

Таблица о результатах контрольных замеров электрических параметров режимов работы оборудования объектов электросетевого хозяйства, то есть замеров потокораспределения, нагрузок и уровней напряжения за 18 декабря 2019г. (пп ж., п.19)

ПС	Нагрузка, кВт	Уровень напряжения
ПС-1 "Городская"	9073,68	6,1
ПС-2 "Прудская"	7452,24	6,1
ПС-3 "Центральная"	23269	10,1
ПС-4 "ЗЯБ"	49,424	6,1
ПС-5 "Власиха"	4228	6,1
ПС-6 "Восточная"	16840,08	6,1
ПС-8 "Западная"	14001,2	10,1
ПС-10 "2-й подъем"	8427,708	6,1
ПС-12 "Юбилейная"	7894,62	6,1
ПС-13 "Подгорная"	12695,76	6,1
ПС-14 "Краевая больница"	3079,08	6,1
ПС-15 "Юго-Западная"	30073	10,1
ПС-18 "Лебяжье"	8,008	10,1
ПС-19 "Береговая"	2754,72	6,1
ПС-21 "1-й подъем"	2476,2	6,1
ПС-22 "Сиреневая"	17074,6	10,1
ПС-23 "Гоньба"	422	10,1
ПС-24 "Ползунова"	4677,84	6,1
ПС-25 "Опорная"	9681,24	6,1
ПС-26 "БМК"	11340,24	6,1
ПС-58 "Шаховская"	10,296	10,1
ПС-30 "АТИ"	12576,272	6,1
ПС-61 "Затон"	1639,984	6,1
ПС "Кристалл"	27145,104	10,1
ПС "Пресс"	15792,36	6,1
ПС "Ротор" (яч.1)	599,76	6,1
ПС "Строительная"	9918	10,1
РП "АМЗ"	280,92	6,1
ПС-40 "Солнечная поляна"	19890,6	10,1