

Таблица о результатах контрольных замеров электрических параметров режимов работы оборудования объектов электросетевого хозяйства, то есть замеров потокораспределения, нагрузок и уровней напряжения за 15 декабря 2021г. (пп ж., п.19)

ПС	Нагрузка, кВт	Уровень напряжения
ПС-1 "Городская"	6864,72	6,1
ПС-2 "Прудская"	7344,84	6,1
ПС-3 "Центральная"	22460,20	10,1
ПС-4 "ЗЯБ"	660,40	6,1
ПС-5 "Власиха"	3665,00	6,1
ПС-6 "Восточная"	16896,48	6,1
ПС-8 "Западная"	13223,70	10,1
ПС-10 "2-й подъем"	7724,65	6,1
ПС-12 "Юбилейная"	8358,48	6,1
ПС-13 "Подгорная"	10476,00	6,1
ПС-14 "Краевая больница"	2613,96	6,1
ПС-15 "Юго-Западная"	25892,20	10,1
ПС-18 "Лебяжье"	2,07	10,1
ПС-19 "Береговая"	1464,96	6,1
ПС-21 "1-й подъем"	2835,00	6,1
ПС-22 "Сиреневая"	16529,50	10,1
ПС-23 "Гоньба"	660,40	10,1
ПС-24 "Ползунова"	6771,22	6,1
ПС-25 "Опорная"	8102,52	6,1
ПС-26 "БМК"	9855,12	6,1
ПС-58 "Шаховская"	39,31	10,1
ПС-30 "АТИ"	6728,40	6,1
ПС-61 "Затон"	1660,20	6,1
ПС "Кристалл"	29539,38	10,1
ПС "Пресс"	15844,08	6,1
ПС "Ротор" (яч.1)	543,60	6,1
ПС "Строительная"	12045,00	10,1
РП "АМЗ"	306,60	6,1
ПС-40 "Солнечная поляна"	19755,40	10,1