

Таблица о сводных данных об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке и мероприятия по их устранению (п. 11 пп б 14 Абзац))

№ п/п	Дата и время регистрации заявки	№ заявки в течении суток	Адрес	тип повреждения	ТП	Дата и время выполнения	Что сделано	Время простоя
1	01.01.2015 9:40:00	1	Сахарова пл.,	другие	984	01.01.2015 10:13	закрыли ВРУ сцены	0:33:00
2	01.01.2015 9:53	2	Первомайская /п.Ягодное/, 21	другие	413	01.01.2015 11:26	восст.контакт на трубостойке	1:33:00
3	01.01.2015 14:18	3	Строителей пр., 32	напряжение	397	01.01.2015 14:41	Ф-2 U=228/227/231В, J=9/12/19А	0:23:00
4	01.01.2015 16:54	4	Алексеевой Э., 90	предохранители	914	01.01.2015 17:45	Заменен ПН в ТП	0:51:00
5	01.01.2015 6:00	5	Парковая, 50 60	предохранители	53	01.01.2015 7:16	Заменен ПН в ТП	1:16:00
6	01.01.2015 6:43	6	Прудской пер, 77	другие	1561	01.01.2015 7:14	проезда нет	0:31:00
7	02.01.2015 8:10	1	Бобровская /Затон/, 79 66	другие	1542	02.01.2015 9:13	Включен вводной автомат (руб.) в ТП	1:03:00
8	02.01.2015 8:20	2	Набережная /Лебяжье/, 20	обрывы	181	02.01.2015 10:20	Восстановлен обрыв ввода	2:00:00

9	02.01.2015 8:40	3	Садовая, 51	другие	141	02.01.2015 10:00	восст.контакт на трубостойке	1:20:00
10	02.01.2015 8:45	4	Кольцова /Затон/, 86	другие	1124	02.01.2015 9:40	восст.контакт на опоре	0:55:00
11	02.01.2015 8:50	5	Понтонный мост, 87	другие	1288	02.01.2015 9:50	Включен вводной автомат (руб.) в ТП	1:00:00
12	02.01.2015 9:20	6	Транзитная, 13	другие	342	02.01.2015 10:00	закрыли дверь	0:40:00
13	02.01.2015 9:22	7	Малюкова пер, 6 10	другие	1120	02.01.2015 10:45	передано 1 с.р. - восстановлен о	1:23:00
14	02.01.2015 9:30	8	Фурманова, 175	другие	1311	02.01.2015 10:35	восст.контакт на опоре	1:05:00
15	02.01.2015 9:40	9	Чарышский пд, 21	обрывы	1127	02.01.2015 10:43	Восстановлен обрыв ввода	1:03:00
16	02.01.2015 9:45	10	Прудской пер, 77	другие	1561	02.01.2015 11:40	восст.контакт на опоре	1:55:00
17	02.01.2015 10:15	11	Автотранспортная, 14	другие	1045	02.01.2015 10:55	провод поврежден, обесточили на опоре	0:40:00
18	02.01.2015	12	Космонавтов, 67	другие	1170	02.01.2015	пол.—145621, сч.—16948260, пок .А-2932-р-547	0:01:00

	11:25					11:26	
19	02.01.2015 11:33	13	Смольная, 33	другие	215	02.01.2015 13:30	восст.контакт на опоре 1:57:00
20	02.01.2015 11:37	14	Верхгляденская, 83	другие	728	02.01.2015 12:25	заявку отменили 0:48:00
21	02.01.2015 11:42	15	Калинина пр, 7	другие	537	02.01.2015 13:40	подняли и закрепили временку н а ВЛ-0,4кВ 1:58:00
22	02.01.2015 12:07	16	Чкалова, 228	другие	1561	02.01.2015 13:30	в ТП U отходит 1:23:00
23	02.01.2015 12:30	17	Пушкина, 134	другие	1188	02.01.2015 13:50	восст.контакт на опоре 1:20:00
24	02.01.2015 12:40	18	Автотранспортная, 14	другие	1045	02.01.2015 13:35	подключили 0:55:00
25	02.01.2015 14:04	19	Правый Берег пруда, 61	другие	1111	02.01.2015 16:30	обесточили 2 наброса 2:26:00
26	02.01.2015 14:15	20	Пролетарская, 283- 2	другие	239	02.01.2015 15:35	восст.контакт на опоре 1:20:00
27	02.01.2015 17:00	21	Аграрный пд, 56	другие	268	02.01.2015 18:00	восст. контакт на трубостойке 1:00:00
28	02.01.2015 18:20	22	Геологов, 6А	обрывы	1409	02.01.2015 18:47	заявку отменили 0:27:00
29	02.01.2015 19:45	23	Баумана, 6	другие	390	02.01.2015 20:59	обесточили на опоре 1:14:00

30	02.01.2015 20:00	24	Правый Берег пруда, 61	другие	1111	02.01.2015 21:34	наброс сняли	1:34:00
31	02.01.2015 23:25	25	Бобровская /Затон/, 81	другие	1542	03.01.2015 0:28	Ф-3 включили	1:03:00
32	03.01.2015 9:40	1	Змеиногорский тр., 73И	другие	6120	03.01.2015 11:23	Ф-9 установили ЗПН-250 и включ или	1:43:00
33	03.01.2015 10:05	2	Рабочая /Лен.р-н/, 31	другие	87	03.01.2015 10:56	контакт на опоре восстановлен	0:51:00
34	03.01.2015 10:23	3	Школьная /Лебяжье/, 6Б	другие	480	03.01.2015 13:10	Повреждена 2-я часть ввода	2:47:00
35	03.01.2015 14:20	4	Сахарова пл.,	другие	984	03.01.2015 14:50	восст.контакт "0" провода в щи тке	0:30:00
36	03.01.2015 14:25	5	Малахова, 177	другие	1301	03.01.2015 15:05	показания: 962, 754, 208, 527, 418, 114кВт	0:40:00
37	03.01.2015 14:35	6	Баумана, 4/2	другие	390	03.01.2015 14:36	—сч.3100045981, показ.2929	0:01:00
38	03.01.2015 16:20	7	Баумана, 4/2	другие	390	03.01.2015 17:00	подключили	0:40:00
39	03.01.2015 18:05	8	Карева пер, 17-2	другие	98	03.01.2015 18:06	сч.—1211103, показ.5034	0:01:00

40	04.01.2015 9:05	1	Ростовская /Централ/, 5	другие	1614	04.01.2015 10:41	Подключен ввод	1:36:00
41	04.01.2015 12:11	2	2-Степная, 31	другие	272	04.01.2015 13:44	—сч.0603570903736999, показ.37 643	1:33:00
42	04.01.2015 14:48	3	Павловский тр, 30	другие	1118	04.01.2015 15:02	отменена потребителем	0:14:00
43	04.01.2015 18:59	4	Димитрова, 32	другие	928	04.01.2015 19:40	восст.контакт на трубостойке	0:41:00
44	04.01.2015 21:00	5	Красносельская, 79	другие	244	04.01.2015 23:05	восст.контакт на трубостойке	2:05:00
45	04.01.2015 22:30	6	Школьная /Лебяжье/, 129А	другие	65	04.01.2015 22:31	сч.—0209114509, показ.71783	0:01:00
46	05.01.2015 9:27	1	Чайкиной, 13	другие	20	05.01.2015 10:36	сняли наброс в пролете	1:09:00
47	05.01.2015 14:03	2	Змеиногорский тр., 73	другие	1207	05.01.2015 15:06	Ф-9 вкл-н, J нет, КЛ от ТП не подключен кСИП	1:03:00
48	05.01.2015 15:31	3	Правый Берег пруда, 61 65	другие	1111	05.01.2015 16:08	сняли набросы	0:37:00
49	06.01.2015 8:00	1	Правый Берег пруда, 61 65	другие	1111	06.01.2015 11:55	сняли 3 наброса	3:55:00

50	06.01.2015 10:20	2	Сахарова пл.,	другие	984	06.01.2015 10:40	открыли щитовую у сцены	0:20:00
51	06.01.2015 16:05	3	Сахарова пл.,	другие	984	06.01.2015 16:17	закрыли щитовую у сцены	0:12:00
52	06.01.2015 16:34	4	2-Северо-Западная, 143	другие	496	06.01.2015 17:16	восст.контакт на опоре	0:42:00
53	06.01.2015 18:10	5	Попова, 67	предохранители	975	06.01.2015 18:50	Заменен ПН в ТП	0:40:00
54	06.01.2015 20:00	6	Попова, 67	другие	975	06.01.2015 21:03	Ф-4 откл., в щитовой отболч.КЛ , Ф-4, 15 вкл.	1:03:00
55	07.01.2015 9:45	1	Ползунова,	другие	9	07.01.2015 10:08	отключили свет в ТП	0:23:00
56	07.01.2015 9:51	2	Юрина, Попова	другие	788	07.01.2015 10:40	отключили и включили	0:49:00
57	07.01.2015 10:35	3	Малахова, 46	другие	960	07.01.2015 11:15	Поврежден КЛ	0:40:00
58	07.01.2015 12:08	4	Попова, 67	другие	975	07.01.2015 12:53	отключили Ф-4, 15, включили Ф- 4, 15	0:45:00
59	07.01.2015 15:05	5	Кулагина, 6	другие	187	07.01.2015 15:21	обрыв кабеля Интернета по опорам ул.освещен.	0:16:00

60	07.01.2015 15:12	6	Опытная, 4	другие	804	07.01.2015 17:05	слетел с крепления радиофидер	1:53:00
61	07.01.2015 16:20	7	Боровая /пос.Кирова/, Крае вая	другие	74	07.01.2015 19:30	заменяли 2 руб-ка, все сгоревш ие ПН, включил	3:10:00
62	07.01.2015 20:20	8	Параллельный, 17	другие	74	07.01.2015 21:13	Повреждена 2-я часть ввода	0:53:00
63	07.01.2015 0:13	9	Бобровская /Затон/, 99 95, 66	другие	1542	07.01.2015 1:13	Включен вводной автомат (руб.) в ТП	1:00:00
64	08.01.2015 9:51	1	Горького М., 64А	обрывы	631	08.01.2015 11:42	Восстановлен обрыв ввода	1:51:00
65	08.01.2015 10:25	2	Бобровская /Затон/, 65	другие	1542	08.01.2015 10:30	передано 1 с.р. Воронову	0:05:00
66	08.01.2015 11:41	3	Гоголя, 164А	обрывы	513	08.01.2015 12:50	Восстановлен обрыв ввода	1:09:00
67	08.01.2015 13:41	4	Панова /Лебяжье/, 8	другие	102	08.01.2015 15:41	Подключен ввод	2:00:00
68	08.01.2015 13:59	5	Никитина, 187	другие	513	08.01.2015 14:45	сч.—00993125, показ.28679	0:46:00

69	08.01.2015 15:22	6	Силикатная, 8А	обрывы	892	08.01.2015 16:51	Восстановлен обрыв ввода	1:29:00
70	08.01.2015 20:49	7	Дзержинского /Южный/, 5 7	предохранители	473	08.01.2015 21:30	Заменен ПН в ТП	0:41:00
71	09.01.2015 8:00	1	Правый Берег пруда, 61 65	другие	41	09.01.2015 9:22	сняли набросы на дома 49, 61, 71, 65	1:22:00
72	09.01.2015 8:29	2	Дзержинского /Южный/, 5	другие	473	09.01.2015 9:25	повреждена КЛ-0,4кВ от опоры до дома	0:56:00
73	09.01.2015 9:11	3	Алексеевой Э., 106	другие	837	09.01.2015 11:46	восст.контакт на опоре	2:35:00
74	09.01.2015 10:30	4	Озерная, 81	другие	1070	09.01.2015 10:31	сч.—048241206, пок.11995, пл.— 148355 БСК ЧС	0:01:00
75	09.01.2015 11:50	5	Щетинкина, 1А	другие	75	09.01.2015 11:52	сч.—5Н814747, пок.2342, пл.—37 60 ЧС	0:02:00
76	09.01.2015 13:32	6	80 Гвардейской дивизии, 24А	другие	669	09.01.2015 14:29	сч.—0711122546, пок.акт203647, реакт114197	0:57:00

77	09.01.2015 14:33	7	Куйбышева /Южный/, 8	другие	474	09.01.2015 14:34	сч.—070760, пок.04641, пл.—ЧСО 56406	0:01:00
78	09.01.2015 15:08	8	Щетинкина, 1А	другие	75	09.01.2015 17:34	отключили и включили кабель на опоре	2:26:00
79	09.01.2015 15:36	9	80 Гвардейской дивизии, 24А	другие	669	09.01.2015 17:01	Ф-9 отключили и включили	1:25:00
80	09.01.2015 15:37	10	Гоголя, 221- 2	другие	73	09.01.2015 16:43	упала трубостойка радиофидера, замыкания нет	1:06:00
81	09.01.2015 22:05	11	Партизанская, 70Б	обрывы	571	09.01.2015 22:25	оборв.жила кабеля от зажима СИ П- не смогли по	0:20:00
82	09.01.2015 4:45	12	Деповская, 12	другие	409	09.01.2015 5:30	Ф-6 все отходит, в щитовую 1 ф аза не приходи	0:45:00
83	09.01.2015 7:35	13	Социалистический пр, 17	обрывы	24	09.01.2015 9:02	Восстановлен обрыв магистрали- кусты	1:27:00

84	10.01.2015 8:45	1	Партизанская, 70Б	другие	571	10.01.2015 9:23	снегом вырвало СИП с траверсы	0:38:00
85	10.01.2015 9:58	2	Деповская, 12	другие	409	10.01.2015 10:20	Ф-6 поставили перемычку в ВРУ, сняли ПН по В	0:22:00
86	10.01.2015 10:59	3	Червонная, 167	другие	157	10.01.2015 12:26	восст.контакт на трубостойке	1:27:00
87	10.01.2015 11:10	4	Читинский пер, 9	другие	355	10.01.2015 12:28	Поврежден КЛ	1:18:00
88	10.01.2015 11:20	5	Весенняя, 12	другие	1017	10.01.2015 12:48	Ф-7 У в дом приходит, повреждение в щитовой	1:28:00
89	10.01.2015 12:11	6	Мамонтова, 190	другие	41	10.01.2015 13:26	восст.контакт на опоре	1:15:00
90	10.01.2015 13:04	7	Партизанская, 70Б	другие	571	10.01.2015 13:47	повреждена 2 часть ввода, обеспечили с опоры	0:43:00
91	10.01.2015 14:00	8	Водников /Затон/, 38	обрывы	1124	10.01.2015 16:01	Восстановлен обрыв магистрали-кусты	2:01:00
92	10.01.2015	9	Бобровская /Затон/, --	другие	1542	10.01.2015	Ф-3 включили J=25,30,35	0:41:00

	16:05	95				16:46		
93	10.01.2015 16:08	10	Партизанская, 70Б	другие	571	10.01.2015 16:50	подключили на опоре, см. дефек ты	0:42:00
94	10.01.2015 18:05	11	Воровского, 29 8	предохранит ели	213	10.01.2015 18:30	Заменен ПН в ТП	0:25:00
95	11.01.2015 8:55	1	Бобровская /Затон/, 99	другие	1542	11.01.2015 10:42	Ф-3 переболтили выход на резер в.автомат	1:47:00
96	11.01.2015 10:40	2	Лесосечная, 25	другие	1471	11.01.2015 10:41	сч.—20345858, показ.03501	0:01:00
97	11.01.2015 15:39	3	Грибоедова пд., 1	обрывы	1318	11.01.2015 16:35	Восстановлен обрыв ввода	0:56:00
98	11.01.2015 16:36	4	Интернациональная, 222	другие	179	11.01.2015 16:37	сч.—065851005, показ.17277	0:01:00
99	12.01.2015 8:15	1	Вологодская (Центральный), 67	другие	1594	12.01.2015 10:00	Подключен ввод	1:45:00
100	12.01.2015 8:17	2	Вологодская (Центральный), 69	другие	1594	12.01.2015 10:30	Подключен ввод	2:13:00
101	12.01.2015 8:19	3	Вологодская (Центральный), 71	другие	1594	12.01.2015 11:00	Подключен ввод	2:41:00

102	12.01.2015 8:21	4	Вологодская (Центральный), 73	другие	1594	12.01.2015 11:21	Подключен ввод	3:00:00
103	12.01.2015 14:50	5	80 Гвардейской дивизии, 4А	другие	842	12.01.2015 15:45	Ф-4 отремонт.руб-к, включили	0:55:00
104	12.01.2015 18:28	6	Пушкина, 2к1	другие	578	12.01.2015 19:02	подключить нет возможности, об ъясн.потребит.	0:34:00
105	13.01.2015 8:21	1	Железнодорожный пд, 26	другие	202	13.01.2015 9:01	дом обесточен пожарными	0:40:00
106	13.01.2015 10:11	2	Юрина, 208Б	другие	793	13.01.2015 11:04	Ф-4 сгорели 2ПН-250А, Ф-10 У о тходит	0:53:00
107	13.01.2015 13:55	3	Рыбозаводской пд, 25	другие	1118	13.01.2015 14:41	Отключено	0:46:00
108	13.01.2015 13:59	4	Юрина, 208Б	другие	793	13.01.2015 14:54	Ф-4 поврежден КЛ-0,4кВ, см. де фекты	0:55:00
109	13.01.2015 20:16	5	Железнодорожный пд, 26	другие	202	13.01.2015 20:55	остаток кабеля демонтирован на опоре	0:39:00

110	14.01.2015 10:00	1	Гранитный пд., 60А	другие	268	14.01.2015 12:17	подключили на опоре	2:17:00
111	14.01.2015 10:00	2	Павловский тр, 76В	другие	806	14.01.2015 10:50	отменили заявку	0:50:00
112	14.01.2015 10:05	3	Лазурная, 1	другие	1530	14.01.2015 14:07	Ф-33, 34, 35, 36, 25, 26, 27, 28 вкл.,уст.12	4:02:00
113	14.01.2015 13:13	4	Пушкина, 179А	другие	67	14.01.2015 14:20	подключили на опоре	1:07:00
114	14.01.2015 14:00	5	Взлетная, 42	другие	1532	14.01.2015 14:59	Ф-2, 15 включили, уст. 6ПН-400 А	0:59:00
115	14.01.2015 15:15	6	Кавалерийская, 10	другие	927	14.01.2015 16:45	Ф-16 сгорели 2 ПН-250, заменил и один	1:30:00
116	14.01.2015 17:05	7	Павловский тр, 161	другие	1105	14.01.2015 18:10	угрозы падения нет	1:05:00
117	14.01.2015 20:50	8	Северо-Западная, 41	другие	681	14.01.2015 22:25	Ф-12 отключили, Ф-12 включили	1:35:00
118	15.01.2015 8:20	1	Сиреневая, 28	другие	1585	15.01.2015 9:50	Ф-15, 3 включили	1:30:00
119	15.01.2015 8:25	2	Боровая /пос.Кирова/, 76	другие	566	15.01.2015 10:00	Подключен ввод	1:35:00
120	15.01.2015 9:32	3	Юрина, 1683	другие	661	15.01.2015 12:30	Ф-16 ф."Б"- "0"мгом., кабель по врежден	2:58:00

121	15.01.2015 9:35	4	Кавалерийская, 10	другие	927	15.01.2015 10:55	сгор.2ПН-250, замен.один, откл .Ф-16, ПН снят	1:20:00
122	15.01.2015 9:59	5	Сизова, 41 43	другие	311	15.01.2015 10:55	закрепили кабель на стене дома	0:56:00
123	15.01.2015 10:50	6	Советов пл, фонт ан	другие	219	15.01.2015 11:05	отключили 2 гирлянды в э/щитка х	0:15:00
124	15.01.2015 12:25	7	Сахарова пл., киос к Купава	другие	984	15.01.2015 13:10	отключили	0:45:00
125	15.01.2015 13:55	8	42 Краснознам.Бригады , 8	обрывы	355	15.01.2015 14:35	не обнаружен	0:40:00
126	15.01.2015 17:00	9	Рубцовская, 103	другие	388	15.01.2015 17:29	Ф-4 кабель ААБЛ 4х150	0:29:00
127	15.01.2015 17:10	10	Красноармейский, 64	другие	890	15.01.2015 17:30	закрыли камеру Т-1	0:20:00
128	15.01.2015 21:40	11	Ядерная, 2	другие	845	15.01.2015 22:24	пожар не обнаружен, см. опер. журнал	0:44:00
129	15.01.2015 3:17	12	Партизанская, 171	другие	11	15.01.2015 3:57	обесточили на опоре	0:40:00
130	16.01.2015 9:00	1	Взлетная, 91	другие	1606	16.01.2015 14:05	Ф-2, 3, 10, 12 включили	5:05:00

131	16.01.2015 9:01	2	Сергея Ускова, 25	другие	1606	16.01.2015 14:05	Ф-1, 4, 11, 14 включили	5:04:00
132	16.01.2015 9:02	3	Сергея Ускова, 31	другие	1606	16.01.2015 14:05	Ф-7, 8, 15, 16 включили	5:03:00
133	16.01.2015 9:30	4	Кавалерийская, 10	другие	927	16.01.2015 14:33	требуется ремонт КЛ-0,4кВ	5:03:00
134	16.01.2015 11:30	5	Полярная, 34	другие	701	16.01.2015 14:00	Выполнили	2:30:00
135	16.01.2015 13:57	6	Крайний пер, 3 5	обрывы	73	16.01.2015 16:17	Восстановлен обрыв ввода	2:20:00
136	16.01.2015 18:05	7	Иртышский пд., 14	другие	265	16.01.2015 18:15	повреждение внутри дома, от от кл-я отказалис	0:10:00
137	16.01.2015 18:05	8	Социалистический пр, 38	предохранители	1077	16.01.2015 18:44	Заменен ПН в ТП	0:39:00
138	16.01.2015 18:10	9	Змеиногорский тр., 112	другие	876	16.01.2015 18:35	Ф-17, 37 отключили	0:25:00
139	16.01.2015 0:20	10	Змеиногорский тр., 112	другие	876	16.01.2015 0:33	Ф-17, 37 включили	0:13:00
140	17.01.2015 9:51	1	Змеиногорский пд, 69Л	другие	360	17.01.2015 11:22	Ф-8 ф.В требуется замена губки , замен.ПН-250	1:31:00
141	17.01.2015 9:52	2	Сахарова пл.,	другие	984	17.01.2015 10:04	отключили	0:12:00

142	17.01.2015 14:59	3	Конева пер, 74	обрывы	249	17.01.2015 16:05	Восстановлен обрыв ввода	1:06:00
143	17.01.2015 0:07	4	Пушкина, Металлургическ	другие	67	17.01.2015 1:49	сбита опора, надо менять, КЛ от Ф-2 отболчен	1:42:00
144	18.01.2015 8:25	1	Кауфмана пер, 41	другие	247	18.01.2015 10:10	Подключен ввод	1:45:00
145	18.01.2015 12:30	2	Пушкина, Металлургическ	другие	67	18.01.2015 12:52	восст.контакт на траверсе ТП, подболт.КЛ,вкл.	0:22:00
146	18.01.2015 13:00	3	Чернышевского, 211- 1	другие	1221	18.01.2015 13:01	сч.—281919, показ.19472,8	0:01:00
147	18.01.2015 15:30	4	Кузнечная, 11А	другие	267	18.01.2015 16:20	обесточили 2 ввода на дом	0:50:00
148	18.01.2015 18:02	5	Фурманова, 72	другие	200	18.01.2015 18:03	сч.—671319, показ.29672	0:01:00
149	19.01.2015 8:22	1	Восточная, 33	другие	1285	19.01.2015 10:24	Ф-1 отболт. СИП	2:02:00
150	19.01.2015 9:21	2	Вологодская (Центральный), 5 7	другие	1500	19.01.2015 11:15	Подключен ввод	1:54:00
151	19.01.2015	3	Школьная	другие	508	19.01.2015	подтянули контакт на опоре	1:05:00

	18:10		/Лебяжье/, 45			19:15		
152	19.01.2015 21:27	4	Опытная станция пос., 55	обрывы	1405	19.01.2015 23:01	машина сорвала СИП с опоры—21, сдел.временно	1:34:00
153	20.01.2015 15:45	1	Бульвар 9 января, 102	предохранители	105	20.01.2015 16:27	Заменен ПН в ТП	0:42:00
154	21.01.2015 8:35	1	Юрина, 1683	другие	661	21.01.2015 9:47	Ф-16 установили ЗПН-400А, включили	1:12:00
155	21.01.2015 11:58	2	Павловский тр, 76Б	другие	806	21.01.2015 13:51	Ф-10,12 откл.,ПН снял,выв.плакат, Ф-10,12вкл	1:53:00
156	21.01.2015 12:00	3	Петрова А., 170	другие	505	21.01.2015 13:23	У от ТП отходит, Ф-10 откл., ПН сняли	1:23:00
157	21.01.2015 13:56	4	Тимуровская, 70	другие	282	21.01.2015 14:24	закрыли дверь РУ-0,4кВ, замечаний нет	0:28:00
158	21.01.2015 15:18	5	Змеиногорский тр., 110/ 14	обрывы	332	21.01.2015 16:36	Восстановлен обрыв ввода	1:18:00
159	21.01.2015 18:10	6	42 Краснознам.Бригады, 51	другие	430	21.01.2015 19:52	восст.контакт на трубостойке	1:42:00

160	21.01.2015 0:08	7	Кирсараевская, 18	другие	1281	21.01.2015 0:28	отключили Ф-3, 4	0:20:00
161	21.01.2015 1:25	8	2-Строительная, 6 8	обрывы	349	21.01.2015 2:15	Восстановлен обрыв магистрали-кусты	0:50:00
162	21.01.2015 3:55	9	Кирсараевская, 18	другие	1282	21.01.2015 5:02	дом обесточен с опоры, включил и Ф-3, 4	1:07:00
163	21.01.2015 6:55	10	Малахова, 63	предохранители	626	21.01.2015 7:33	Заменен ПН в ТП	0:38:00
164	22.01.2015 8:35	1	Советской Армии, 68	другие	435	22.01.2015 9:59	восст.контакт на опоре	1:24:00
165	22.01.2015 9:43	2	Юрина, 192	другие	804	22.01.2015 11:23	Ф-4 отключили, Ф-4 включили	1:40:00
166	22.01.2015 10:46	3	Каменская, 49	другие	603	22.01.2015 14:15	восст.контакт на опоре	3:29:00
167	22.01.2015 13:59	4	Анатолия, 158/ 2	другие	11	22.01.2015 14:47	убрали телефонные провода с ВЛ	0:48:00
168	22.01.2015 20:25	5	Малахова, 66	другие	954	22.01.2015 20:54	киоск запитан от дома Малахова , 66	0:29:00
169	22.01.2015 20:55	6	Правый Берег пруда, 65 71	другие	1111	23.01.2015 7:30	сняли набросы с домов 65, 71	10:35:00

170	23.01.2015 15:23	1	Лермонтова /Затон/, 15А	другие	1076	23.01.2015 17:12	Ф-3 отключили, включили	1:49:00
171	23.01.2015 17:30	2	Правый Берег пруда, 65 71	другие	1111	23.01.2015 20:45	сняли набросы с 65 и 71 домов	3:15:00
172	23.01.2015 20:00	3	Якутская, 18	обрывы	59	23.01.2015 22:00	Восстановлен обрыв ввода	2:00:00
173	23.01.2015 21:03	4	Красноармейский, 118	другие	345	23.01.2015 21:27	Ф-5 выпал ПН, установили	0:24:00
174	23.01.2015 21:42	5	Ялтинская /Централ/, 41	другие	1500	23.01.2015 22:00	отменена потребителем, поврежд ение учета	0:18:00
175	23.01.2015 21:43	6	Исакова Г., 262	другие	1501	23.01.2015 22:20	закрыли дверь РУ-0,4кВ	0:37:00
176	23.01.2015 6:20	7	Пенаты, 24	другие	894	23.01.2015 7:24	Ф-14 отключили, обрыв в третьем пролете от ТП	1:04:00
177	24.01.2015 9:39	1	Рельефный пд, 42	другие	1080	24.01.2015 11:02	восст. контакт на опоре	1:23:00
178	24.01.2015	2 1	Павловский тр, 261-	другие	1006	24.01.2015	—сч.019348610, пок.15517, —пл. ЮЛ028213	0:01:00

	9:59					10:00	
179	24.01.2015 13:52	3	Тимуровская, 76	другие	283	24.01.2015 14:56	Ф-6 отключили, Ф-6 включили 1:04:00
180	24.01.2015 14:48	4	Краевая, 114	другие	74	24.01.2015 14:49	—сч.032391908, пок.10710, —пл. ЧС010745 0:01:00
181	24.01.2015 6:00	5	Садовая, 2	другие	341	24.01.2015 6:15	отменена ЕДДС 0:15:00
182	24.01.2015 6:12	6	Песчаная, 167	обрывы	31	24.01.2015 6:40	обесточен ввод - крепить трубо стойку и изоля 0:28:00
183	24.01.2015 7:10	7	Грибоедова пд., 1	обрывы	1318	24.01.2015 9:20	Восстановлен обрыв ввода 2:10:00
184	25.01.2015 8:32	1	Заозерная, 120	другие	489	25.01.2015 9:58	Повреждена 2-я часть ввода 1:26:00
185	25.01.2015 8:40	2	Песчаная, 167	обрывы	31	25.01.2015 9:41	Восстановлен обрыв 1:01:00
186	25.01.2015 9:30	3	Силикатная, 4к8	обрывы	892	25.01.2015 12:13	Восстановлен обрыв 2:43:00
187	25.01.2015 9:45	4	Красноармейский, 41 43	обрывы	411	25.01.2015 11:36	Восстановлен обрыв 1:51:00
188	25.01.2015 9:55	5	Тяптина, 35	другие	1129	25.01.2015 13:53	Повреждена 2-я часть ввода 3:58:00
189	25.01.2015	6	Туринская, 50	обрывы	010	25.01.2015	Восстановлен обрыв 4:10:00

189	10:14	6	Гуриноторская, 50	обрывы	519	14:24	восстановлен обрыв	4:10:00
190	25.01.2015 10:32	7	Солнечная, 8А	другие	546	25.01.2015 14:36	восст.контакт на опоре	4:04:00
191	25.01.2015 14:09	8	Восточная, 121	другие	365	25.01.2015 14:39	Ф-1, 10 отключили	0:30:00
192	25.01.2015 16:43	9	Восточная, 121	другие	365	25.01.2015 17:17	Ф-1, 10 включили	0:34:00
193	26.01.2015 7:56	1	80 Гвардейской дивизии, 29/1	другие	844	26.01.2015 9:47	Ф-2, 12 откл. для ремонта рубильника	1:51:00
194	26.01.2015 8:30	2	Карева пер, 52/1	другие	1129	26.01.2015 9:10	Повреждена 2-я часть ввода	0:40:00
195	26.01.2015 9:07	3	Исакова Г., 223А	другие	590	26.01.2015 14:06	отменена потребителем, не вызвали инспектора	4:59:00
196	26.01.2015 9:35	4	Индустриальная, 71	напряжение	1084	26.01.2015 12:53	Проверено низкое напряжение. Передано в сетевой район.	3:18:00
197	26.01.2015 11:07	5	Восточная, 87	другие	140	26.01.2015 11:26	обрыв ул. освещения, передано Горсвет	0:19:00

198	26.01.2015 11:45	6	80 Гвардейской дивизии, 29/1	другие	844	26.01.2015 13:16	Ф-2 замен.2ПН-250,вкл.,Ф-12 за м.3ПН-250,вкл.	1:31:00
199	26.01.2015 14:30	7	Чкалова, 251Б	другие	417	26.01.2015 15:06	Ф-2 включили	0:36:00
200	26.01.2015 14:35	8	Первомайская /п.Ягодное/, 48	другие	413	26.01.2015 16:33	восст. контакт нулевого провода на опоре	1:58:00
201	26.01.2015 14:47	9	Попова, 110	другие	939	26.01.2015 15:32	У от ТП отходит	0:45:00
202	26.01.2015 20:00	10	2-Забой, 187	другие	382	26.01.2015 20:05	—сч. ЧС146713, пок.2829, —пл.Ч С146712	0:05:00
203	27.01.2015 8:36	1	Партизанская, 82	другие	94	27.01.2015 10:30	Ф-4 откл., включили, демонтир. пролет Катаев	1:54:00
204	27.01.2015 9:13	2	Песчаная, 34	другие	928	27.01.2015 9:30	Ф-7 откл., дом обест.на опоре, Ф-7 включили	0:17:00
205	27.01.2015 14:45	3	Харьковская, 1А	другие	1045	27.01.2015 15:10	Повреждена 2-я часть ввода	0:25:00

206	27.01.2015 15:50	4	Парковая, 51	обрывы	53	27.01.2015 18:00	Восстановлен обрыв ввода	2:10:00
207	27.01.2015 18:30	5	Калинина пр, 10	предохранители	165	27.01.2015 18:50	Заменен ПН в ТП	0:20:00
208	27.01.2015 6:09	6	Правый Берег пруда, 250	другие	41	27.01.2015 7:05	обесточили с опоры	0:56:00
209	27.01.2015 6:34	7	Калинина пр, 10	другие	165	27.01.2015 7:29	с ТП У отходит 3 фазы, Ф-2 J=0 /15/0А, нуж.а/	0:55:00
210	28.01.2015 8:30	1	Сухова П., 69	другие	1556	28.01.2015 14:50	Ф-12 включили	6:20:00
211	28.01.2015 8:40	2	Балтийская, 49	другие	1038	28.01.2015 10:33	Ф-2, 15 отключили, Ф-2, 15 включили	1:53:00
212	28.01.2015 8:45	3	4-Западная, 80В	другие	649	28.01.2015 16:52	Ф-9 включили	8:07:00
213	28.01.2015 9:00	4	Пензенская (Центральный), 4	другие	1433	28.01.2015 17:22	Подключен ввод	8:22:00
214	28.01.2015 9:00	5	Калинина пр, 10	другие	165	28.01.2015 12:00	Поврежден КЛ	3:00:00
215	28.01.2015 10:49	6	Катунская, 46	другие	211	28.01.2015 14:16	восст.контакт фазн. провода на опоре	3:27:00
216	28.01.2015 12:40	7	Ленина пр., 25	другие	14	28.01.2015 12:41	отменена	0:01:00
217	28.01.2015 15:20	8	Чкалова, 69А	другие	1350	28.01.2015 16:50	Ф-22 включили	1:30:00

218	28.01.2015 20:05	9	Непроходной пер, 16	другие	272	28.01.2015 20:22	Ф-1 отключили	0:17:00
219	28.01.2015 22:47	1	Понтонный мост, 172	другие	1287	28.01.2015 23:12	Ф-3 отключили	0:25:00
220	28.01.2015 23:17	2	Непроходной пер, 16	другие	272	28.01.2015 23:35	Ф-1 включили, дом обесточили н а опоре	0:18:00
221	28.01.2015 0:47	3	Понтонный мост, 172	другие	1287	28.01.2015 0:57	Ф-3 включили	0:10:00
222	28.01.2015 4:40	4	Понтонный мост, 171А	другие	1287	28.01.2015 5:03	Ф-2, 3 отключили	0:23:00
223	29.01.2015 8:25	1	Павловский тр, 293А	другие	1517	29.01.2015 9:51	Ф-8 включили, Ф-20 нужно ремон тировать	1:26:00
224	29.01.2015 8:40	2	Ростовская /Централ/, 3	другие	1614	29.01.2015 16:20	Подключен ввод	7:40:00
225	29.01.2015 8:45	3	Ростовская /Централ/, 3А	другие	1614	29.01.2015 16:30	Подключен ввод	7:45:00
226	29.01.2015 8:50	4	Ростовская /Централ/, 5А	другие	1614	29.01.2015 16:40	Подключен ввод	7:50:00

227	29.01.2015 11:40	5	б-Инициативный пд /Н-сили, 19Б	другие	1425	29.01.2015 14:15	отгорела шинка от сборки шин д о авт-та, пер.3	2:35:00
228	29.01.2015 14:10	6	Петрова А., 81	другие	830	29.01.2015 17:28	кабель связи	3:18:00
229	29.01.2015 17:44	7	Катунская, 48	другие	211	29.01.2015 18:40	Проверено, напряжение в норме.	0:56:00
230	29.01.2015 20:45	8	Петрова А., 81	другие	203	29.01.2015 21:15	кабель связи, сообщено ГТС	0:30:00
231	29.01.2015 20:50	9	Правый Берег пруда, 65 71	другие	1111	29.01.2015 21:25	сняты набросы на дома 65, 71	0:35:00
232	29.01.2015 21:05	10	Миндальная, 18	другие	1438	29.01.2015 21:41	—сч.264101, пок.5359, сч.ЧС094 833	0:36:00
233	30.01.2015 8:31	1	Петрова А., 170	другие	505	30.01.2015 9:23	Ф-10 включили	0:52:00
234	30.01.2015 8:33	2	Балтийская, 49	другие	1038	30.01.2015 10:03	Ф-2, 15 откл., ПН сняли, вывес или плакаты	1:30:00
235	30.01.2015 8:49	3	Центральная /Ягодное/, 4А	другие	1113	30.01.2015 11:26	Подключен ввод	2:37:00
236	30.01.2015	4	Балтийская, 49	другие	1038	30.01.2015	Ф-2, 15 включили	0:11:00

236	11:58	4	Балтийская, 43	другие	1038	12:42	Ф-2, 10 включили	0:44:00
237	30.01.2015 15:04	5	Петрова А., 168	предохранители	505	30.01.2015 16:01	Заменен ПН в ТП	0:57:00
238	30.01.2015 16:47	6	Исакова Г., 149А	другие	761	30.01.2015 17:31	Ф-8 У отходит, Ф-10 ЗПН-250 сгорели, Ф-10отк	0:44:00
239	30.01.2015 16:59	7	Первомайская /п.Ягодное/, 57	другие	413	30.01.2015 17:00	—сч.04562842, пок. 05791	0:01:00
240	31.01.2015 11:25	1	1-Амурский пд, 43	другие	213	31.01.2015 12:01	сняли наброс	0:36:00
241	31.01.2015 19:27	2	Водопроводная /окт.р-н/, 51	другие	1294	31.01.2015 19:53	Включен вводной автомат (руб.) в ТП	0:26:00
242	31.01.2015 23:30	3	Правобережный тракт, 65 71	другие	1111	01.02.2015 0:07	сняли наброс с дома 65	0:37:00
243	01.02.2015 9:00	1	Малахова, 51	другие	661	01.02.2015 10:45	Ф-6 откл., Ф-8 откл.резервный ввод	1:45:00
244	01.02.2015 11:59	2	Кошевого, 3к2	другие	747	01.02.2015 14:01	—сч.051515, пок.40984	2:02:00
245	01.02.2015 13:01	3	Пушкина, 125	обрывы	1188	01.02.2015 15:33	Восстановлен обрыв магистрали-кусты	2:32:00

246	01.02.2015 13:26	4	Тачалова, 142	другие	246	01.02.2015 14:30	Ф-3 откл., обесточили на опоре , Ф-3 включили	1:04:00
247	01.02.2015 14:20	5	Малахова, 51	другие	661	01.02.2015 15:01	Ф-8 вкл., Ф-6 поврежден КЛ0,4к В, Ф- 6 откл.	0:41:00
248	02.02.2015 8:20	1	Взлетная, 89	другие	1606	02.02.2015 9:12	Ф-9 включили	0:52:00
249	02.02.2015 10:20	2	Советской Армии, 50В	другие	564	02.02.2015 11:25	Ф-12 отключили	1:05:00
250	02.02.2015 12:30	3	Советской Армии, 50В	другие	564	02.02.2015 12:56	Ф-12 включили	0:26:00
251	02.02.2015 15:50	4	Северо-Западная, 41	другие	681	02.02.2015 16:20	Ф-7 У отходит	0:30:00
252	02.02.2015 17:55	5	Песчаная, 180	другие	31	02.02.2015 18:45	пок.27606, —сч.026026906	0:50:00
253	02.02.2015 17:56	6	Ленина пр., 18	другие	37	02.02.2015 18:05	повреждение внутри шита освеще ния	0:09:00
254	02.02.2015 18:10	7	Ростовский пд, 53	другие	134	02.02.2015 18:50	повреждена 2 часть ввода	0:40:00
255	02.02.2015 20:00	8	Водопроводная /окт.р-н/, 136	другие	1256	02.02.2015 20:53	Ф-11 J=25/45/15А	0:53:00

256	02.02.2015 0:29	9	2-Промышленный, 6	предохранители	82	02.02.2015 0:56	Заменен ПН в ТП	0:27:00
257	03.02.2015 9:00	1	Зоотехническая /п.Южный/, 24	другие	614	03.02.2015 9:40	отключение произвел электрик б азы	0:40:00
258	03.02.2015 11:45	2	Кирсараевская, 18	другие	341	03.02.2015 14:30	опора в огороде, провода обесточены на сосед	2:45:00
259	03.02.2015 12:05	3	Ленина пр., 25	предохранители	14	03.02.2015 14:50	Заменен ПН в ТП	2:45:00
260	03.02.2015 14:20	4	Спартаковский пр, 62	другие	141	03.02.2015 15:00	заявку отменили	0:40:00
261	03.02.2015 18:15	5	Папанинцев, 121	другие	1011	03.02.2015 19:35	У от ТП отходит	1:20:00
262	03.02.2015 20:47	6	Папанинцев, 121	другие	1011	03.02.2015 21:30	Ф-8 был отключен, провер.КЛО, 4кВ и вкл.Ф-8	0:43:00
263	04.02.2015 8:16	1	Беляева, 37	другие	178	04.02.2015 9:50	Ф-8 отключили, Ф-8 включили	1:34:00
264	04.02.2015 10:35	2	Исакова Г., 223А	другие	590	04.02.2015 11:12	Ф-3, 8 отключили	0:37:00
265	04.02.2015 11:00	3	2-Строительная, 6	другие	349	04.02.2015 11:40	провод радиофидера	0:40:00
266	04.02.2015	4	Лавровская 22 15	предохранители	108	04.02.2015	заменен ПН в ТП	2:10:00

266	11:15	4	Аэродромная, 22	ели	190	13:25	Замена	2:10:00
267	04.02.2015 12:22	5	Исакова Г., 223А	другие	590	04.02.2015 13:10	включили Ф-3, 8	0:48:00
268	04.02.2015 18:01	6	Ленина пр., 18	другие	37	04.02.2015 19:46	пл.— БСК21804499, БСК 21804500	1:45:00
269	04.02.2015 21:15	7	Школьная /окт.р-н/, 39	напряжение	1294	04.02.2015 22:31	U в доме=183В, УТП=218/242/210 В, см. дефекты	1:16:00
270	05.02.2015 13:35	1	Школьная /окт.р-н/, 33	другие	1294	05.02.2015 14:28	обесточили дом, сгорел счетчик	0:53:00
271	05.02.2015 17:50	2	Попова, 74	другие	784	05.02.2015 18:10	Ф-6 отключили, Ф-14 был отключ ен	0:20:00
272	05.02.2015 18:02	3	Стрелковая, 17	напряжение	205	05.02.2015 21:20	Ф-1 U-236/243/230В, J=105,83,7 9А,в домеU=237	3:18:00
273	05.02.2015 19:38	4	1-Амурский пд, 43	другие	213	05.02.2015 21:20	наброс снят	1:42:00
274	06.02.2015 9:00	1	Попова, 74	другие	784	06.02.2015 10:48	Ф-6 включили	1:48:00

275	06.02.2015 13:42	2	Ленина пр., 121	другие	153	06.02.2015 14:02	Ф-13 откл., КЛ поврежден - отключили, Ф-13вкл	0:20:00
276	06.02.2015 14:34	3	Павловский тр, 27	другие	838	06.02.2015 16:00	в ТП все отходит	1:26:00
277	06.02.2015 14:34	4	Автотранспортная, 112	другие	304	06.02.2015 16:30	в ТП все отходит	1:56:00
278	06.02.2015 17:20	5	Силикатная, 11	другие	892	06.02.2015 17:48	повреждение в доме	0:28:00
279	06.02.2015 19:40	6	80 Гвардейской дивизии, 12	другие	681	06.02.2015 20:00	Ф-2, 4 отключили	0:20:00
280	06.02.2015 21:25	7	80 Гвардейской дивизии, 12	другие	681	06.02.2015 22:40	Ф-2, 4 включили	1:15:00
281	07.02.2015 8:20	1	Никитина, 194А	другие	513	07.02.2015 9:40	—сч.76638394, пок.010206	1:20:00
282	07.02.2015 8:23	2	2-Строительная,	предохранители	202	07.02.2015 9:25	Заменен ПН в ТП	1:02:00
283	07.02.2015 8:36	3	Клинская /Центр/, 40	другие	1500	07.02.2015 11:10	нет доступа к опоре	2:34:00
284	07.02.2015 8:36	4	Клинская /Центр/, 40А	другие	1500	07.02.2015 11:01	нет доступа к опоре	2:25:00

285	07.02.2015 10:20	5	Дзержинского /Южный/, 37 29	другие	475	07.02.2015 10:50	Включен вводной автомат (руб.) в ТП	0:30:00
286	07.02.2015 11:14	6	Кольцова /Затон/, 88	другие	1124	07.02.2015 15:31	закрепили изолятор временно, м енять опору	4:17:00
287	07.02.2015 13:32	7	Пролетарская, 40	другие	43	07.02.2015 13:33	—сч.00619212-06, пок.47644	0:01:00
288	07.02.2015 13:40	8	Красноармейский, 64	предохранит ели	890	07.02.2015 13:49	Заменен ПН в ТП	0:09:00
289	07.02.2015 14:19	9	Островского, 15	другие	555	07.02.2015 14:50	отключение не потребовалось	0:31:00
290	07.02.2015 14:26	10	Красноармейский, 64	предохранит ели	890	07.02.2015 15:21	Заменен ПН в ТП	0:55:00
291	07.02.2015 15:15	11	Никитина, 194А	другие	513	07.02.2015 16:52	подключили на опоре	1:37:00
292	07.02.2015 0:00	12	Правый Берег пруда, 65 71	другие	111	07.02.2015 0:26	сняли наброс на дом 65, на 71 - наброса нет	0:26:00
293	08.02.2015 9:12	1	Алексеевой Э., 69	другие	432	08.02.2015 9:45	Ф-7 отключили	0:33:00
294	08.02.2015 12:53	2	10-Западная, 5	другие	1547	08.02.2015 15:01	Ф-15 отключили, Ф-15 включили	2:08:00

295	08.02.2015 15:02	3	Алексеевой Э., 69	другие	432	08.02.2015 15:21	Ф-7 включили	0:19:00
296	08.02.2015 16:02	4	Алейская, 6 3	обрывы	324	08.02.2015 17:01	Восстановлен обрыв	0:59:00
297	08.02.2015 18:48	5	Цаплина, 37А	другие	213	08.02.2015 19:35	закрепили провод на изоляторе	0:47:00
298	08.02.2015 20:14	6	Чкалова, 192	обрывы	31	08.02.2015 21:05	восстановили контакт	0:51:00
299	08.02.2015 2:45	7	Никитина, 9	обрывы	48	08.02.2015 4:32	Восстановлен обрыв	1:47:00
300	09.02.2015 10:56	1	Ломоносова, 3	другие	1127	09.02.2015 14:12	Подключен ввод	3:16:00
301	09.02.2015 11:09	2	Сергея Ускова, 19	другие	1478	09.02.2015 14:20	Ф-17 включили	3:11:00
302	09.02.2015 18:30	3	Комсомольский пр., 40	другие	1048	09.02.2015 19:00	включили автомат на ВРУ-2 в ШР на ограде	0:30:00
303	09.02.2015 20:40	4	Строителей пр., 32	другие	397	09.02.2015 20:54	дозакрыли дверь РУ-6кВ	0:14:00
304	09.02.2015 23:07	5	Радужная /Б.Заимка/, 57	другие	1409	10.02.2015 0:45	Включен вводной автомат (руб.) в ТП	1:38:00
305	10.02.2015 8:40	1	2-Северо-Западная, 99-4	другие	1130	10.02.2015 15:48	восст.контакт на опоре	7:08:00
306	10.02.2015 8:50	2	Сельский пд, 17	другие	179	10.02.2015 11:52	восст.контакт на опоре	3:02:00
307	10.02.2015	3	Балтийская, 41	другие	1028	10.02.2015	Ф-25 включили	0:16:00

307	8:51	3	Балтийская, 41	другие	1038	9:37	Ф-23 включили	0:40:00
308	10.02.2015 8:53	4	Радищева пер, 158	другие	240	10.02.2015 12:22	Ф-11 отключили, Ф-11 включили	3:29:00
309	10.02.2015 9:30	5	Радужная /Б.Заимка/, 25	обрывы	1409	10.02.2015 11:05	Восстановлен обрыв ввода	1:35:00
310	10.02.2015 9:55	6	Партизанская, 167	другие	11	10.02.2015 14:28	Подключен ввод	4:33:00
311	10.02.2015 10:00	7	Гущина П., 175	другие	922	10.02.2015 10:25	очистили снег от дверей РУ-0,4 кВ	0:25:00
312	10.02.2015 12:20	8	Радищева пер, 158	другие	240	10.02.2015 12:22	Ф-11 включили	0:02:00
313	10.02.2015 11:39	9	Заозерная, 120	другие	489	10.02.2015 14:37	восст.контакт на опоре	2:58:00
314	10.02.2015 14:55	10	Партизанская, 186	другие	1468	10.02.2015 16:27	восст.контакт на опоре	1:32:00
315	10.02.2015 21:39	11	Хвойная, 40	другие	336	10.02.2015 22:17	восст.контакт на опоре	0:38:00
316	10.02.2015 0:20	12	Лучевой пд, 34	другие	97	10.02.2015 1:12	Повреждена 2-я часть ввода	0:52:00
317	11.02.2015 9:30	1	Туристов /Борзовая Заимка, 38А	другие	621	11.02.2015 11:05	Выполнили	1:35:00
318	11.02.2015	2	Павловский тр, 86	другие	751	11.02.2015	Ф-23 откл, опломбирован, Ф-19 откл, ПН сняты	0:26:00

	10:10					10:36	
319	11.02.2015 11:49	3	Агрономический пер, 10А	обрывы	1127	11.02.2015 13:00	обрыва нет, Ф-2 заменили ПН-25 0А 1:11:00
320	11.02.2015 12:40	4	Северо-Западная, 60	другие	684	11.02.2015 13:20	Ф-7 У отходит, нагрузки нет 0:40:00
321	11.02.2015 14:30	5	Телефонная, 28А	другие	922	11.02.2015 15:27	Ф-3 отключен, опломбирован э/с бытом 0:57:00
322	11.02.2015 17:05	6	Полюсный пд, 83	другие	492	11.02.2015 18:15	Подключен ввод 1:10:00
323	11.02.2015 20:27	7	Правый Берег пруда, 65 71	другие	1111	12.02.2015 0:58	на дом —65 сняли наброс 4:31:00
324	12.02.2015 8:31	1	Полевая /Лебяжье/, 58	другие	818	12.02.2015 10:15	Ф-7 отключили 1:44:00
325	12.02.2015 9:12	2	1-Степная, 45	другие	129	12.02.2015 11:06	заменяли 2 прокалывающих сжима 1:54:00
326	12.02.2015 13:20	3	Полевая /Лебяжье/, 58	другие	818	12.02.2015 14:32	включили Ф-7 1:12:00
327	12.02.2015 14:32	4	Короленко, 125	другие	83	12.02.2015 16:32	восст. обрыв ввода 2:00:00
328	12.02.2015	5	Силикатная, 12	другие	892	12.02.2015	сч.—06000962, пок.02986,26, —п л.2211 1:09:00

	20:50				21:59		
329	13.02.2015 8:00	1	Бабуркина, 12	другие	926	13.02.2015 8:55 Ф-9 отключили	0:55:00
330	13.02.2015 9:36	2	Цеховая, 58Н/ 1	другие	1256	13.02.2015 11:00 подключили	1:24:00
331	13.02.2015 9:37	3	Пионеров, 1	другие	537	13.02.2015 11:49 Ф-18, 20 включили	2:12:00
332	13.02.2015 10:51	4	Бабуркина, 12	другие	926	13.02.2015 14:00 Ф-9 включили	3:09:00
333	13.02.2015 15:30	5	Гущина П., 77А	другие	136	13.02.2015 16:48 поврежден КЛ, Ф-3 отключен	1:18:00
334	14.02.2015 8:39	1	Бийская, 32	другие	211	14.02.2015 9:33 восст.контакт на опоре	0:54:00
335	14.02.2015 8:52	2	Гущина П., 73	другие	922	14.02.2015 10:05 восст. на опоре	1:13:00
336	14.02.2015 9:05	3	2-Власихинский пр., 11	предохранит ели	324	14.02.2015 9:49 Заменен ПН в ТП	0:44:00
337	14.02.2015 9:58	4	8-Выезд, 3к2	другие	324	14.02.2015 10:39 восст.контакт на опоре	0:41:00
338	14.02.2015 12:00	5	Станционная, 112- 2	другие	1309	14.02.2015 13:30 —сч.202619, показ.02357	1:30:00
339	14.02.2015 12:00	6	Белоярская, 14	другие	95	14.02.2015 12:01 —сч.032062, показ.31980, —пл. ЧС168469	0:01:00
340	14.02.2015 12:37	7	Парковая, 58	другие	53	14.02.2015 14:49 заменяли ПН-250	2:12:00
341	14.02.2015 12:46	8	Парковая, 47	другие	53	14.02.2015 14:49 заменяли ПН-250	2:03:00

342	14.02.2015 13:59	9	8-Выезд, 11	другие	324	14.02.2015 15:01	заменяли ПН-250 Ф-3, подтянули контакт на вв	1:02:00
343	14.02.2015 17:05	10	Туристов /Борзовая Заимка, 8А	обрывы	621	14.02.2015 18:10	на подстав.опоре отгорела жила , опора частна	1:05:00
344	14.02.2015 17:45	11	Канатный пд, 89	другие	180	14.02.2015 19:06	восст.контакт на опоре	1:21:00
345	14.02.2015 20:10	12	Брянская, 50	другие	211	14.02.2015 22:00	контакт на опоре восстановлен	1:50:00
346	14.02.2015 23:20	13	Меланжевая, 64	другие	1096	15.02.2015 0:13	контакт на опоре восстановлен	0:53:00
347	15.02.2015 8:15	1	Союза Республик, 32А	другие	396	15.02.2015 8:43	Ф-7 был отключен, нет ПН,Ф-12 отключили, ПНс	0:28:00
348	15.02.2015 9:08	2	Никитина, 157А -1	напряжение	513	15.02.2015 10:04	U в ТП=235,230,245, U в доме=2 13В	0:56:00
349	15.02.2015 14:10	3	Короленко, 237	другие	97	15.02.2015 16:04	восст.контакт на опоре	1:54:00
350	15.02.2015	4	Союза Республик, 32А	другие	396	15.02.2015	Ф-12 включили	0:27:00

	16:00	32А			16:27		
351	15.02.2015 17:02	5	Колесная, 45	другие	1383	15.02.2015 18:00	повреждена 2-я часть ввода 0:58:00
352	15.02.2015 20:50	6	Правый Берег пруда, 65	другие	1111	16.02.2015 0:05	сняли наброс 3:15:00
353	16.02.2015 8:20	1	Парашютная, 19 10, 2	другие	205	16.02.2015 9:50	Ф-1 на опоре повреж.руб-к, пер едано 2 с.р. 1:30:00
354	16.02.2015 8:34	2	Петрова А., 145	другие	1019	16.02.2015 16:40	подключили 8:06:00
355	16.02.2015 8:49	3	Сергея Ускова, 31Б	другие	1606	16.02.2015 10:33	Ф-5 включили 1:44:00
356	16.02.2015 8:57	4	Строителей пр., 10 12	другие	259	16.02.2015 9:20	Включен вводной автомат (руб.) в ТП 0:23:00
357	16.02.2015 10:55	5	Полюсный пд, 83	другие	492	16.02.2015 11:17	повреждена 2-я часть ввода 0:22:00
358	16.02.2015 11:27	6	Павловский тр, 137	другие	1106	16.02.2015 15:40	восст.контакт на опоре,сняли н аброс П.тр,131 4:13:00
359	16.02.2015 12:50	7	Северо-Западная, 81	другие	1604	16.02.2015 13:48	Ф-1, 7 включили 0:58:00
360	17.02.2015 8:32	1	Ляпидевского, 10К	другие	442	17.02.2015 10:00	подключили 1:28:00

361	17.02.2015 9:33	2	Молодежная, 25	другие	482	17.02.2015 9:49	Ф-8 был отключен и опломбирован	0:16:00
362	17.02.2015 10:35	3	4-Западная, 80	другие	649	17.02.2015 11:25	Отключено	0:50:00
363	17.02.2015 10:37	4	Гоголя, 181	другие	67	17.02.2015 14:06	Отключено	3:29:00
364	17.02.2015 10:48	5	Понтонный мост, 112	обрывы	582	17.02.2015 12:30	Восстановлен обрыв ввода	1:42:00
365	17.02.2015 13:16	6	Песчаная, 25А	обрывы	928	17.02.2015 14:50	Восстановлен обрыв магистрали- кусты	1:34:00
366	17.02.2015 13:42	7	1-Выезд, 12	напряжение	200	17.02.2015 14:20	U в ТП=233,229,223В, U в доме= 180В	0:38:00
367	17.02.2015 15:30	8	Сухова П., 46	другие	333	17.02.2015 16:30	поврежден провод 2-й ч.ввода, откл.Ф-7, вкл.	1:00:00
368	17.02.2015 20:58	9	Правый Берег пруда, 65 71	другие	1111	18.02.2015 1:30	сняли набросы 65, 71	4:32:00
369	17.02.2015 6:26	10	Рельефный пд, 15	другие	249	17.02.2015 6:54	отключение не потребовалось	0:28:00

370	18.02.2015 8:57	1	Сизова, 24А	другие	497	18.02.2015 13:10	Ф-12 отключили	4:13:00
371	18.02.2015 10:40	2	Чкалова, 40	другие	685	18.02.2015 11:15	Ф-11 включили	0:35:00
372	18.02.2015 11:57	3	Красноармейский, 64	предохранит ели	890	18.02.2015 14:35	Заменен ПН в ТП	2:38:00
373	18.02.2015 13:48	4	Сибирский пр, 44	предохранит ели	1318	18.02.2015 15:00	Заменен ПН в ТП	1:12:00
374	18.02.2015 14:03	5	Индустриальная, 34	другие	1282	18.02.2015 15:00	восст.контакт на опоре	0:57:00
375	18.02.2015 14:50	6	Сизова, 24А	другие	497	18.02.2015 15:15	включили Ф-12	0:25:00
376	19.02.2015 8:05	1	Кутузова, 133	другие	294	19.02.2015 8:36	контакт на вводе	0:31:00
377	19.02.2015 13:20	2	4-Западная, 80	другие	649	19.02.2015 14:50	РУ-0,4кВ подболтили шины и кабели, включили	1:30:00
378	19.02.2015 16:15	3	Пионеров, 13	предохранит ели	537	19.02.2015 16:48	Заменен ПН в ТП	0:33:00
379	19.02.2015 22:10	4	Мамонтова, 245	предохранит ели	1111	19.02.2015 22:50	Заменен ПН в ТП	0:40:00
380	20.02.2015 10:36	1	Тихонова, 68	обрывы	1092	20.02.2015 10:50	обрыв КЛ 0,4кВ между корпусами , без U 0,4кВ	0:14:00
381	20.02.2015 11:00	2	Пушкина, 48	другие	24	20.02.2015 11:25	U от ТП отходит	0:25:00
382	20.02.2015	3	Малахова, 95	другие	1033	20.02.2015	Ф-20 отключили, Ф-20 включили	0:35:00

	11:20					11:55	
383	20.02.2015 11:22	4	Никитина, 17	другие	578	20.02.2015 11:46	работает Горзеленхоз 0:24:00
384	20.02.2015 20:35	5	Сельскохозяйствен ная, 1Г	другие	493	20.02.2015 21:05	Ф-3 отключили, ПН сняли 0:30:00
385	20.02.2015 21:30	6	Сельскохозяйствен ная, 1Г	другие	493	20.02.2015 22:00	Ф-3 включили 0:30:00
386	21.02.2015 8:15	1	Красноармейский, Моло дежная	другие	446	21.02.2015 10:25	подтянули контакт на опоре 2:10:00
387	21.02.2015 9:10	2	Чеглецова, 19	другие	447	21.02.2015 10:25	открыли дверь РУ-6кВ 1:15:00
388	21.02.2015 12:00	3	Кавалерийская, 8	другие	927	21.02.2015 13:33	Ф-16 включили 1:33:00
389	21.02.2015 15:29	4	2-Озерная, 37	другие	1070	21.02.2015 15:30	—сч.062798, пок.28344, —пл.ЧС1 79394 0:01:00
390	21.02.2015 19:10	5	Шумакова, 22	другие	1001	21.02.2015 20:13	Ф-4 сгорели 2ПН-400 ф.В и С, з амен.ПН на ф.С 1:03:00
391	21.02.2015 22:00	6	Правый Берег пруда, 65 71	другие	1111	21.02.2015 22:34	сняли набросы 65, 71 0:34:00
392	22.02.2015 9:46	1	Сахарова пл.,	другие	984	22.02.2015 9:55	открыли 3 э/щитка 0:09:00

393	22.02.2015 9:48	2	Гоньбинский тракт,	другие	1	22.02.2015 10:40	привезли на Дёповскую Ануфриев у	0:52:00
394	22.02.2015 11:00	3	Гоньбинский тракт,	другие	1	22.02.2015 11:55	увезли Ануфриеву, бумагу отдал и в ГИК	0:55:00
395	22.02.2015 11:10	4	Шумакова, 22	другие	1001	22.02.2015 14:21	Ф-4 разболт. кабели, измерили сопротивление	3:11:00
396	22.02.2015 15:00	5	Пригородная, 9	другие	1216	22.02.2015 16:24	восст. контакт "0" на опоре	1:24:00
397	22.02.2015 16:30	6	Сахарова пл.,	другие	984	22.02.2015 16:50	закружили э/щиты	0:20:00
398	22.02.2015 18:33	7	Енисейская, 54 56	предохранители	937	22.02.2015 19:05	Заменен ПН в ТП	0:32:00
399	23.02.2015 10:10	1	Фурманова, 165	другие	324	23.02.2015 11:28	восст. контакт на опоре	1:18:00
400	23.02.2015 10:42	2	Попова, 85	напряжение	930	23.02.2015 11:30	Т-1 U=232,235,237В; Т-2 U=222, 225,227В	0:48:00
401	23.02.2015 10:55	3	Мало-Олонская, 23	другие	36	23.02.2015 11:20	U в ТП отходит	0:25:00
402	23.02.2015	4	Ржевская /Борзовая Займка. 48А	другие	1141	23.02.2015	—сч.1010837, пок. 57511	0:01:00

	13:10					13:11	
403	23.02.2015 14:20	5	Полевая /Лебяжье/, 28	другие	395	23.02.2015 15:40	восст.контакт на опоре 1:20:00
404	23.02.2015 20:00	6	Папанинцев, 134	другие	238	23.02.2015 21:00	обесточен дом Папан, 161, 161А , отключалиФ-1 1:00:00
405	23.02.2015 20:00	7	Юрина, 53	другие	205	23.02.2015 20:30	плохой контакт на трубостойке, свет горит 0:30:00
406	24.02.2015 8:30	1	Юрина, 53/2	другие	205	24.02.2015 9:50	восст.контакт, сняли наброс Юр ина 53/1, см.д 1:20:00
407	24.02.2015 11:20	2	Петрова А., 214	другие	591	24.02.2015 13:05	отключили и включили Ф-5 1:45:00
408	24.02.2015 13:40	3	Северо-Западная, 163	другие	418	24.02.2015 14:17	провис КЛО,4кВ от щитовой дома на киоск 0:37:00
409	24.02.2015 16:54	4	Молодежная, 125- 4	другие	636	24.02.2015 17:54	нет доступа к опоре ж/б, надо чистить снег 1:00:00

410	24.02.2015 20:00	5	Панфиловцев, 4	другие	930	25.02.2015 0:45	Т-1 U=236,241,235В; Т-2 U=234, 233,230В	4:45:00
411	24.02.2015 6:20	6	Тупиковый пд, 2	другие	126	24.02.2015 6:48	обесточено на опоре	0:28:00
412	25.02.2015 8:19	1	Павловский тр, 289А	другие	1517	25.02.2015 11:35	Ф-24, 28 включили	3:16:00
413	25.02.2015 8:32	2	Главная, 67	обрывы	210	25.02.2015 10:00	закрепили крепление СИП на опоре	1:28:00
414	25.02.2015 12:00	3	Молодежная, 125- 4	другие	636	25.02.2015 13:56	подключили	1:56:00
415	25.02.2015 12:40	4	Беляева, 15	другие	1463	25.02.2015 13:16	Ф-20 отключен и опломбирован	0:36:00
416	25.02.2015 17:55	5	Крупской, 27	напряжение	601	25.02.2015 19:38	U в доме 186В, Ф-16 J=130,150,1 70А, U=233,231	1:43:00
417	26.02.2015 10:00	1	Попова, 70	другие	840	26.02.2015 11:00	отключены э/сбытом	1:00:00
418	26.02.2015 8:00	2	Красносельская, 92	обрывы	660	26.02.2015 9:55	обрыва нет	1:55:00
419	26.02.2015 8:58	3	Пушкина, 64А	обрывы	627	26.02.2015 10:22	отключили Ф-12, обесточ. на опоре, Ф-12 вклю	1:24:00
420	26.02.2015	4	Полярная, 19	другие	579	26.02.2015	отключили и включили	2:31:00

	9:09					11:40	
421	26.02.2015 11:10	5	Байкальская /Борз.заимка/,	другие	1242	26.02.2015 14:20	Ф-1 включили 3:10:00
422	26.02.2015 11:15	6	Ползунова, 45	другие	1291	26.02.2015 11:50	Включен вводной автомат (руб.) в ТП 0:35:00
423	26.02.2015 12:00	7	Ползунова, 45	другие	1291	26.02.2015 12:15	Включен вводной автомат (руб.) в ТП 0:15:00
424	26.02.2015 14:30	8	Вологодская (Центральный), 9	другие	1500	26.02.2015 17:10	Подключен ввод 2:40:00
425	26.02.2015 14:30	9	Вологодская (Центральный), 11	другие	1500	26.02.2015 17:35	Подключен ввод 3:05:00
426	26.02.2015 14:30	10	Вологодская (Центральный), 13	другие	1500	26.02.2015 17:55	Подключен ввод 3:25:00
427	26.02.2015 14:30	11	Вологодская (Центральный), 15	другие	1500	26.02.2015 18:20	Подключен ввод 3:50:00
428	26.02.2015 16:50	12	Правый Берег пруда, 65 71	другие	1111	26.02.2015 17:30	набросы 65, 71 - передано Влас ову 0:40:00
429	26.02.2015 21:35	13	Комсомольский пр., 79	другие	225	26.02.2015 21:54	Ф-1 отключили 0:19:00
430	26.02.2015	14	Комсомольский пр., __	другие	225	26.02.2015	Ф-1 включили 0:23:00

	0:20	79				0:43	
431	27.02.2015 8:45	1	Папанинцев, 133	другие	238	27.02.2015 17:42	Подключен ввод 8:57:00
432	27.02.2015 10:49	2	Балтийская, 28	другие	1038	27.02.2015 14:29	Ф-26 включили 3:40:00
433	27.02.2015 11:37	3	Красноармейский, 96	другие	262	27.02.2015 11:44	отменена ЕДДС 0:07:00
434	27.02.2015 17:15	4	Благовещенская /Нов-силик, 3	предохранит ели	931	27.02.2015 20:55	Заменен ПН в ТП 3:40:00
435	28.02.2015 11:19	1	Коммунаров пр-т, 5А	другие	1121	28.02.2015 11:20	—пл.171660, —сч.0221112717, по к.11966,см.деф 0:01:00
436	28.02.2015 12:10	2	Водопроводная /окт.р-н/, 47	напряжение	548	28.02.2015 13:01	У в доме 178В, см.дефекты 0:51:00
437	28.02.2015 7:10	3	Коммунаров пр-т, 143	другие	1186	28.02.2015 9:24	восст.контакт на опоре 2:14:00
438	01.03.2015 9:53	1	Червонная, 25/1	другие	210	01.03.2015 9:54	—пл.ЧС143887, —сч.300909, пок. 23770 0:01:00
439	01.03.2015 10:00	2	5-Инициативный пд /Н-сили, 3	другие	1438	01.03.2015 11:25	подтянули контакт 1:25:00
440	01.03.2015 12:45	3	Алексеевой Э., 21	обрывы	145	01.03.2015 13:37	Восстановлен обрыв ввода 0:52:00

441	01.03.2015 14:20	4	Кутузова,	другие	291	01.03.2015 15:00	закрыли дверь РУ-0,4кВ	0:40:00
442	01.03.2015 15:05	5	Мамонтова, 217	предохранители	1111	01.03.2015 15:29	Заменен ПН в ТП	0:24:00
443	02.03.2015 9:00	1	Привокзальная, 5	другие	648	02.03.2015 10:40	отключили Ф-4, включили Ф-4	1:40:00
444	02.03.2015 9:00	2	Ленина пр., 175	другие	451	02.03.2015 12:25	отключили Ф-4, включили Ф-4	3:25:00
445	02.03.2015 21:00	3	Братский пд., 26-2	другие	265	02.03.2015 21:15	отменена потребителем	0:15:00
446	02.03.2015 21:01	4	Шевченко, 156	другие	636	02.03.2015 23:11	наброс не обнаружен	2:10:00
447	03.03.2015 8:30	1	Пушкина, 62	другие	627	03.03.2015 9:20	подключили на опоре	0:50:00
448	03.03.2015 9:00	2	Малахова, 175А	другие	1301	03.03.2015 10:30	Ф-19 не включается авт-т, пере дано 3 с.р.	1:30:00
449	03.03.2015 9:10	3	Братский пд., 16А	другие	265	03.03.2015 10:20	Подключен ввод	1:10:00
450	03.03.2015 10:29	4	Фомина, 136	другие	442	03.03.2015 14:56	Подключен ввод	4:27:00
451	03.03.2015 11:36	5	Ядерная, 3А	другие	747	03.03.2015 13:46	восст. контакт на опоре	2:10:00
452	03.03.2015 13:40	6	Красноармейский, 51	другие	951	03.03.2015 15:20	Ф-4, 9 отключили, Ф-4, 9 включили или	1:40:00

453	03.03.2015 15:36	7	Малахова, 62 64Б	другие	954	03.03.2015 16:20	вкл. ввод от Т-2 и ввод на м-н Новэкс	0:44:00
454	03.03.2015 18:15	8	Панкратова, 15	другие	835	03.03.2015 19:31	восст. контакт на опоре	1:16:00
455	04.03.2015 8:21	1	Панфиловцев, 3	другие	673	04.03.2015 12:04	отключили Ф-4, 7, включили Ф-4 , 7	3:43:00
456	04.03.2015 8:24	2	Гущина П., 77	напряжение	137	04.03.2015 8:53	Ф-11 U=218,221,222В; Ф-13 U=218,221,222В	0:29:00
457	04.03.2015 8:55	3	Весенняя, 1В	другие	912	04.03.2015 14:16	подключили на опоре	5:21:00
458	04.03.2015 22:10	4	Ломоносова, 1	другие	53	04.03.2015 22:50	обрыв радиофидера - сбросили с ВЛ 0,4кВ	0:40:00
459	05.03.2015 16:42	1	Заречная, 32	другие	205	05.03.2015 17:40	закрпили изолятор на трубостой ке	0:58:00
460	05.03.2015 18:42	2	Пионеров, 2	другие	173	05.03.2015 19:20	отключили кабель на киоск в ру б-ке на опоре	0:38:00
461	06.03.2015 11:15	1	Присягина пер, 33	другие	246	06.03.2015 14:15	Подключен ввод	3:00:00
462	06.03.2015	2	Весенняя, 1А	обрывы	912	06.03.2015	сошел снег, СИП ведомственный	0:39:00

	11:16					11:55		
463	06.03.2015 13:45	3	Короленко, 48	предохранит ели	792	06.03.2015 14:15	Заменен ПН в ТП	0:30:00
464	06.03.2015 16:14	4	Питерская /Централ/, 2	другие	1500	06.03.2015 16:50	Подключен ввод	0:36:00
465	06.03.2015 16:50	5	Пивоварская, 150	напряжение	602	06.03.2015 18:50	восст.контакт на опоре	2:00:00
466	06.03.2015 17:00	6	Тимуровская, 74	другие	282	06.03.2015 18:20	Ф-8 отключили	1:20:00
467	06.03.2015 18:09	7	Молодежная, 62	другие	656	06.03.2015 18:30	открыт телеф. шкаф	0:21:00
468	07.03.2015 9:56	1	Интернациональная, 63	предохранит ели	14	07.03.2015 10:30	Заменен ПН в ТП	0:34:00
469	07.03.2015 11:15	2	Мало-Олонская, 43	напряжение	36	07.03.2015 12:28	U=205,215,226В	1:13:00
470	09.03.2015 9:00	1	Ленина пр., 108	другие	194	09.03.2015 9:08	перенесена на 10.03.2015	0:08:00
471	10.03.2015 8:15	1	Ленина пр., 108	другие	194	10.03.2015 9:37	Ф-16 включили ВРУ в подвале ИП Русакова	1:22:00
472	10.03.2015 9:20	2	Змеиногорский пд, 110А	предохранит ели	385	10.03.2015 11:05	Заменен ПН в ТП	1:45:00
473	10.03.2015 10:00	3	4-Западная, 80	другие	649	10.03.2015 11:00	отменил Пивоваров 10:50	1:00:00

474	10.03.2015 13:30	4	Весенняя, 1А	обрывы	912	10.03.2015 14:35	восстановлено, 4 сжима, 1 натяжной	1:05:00
475	10.03.2015 16:38	5	Квартал 953-А, 458	обрывы	189	10.03.2015 17:47	восст. обрыв фазного провода на опоре	1:09:00
476	10.03.2015 16:39	6	Маркса, 134	другие	213	10.03.2015 17:17	в дом U уходит	0:38:00
477	10.03.2015 16:40	7	Гоголя, 110Б	предохранители	692	10.03.2015 18:14	Разбито КЗ. Заменен ПН-2 в ТП	1:34:00
478	10.03.2015 17:45	8	Водопроводная /окт.р-н/, 114	другие	653	10.03.2015 18:53	восст. контакт на трубостойке	1:08:00
479	10.03.2015 2:53	9	Анатолия, Радищева	обрывы	11	10.03.2015 4:40	Восстановлен обрыв магистрали-кусты	1:47:00
480	10.03.2015 5:40	10	Садгородская, 18	предохранители	1318	10.03.2015 6:25	Заменен ПН в ТП	0:45:00
481	11.03.2015 8:26	1	Песчаная, 179- 2	другие	31	11.03.2015 9:08	отключили с опоры	0:42:00
482	11.03.2015 9:03	2	Островского, 41 стройка	другие	1423	11.03.2015 9:27	Ф-28 включили Баева Энергия-трансмит	0:24:00
483	11.03.2015	3	Коммунальная, 19	другие	1318	11.03.2015	восст. провод на изолятор трубостойки	0:20:00

	10:17					10:37	
484	11.03.2015 10:50	4	Партизанская, 234-2	другие	389	11.03.2015 11:55	подтянули КЛ на опоре 1:05:00
485	11.03.2015 11:30	5	Песчаная, 179- 2	другие	31	11.03.2015 12:49	восстановили ввод 1:19:00
486	11.03.2015 15:01	6	Сизова, 43	обрывы	311	11.03.2015 16:01	снегом оборвало КЛ на гараж, подняли на опор 1:00:00
487	11.03.2015 15:34	7	Мало-Тобольская, 5	другие	44	11.03.2015 16:34	персонал Запсибстрой включили фидер на ВЛ 1:00:00
488	11.03.2015 15:48	8	2-Кооперативный пд, 33-2	другие	342	11.03.2015 16:57	восст. контакт на опоре 1:09:00
489	11.03.2015 19:33	9	Ядринцева пер, 83	другие	31	11.03.2015 21:02	восст. контакт на опоре 1:29:00
490	11.03.2015 20:32	10	Павловский тр, 261	предохранители	1006	11.03.2015 21:40	Заменен ПН в ТП 1:08:00
491	11.03.2015 20:55	11	Широкая просека, 3	другие	385	11.03.2015 21:29	все ПН целые, У отходит 0:34:00
492	12.03.2015 8:21	1	Стартовый пер, 3	другие	1073	12.03.2015 10:23	Ф-1 откл., включили 2:02:00
493	12.03.2015 8:26	2	Ползунова, 59В	другие	1188	12.03.2015 9:41	подключили новый ввод к ВЛ-0,4 , старый демон 1:15:00

494	12.03.2015 8:45	3	Белинского /Южный/, 14	другие	841	12.03.2015 11:09	Ф-6 отключили, Ф-6 включили	2:24:00
495	12.03.2015 13:29	4	Молодежная, 35	другие	978	12.03.2015 13:58	Закрыта дверь	0:29:00
496	12.03.2015 14:20	5	Сизова, 41А	другие	311	12.03.2015 15:31	подключили на опоре	1:11:00
497	12.03.2015 21:00	6	Аванесова, 31-2	другие	17	12.03.2015 21:01	—сч.4680008520036, пок.04178, —пл.157682	0:01:00
498	12.03.2015 21:30	7	Аванесова, 31-2	другие	17	12.03.2015 22:41	восст. "0" контакт на опоре	1:11:00
499	12.03.2015 22:20	8	Социалистический пр, Прол етарская	другие	94	12.03.2015 22:45	отключили Ф-4	0:25:00
500	13.03.2015 9:08	1	Краевая, 257	другие	72	13.03.2015 11:10	отключили Ф-1, 13, включили Ф- 1, 13	2:02:00
501	13.03.2015 13:10	2	Гущина П., 171Б	другие	915	13.03.2015 14:15	Ф-2 U отходит	1:05:00
502	13.03.2015 14:05	3	Ипподромная, 36	напряжение	73	13.03.2015 17:20	повреждена 2 часть ввода	3:15:00
503	13.03.2015 17:40	4	Комсомольский пр., 132 134	другие	559	13.03.2015 17:55	закрыли дверь РУ-0,4кВ	0:15:00
504	13.03.2015 18:05	5	Красноармейский, 33	напряжение	8	13.03.2015 19:11	Восстановлен обрыв "0" провода - обрыв	1:06:00

505	14.03.2015 8:28	1	Школьная /Лебяжье/, 27	другие	508	14.03.2015 8:30	—сч.0222844608, пок.11244, —пл .165977	0:02:00
506	14.03.2015 8:35	2	Канская, 23	другие	59	14.03.2015 11:46	Ф-4 отключили, Ф-4 включили	3:11:00
507	14.03.2015 9:30	3	Восточная, 98А	обрывы	331	14.03.2015 10:35	2 провода оборв., обесточ, Ф-2 замен.2ПН-250	1:05:00
508	14.03.2015 11:10	4	Линейная, 36В	другие	1256	14.03.2015 14:15	подключили	3:05:00
509	14.03.2015 11:30	5	Лоцманская /Затон/, 9/3	напряжение	1071	14.03.2015 14:25	U=243,230,253DB, Ф-3 J=11,91,2 2А	2:55:00
510	14.03.2015 12:08	6	Власихинская, 28А	другие	95	14.03.2015 12:09	—сч.1000263924, пок.7771	0:01:00
511	14.03.2015 13:33	7	Восточная, 98А	обрывы	331	14.03.2015 15:13	Восстановлен обрыв магистрали- кусты	1:40:00
512	14.03.2015 15:30	8	Кирова, 43	обрывы	233	14.03.2015 17:30	Восстановлен обрыв ввода	2:00:00
513	14.03.2015 20:10	9	Кутузова, 260	другие	72	14.03.2015 20:53	дозакрыли дверь РУ-6кВ	0:43:00

514	14.03.2015 22:24	10	Мамонтова, 293	другие	41	14.03.2015 23:50	восст.контакт на трубостойке	1:26:00
515	15.03.2015 13:48	1	Бульвар 9 января, 69А	другие	244	15.03.2015 13:57	отменена ЕДДС	0:09:00
516	15.03.2015 14:18	2	Чкалова, 180- 1	другие	31	15.03.2015 14:19	—пл.141327, 141328, пок.7050, см. дефекты	0:01:00
517	16.03.2015 13:28	1	Интернациональная, 72	другие	81	16.03.2015 14:40	осмотрели РУ-6, 0,4кВ, тр-ры - замечаний нет	1:12:00
518	16.03.2015 17:11	2	Ачинская, 4	обрывы	1386	16.03.2015 18:36	обесточили на опоре	1:25:00
519	17.03.2015 11:23	1	Советской Армии, 146А	другие	269	17.03.2015 11:52	убрали снег с крыши ТП	0:29:00
520	17.03.2015 13:25	2	Никитина, 137	другие	183	17.03.2015 13:50	КЗ в щитовой, отключение не по требовалось	0:25:00
521	17.03.2015 13:48	3	Микронная, 46	другие	139	17.03.2015 16:31	восстановлено, обесточен дом 4 8-1- упала анте	2:43:00
522	17.03.2015 14:22	4	Красноармейский, 69	другие	945	17.03.2015 17:30	отключили Ф-3, 12, включили Ф- 3, 12	3:08:00

523	17.03.2015 17:31	5	Лучевой пд, 3	обрывы	513	17.03.2015 18:46	Восстановлен обрыв ввода	1:15:00
524	17.03.2015 17:51	6	Профинтерна, 6	другие	871	17.03.2015 18:40	отключили Ф-12, включили Ф-12	0:49:00
525	17.03.2015 18:30	7	Микронная, 48-1	другие	139	17.03.2015 20:21	подключили	1:51:00
526	17.03.2015 18:39	8	Дивная, 4	другие	1450	17.03.2015 19:40	с опоры в э/щитовой отходит 3 фазы и "0"	1:01:00
527	17.03.2015 22:23	9	Гоголя, 196А	другие	67	18.03.2015 1:19	восст.контакт на опоре	2:56:00
528	17.03.2015 3:30	10	Полевая /Лебяжье/, 26	другие	395	17.03.2015 7:35	см. опер. журнал	4:05:00
529	18.03.2015 8:14	1	Павловский тр, 203	другие	1214	18.03.2015 16:00	Ф-17, 37 отключили, Ф-17, 37 в ключили	7:46:00
530	18.03.2015 9:15	2	Площадь Свободы,	другие	24	18.03.2015 10:34	открыли э/щит	1:19:00
531	18.03.2015 10:15	3	Мало-Тобольская, 5	другие	44	18.03.2015 10:50	ТП 44 работает Речпорт	0:35:00
532	18.03.2015 14:46	4	Солнечная Поляна, 26Д	предохранит ели	855	18.03.2015 16:04	Заменен ПН в ТП	1:18:00
533	18.03.2015 20:00	5	Площадь Свободы,	другие	24	18.03.2015 21:20	закрыли розетки	1:20:00
534	19.03.2015	1	Змеиногорский тр., 75	другие	693	19.03.2015	Ф-9 отключили, Ф-9 включили	9:34:00

	9:56					19:30	
535	19.03.2015 11:22	2	Северо-Западная, 11	обрывы	150	19.03.2015 12:03	Ф-5 откл., оборв.СИП от опоры, пер.2с.р,Ф-5вк 0:41:00
536	19.03.2015 18:32	3	Карагандинская, 5	другие	150	19.03.2015 19:56	от ВЛ U отходит 1:24:00
537	20.03.2015 10:20	1	Взлетная, 46	другие	1478	20.03.2015 10:29	Ф-24 отключен, ПН - нет изоляц ии 00 Мом 0:09:00
538	20.03.2015 13:36	2	Аванесова, 121	напряжение	572	20.03.2015 17:48	U в доме 248В, U в ТП-225,233, 226В, перерасп 4:12:00
539	20.03.2015 14:08	3	Школьная /окт.р-н/ 29	обрывы	548	20.03.2015 15:54	оборв. фаз.провод от трубост., откл. на опор 1:46:00
540	20.03.2015 15:51	4	42 Краснознам.Бригады , 11	другие	265	20.03.2015 17:04	поврежден ввод.КЛ, обесточили с опоры 1:13:00
541	20.03.2015 20:15	5	Детсадовский пд, 3	обрывы	549	20.03.2015 21:15	обрыв КЛ 2 части ввода 1:00:00
542	21.03.2015 9:08	1	Профинтерна, 30	другие	155	21.03.2015 10:00	отключили Ф-7, включили Ф-7 0:52:00

543	21.03.2015 10:30	2	Пионеров, 6 8, 10	другие	вед	21.03.2015 11:20	дома подключены от ТП РЖД	0:50:00
544	21.03.2015 11:00	3	Интернациональная, 76-3	другие		21.03.2015 11:01	—сч.105729, —пл. ЧС083653	0:01:00
545	21.03.2015 12:30	4	Папанинцев, 111	другие	1377	21.03.2015 14:10	Ф-3 кабель поврежден, отключен	1:40:00
546	21.03.2015 12:13	5	Папанинцев, 111	другие	1377	21.03.2015 12:14	—сч.3834061,пок.11573, —сч.026 08970,пок.3711	0:01:00
547	21.03.2015 20:00	6	Сухова П., 40А	другие		21.03.2015 20:01	см. заявку —7	0:01:00
548	21.03.2015 20:05	7	Сухова П., 38	другие	333	21.03.2015 20:37	обесточено на опоре, передано ЕДДС	0:32:00
549	22.03.2015 8:00	1	Сухова П., 38	обрывы	333	22.03.2015 8:55	Восстановлен обрыв магистрали- кусты	0:55:00
550	22.03.2015 15:07	2	Индустриальная, 29	обрывы	1282	22.03.2015 16:45	Восстановлен обрыв ввода	1:38:00
551	22.03.2015 15:20	3	Тимуровская, 44	обрывы	333	22.03.2015 16:40	Восстановлен обрыв ввода	1:20:00

552	22.03.2015 17:05	4	Пушкина, 166	обрывы	67	22.03.2015 17:45	Восстановлен обрыв ввода	0:40:00
553	22.03.2015 17:20	5	Власихинская, 114	предохранители	324	22.03.2015 18:10	Заменен ПН в ТП	0:50:00
554	22.03.2015 18:15	6	Радужная /Б.Заимка/, 103	обрывы	833	22.03.2015 19:23	снегом свалило труб-ку, обрыв фаз.пр., обест	1:08:00
555	22.03.2015 21:00	7	Горького М., 64	обрывы	631	22.03.2015 23:15	Восстановлен обрыв ввода	2:15:00
556	22.03.2015 21:56	8	1-Западная, 48	обрывы	377	23.03.2015 0:47	1 п-д воост. СИП, 2 п-д вырван а 2 ч.ввода	2:51:00
557	23.03.2015 8:12	1	Островского, 33	другие	519	23.03.2015 11:33	Ф-13 откл., ПН сняли, вывешен плакат	3:21:00
558	23.03.2015 10:48	2	1-Западная, 48	другие	377	23.03.2015 16:13	подключили	5:25:00
559	23.03.2015 10:51	3	Казакова, 28	другие	390	23.03.2015 11:50	подтянули контакт на опоре	0:59:00
560	23.03.2015 10:56	4	Саратовская, 7А	другие	214	23.03.2015 17:58	вкрутили пробку	7:02:00
561	23.03.2015 11:11	5	Горького М., 62	обрывы	631	23.03.2015 12:31	Восстановлен обрыв ввода	1:20:00

562	23.03.2015 11:56	6	Горская, 1	другие	1109	23.03.2015 14:34	не сети БСК, запитаны ООО Подстанция	2:38:00
563	23.03.2015 12:42	7	Островского, 33	другие	519	23.03.2015 15:00	Ф-13 включили	2:18:00
564	23.03.2015 13:27	8	Водопроводная /окт.р-н/, 154	другие	1256	23.03.2015 13:56	горел учет в щитовой ГСК 125, откл-е не треб	0:29:00
565	23.03.2015 14:53	9	Северо-Западная, 11	обрывы	150	23.03.2015 16:01	восст. обрыв СИПа на опоре	1:08:00
566	23.03.2015 15:20	10	Социалистический пр, 89	другие	680	23.03.2015 15:27	коронируют изоляторы на Т-2, с м. опер.журнал	0:07:00
567	23.03.2015 15:24	11	Смирнова, 30/2	другие	315	23.03.2015 16:36	отключили и включили для ремонт та трубостойки	1:12:00
568	23.03.2015 16:59	12	Железнодорожный пд,	предохранители	202	23.03.2015 19:06	Заменен ПН в ТП	2:07:00
569	23.03.2015	13	Песчаная, 106А	обрывы	69	23.03.2015	Ф-3 откл., оборв.СИП снегом, о бест. на опоре	0:44:00

	18:28					19:12	
570	23.03.2015 18:33	14	Ленина пр., 181	другие	1505	23.03.2015 19:44	Ф-15 откл., надо укреплять опору, см.дефекты 1:11:00
571	23.03.2015 20:45	15	Молодежная, 55	другие	1009	23.03.2015 21:10	отключение не потребовалось 0:25:00
572	23.03.2015 21:30	16	1-Западная, 6	другие	193	23.03.2015 22:35	закрепили кабель временно, см. дефекты 1:05:00
573	23.03.2015 21:31	17	Ленина пр., 181	обрывы	1505	23.03.2015 22:15	Восстановлен обрыв ввода 0:44:00
574	24.03.2015 10:00	1	Понтонный мост, 168	другие	582	24.03.2015 11:39	были отключены пробки 1:39:00
575	24.03.2015 11:42	2	Северо-Западная, 112	другие	156	24.03.2015 14:52	восст.контакт на опоре 3:10:00
576	24.03.2015 11:48	3	Красноармейский, 61	другие	944	24.03.2015 13:55	восст.контакт на опоре 2:07:00
577	24.03.2015 12:12	4	Тимуровская, 16	обрывы	335	24.03.2015 13:18	восстановили, уст. 2 прокал. з ажима 1:06:00
578	24.03.2015	5	2-Строительная, 46	обрывы	341	24.03.2015	сход снега с крыши, подключать после расчист 0:37:00

	12:15					12:52	
579	24.03.2015 14:00	6	Челюскинцев пер, 226	другие	668	24.03.2015 14:45	осмотрели, двери закрыты, открываются нормал 0:45:00
580	24.03.2015 15:01	7	Брусничная, 12	обрывы	938	24.03.2015 16:01	восст. обрыв "0" провода 1:00:00
581	24.03.2015 15:50	8	2-Строительная, 46	другие	341	24.03.2015 16:22	нужно очищать крышу от снега 0:32:00
582	24.03.2015 18:58	9	2-Строительная, 46	другие	341	24.03.2015 20:30	заявка отменена ЕДДС - нет подъезда к дому 1:32:00
583	24.03.2015 19:10	10	Кутузова, 118 120А	другие	336	24.03.2015 21:10	искрения нет, опора в огороде 2:00:00
584	24.03.2015 19:30	11	Интернациональная, 274	другие	1181	24.03.2015 22:00	поврежден ввод. КЛ, обесточ.на опоре, отдали 2:30:00
585	24.03.2015 19:42	12	Ляпидевского, 27	другие	1083	24.03.2015 20:45	заявку перенесли на 25.03.2015 1:03:00
586	24.03.2015 20:35	13	Капитальный пер, 38	обрывы	484	24.03.2015 22:13	Восстановлен обрыв ввода 1:38:00

587	24.03.2015 21:10	14	Попова, 106	предохранители	939	24.03.2015 21:51	Заменен ПН в ТП	0:41:00
588	24.03.2015 22:45	15	Восточная, 106	обрывы	331	25.03.2015 0:55	Восстановлен обрыв ввода	2:10:00
589	24.03.2015 1:15	16	Попова, 106	предохранители	939	24.03.2015 3:25	Заменен ПН в ТП	2:10:00
590	24.03.2015 3:10	17	Павловский тр, 233	другие	1034	24.03.2015 3:45	У в ТП отходит	0:35:00
591	24.03.2015 6:45	18	Садовая, 51	другие	141	24.03.2015 6:50	заявку отменили	0:05:00
592	24.03.2015 7:08	19	Гоголя, 79	обрывы	627	24.03.2015 7:40	сорв.СИП с опоры,подъех.нельзя ,подвяз.к стен	0:32:00
593	24.03.2015 7:09	20	Попова, 106	предохранители	939	24.03.2015 8:00	Заменен ПН в ТП	0:51:00
594	24.03.2015 7:30	21	Кутузова, 135	обрывы	294	24.03.2015 9:15	восстаноглнено, сошел снег	1:45:00
595	25.03.2015 8:25	1	Понтонный мост, 53Б	другие	582	25.03.2015 19:00	восстановили	10:35:00
596	25.03.2015 8:40	2	Солнечная Поляна, 9	другие	765	25.03.2015 8:41	передано 3 с.р. Игнатьеву	0:01:00
597	25.03.2015 8:45	3	Ляпидевского, 27	другие	1083	25.03.2015 13:34	восст. контакт на опоре	4:49:00
598	25.03.2015	4	Змеиногорский тр., 22	другие	112	25.03.2015	нужна а/вышка, передано 1 с.р. Катаеву	6:22:00

	8:48					15:10	
599	25.03.2015 8:50	5	Геологов, 13	другие	1239	25.03.2015 15:20	свет горит 6:30:00
600	25.03.2015 8:59	6	Колодезный пер., 9	другие	80	25.03.2015 14:10	восст. контакт на опоре 5:11:00
601	25.03.2015 9:30	7	2-Строительная, 30	обрывы	341	25.03.2015 10:31	2с.р.-оборв. СИП-приподняли, передано 2 с.р. 1:01:00
602	25.03.2015 9:38	8	Интернациональная, 274	другие	1181	25.03.2015 16:50	восст. контакт на опоре 7:12:00
603	25.03.2015 9:44	9	Магистральный пер, 5	другие	31	25.03.2015 14:08	сами сделали 4:24:00
604	25.03.2015 9:48	10	2-Промышленный, 18	обрывы	82	25.03.2015 12:12	обрыва нет, повреждена 2 часть ввода 2:24:00
605	25.03.2015 9:49	11	Попова, 106	другие	939	25.03.2015 11:30	Ф-11 сгор.ПН-400, 250, откл.с 2 сторон, Ф-24 1:41:00
606	25.03.2015 9:59	12	Кутузова, 118	обрывы	336	25.03.2015 11:49	восстановлено, Кутузова 120 без U - повр.кабе 1:50:00
607	25.03.2015 10:10	13	Северо-Западная, 41	другие	681	25.03.2015 10:11	питание от киоска С-Запад, 39 0:01:00

608	25.03.2015 10:41	14	Тимуровская, 46	обрывы	333	25.03.2015 11:59	Восстановлен обрыв ввода	1:18:00
609	25.03.2015 11:26	15	Смирнова, 83	обрывы	145	25.03.2015 12:45	Восстановлен обрыв ввода	1:19:00
610	25.03.2015 11:26	16	Смирнова, 73	обрывы	146	25.03.2015 13:58	обрыв "0"провода, восстановили , сост. акт	2:32:00
611	25.03.2015 12:58	17	Комсомольский пр., 67	другие	212	25.03.2015 13:40	отключалась яч. в РП-7, включи ли	0:42:00
612	25.03.2015 13:00	18	Попова, 106	другие	939	25.03.2015 14:24	включили Ф-24, J=140,50,140А	1:24:00
613	25.03.2015 14:22	19	Мамонтова, 298	обрывы	1464	25.03.2015 16:38	Восстановлен обрыв ввода	2:16:00
614	25.03.2015 14:24	20	Попова, 16	предохранит ели	716	25.03.2015 15:10	Заменен ПН в ТП	0:46:00
615	25.03.2015 14:25	21	Интернациональная, 314	другие	300	25.03.2015 18:00	с опоры все отходит	3:35:00
616	25.03.2015 15:30	22	Северо-Западная, 146	другие	156	25.03.2015 18:50	отменена, сделали сами	3:20:00
617	25.03.2015 18:06	23	Аванесова, 65А- 4	другие	1120	25.03.2015 18:07	—сч.12927278-12, показ.1421, — пл.169951	0:01:00

618	25.03.2015 18:45	24	Исакова Г., 46	другие	197	25.03.2015 23:46	Поврежден КЛ	5:01:00
619	25.03.2015 23:01	25	Некрасова, 39	предохранители	685	25.03.2015 23:37	Заменен ПН в ТП	0:36:00
620	25.03.2015 2:07	26	Короленко, 151	другие	513	25.03.2015 2:40	свет в доме есть, никто не вышел	0:33:00
621	26.03.2015 8:30	1	40 лет Октября, 33А	другие	280	26.03.2015 9:13	закрыли дверь РУ-6кВ	0:43:00
622	26.03.2015 8:50	2	Солнечная Поляна, 105	другие	1598	26.03.2015 9:55	включили Ф-7, 8, 15, 16	1:05:00
623	26.03.2015 15:00	3	Аванесова, 185	другие	441	26.03.2015 17:21	сделали временно, требуется ревизия отпайки	2:21:00
624	26.03.2015 17:01	4	Фурманова, 82-2	другие	200	26.03.2015 19:28	застрял в пробке, вернулся на базу	2:27:00
625	26.03.2015 19:25	5	Лучевой пд, 26	другие	97	26.03.2015 22:45	восст. контакт на опоре	3:20:00
626	26.03.2015 21:15	6	Пионеров, 7	другие	537	26.03.2015 21:43	Ф-16 отключили, ПН сняли, вывешен плакат	0:28:00
627	26.03.2015 21:16	7	Фурманова, 82	другие	200	26.03.2015 21:55	от опоры U отходит по КЛ	0:39:00

628	26.03.2015 21:53	8	Садгородская, Сибирский	другие	1318	26.03.2015 22:13	искрят провода на опоре, образ аны ранее, нет	0:20:00
629	26.03.2015 22:00	9	Пионеров, 7	другие	537	26.03.2015 22:16	Ф-16 включили	0:16:00
630	26.03.2015 22:12	10	Присягина пер, 12	другие	98	27.03.2015 2:00	опора в огороде Тачалова, 176 - доступа нет	3:48:00
631	26.03.2015 7:05	11	Фабричная, 83	обрывы	485	26.03.2015 7:47	обесточили на опоре, с дома со рвало крышу	0:42:00
632	27.03.2015 8:12	1	Присягина пер, 12	другие	98	27.03.2015 9:07	восст. контакт на опоре	0:55:00
633	27.03.2015 8:37	2	Фабричная, 83	другие	485	27.03.2015 9:50	Подключен ввод	1:13:00
634	27.03.2015 9:10	3	Петрова А., 68	другие	830	27.03.2015 9:43	восст. контакт на трубостойке	0:33:00
635	27.03.2015 10:43	4	Аванесова, 5Б	обрывы	1458	27.03.2015 11:45	восст. контакт на опоре	1:02:00
636	27.03.2015 12:17	5	Красноармейский, 64	предохранители	890	27.03.2015 13:38	Заменен ПН в ТП	1:21:00

637	27.03.2015 13:11	6	Аносова П, 6А	другие	709	27.03.2015 14:00	заявка отменена-не готова панель ЩО-70 и КЛ	0:49:00
638	27.03.2015 14:25	7	Змеиногорский пд, 22	другие	10	27.03.2015 15:23	Подключен ввод	0:58:00
639	28.03.2015 9:00	1	Чайковского /Южный/, 41	другие	395	28.03.2015 11:33	закрыли дверь камеры Т-2	2:33:00
640	28.03.2015 10:46	2	Ленина пр., 142 146	другие	208	28.03.2015 11:20	Ф-2, 5-отключены, на Ф-5 сгор. 2ПН-250, порв.	0:34:00
641	28.03.2015 11:30	3	Северо-Западная, 252- 2	другие	1019	28.03.2015 13:02	пл.—31283, сч.—31251, показ.15 834	1:32:00
642	28.03.2015 13:05	4	Ленина пр., 142	другие	208	28.03.2015 16:20	а/вышка для временки	3:15:00
643	28.03.2015 16:25	5	Станционная, 61	другие	1309	28.03.2015 16:48	восст. контакт на опоре	0:23:00
644	28.03.2015 16:48	6	Комсомольский пр., 128	другие	164	28.03.2015 17:05	отключен Ф-1 на парк Изумрудный	0:17:00
645	28.03.2015 20:54	7	Гужтранспортная, 149	другие	740	28.03.2015 21:36	искрения на опоре нет, в доме свет есть	0:42:00

646	29.03.2015 8:00	1	Сергея Ускова, 8	предохранители	1512	29.03.2015 9:05	Заменен ПН в ТП	1:05:00
647	29.03.2015 10:40	2	Чкалова, 249	другие	746	29.03.2015 11:52	Подключен ввод	1:12:00
648	29.03.2015 10:55	3	Партизанская, 22А	другие	261	29.03.2015 12:30	восстановлено на опоре	1:35:00
649	29.03.2015 15:20	4	Дамба берега Оби, 17	другие	362	29.03.2015 16:09	Включен вводной автомат (руб.) в ТП	0:49:00
650	29.03.2015 20:17	5	Никитина, 248	другие	97	29.03.2015 21:33	РУ-6кВ отключили свет	1:16:00
651	30.03.2015 8:20	1	Смирнова, 45Б	обрывы	134	30.03.2015 9:35	контакт восстановлен	1:15:00
652	30.03.2015 8:30	2	Кауфмана пер, 26	обрывы	247	30.03.2015 10:40	восстановлено на опоре	2:10:00
653	30.03.2015 16:05	3	Попова, 106	другие	939	30.03.2015 18:00	Ф-11 один кабель поврежден, отключен, Ф-11вкл	1:55:00
654	30.03.2015 16:50	4	Коммунистическая, 18	другие	804	30.03.2015 18:00	Повреждена 2-я часть ввода	1:10:00
655	30.03.2015 16:55	5	Конституции, 30	другие	244	30.03.2015 18:25	восстановил хозяин	1:30:00
656	31.03.2015	1	Калинина пр, 6	другие	1447	31.03.2015	Ф-20 ПН целые, 3 фазы отходят, от опоры U от	1:15:00

	8:26					9:41	
657	31.03.2015 10:54	2	Смирнова, 32	напряжение	315	31.03.2015 12:06	U на вводе 200В, к дому подходит ит фаза и "0" 1:12:00
658	31.03.2015 12:37	3	Северо-Западная, 29А	другие	760	31.03.2015 12:38	отменена потрбителем, запитаны от ТП 1435 0:01:00
659	31.03.2015 13:03	4	80 Гвардейской дивизии, 3	другие	315	31.03.2015 19:05	перенесена на другой день 6:02:00
660	31.03.2015 13:25	5	Папанинцев, 182	другие	790	31.03.2015 14:40	Отключено 1:15:00
661	31.03.2015 13:57	6	Ленина пр., 40	другие	104	31.03.2015 15:18	Ф-8, 12 U отходит, замечвний н ет 1:21:00
662	31.03.2015 18:30	7	40 лет Октября, 5А	другие	148	31.03.2015 19:10	упала опора ВЛ0,4кВ, линия вед омственная 0:40:00
663	31.03.2015 18:50	8	Тачалова, 12	другие	17	31.03.2015 19:27	повреждена 2 часть ввода 0:37:00
664	31.03.2015 19:46	9	Чайкиной, 33 56	обрывы	1129	31.03.2015 21:45	Восстановлен обрыв 1:59:00
665	01.04.2015 8:18	1	Змеиногорский тр., 22	другие	112	01.04.2015 9:20	U отходит 1:02:00
666	01.04.2015	2	80 Гвардейской дивизии. 3	другие	315	01.04.2015	Повреждена 2-я часть ввода 2:03:00

	11:35					13:38	
667	01.04.2015 20:35	3	Павловский тр, 17	другие	95	01.04.2015 21:05	отменена диспетчером Ж/д адм-ц ии 0:30:00
668	02.04.2015 9:25	1	Исакова Г., 229	другие	588	02.04.2015 11:02	Ф-3 отболтили КЛ-0,4кВ на пави льон, отвели 1:37:00
669	02.04.2015 9:26	2	Шумакова, 16	другие	1014	02.04.2015 10:39	Ф-16, 19 отключили 1:13:00
670	02.04.2015 13:52	3	Шумакова, 16	другие	1014	02.04.2015 14:19	Ф-16, 19 включили 0:27:00
671	02.04.2015 13:55	4	Гоголя, 154	другие	513	02.04.2015 15:01	восст. контакт на опоре 1:06:00
672	02.04.2015 21:07	5	Ореховая, 15 17	другие	1438	02.04.2015 22:28	см. опер. журнал 1:21:00
673	03.04.2015 8:30	1	Павловский тр, 82	другие	808	03.04.2015 9:20	дверь закрыта - дефект концов. сигнализатора 0:50:00
674	03.04.2015 9:25	2	Советской Армии, 60	другие	203	03.04.2015 10:25	подключили на опоре кабель 0,4 кВ ВЛ Ф-3 1:00:00
675	03.04.2015 9:52	3	Георгиева, 51	другие	732	03.04.2015 10:12	включили Ф-31 на 2 кабеля, пос т. ЗПН-400 0:20:00

676	03.04.2015 12:29	4	Советской Армии, 150 166А	другие	276	03.04.2015 13:05	Включен вводной автомат (руб.) в ТП	0:36:00
677	03.04.2015 13:22	5	Советской Армии, 143	другие	265	03.04.2015 13:40	опора Горсвета, кабель закреплен на доме	0:18:00
678	03.04.2015 13:30	6	Столичная (Центральный), 29	другие	1504	03.04.2015 14:58	закрепили кабель в 2 местах	1:28:00
679	03.04.2015 18:08	7	Северо-Западная, 58А	другие	684	03.04.2015 18:55	в ТП все ПН целые, обрывов нет	0:47:00
680	04.04.2015 12:00	1	6-Инициативный пд /Н-силы, 195	другие	1425	04.04.2015 13:22	убрали животное с ввода на тр-р, замен.2ПК	1:22:00
681	04.04.2015 16:53	2	Мамонтова, 245	предохранители	1111	04.04.2015 17:40	Заменен ПН в ТП	0:47:00
682	04.04.2015 17:37	3	Мамонтова, 245	обрывы	1111	04.04.2015 17:40	Восстановлен обрыв	0:03:00
683	05.04.2015 12:07	1	Попова, 31	предохранители	794	05.04.2015 13:30	Заменен ПН в ТП	1:23:00
684	05.04.2015 12:10	2	Красноармейский, 55	обрывы	951	05.04.2015 13:15	обесточили с опоры	1:05:00

685	05.04.2015 13:06	3	Панфиловцев, 5	другие	677	05.04.2015 14:09	кошка убежала по кабельному каналу	1:03:00
686	05.04.2015 22:01	4	Красноармейский, 55	другие	951	05.04.2015 23:08	подключили на опоре врем.кабель	1:07:00
687	06.04.2015 8:05	1	Юрина, 118А	другие	136	06.04.2015 9:12	Ф-12 отболчен КЛ 0,4кВ Горсвет	1:07:00
688	06.04.2015 9:30	2	Боровая /пос.Ягодное/, 31А	другие	326	06.04.2015 11:55	Отключено	2:25:00
689	06.04.2015 11:33	3	Ленина пр., 113	другие	530	06.04.2015 13:08	Ф-11 U от ТП отходит	1:35:00
690	06.04.2015 13:15	4	Чкалова, 21	другие	708	06.04.2015 14:05	Ф-17 включили	0:50:00
691	06.04.2015 13:25	5	Юрина, 118А	другие	136	06.04.2015 14:35	Ф-12 КЛ 0,4кВ Горсвет подболчен и включен	1:10:00
692	06.04.2015 14:00	6	Панфиловцев, 20	другие	924	06.04.2015 15:20	Поврежден КЛ	1:20:00
693	06.04.2015 20:20	7	Ленина пр., 65 67	другие	109	06.04.2015 20:54	Ф-16 U отходит, J нет на маг-н, Ф-14 J=100,190	0:34:00
694	07.04.2015	1	Фурманова, 56А	направление	1106	07.04.2015	ПВ дома 222В	1:00:00

694	8:50	1	Фурманова, 50А	напряжение	1100	9:50	Ф в доме 225В	1:00:00
695	07.04.2015 9:56	2	Змеиногорский пд, 75	другие	693	07.04.2015 10:52	Ф-15 отключили	0:56:00
696	07.04.2015 10:10	3	Ленина пр., 6	другие	654	07.04.2015 10:30	Ф-13, 20 отключили	0:20:00
697	07.04.2015 10:20	4	Малахова, 120А	другие	747	20.04.2015 10:58	Ф-17 отключен, опломбирован БС К	***:**
698	07.04.2015 10:30	5	Герцена /Южный/ 5А	другие	473	07.04.2015 11:50	Ф-6 отключен на ВЛ, восстановл ен обрыв	1:20:00
699	07.04.2015 11:08	6	Ленина пр., 6	другие	654	07.04.2015 11:22	Ф-13 включили	0:14:00
700	07.04.2015 13:50	7	5-Западная, 62В	другие	146	07.04.2015 14:20	Отключено	0:30:00
701	07.04.2015 19:30	8	Мало-Тобольская, 8	другие	384	07.04.2015 21:10	восст. контакт на опоре	1:40:00
702	08.04.2015 8:15	1	Колесная, 18	другие	966	08.04.2015 11:58	Ф-11 отключили, сняли ПН, Ф-11 включили	3:43:00
703	08.04.2015 8:30	2	Попова, 64	другие	789	08.04.2015 9:06	абонент отменил заявку	0:36:00
704	08.04.2015 8:42	3	Кружевная /Пригородный/, 14	другие	1249	08.04.2015 15:26	Подключен ввод	6:44:00

705	08.04.2015 9:05	4	Профинтерна, 40А	другие	165	08.04.2015 10:57	Ф-7 сгорела верхняя губка ПН-д ерж ф.В,см.деф	1:52:00
706	08.04.2015 12:35	5	Союза Республик, 33	другие	109	08.04.2015 13:34	Ф-24 Uф=230,227,224В, Ул=390,3 90,387В	0:59:00
707	08.04.2015 12:50	6	4-Западная, 80	другие	649	08.04.2015 17:49	Ф-9 U отходит	4:59:00
708	08.04.2015 14:18	7	Союза Республик, 31	другие	109	08.04.2015 17:05	Ф-24 откл., Ф-24 вкл., Ф-16 за мен. ПН-400,см	2:47:00
709	08.04.2015 14:54	8	Школьная /Лебяжье/, 177А	другие	769	08.04.2015 18:06	восст. дефект нижнего провода	3:12:00
710	08.04.2015 15:26	9	Горская, 18Б	другие	1109	08.04.2015 16:55	подключили	1:29:00
711	08.04.2015 16:59	10	Интернациональная, 17	другие	42	08.04.2015 17:57	закрыли шкаф Горсвета	0:58:00
712	08.04.2015 17:00	11	Союза Республик, 35	другие	409	08.04.2015 17:43	Ф-9 откл., Ф-9 включили	0:43:00
713	09.04.2015 11:24	1	Червоная, 68	другие	1096	09.04.2015 13:10	восст. контакт на опоре	1:46:00

714	09.04.2015 13:20	2	Союза Республик, 35	другие	409	09.04.2015 13:40	Ф-9 контакты хорошие, повреждение в доме	0:20:00
715	09.04.2015 20:05	3	Глушкова, 38 40	другие	343	09.04.2015 21:34	Ф-8 зам. ПН-250А, J-0,60,0А, в ВРУ 2 фазы не	1:29:00
716	09.04.2015 20:06	4	Северный-Власихинский пд, 68	другие	1035	09.04.2015 20:14	э/щит Горсвета, передано	0:08:00
717	10.04.2015 9:00	1	Пионеров, 1	другие	537	10.04.2015 10:05	включены Ф-18, 20, 22 на дом, Ф-23 на офис	1:05:00
718	10.04.2015 9:00	2	Глушкова, 38	другие	343	10.04.2015 10:50	2 с.р. повесили временку и вкл . 2 дома	1:50:00
719	10.04.2015 13:35	3	Союза Республик, 35	другие	409	10.04.2015 15:00	в ТП все нормально, в подвале дома 31 броня	1:25:00
720	10.04.2015 15:30	4	Змеиногорский тр., 75	другие	693	10.04.2015 16:01	Ф-15 включили	0:31:00
721	10.04.2015	5	Союза Республик, 35	другие	409	10.04.2015	по каб.0,4кВ от д.31 до 35 по фаз.жиле под.0	4:20:00

	13:35					17:55	
722	10.04.2015 18:51	6	Дорожная, 21 23	другие	922	10.04.2015 19:50	заменяли "0" сжим на опоре 0:59:00
723	10.04.2015 19:43	7	Конева пер, 11	обрывы	246	10.04.2015 22:01	Восстановлен обрыв магистрали-кусты 2:18:00
724	11.04.2015 14:00	1	Матросова, 10	другие	149	11.04.2015 14:17	закрыли дверь РУ-6кВ,осмотрено ,замечаний нет 0:17:00
725	11.04.2015 14:08	2	Кирсараевская, 50	другие	199	11.04.2015 14:58	восст. контакт на опоре 0:50:00
726	11.04.2015 14:43	3	Никитина, 135	другие	83	11.04.2015 15:25	Закрыта дверь 0:42:00
727	11.04.2015 20:00	4	Петрова А., 262	предохранит ели	853	11.04.2015 20:52	Заменен ПН в ТП 0:52:00
728	11.04.2015 20:07	5	Парковая, 6	другие	53	11.04.2015 21:18	восст. контакт на опоре 1:11:00
729	11.04.2015 21:44	6	Кутузова, 16	другие	566	12.04.2015 2:06	откачивать не требуется, вода на уровне пола 4:22:00
730	11.04.2015 22:47	7	Павловский тр, 108	предохранит ели	743	12.04.2015 0:45	Заменен ПН в ТП 1:58:00
731	11.04.2015 6:30	8	Петрова А., 262	предохранит ели	853	11.04.2015 7:30	Заменен ПН в ТП 1:00:00
732	11.04.2015 7:22	9	Школьная /окт.р-н/, 27	другие	548	11.04.2015 7:30	заявка отменена 0:08:00

733	12.04.2015 8:50	1	Парковая, 47	предохранители	53	12.04.2015 11:03	Заменен ПН в ТП	2:13:00
734	12.04.2015 9:20	2	Петрова А., 262	другие	853	12.04.2015 11:35	Поврежден КЛ	2:15:00
735	12.04.2015 9:58	3	Школьная /окт.р-н/, 40	обрывы	548	12.04.2015 11:00	обесточен ввод, править труботойку	1:02:00
736	12.04.2015 11:07	4	Молодежная, 56	другие	624	12.04.2015 12:00	Ф-1 U отходит, нагрузки нет	0:53:00
737	12.04.2015 13:44	5	Чкалова, 54	другие	632	12.04.2015 14:30	восст. изолятор	0:46:00
738	12.04.2015 15:15	6	Правый Берег пруда, 65 71	другие	1111	12.04.2015 15:46	сняли набросы	0:31:00
739	12.04.2015 18:53	7	Малахова, 118	предохранители	752	12.04.2015 19:18	Заменен ПН в ТП	0:25:00
740	12.04.2015 20:24	8	Спортивная, 72	другие	141	12.04.2015 21:13	восст. контакт на опоре	0:49:00
741	12.04.2015 20:48	9	Правый Берег пруда, 65 71	другие	1111	13.04.2015 2:51	сняли наброс на дом 65	6:03:00
742	12.04.2015 20:57	10	Оборонная, 18	другие	1282	12.04.2015 20:58	сч.—794159, показ.75360, пл.—6 16	0:01:00
743	12.04.2015 7:28	11	Трудовой пер, 9	предохранители	708	12.04.2015 9:08	Заменен ПН в ТП	1:40:00

744	13.04.2015 8:30	1	Ядринцева пер, Челю скинцев	другие	1221	13.04.2015 9:40	отключили шиномонтаж с судеб. приставом	1:10:00
745	13.04.2015 8:30	2	Мамонтова, 217А	другие	1111	13.04.2015 10:07	отключили совместно с судеб. п риставом	1:37:00
746	13.04.2015 10:57	3	Ползунова, 51	другие	1453	13.04.2015 11:12	ТП ведомственная Следств. ком- та	0:15:00
747	13.04.2015 12:17	4	Фомина, 46-2	другие	20	13.04.2015 13:18	обесточили 2 часть ввода	1:01:00
748	13.04.2015 14:58	5	Школьная /окт.р-н/, 40	другие	548	13.04.2015 15:41	подключили	0:43:00
749	13.04.2015 19:30	6	Фомина, 45А	другие	20	13.04.2015 22:03	хозяев нет, все провода в норм е	2:33:00
750	13.04.2015 20:40	7	Тяптина, 24	другие	20	13.04.2015 21:55	обесточ.фазн.провод на опоре, поврежд.2 ч.вв	1:15:00
751	13.04.2015 20:49	8	Правый Берег пруда, 65 71	другие	1111	13.04.2015 22:50	сняли наброс на дом —65	2:01:00

752	13.04.2015 21:04	9	Володарского, 18	другие	390	13.04.2015 21:43	нужна большая лестница проверить контакт тпу	0:39:00
753	14.04.2015 8:10	1	Павловский тр, ГСк —333	другие	1034	14.04.2015 9:30	с ТП У отходит	1:20:00
754	14.04.2015 9:00	2	Брестская, 1Б	другие	396	14.04.2015 11:28	Ф-8 отбол.кабель на ГСК,вывели в коридор,вкл	2:28:00
755	14.04.2015 10:01	3	Туристов /Борзовая Заимка, 15	другие	621	14.04.2015 15:25	восст. контакт на опоре	5:24:00
756	14.04.2015 10:50	4	Денисова, 8	другие	19	14.04.2015 14:03	восст. контакт на трубостойке	3:13:00
757	14.04.2015 11:12	5	Казакова, 37	другие	1406	14.04.2015 12:10	ввод на опоре закреплен	0:58:00
758	14.04.2015 12:54	6	Короленко, 45	другие	611	14.04.2015 14:30	ф-3 У отходит	1:36:00
759	14.04.2015 14:21	7	Тяпина, 24	другие	20	14.04.2015 17:30	подключили	3:09:00
760	14.04.2015 15:42	8	Ленина пр., 25	предохранители	14	14.04.2015 16:45	Заменен ПН в ТП	1:03:00
761	14.04.2015 6:14	9	Никитина, 187	обрывы	513	14.04.2015 6:59	Восстановлен обрыв ввода	0:45:00

762	15.04.2015 9:00	1	Новосибирская /Нов-силик/, 38	другие	920	15.04.2015 10:07	отключили Ф-3 и Ф-7	1:07:00
763	15.04.2015 9:08	2	Володарского, 22	другие	390	15.04.2015 9:48	Повреждена 2-я часть ввода	0:40:00
764	15.04.2015 10:40	3	Червонная, 140	обрывы	365	15.04.2015 11:19	порвана тросовка от опоры к вв оду	0:39:00
765	15.04.2015 13:40	4	Инициативная /Нов-силик/, 5	обрывы	1093	15.04.2015 15:36	Восстановлен обрыв ввода	1:56:00
766	15.04.2015 15:18	5	Новосибирская /Нов-силик/, 38	другие	920	15.04.2015 15:40	включили Ф-3 и Ф-7	0:22:00
767	15.04.2015 19:42	6	Бортовая /Затон/, 18	другие	1075	15.04.2015 22:01	искрения не обнаружено	2:19:00
768	15.04.2015 22:00	7	Правый Берег пруда, 65 71	другие	1111	15.04.2015 22:34	набросов не обнаружено	0:34:00
769	16.04.2015 8:10	1	Змеиногорский тр., 110	другие	1608	16.04.2015 10:15	Ф-3 включили	2:05:00
770	16.04.2015 15:12	2	Ядринцева пер, 49	другие	179	16.04.2015 16:24	контакт на опоре восстановили	1:12:00
771	16.04.2015 21:05	3	Исакова Г., 149	другие	469	16.04.2015 21:15	повреждение в щитовой, заявку отменили	0:10:00

772	16.04.2015 21:27	4	Фомина, 45	другие	20	16.04.2015 22:08	поврежден кабель от опоры до дома, обесточил	0:41:00
773	17.04.2015 8:45	1	Попова, 64	другие	788	17.04.2015 11:00	Ф-11 отболтили старый кабель, подболт. новый	2:15:00
774	17.04.2015 9:59	2	Петрова А., 138А	предохранители	981	17.04.2015 11:51	Заменен ПН в ТП	1:52:00
775	17.04.2015 10:35	3	Короленко, 63	обрывы	445	17.04.2015 11:00	ведомств. кабель на гаражи, уг розы нет	0:25:00
776	17.04.2015 11:01	4	Чихачева, 17А	другие	1010	17.04.2015 11:05	отменена абонентом	0:04:00
777	17.04.2015 13:29	5	Строителей пр., 135	предохранители	492	17.04.2015 13:55	Заменен ПН в ТП	0:26:00
778	17.04.2015 15:14	6	Парижской Коммуны, 48	другие	870	17.04.2015 15:37	закрыли дверь в РУ-0,4кВ	0:23:00
779	17.04.2015 20:20	7	Правый Берег пруда, 65 71	другие	1111	17.04.2015 21:10	сняли наброс	0:50:00
780	17.04.2015 21:25	8	Вербная, 3	другие	72	17.04.2015 21:26	сч.—052533305, показ.20332	0:01:00
781	18.04.2015 10:44	1	Лазурная, 34	другие	1206	18.04.2015 11:27	отключили Ф-8, 16	0:43:00

782	18.04.2015 13:17	2	Школьная /окт.р-н/, 5	другие	548	18.04.2015 14:00	сч. —693263, показ. 18328	0:43:00
783	18.04.2015 13:20	3	Лазурная, 34	другие	1206	18.04.2015 13:57	включили Ф-8, 16	0:37:00
784	18.04.2015 16:18	4	Змеиногорский пд, 110	другие	1466	18.04.2015 16:45	наших проводов нет, искрения В Л не обнаружен	0:27:00
785	18.04.2015 18:41	5	Ерестная, 6	напряжение	1386	18.04.2015 19:10	U в доме 244В	0:29:00
786	19.04.2015 12:15	1	Чернышевского, 55	другие	154	19.04.2015 13:00	Закрыта дверь	0:45:00
787	19.04.2015 12:46	2	Смольная, 50	другие	215	19.04.2015 13:53	выпилили деревья в пролете	1:07:00
788	19.04.2015 12:52	3	Магнитный, 47-2	другие	237	19.04.2015 13:31	отключен Ф-2 - поврежд.мачтовк а - передано 1	0:39:00
789	19.04.2015 13:49	4	Гоголя, 44А	другие	314	19.04.2015 16:15	отключена ВЛ 0,4кВ, включили Ф -2	2:26:00
790	19.04.2015 14:05	5	2-Северо-Западная, 99-4	другие	1130	19.04.2015 14:40	восст. контакт на опоре	0:35:00
791	19.04.2015 14:36	6	Пороховой Лог пер, Зк1	другие	19	19.04.2015 15:13	подтянули контакт на опоре	0:37:00

792	19.04.2015 14:40	7	Конева пер, 94	другие	41	19.04.2015 15:33	подбита опора, менять пасынок - передано 1с.	0:53:00
793	19.04.2015 15:30	8	Верхгляденская, 47	другие	728	19.04.2015 16:33	восст. контакт на опоре	1:03:00
794	19.04.2015 18:48	9	Советской Армии, 125	другие	1019	19.04.2015 19:07	кабель оптоволокну по опорам у л.освещения	0:19:00
795	19.04.2015 19:25	10	Канатный пд, 3	другие	34	19.04.2015 20:43	нужно осмотреть в светлое врем я, угрозы нет	1:18:00
796	19.04.2015 20:28	11	Пушкина, 112А	другие	96	19.04.2015 22:12	Поврежден КЛ	1:44:00
797	19.04.2015 20:47	12	Красноярская, 72	другие	1183	19.04.2015 21:51	отключили 2 фидера, включили 2 фидера	1:04:00
798	19.04.2015 20:59	13	Правый Берег пруда, 65 71	другие	1111	19.04.2015 22:28	набросов нет	1:29:00
799	19.04.2015 6:41	14	Коммунаров пр-т, 137	обрывы	382	19.04.2015 7:05	сбита опора Горсвета, оборв.СИ П, обест.на оп	0:24:00

800	20.04.2015 9:30	1	Восточная, 102Б	другие	331	20.04.2015 10:14	угрозы пожара нет, мусор в 20м от ТП	0:44:00
801	20.04.2015 9:59	2	Сергея Ускова, 8	предохранители	1512	20.04.2015 11:01	Заменен ПН в ТП	1:02:00
802	20.04.2015 10:02	3	Березовая /Ягодное/, 25	другие	1211	20.04.2015 11:53	Отключено	1:51:00
803	20.04.2015 11:19	4	6-Нагорная, 4А	другие	527	20.04.2015 13:54	есть угроза падения на ВЛО,4кВ ,передано 1с.р	2:35:00
804	20.04.2015 11:35	5	Сухова П., 13	напряжение	536	20.04.2015 13:54	в РУ-0,4кВ включен секц.руб-к, питание от Т-1	2:19:00
805	20.04.2015 15:42	6	Малахова, 20	другие	407	20.04.2015 17:15	ВЛ и КЛ ведомственные, сообщил Игнатъев	1:33:00
806	20.04.2015 17:13	7	Пушкина, 112А	другие	96	20.04.2015 18:35	Подключен ввод	1:22:00
807	20.04.2015 21:08	8	Правый Берег пруда, 65 71	другие	1111	20.04.2015 21:56	набросов не видно, дома без U	0:48:00
808	21.04.2015 20:15	1	Юрина, 221В	другие	633	22.04.2015 0:50	доступа в ТП нет, стоит машина	4:35:00

809	21.04.2015 20:50	2	Правобережный тракт, 65 71	другие	1111	21.04.2015 21:21	сняли наброс на 65 дом	0:31:00
810	22.04.2015 8:01	1	Кирсараевская, 20	другие	341	22.04.2015 18:37	Подключен ввод	10:36:00
811	22.04.2015 8:36	2	Челюскинцев пер, 71	другие	92	22.04.2015 11:00	обесточили на опоре	2:24:00
812	22.04.2015 10:36	3	Юрина, 221В	предохранители	633	22.04.2015 11:35	Заменен ПН в ТП	0:59:00
813	22.04.2015 11:25	4	Попова, 77	предохранители	983	22.04.2015 12:00	Заменен ПН в ТП	0:35:00
814	22.04.2015 14:48	5	42 Краснознам.Бригады, 93Б	другие	430	22.04.2015 16:10	КЛО,4кВ отболч.от Ф-2, замен.2 ПН-250,вкл.Ф-2	1:22:00
815	22.04.2015 21:00	6	Малый Прудской пер, 40	другие	389	22.04.2015 21:20	Ф-4 отключили	0:20:00
816	22.04.2015 22:50	7	Колесная, 45	другие	1383	22.04.2015 23:15	У с опоры отходит	0:25:00
817	22.04.2015 23:00	8	Малый Прудской пер, 40	другие	389	22.04.2015 23:20	Ф-4 включили	0:20:00
818	22.04.2015 3:49	9	Малый Прудской пер, 40	другие	389	22.04.2015 4:06	Ф-4 отключили	0:17:00
819	22.04.2015 5:10	10	Малый Прудской пер, 40	другие	389	22.04.2015 5:38	Ф-4 включили	0:28:00
820	23.04.2015 9:17	1	Линейная, 40А	другие	1256	23.04.2015 14:35	Подключен ввод	5:18:00

821	23.04.2015 9:20	2	Короленко, 5	другие	578	23.04.2015 10:09	Ф-5 отключили	0:49:00
822	23.04.2015 9:57	3	5-Западная, 62	другие	146	23.04.2015 10:20	заявка отменена	0:23:00
823	23.04.2015 10:55	4	Колесная, 45	другие	1383	23.04.2015 12:05	необходимо менять ввод	1:10:00
824	23.04.2015 11:00	5	Герцена /Южный/, 2	другие	473	23.04.2015 12:00	Ф-6 отключили, Ф-6 включили	1:00:00
825	23.04.2015 11:45	6	Анатолия, 8А	другие	42	23.04.2015 12:40	Ф-10 в РУ-0,4кВ был отключен, сообщено БТСК	0:55:00
826	23.04.2015 13:18	7	Короленко, 22	другие	578	23.04.2015 15:02	восст. контакт на опоре	1:44:00
827	23.04.2015 14:50	8	Короленко, 5	другие	578	23.04.2015 15:09	Ф-5 включили	0:19:00
828	23.04.2015 16:54	9	Матросова, 110	другие	922	23.04.2015 18:16	восст. контакт на опоре	1:22:00
829	23.04.2015 17:55	10	Просечная, 23	другие	291	23.04.2015 18:50	Повреждена 2-я часть ввода	0:55:00
830	23.04.2015 18:53	11	Мичурина пер, 30	другие	336	23.04.2015 19:30	У от опоры приходит, поврежден ие внутри дома	0:37:00

831	23.04.2015 6:50	12	Комсомольский пр., 85	другие	416	23.04.2015 7:03	Ф-7 отключили, ПН сняли, вывес или плакаты	0:13:00
832	24.04.2015 9:21	1	Красноармейский, 58А	другие	944	24.04.2015 10:31	Ф-9 откл. и опломбирован, Ф-10 У отходит	1:10:00
833	24.04.2015 10:33	2	Советская, 6/2	другие	366	24.04.2015 11:07	Ф-8 откл.,уст.перемычку, сняли ПН с ф.С,вкл.	0:34:00
834	24.04.2015 14:37	3	Советской Армии, 158	другие	276	24.04.2015 15:45	от опоры У отходит	1:08:00
835	24.04.2015 15:40	4	Энтузиастов, 37Б	другие	972	25.04.2015 10:02	Ф-15 замен.ПН-100, снята пломб а, см. дефекты	18:22:00
836	24.04.2015 15:45	5	5-Западная, 62	другие	146	24.04.2015 16:50	сняли полиэтилен	1:05:00
837	24.04.2015 15:46	6	Комсомольский пр., 85	другие	416	24.04.2015 16:55	Ф-7 включили	1:09:00
838	24.04.2015 18:45	7	Малахова, 101	другие	1456	24.04.2015 18:57	включили вводной автомат от Т- 1	0:12:00
839	24.04.2015 22:55	8	Ленина пр., 67А	предохранит ели	109	24.04.2015 23:16	Заменен ПН в ТП	0:21:00

840	24.04.2015 5:35	9	Молодежная, 109	другие	1537	24.04.2015 5:55	Ф-5 отключен авт-т, Ф-1, 4 отк л., Ф-1, 4 вкл	0:20:00
841	25.04.2015 10:01	1	Кутузова, 135	другие	294	25.04.2015 16:11	U отходит	6:10:00
842	25.04.2015 15:21	2	Алейский пд, 10	другие	324	25.04.2015 16:39	—сч.006724009, пок. 019149	1:18:00
843	25.04.2015 17:12	3	Ползунова, 31	другие	63	25.04.2015 17:40	Включен вводной автомат (руб.) в ТП	0:28:00
844	25.04.2015 19:35	4	Аванесова, 121	другие	572	25.04.2015 23:23	U отходит	3:48:00
845	26.04.2015 10:45	1	Радищева пер, 38	другие	1599	26.04.2015 12:27	восст. контакт	1:42:00
846	26.04.2015 12:25	2	Колесная, 23	другие	99	26.04.2015 13:09	восст. контакт на трубостойке	0:44:00
847	26.04.2015 17:00	3	Просечная, 23-1	другие	291	26.04.2015 17:42	восст. контакт "0" провода на опоре	0:42:00
848	26.04.2015 18:30	4	Дорожная, 66	другие	140	26.04.2015 19:21	в дом уходит фаза и ноль	0:51:00
849	26.04.2015 20:24	5	Туриногорская, 11	другие	919	26.04.2015 21:17	обесточили на опоре	0:53:00
850	26.04.2015	6	Панфиловцев, 21	другие	777	26.04.2015	Ф-15 откл. на а/стоянку	0:22:00

	22:48					23:10	
851	26.04.2015 7:00	7	Петрова А., 207	другие	269	26.04.2015 7:33	Ф-14 отключили 0:33:00
852	27.04.2015 8:17	1	Бабуркина, 18	другие	926	27.04.2015 9:33	отключили Ф-6 1:16:00
853	27.04.2015 11:02	2	Короленко, 208	предохранители	97	27.04.2015 11:40	Заменен ПН в ТП 0:38:00
854	27.04.2015 11:04	3	Петрова А., 207 209	другие	269	27.04.2015 12:55	Ф-14 откл-н, замен.2ПН-250А, каб.отболч,повр 1:51:00
855	27.04.2015 11:13	4	Гоголя, 154	другие	513	27.04.2015 12:47	восст. контакт на опоре 1:34:00
856	27.04.2015 12:10	5	Сизова, 20А	другие	559	27.04.2015 13:33	опора ул. освещения 1:23:00
857	27.04.2015 12:25	6	Победная, 187	обрывы	492	27.04.2015 13:30	менять трубостойку - негабарит 1:05:00
858	27.04.2015 12:29	7	Тачалова, 86	обрывы	246	27.04.2015 13:53	Восстановлен обрыв ввода 1:24:00
859	27.04.2015 12:42	8	Левонабережная, 22	предохранители	1188	27.04.2015 13:00	Заменен ПН в ТП 0:18:00
860	27.04.2015 12:43	9	Северо-Западная, 250	другие	1019	27.04.2015 13:11	Повреждена 2-я часть ввода 0:28:00
861	27.04.2015 13:38	10	Гвардейская, 93	другие	246	27.04.2015 13:53	восстановили 0:15:00

862	27.04.2015 13:39	11	Гоголя, 16	другие	578	27.04.2015 14:36	уличное освещение - передано Г орсвет	0:57:00
863	27.04.2015 13:48	12	Кутузова, 54А	обрывы	74	27.04.2015 18:41	Восстановлен обрыв ввода	4:53:00
864	27.04.2015 14:00	13	Горская, 99	другие	1401	27.04.2015 17:45	Включен вводной автомат (руб.) в ТП	3:45:00
865	27.04.2015 14:15	14	Лесная /Лебяжье/, 19Б	обрывы	1446	27.04.2015 15:35	обрыв крепления кабеля, сделал и временно	1:20:00
866	27.04.2015 14:20	15	Просечная, 23/1	другие	291	27.04.2015 19:23	поставили сжимы на опоре	5:03:00
867	27.04.2015 14:40	16	Полевая /Лебяжье/, 3	другие	252	27.04.2015 15:50	восст. контакт на опоре	1:10:00
868	27.04.2015 14:53	17	Гвардейская, 114	другие	1120	27.04.2015 17:00	подтянули контакт	2:07:00
869	27.04.2015 14:54	18	Рубусина, 2 10	другие	1125	27.04.2015 18:13	Включен вводной автомат (руб.) в ТП	3:19:00
870	27.04.2015 15:01	19	Колесная, 19/1	другие	99	27.04.2015 18:13	нужна а/вышка	3:12:00
871	27.04.2015 15:31	20	Партизанская, 189- 2	обрывы	1468	27.04.2015 18:50	Восстановлен обрыв ввода	3:19:00

872	27.04.2015 15:55	21	2-Алейский пд, 28 26, 16, 1	предохранит ели	324	27.04.2015 17:47	Заменен ПН в ТП	1:52:00
873	27.04.2015 16:35	22	Никитина, 32	предохранит ели	527	27.04.2015 19:29	Заменен ПН в ТП	2:54:00
874	27.04.2015 16:35	23	Тачалова, 78	другие	246	27.04.2015 17:14	свет горит, контакт нормальный	0:39:00
875	27.04.2015 16:57	24	Короленко, 125	другие	1599	27.04.2015 19:40	передано 1 с.р.	2:43:00
876	27.04.2015 17:10	25	Пролетарская, 14А	другие	261	27.04.2015 22:05	нет представителя	4:55:00
877	27.04.2015 17:28	26	Маркелова, 138	другие	213	27.04.2015 21:38	ввод на дом один, в части квар тир свет есть	4:10:00
878	27.04.2015 19:00	27	Горская, 99 107, 113	другие	1401	27.04.2015 19:33	нужна а/вышка, обесточить обры в на брош.дом	0:33:00
879	27.04.2015 19:15	28	2-Выезд, 6	другие	200	27.04.2015 19:40	заявка отменена	0:25:00
880	27.04.2015 20:00	29	Куета, 18	обрывы		27.04.2015 22:00	восст. обрыв между трубостойка ми	2:00:00
881	27.04.2015 20:36	30	Колесная, 19/1	другие	99	27.04.2015 20:57	отключили по письму	0:21:00

882	27.04.2015 20:55	31	1-Инициативный пд /Н-сила, 26/2	другие	1348	28.04.2015 0:54	восст. контакт на опоре	3:59:00
883	27.04.2015 20:58	32	Петрова А., 156	другие	503	27.04.2015 22:40	добавлено в дефекты 2 с.р.	1:42:00
884	27.04.2015 20:50	33	Горская, 99	обрывы	1401	27.04.2015 22:10	обесточ. заброш.дом Крупской, 7, вкл.автомат	1:20:00
885	27.04.2015 21:10	34	Молодежная /Лебяжье/, 7	другие	252	28.04.2015 0:37	восст. контакт на трубостойке	3:27:00
886	28.04.2015 9:10	1	Интернациональная, 107А -1	другие	7	28.04.2015 11:05	Отключено	1:55:00
887	28.04.2015 9:10	2	Пензенская (Центральный), 1	другие	1433	28.04.2015 16:59	застряла а/вышка, проехать не л ьзя	7:49:00
888	28.04.2015 10:53	3	Ползунова, 31	другие	63	28.04.2015 11:37	включили Ф-2	0:44:00
889	28.04.2015 12:35	4	Кутузова, 135	другие	294	28.04.2015 19:00	заменяли сжим на трубостойке	6:25:00

890	28.04.2015 14:30	5	Садовая, 67А	другие	1084	28.04.2015 16:00	поврежден каб.вводной, отсоед. на опоре,сн.пл	1:30:00
891	28.04.2015 16:01	6	2-Мирный пер, 18-1	другие	626	28.04.2015 17:20	восст. контакт "0" на опоре	1:19:00
892	28.04.2015 16:08	7	Исакова Г., 229	другие	588	28.04.2015 18:05	каб.3-фазный, учет однофазный, на Ф-3 одна ф	1:57:00
893	28.04.2015 17:25	8	Конева пер, 70	другие	249	28.04.2015 19:28	сняли пломбу с ввод.авт-та, сд елали временно	2:03:00
894	28.04.2015 20:09	9	Полевая /Лебяжье/, 44	другие	395	28.04.2015 21:25	восст. контакт на трубостойке	1:16:00
895	28.04.2015 0:03	10	Озерная /Лебяжье/, 32	другие	181	28.04.2015 1:20	к дому подх.3-фазн.кабель, У д ом=237/228/237	1:17:00
896	28.04.2015 0:18	11	Гущина П., 163	другие	1002	28.04.2015 0:39	включили автомат от Т-2	0:21:00

897	28.04.2015 6:52	12	Сухова П., 13	другие	959	28.04.2015 7:44	поврежден Т-1 (ПК целые), вкл. секц.руб-к	0:52:00
898	29.04.2015 8:30	1	Глушкова, 22	другие	337	29.04.2015 9:55	в ТП все отходит	1:25:00
899	29.04.2015 8:46	2	Молодежная, 59	другие	1009	29.04.2015 15:24	Ф-1, 4, 21, 24 поставили ПН и включили	6:38:00
900	29.04.2015 10:30	3	Водников /Затон/, 37	другие	1124	29.04.2015 13:00	КЗ разбили - передано 1 с.р. - дефект	2:30:00
901	29.04.2015 10:30	4	Карагандинская, 7	предохранители	150	29.04.2015 22:29	Заменен ПН в ТП	11:59:00
902	29.04.2015 10:58	5	Сергея Ускова, 22	предохранители	1478	29.04.2015 16:17	Заменен ПН в ТП	5:19:00
903	29.04.2015 13:00	6	Симферопольская, 2А	другие	1053	29.04.2015 16:35	трубостойка высоко на крыше, нужна а/вышка	3:35:00
904	29.04.2015 13:22	7	Юрина, 137	другие	331	29.04.2015 16:58	отключили Ф-3 и сняли ввод	3:36:00
905	29.04.2015 13:25	8	Исакова Г., 229	другие	588	29.04.2015 17:35	подболтили одну фазу в ТП на Ф -3	4:10:00

906	29.04.2015 18:50	9	Юрина, 137	другие	331	29.04.2015 18:58	заменяли ПН-250, подключили ввод, вкл. Ф-3	0:08:00
907	29.04.2015 18:50	10	Королева /пос.Авиатор/, 125	другие	1599	29.04.2015 19:05	убрали укосину, ящик прибили к стене 1 с.р.	0:15:00
908	29.04.2015 20:00	11	Симферопольская, 2А	другие	1053	29.04.2015 21:34	подключили на трубостойке 2 чашку ввода	1:34:00
909	30.04.2015 8:20	1	Станционная, 11	другие	1355	30.04.2015 9:30	Подключен ввод	1:10:00
910	30.04.2015 8:30	2	Пролетарская, 76	другие	563	30.04.2015 9:15	установили ПН-400, Ф-20, 24 включили	0:45:00
911	30.04.2015 8:33	3	Сергея Ускова, 22	другие	1478	30.04.2015 10:30	У в ТП отходит	1:57:00
912	30.04.2015 11:00	4	Садовая, 67А	другие	1084	30.04.2015 14:02	Подключен ввод	3:02:00
913	30.04.2015 13:22	5	Георгиева, 57	другие	732	30.04.2015 13:50	Закрыта дверь	0:28:00
914	30.04.2015 13:55	6	Строителей пр., 27	другие	1482	30.04.2015 15:30	У от ТП на ВРУ загос	1:35:00
915	30.04.2015 15:00	7	Красноармейский, 75Б	другие	1378	30.04.2015 16:44	ТП-1378-перед, Донино, ТП-1308-ввод откл., опл	1:44:00

916	30.04.2015 17:05	8	Пионерская дол. /Борз.з./, 7 Спутник-2	другие	565	30.04.2015 18:00	У от ТП отходит по всем выхода м	0:55:00
917	30.04.2015 18:55	9	3-Выезд, 6	другие	200	30.04.2015 19:05	—сч.471620, показ.45947	0:10:00
918	30.04.2015 20:11	10	Веховского, 29	обрывы	249	30.04.2015 21:15	Восстановлен обрыв магистрали-кусты	1:04:00
919	30.04.2015 7:12	11	Озерная /Лебяжье/, 32	другие	181	30.04.2015 8:00	см. заявку —3 от 01.05.2015	0:48:00
920	01.05.2015 8:00	1	Сахарова пл.,	другие	984	01.05.2015 8:15	открыли щитовую сцены	0:15:00
921	01.05.2015 8:05	2	Крупской, 114	другие	58	01.05.2015 8:55	Повреждена 2-я часть ввода	0:50:00
922	01.05.2015 8:07	3	Озерная /Лебяжье/, 32	другие	181	01.05.2015 10:13	восст. контакт на опоре	2:06:00
923	01.05.2015 8:40	4	Сухова П., 79	другие	135	01.05.2015 9:35	Ф-10 откл., ПН сняли, вывешены плакаты	0:55:00
924	01.05.2015 9:33	5	Павловский тр, 28/7	другие		01.05.2015 10:00	ВЛО,4кВ отключена в РП "Алтранс " гл.эн-ком Ма	0:27:00

925	01.05.2015 9:40	6	Цаплина, 30	другие	213	01.05.2015 10:32	Ф-3 откл, обрыв 3-фазн.ввода, нужна а/вышка	0:52:00
926	01.05.2015 9:45	7	Центральная /Ягодное/, 87	другие	413	01.05.2015 11:23	контакт фазного провода восстановлен	1:38:00
927	01.05.2015 10:35	8	Маркса, 126А	обрывы	213	01.05.2015 11:33	Восстановлен обрыв ввода	0:58:00
928	01.05.2015 12:00	9	Сахарова пл.,	другие	984	01.05.2015 12:17	э/щит на сцене закрыли	0:17:00
929	01.05.2015 13:08	10	Аванесова, 34	другие	19	01.05.2015 14:10	контакт на опоре восстановлен	1:02:00
930	01.05.2015 15:20	11	Солнечная Поляна, 9А	другие	765	01.05.2015 16:22	Ф-14 отключен, опломбирован	1:02:00
931	01.05.2015 21:08	12	Туриногорская, 22А	другие	919	01.05.2015 21:10	заявка отменена абонентом	0:02:00
932	02.05.2015 8:20	1	Победная, 187	другие	492	02.05.2015 9:19	не готовы к подключению	0:59:00
933	02.05.2015 8:30	2	Вологодская (Центральный), 58 60,62,64,6	другие	1594	02.05.2015 14:15	Подключен ввод	5:45:00

934	02.05.2015 10:00	3	Речная 3-я, 8к3	другие	1243	02.05.2015 10:02	—сч.01311941-07, пок.20567	0:02:00
935	02.05.2015 10:23	4	Центральная /Ягодное/, 2	другие	1113	02.05.2015 14:05	—сч.006804607, пок.33056	3:42:00
936	02.05.2015 11:15	5	Кольцова /Затон/, 70	другие	1124	02.05.2015 17:30	Повреждена 2-я часть ввода	6:15:00
937	02.05.2015 17:24	6	Алексеевой Э., 5А	предохранит ели	607	02.05.2015 18:41	Заменен ПН в ТП	1:17:00
938	03.05.2015 10:04	1	Енисейская, 33А	другие	1311	03.05.2015 14:35	дерево ВЛ не касается, нужна а /вышка, см. деф.	4:31:00
939	03.05.2015 10:14	2	Туриногорская, 22А	другие	919	03.05.2015 11:20	восст. контакт на опоре	1:06:00
940	03.05.2015 11:48	3	Телефонная, 219	предохранит ели	435	03.05.2015 14:17	Заменен ПН в ТП	2:29:00
941	03.05.2015 12:00	4	Советской Армии, 95	другие	435	03.05.2015 14:50	Ф-2 включили	2:50:00
942	03.05.2015 15:10	5	Интернациональная, Рево люционный	другие	179	03.05.2015 16:03	Закрыта дверь	0:53:00
943	03.05.2015 16:02	6	Энтузиастов, 5А	другие	696	03.05.2015 16:06	заявку отменил Толмачев БТСК	0:04:00
944	03.05.2015	7	Сухова П., 79	другие	135	03.05.2015	Ф-10 ПН установили, включили	0:57:00

	18:35					19:32	
945	03.05.2015 19:10	8	Колесная, 23	другие	99	03.05.2015 19:45	подтянули контакт на опоре 0:35:00
946	03.05.2015 22:30	9	Новая, 5/2	другие	804	03.05.2015 23:18	обесточен на опоре, запах горе лой изоляции 0:48:00
947	04.05.2015 11:15	1	Ленина пр., 67	предохранители	109	04.05.2015 11:40	Заменен ПН в ТП 0:25:00
948	04.05.2015 15:25	2	Аэродромная, 28	другие	198	04.05.2015 16:14	сняли кошку с опоры 0:49:00
949	04.05.2015 17:31	3	Фомина, 93	другие	247	04.05.2015 18:11	сняли наброс радиофидера 0:40:00
950	04.05.2015 21:30	4	Колесная, 23	другие	99	04.05.2015 22:00	—сч.022873, пок.26725 0:30:00
951	05.05.2015 8:57	1	Пензенская (Центральный), 1	другие	1433	05.05.2015 18:21	Подключен ввод 9:24:00
952	05.05.2015 9:54	2	Ленина пр., 32А	другие	1255	05.05.2015 10:05	см.дефекты,сгнила опора, врем. привяз.крюк 0:11:00
953	05.05.2015 11:12	3	Сахарова пл.,	другие	984	05.05.2015 14:23	ВРУ сцены открыл Трофимов 2 с. р. 3:11:00

954	05.05.2015 12:15	4	Червонная, 140- 2	другие	365	05.05.2015 14:14	кабель оторвался от тросовки, угрозы нет	1:59:00
955	05.05.2015 12:35	5	6-Инициативный пд /Н-силы, 2А	другие	1093	05.05.2015 14:15	свет в доме есть, замечаний в ТП нет	1:40:00
956	05.05.2015 14:14	6	Ленина пр., 193	другие	1505	05.05.2015 14:35	Т-1 Уфаз=239/239/238В, Улин=41 7/415/415В	0:21:00
957	05.05.2015 14:38	7	4-Западная, 80	другие	649	05.05.2015 16:22	У появилось, дверь РУ-0,4кВ не открыв-ся,см.	1:44:00
958	05.05.2015 16:17	8	Лесная /Лебяжье/, 19Б	другие	1446	05.05.2015 17:37	Подключен ввод	1:20:00
959	05.05.2015 19:33	9	Сухова П., 56	другие	369	05.05.2015 21:17	Поврежден КЛ	1:44:00
960	05.05.2015 20:35	10	Сахарова пл.,	другие	984	05.05.2015 20:57	закрыли розетки	0:22:00
961	05.05.2015 21:01	11	Гвардейская, 250	напряжение	572	06.05.2015 2:01	Утп=242/243/247В, Уф-10=246/24 4/244В, см.деф	5:00:00
962	06.05.2015 9:00	1	Никитина, 133	другие	1599	06.05.2015 9:46	Ф-2, 22 включили	0:46:00

963	06.05.2015 9:00	2	Партизанская, Ядринцева	другие	1221	06.05.2015 11:07	питание кабелем от маг-на	2:07:00
964	06.05.2015 10:00	3	Сахарова пл.,	другие	984	06.05.2015 14:35	открыли э/щит на сцену	4:35:00
965	06.05.2015 10:45	4	Ленина пр., 67	предохранители	109	06.05.2015 11:21	Заменен ПН в ТП	0:36:00
966	06.05.2015 13:01	5	Гвардейская, 128	другие	246	06.05.2015 14:30	отгорела 2 часть ввода, сделал и временно	1:29:00
967	06.05.2015 22:22	6	Новороссийская, 69	предохранители	268	06.05.2015 22:54	Заменен ПН в ТП	0:32:00
968	07.05.2015 8:34	1	Рыночный пд, 4	другие	330	07.05.2015 9:08	на опоре сняли СИП на оба ввода	0:34:00
969	07.05.2015 13:06	2	Сельский пд, 21-1	другие	179	07.05.2015 13:30	восст. контакт на опоре	0:24:00
970	07.05.2015 14:30	3	Сахарова пл.,	другие	984	07.05.2015 14:31	открыли э/щит на сцену	0:01:00
971	07.05.2015 15:00	4	Советской Армии, 85	другие	435	07.05.2015 15:57	не обнаружено	0:57:00
972	07.05.2015 16:41	5	2-Инициативный пд /Н-силы, 1	другие	1093	07.05.2015 17:35	обрыв СИП ул. освещения, перед ано Горсвет	0:54:00
973	07.05.2015 19:06	6	Сахарова пл.,	другие	984	07.05.2015 19:17	закрыли сцену	0:11:00
974	07.05.2015	7	Социалистический	другие	646	07.05.2015	У по всем фидерам отходит	0:15:00

	0:27		пр, 78			0:42		
975	07.05.2015 6:15	8	Ленина пр., 57	другие	218	07.05.2015 6:39	убрали кабель с опоры	0:24:00
976	08.05.2015 9:26	1	Попова, 194А	другие	988	08.05.2015 9:45	Ф-13 отключили	0:19:00
977	08.05.2015 9:40	2	Рубусина, 6	другие	87	08.05.2015 10:36	Подключен ввод	0:56:00
978	08.05.2015 10:20	3	Гущина П., 154	другие	886	08.05.2015 11:03	Ф-8 U=227,232,229В; J=60,30,50 А	0:43:00
979	08.05.2015 11:05	4	Попова, 194А	другие	988	08.05.2015 11:45	Ф-13 включили	0:40:00
980	08.05.2015 12:30	5	Ленина пр., 67	предохранители	109	08.05.2015 13:25	Заменен ПН в ТП	0:55:00
981	08.05.2015 12:58	6	Сахарова пл.,	другие	984	08.05.2015 16:17	открыли ВРУ сцены и подбол-ли на руб-к КЛО,4	3:19:00
982	08.05.2015 13:32	7	Ленина пр., 67	предохранители	109	08.05.2015 15:00	Заменен ПН в ТП	1:28:00
983	08.05.2015 18:20	8	Сахарова пл.,	другие	984	08.05.2015 18:44	открыли э/щит на опоре	0:24:00
984	08.05.2015 18:40	9	Никитина, 158	другие	1599	08.05.2015 18:54	обрыв ул. освещения, передано Горсвет	0:14:00
985	08.05.2015 19:15	10	Сахарова пл.,	другие	984	08.05.2015 19:32	открыли э/щит напротив д/с	0:17:00

986	08.05.2015 20:00	11	Сахарова пл.,	другие	984	08.05.2015 20:10	закрыли щитовую сцены	0:10:00
987	08.05.2015 5:30	12	Сахарова пл.,	другие	984	08.05.2015 5:35	открыли щитовую сцены и все ящ ики на опорах	0:05:00
988	09.05.2015 9:10	1	Ползунова, 122 136	другие	1188	09.05.2015 12:55	Ф-1 заменили разделку, ЗПН-400 А	3:45:00
989	09.05.2015 10:40	2	Новая, 47В	другие	1125	09.05.2015 10:41	сч.—07112861203888943, показ.2 42023	0:01:00
990	09.05.2015 14:10	3	Советов пл, 121	другие	1019	09.05.2015 15:20	Включен вводной автомат (руб.) в ТП	1:10:00
991	09.05.2015 18:27	4	Телефонная, 89	обрывы	157	09.05.2015 18:45	Телеф,87 - поврежд.ввод.кабель , обесточены	0:18:00
992	09.05.2015 22:30	5	Сахарова пл.,	другие	984	09.05.2015 23:00	закрыли щитовую и щитки на опо рах	0:30:00
993	09.05.2015 2:21	6	Попова, 128А	другие	930	09.05.2015 2:43	Ф-2 отключили, ПН сняли	0:22:00

994	10.05.2015 8:20	1	Исакова Г., 230	другие	865	10.05.2015 9:35	Ф-1 отключили, ПН сняли	1:15:00
995	10.05.2015 11:17	2	Анатолия, 111	другие	467	10.05.2015 12:10	ВРУ-6кВ замен.сгоревш.ПК-80А, вкл.Т-1	0:53:00
996	10.05.2015 14:15	3	Сахарова пл.,	другие	984	10.05.2015 14:37	открыли щитовую сцены	0:22:00
997	10.05.2015 15:35	4	Озерная, 98А	другие	933	10.05.2015 16:19	восст. контакт на опоре	0:44:00
998	10.05.2015 18:34	5	Правый Берег пруда, 374	другие	41	10.05.2015 19:21	восст. контакт на опоре	0:47:00
999	10.05.2015 19:07	6	Набережная /Лебяжье/, 13	обрывы	181	10.05.2015 20:08	Нужна а/вышка. Обесточено.	1:01:00
1000	10.05.2015 20:00	7	Набережная /Лебяжье/, 13	обрывы	181	10.05.2015 21:50	Восстановлен обрыв ввода	1:50:00
1001	10.05.2015 21:10	8	Сахарова пл.,	другие	984	10.05.2015 22:20	закрыли розетки	1:10:00
1002	11.05.2015 8:38	1	Пушкина, 151	другие	67	11.05.2015 11:10	—сч.045052, показ.95045, см. д эффекты	2:32:00
1003	11.05.2015 8:39	2	Ржевская /Борзовая Заимка, 22	другие	598	11.05.2015 14:10	в доме был отключен вводной ав томат	5:31:00

1004	11.05.2015 11:14	3	Понтонный мост, 87	другие	582	11.05.2015 11:54	закырили дверь РУ-0,4кВ	0:40:00
1005	11.05.2015 13:37	4	Сахарова пл.,	другие	984	11.05.2015 15:06	открыли щитовую сцены	1:29:00
1006	11.05.2015 20:00	5	Сахарова пл.,	другие	984	11.05.2015 21:15	закрыли щитовую сцены	1:15:00
1007	11.05.2015 21:00	6	Попова, 63	другие	975	11.05.2015 21:50	с крыши убрали кусок шифера	0:50:00
1008	11.05.2015 23:05	7	Сахарова пл.,	другие	984	12.05.2015 0:17	выполнено	1:12:00
1009	12.05.2015 8:17	1	Павловский тр, 49Д	другие	49	12.05.2015 9:48	Ф-5 поставили ЗПН-250, вкл-ли руб-к	1:31:00
1010	12.05.2015 9:00	2	Строителей пр., 22	другие	397	12.05.2015 11:27	откл. ввод.руб-к в доме на 3 п од-да, вкл-ли	2:27:00
1011	12.05.2015 10:18	3	Воровского, 55	другие	1294	12.05.2015 11:07	Убрали дерево, ветки с ВЛ	0:49:00
1012	12.05.2015 11:00	4	3-Кооперативный пд, 25	другие	342	12.05.2015 14:21	подтянули "0" контакт на опоре	3:21:00
1013	12.05.2015 11:51	5	Ядринцева пер, 24-1	другие	692	12.05.2015 14:10	обесточен э/сбытом ошибочно,по дкл,обест.24/2	2:19:00

1014	12.05.2015 12:16	6	Советской Армии, 163А	другие	347	12.05.2015 14:11	Выполнили	1:55:00
1015	12.05.2015 13:00	7	Лагерный пд, 49	другие	1019	12.05.2015 13:05	заявка перенесена на др.день	0:05:00
1016	12.05.2015 14:50	8	Телефонная, 87	другие	157	12.05.2015 15:45	Подключен ввод	0:55:00
1017	12.05.2015 14:50	9	Телефонная, 89	другие	157	12.05.2015 15:45	Подключен ввод	0:55:00
1018	12.05.2015 15:40	10	Алексеевой Э., 34	другие	340	12.05.2015 16:35	Ф-10 Утп=228/231/229В, в подъе зд.щитке 224В	0:55:00
1019	12.05.2015 17:59	11	Пролетарская, 56	другие	1451	12.05.2015 18:57	Ф-11 У с ТП отходит, Ф-17 подт ян.контакт каб	0:58:00
1020	13.05.2015 8:41	1	Пролетарская, 76	другие	563	13.05.2015 9:24	откл.Ф-15 на 2 каб.,Ф-9 1 каб. был откл,сн.ПН	0:43:00
1021	13.05.2015 9:05	2	Лагерный пд, 49	другие	1019	13.05.2015 9:58	Подключен ввод	0:53:00
1022	13.05.2015 13:51	3	2-Выезд, 6	другие	200	13.05.2015 15:48	У в доме=218В, Утп30/230/232В, J=70/50/30А	1:57:00

1023	13.05.2015 13:57	4	Павловский тр, 295	другие	1532	13.05.2015 14:45	Ф-3 сгор.ЗПНх250А, порвана КЛ-0,4кВ, отк.Ф-3	0:48:00
1024	13.05.2015 14:02	5	Тачалова, 85	другие	246	13.05.2015 16:05	восст. контакт на опоре "0"-пр овода	2:03:00
1025	13.05.2015 15:48	6	2-Выезд, 6	другие	200	13.05.2015 17:01	Ф-2 заменили наконечник КЛ-0,4 кВ на ф."С"	1:13:00
1026	14.05.2015 11:08	1	Канская, уч. —267, 269	другие	59	14.05.2015 17:15	украдено 70м СИП	6:07:00
1027	14.05.2015 11:09	2	Горького М., 16	напряжение	6	14.05.2015 12:15	J=50,55,125А, U=218,218,208В Ф -8	1:06:00
1028	14.05.2015 12:05	3	Нахимова /Нов-силик/, 16	другие	849	14.05.2015 13:52	обрыв телеф. провода	1:47:00
1029	14.05.2015 15:43	4	Ломоносова, 13	обрывы	441	14.05.2015 17:00	Восстановлен обрыв ввода	1:17:00
1030	14.05.2015 21:00	5	Чайкиной, 37	другие	1129	14.05.2015 22:30	набросы не обнаружены	1:30:00
1031	14.05.2015 23:15	6	Индустриальная, 64	обрывы	1084	15.05.2015 0:10	Восстановлен обрыв ввода	0:55:00

1032	14.05.2015 2:15	7	Матросова, 124	другие	140	14.05.2015 3:00	отключился ВН на Т-2	0:45:00
1033	15.05.2015 9:05	1	Ленина пр., 76	другие	224	15.05.2015 12:05	провод СИП идет от опоры Горэл - транс, U нет	3:00:00
1034	15.05.2015 9:07	2	Телефонная, 87	напряжение	157	15.05.2015 11:55	Утп=230/230/235В, U в доме 222 В	2:48:00
1035	15.05.2015 10:07	3	Союза Республик, 35	другие	409	15.05.2015 14:35	КЛ-0,4кВ поврежден "0", одну ж илу подкл.как0	4:28:00
1036	15.05.2015 11:55	4	Алексеевой Э., 46	другие	363	15.05.2015 16:20	отгорел "0" на КЛ от Ф-4 оплав илась изоляция	4:25:00
1037	15.05.2015 12:05	5	Канатный пд, 81	предохранители	180	15.05.2015 16:05	Заменен ПН в ТП	4:00:00
1038	15.05.2015 12:37	6	Мира, 6	другие	216	15.05.2015 17:18	восст. контакт на опоре	4:41:00
1039	15.05.2015 22:10	7	Пионеров, 6 22	другие	173	15.05.2015 22:48	в ТП U отходит	0:38:00
1040	16.05.2015 8:01	1	Веховского, 159	другие	10	16.05.2015 8:54	обесточили на опоре	0:53:00
1041	16.05.2015 14:49	2	Рыбозаводской пд, 84 86	обрывы	50	16.05.2015 16:07	Восстановлен обрыв ввода	1:18:00

1042	16.05.2015 16:06	3	Затонская /Затон/, 22	другие	1074	16.05.2015 16:08	—сч.4491-М2-5, показ.16357, —п л.027537	0:02:00
1043	17.05.2015 10:05	1	Остров Кораблик, 92	другие	739	17.05.2015 11:08	восст. контакт на опоре	1:03:00
1044	17.05.2015 11:45	2	Червоная, 8	предохранит ели	182	17.05.2015 13:36	Заменен ПН в ТП	1:51:00
1045	17.05.2015 12:41	3	Павловский тр, 153Д	другие	1105	17.05.2015 12:42	—пл.0110947, —сч.778334, пок.1 7025	0:01:00
1046	17.05.2015 16:26	4	Пограничный п-д, 12	другие	849	17.05.2015 18:40	отгорела жила на кабеле Горсве та	2:14:00
1047	17.05.2015 16:43	5	2-Забой, 64	другие	382	17.05.2015 17:53	Повреждена 2-я часть ввода	1:10:00
1048	17.05.2015 16:53	6	Конева пер, 12	обрывы	246	17.05.2015 17:34	повреждена 2 часть ввода	0:41:00
1049	17.05.2015 18:04	7	Профинтерна, 59	другие	310	17.05.2015 18:15	дым не обнаружен	0:11:00
1050	17.05.2015 19:00	8	Чернышевского, 41	другие	775	17.05.2015 19:42	Ф-14 откл, демонт.пролет ул.ос вещь, Ф-14 вкл.	0:42:00
1051	17.05.2015 23:30	9	Чайкиной, 37	другие	1129	18.05.2015 0:01	наброса не обнаружено	0:31:00
1052	18.05.2015	1	Богова, 100	другие	1110	18.05.2015	повреждения по акту	2:10:00

1052	8:20	1	Погода, 199	другие	1449	11:30	подключили по акту	3:10:00
1053	18.05.2015 9:03	2	Пенаты, 33	другие	894	18.05.2015 10:29	требуется восстановить контакт в щите учета	1:26:00
1054	18.05.2015 10:57	3 4	Садовая /Лебяжье/, 4	обрывы	618	18.05.2015 12:30	заменяли фазный провод на ввод е	1:33:00
1055	18.05.2015 12:53	4	Дамба берега Оби, 9А	другие	362	18.05.2015 17:25	Включен вводной автомат (руб.) в ТП	4:32:00
1056	18.05.2015 15:33	5	Солнцева, 15	другие	795	18.05.2015 18:14	Ф-16 вкл., U отходит, Ф-20 отключен, опломб.	2:41:00
1057	18.05.2015 16:40	6	Петрова А., 241	другие	941	18.05.2015 17:21	Ф-6, 14 откл., Ф-6, 14 включил и	0:41:00
1058	18.05.2015 22:15	7	Красноармейский, 111	другие	978	18.05.2015 22:22	управляющий ТСЖ снял пл. с ВРУ ЮЛ-055239	0:07:00
1059	18.05.2015 7:20	8	Панфиловцев, 20	другие	924	18.05.2015 9:48	Ф-16 сгорел ПН-400 ф."А", кабель поврежден	2:28:00

1060	19.05.2015 9:59	1	Гущина П., 154	другие	886	19.05.2015 10:42	U от ТП отходит, U=226,230,229 В, см. дефекты	0:43:00
1061	19.05.2015 12:08	2	4-Западная, 80	другие	649	19.05.2015 13:47	U от ТП отходит, от тр-ра проп ала ф."В", см.д	1:39:00
1062	19.05.2015 16:08	3	Набережная /Лебяжье/, 9А	напряжение	181	19.05.2015 17:37	устранили короткое замыкание, п ередел.перемыч	1:29:00
1063	19.05.2015 19:24	4	Исакова Г., 17	другие	1216	19.05.2015 21:47	оменена абонентом, свет загоре лся	2:23:00
1064	19.05.2015 19:39	5	Ленина пр., 44	другие	104	19.05.2015 21:20	повреждение в разделке на соединителе СИП	1:41:00
1065	19.05.2015 5:30	6	Ленина пр., 44	другие	104	19.05.2015 6:33	включили Ф-6	1:03:00
1066	20.05.2015 9:30	1	Ржевская /Борзовая Заимка, 37	другие	598	20.05.2015 12:04	поставили сжимы на трубостойке	2:34:00
1067	20.05.2015 9:59	2	Белинского /Южный/, 2	предохранители	483	20.05.2015 11:29	Заменен ПН в ТП	1:30:00

1068	20.05.2015 10:30	3	Павловский тр, 287	другие	1483	20.05.2015 12:05	Ф-9 отключен и опломбирован БГ ЭС	1:35:00
1069	20.05.2015 16:00	4	Петрова А., 156	другие	503	20.05.2015 16:47	Т-1 Уфаз=229/226/236В; Улин=40 1/400/403В	0:47:00
1070	20.05.2015 22:26	5	Анатолия, 288	другие	1188	21.05.2015 0:50	КЛ 0,4 подключен от линии ул.о свещения, пере	2:24:00
1071	20.05.2015 2:07	6	Лазурная, 34 36	другие	1206	20.05.2015 2:47	в ТП U отходит, Ф-4, 8 с нагрузкой по 3 фаза	0:40:00
1072	21.05.2015 9:48	1	Маяковского, 25	другие	338	21.05.2015 10:29	обрыв радиофидера, обрезали	0:41:00
1073	21.05.2015 9:57	2	Аэродромная, 30	обрывы	198	21.05.2015 12:20	восстановили обрыв	2:23:00
1074	21.05.2015 10:01	3	Сейфуллинский, 19	обрывы	31	21.05.2015 11:03	восстановили обрыв СИПа, замен . 2 анкер.сжим	1:02:00
1075	21.05.2015	4	Тачалова, 131	обрывы	246	21.05.2015	передано 1 с.р., откл. Ф-3	0:44:00

	10:25					11:09		
1076	21.05.2015 10:33	5	Некрасова, 1	предохранители	577	21.05.2015 12:22	Заменен ПН в ТП	1:49:00
1077	21.05.2015 10:54	6	Дамба берега Оби, 9А	другие	362	21.05.2015 12:04	Ф-1 вкл. автомат, нужно вырезать кусты, см.д	1:10:00
1078	21.05.2015 11:58	7	Беляева, 4	предохранители	335	21.05.2015 12:47	Заменен ПН в ТП	0:49:00
1079	21.05.2015 12:20	8	Горького М., 64	обрывы	631	21.05.2015 13:14	Восстановлен обрыв ввода	0:54:00
1080	21.05.2015 12:51	9	Радищева пер, 27	обрывы	692	21.05.2015 14:03	Восстановлен обрыв магистрали-кусты	1:12:00
1081	21.05.2015 16:38	10	Сейфуллинский, 18	другие	31	21.05.2015 17:23	заменяли зажим на вводе	0:45:00
1082	21.05.2015 18:39	11	Челюскинцев пер, 29-1	другие	67	21.05.2015 19:17	заменяли зажим на вводе	0:38:00
1083	22.05.2015 8:12	1	Осиновая /Затон/, 2	другие	1071	22.05.2015 11:39	обесточили на опоре, кабель от дали хозяину	3:27:00
1084	22.05.2015 8:15	2	Никитина, 176	другие	1599	22.05.2015 9:09	закрепили крюк с изолятором	0:54:00
1085	22.05.2015 8:45	3	Заозерная, 170	другие	756	22.05.2015 11:59	восстановили зажим	3:14:00

1086	22.05.2015 12:30	4	Анатолия, 53	другие	289	22.05.2015 12:48	передано 1 с.р. Катаеву	0:18:00
1087	22.05.2015 12:45	5	Тачалова, 187	обрывы	98	22.05.2015 14:24	Восстановлен обрыв ввода	1:39:00
1088	22.05.2015 13:05	6	Весенняя, 14	предохранители	1017	22.05.2015 13:56	Заменен ПН в ТП	0:51:00
1089	22.05.2015 14:05	7	Взлетная, 45А	другие	1322	22.05.2015 15:21	У от ТП отходит	1:16:00
1090	22.05.2015 17:41	8	Папанинцев, 171А	напряжение	238	22.05.2015 18:19	У в доме=221В	0:38:00
1091	22.05.2015 18:15	9	Мамонтова, 106	другие	1111	22.05.2015 18:57	подвязали кабель к тросу	0:42:00
1092	22.05.2015 18:40	10	Дамба берега Оби, 9А	другие	362	22.05.2015 19:03	Включен вводной автомат (руб.) в ТП	0:23:00
1093	23.05.2015 8:08	1	Путейская, 108	другие	341	23.05.2015 9:37	Подключен ввод	1:29:00
1094	23.05.2015 9:12	2	Павловский тр, 295	другие	1532	23.05.2015 10:01	заменяли ЗПН-250А на Ф-3, включили Ф-3	0:49:00
1095	23.05.2015 9:16	3	Вологодская (Центральный), 78 79,80,82,8	другие	1594	23.05.2015 17:10	Подключен ввод	7:54:00
1096	23.05.2015 9:30	4	Водопроводная /окт.р-н/, 51А	другие	548	23.05.2015 9:31	—сч.1200112, пок.11862	0:01:00

1097	23.05.2015 10:30	5	Никитина, 155	другие	513	23.05.2015 10:59	восст. контакт на опоре	0:29:00
1098	23.05.2015 19:05	6	Юрина, 166А	другие	903	23.05.2015 19:34	веток нет	0:29:00
1099	23.05.2015 1:40	7	Енисейская, 23	другие	1311	23.05.2015 3:25	откл. Ф-3, разбито КЗ, обесточ .дом, включ.вр	1:45:00
1100	23.05.2015 1:50	8	Денисова, 82	другие	1244	23.05.2015 3:50	обесточили 82-1, включили выхо д	2:00:00
1101	24.05.2015 11:04	1	Комсомольский пр., Пл. Ветеранов	другие	523	24.05.2015 12:10	открыли э/щит —17, закрыли э/щ ит —17	1:06:00
1102	24.05.2015 14:20	2	Юрина, 166А	другие	672	24.05.2015 14:36	ветки ложатся на крышу ТП, пер едано 3 с.р.	0:16:00
1103	24.05.2015 14:44	3	Сухова П., 42	другие	333	24.05.2015 17:07	откл. Ф-3, вкл. Ф-3, Ф-6	2:23:00
1104	24.05.2015 21:27	4	Правобережный тракт, 116	другие	1111	24.05.2015 22:18	восст. контакт на опоре	0:51:00
1105	25.05.2015 14:45	1	Змеиногорский тр., 22	другие	112	25.05.2015 16:35	восст. контакт на опоре	1:50:00

1106	25.05.2015 14:50	2	Телефонная, 48	другие	453	25.05.2015 15:47	Ф-7 откл-ли, поврежден КЛО,4 н а Тел.,46	0:57:00
1107	25.05.2015 16:50	3	Ленина пр., 30	другие	615	25.05.2015 17:22	с ТП У отходит по всем фидерам	0:32:00
1108	25.05.2015 17:04	4	Профинтерна, 59	другие	310	25.05.2015 17:45	искрение не обнаружено	0:41:00
1109	25.05.2015 19:10	5	Анатолия, 218	другие	179	25.05.2015 20:00	упала опора в огороде,демонт.2 провода,Ф-1вк	0:50:00
1110	25.05.2015 5:15	6	Интернациональная, 26	обрывы	64	25.05.2015 6:30	Восстановлен обрыв	1:15:00
1111	26.05.2015 8:27	7	Сергея Ускова, 23	другие	1478	26.05.2015 10:47	вкл. Ф-1, 13, устан. 6ПН-250, см. дефекты	2:20:00
1112	26.05.2015 8:39	8	5-Инициативный пд /Н-силы, 23	другие	1438	26.05.2015 16:40	Подключен ввод	8:01:00
1113	26.05.2015 9:49	9	Профинтерна, 59Б	другие	310	26.05.2015 10:57	Ф-2 отключили, ПН сняли, поврежден, см. дефе	1:08:00

1114	26.05.2015 10:43	10	Змеиногорский тр., 49/1 6	обрывы	1271	26.05.2015 13:09	Восстановлен обрыв магистрали- кусты	2:26:00
1115	26.05.2015 10:50	11	Юрина, 190 киоск	другие	555	26.05.2015 11:24	Ф-7 сняли ПН с КЛ на киоск, за питан фаза с 0	0:34:00
1116	26.05.2015 10:51	12	Юрина, опор а —1	другие	805	26.05.2015 17:40	обесточили на опоре	6:49:00
1117	26.05.2015 10:58	13	Космонавтов, 52А	другие	243	26.05.2015 17:31	запитаны от щитов. столяр.цеха , отключили	6:33:00
1118	26.05.2015 12:52	14	Толстого Л., 36	другие	287	26.05.2015 16:30	Убрали дерево, ветки с ВЛ	3:38:00
1119	26.05.2015 13:45	15	Попова, 137	другие	1023	26.05.2015 14:20	закрыли дверь РУ0,4кВ	0:35:00
1120	26.05.2015 14:00	16	Колесная, 18	другие	966	26.05.2015 14:38	отменена абонентом	0:38:00
1121	26.05.2015 16:15	17	Горьковский пд., 63А	другие	631	26.05.2015 17:34	от трубостойки U отходит на 63 и 63А дома	1:19:00
1122	26.05.2015 16:16	18	Березовая роща /Лебяжье/, 48	другие	410	26.05.2015 18:35	перенесена абонентом	2:19:00

1123	26.05.2015 18:36	19	Купинская, 19	другие	214	26.05.2015 20:08	кз на ввод. авт-те, обест.на о поре, разр.сня	1:32:00
1124	26.05.2015 20:05	20	Гущина П., 219	другие	718	26.05.2015 21:00	огородили и обнесли лентой пет лю кабеля	0:55:00
1125	26.05.2015 20:30	21	Балтийская, 38	другие	1021	26.05.2015 20:40	пл.ЮЛ0059720 ООО БСК	0:10:00
1126	26.05.2015 23:20	22	5-Кооперативный пд, 61В	другие	771	27.05.2015 0:06	поврежден кабель переносной	0:46:00
1127	27.05.2015 8:29	1	Березовая роща /Лебяжье/, 48	другие	410	27.05.2015 11:46	Ф-2 откл., утсран. повреждения , Ф-2 вкл.	3:17:00
1128	27.05.2015 10:08	2	Кулагина, 15	другие	126	27.05.2015 16:55	Отключено	6:47:00
1129	27.05.2015 10:55	3	Попова, 104	другие	939	27.05.2015 11:45	Ф-1, 30 откл., Ф-1, 30 включил и	0:50:00
1130	27.05.2015 12:18	4	Тяптина, 50	обрывы	1129	27.05.2015 13:12	Восстановлен обрыв ввода	0:54:00
1131	27.05.2015 13:26	5	Интернациональная, 156	другие	11	27.05.2015 15:54	отключили два кабеля на Циолк. , 54 (снос)	2:28:00

1132	27.05.2015 13:52	6	Целинный пд, 33	другие	1130	27.05.2015 15:54	Поврежден КЛ	2:02:00
1133	27.05.2015 14:08	7	Балтийская, 38	другие	1021	27.05.2015 14:54	Ф-8, 16 отключили	0:46:00
1134	27.05.2015 14:55	8	Весенняя, 14	другие	1017	27.05.2015 16:39	Ф-4 У отходит, Ф-12 КЛ0,4 отбол чен и поврежде	1:44:00
1135	27.05.2015 15:13	9	4-Промышленный, 15	напряжение	111	27.05.2015 16:50	наброс Промыш,166А, огорел "0" провод, восст.	1:37:00
1136	27.05.2015 15:34	10	Молодежная, 7	другие	523	27.05.2015 17:31	Ф-4 вкл. в ТП-523, Ф-10 вкл. в ТП-110	1:57:00
1137	27.05.2015 16:16	11	Балтийская, 38	другие	1021	27.05.2015 17:05	Ф-8, 16 включили	0:49:00
1138	27.05.2015 17:24	12	Веселая, 14	другие	1017	27.05.2015 22:00	Ф-4 вкл. ф.А и С; Ф-12 ф.В под болч.1 жила	4:36:00
1139	27.05.2015 20:50	13	Поселковая, 56	другие	894	27.05.2015 22:18	восст. контакт на опоре	1:28:00
1140	27.05.2015 21:47	14	Колесная, 11	другие	138	27.05.2015 22:43	обесточили на опоре пожарные	0:56:00
1141	28.05.2015	1	Колесная, 11	другие	138	28.05.2015	обрезали остатки СИП	0:56:00

	8:00					8:56	
1142	28.05.2015 13:30	2	Панкратова, 66	другие	432	28.05.2015 15:25	откл. Ф-11, ПН сняли 1:55:00
1143	28.05.2015 14:30	3	Сухова П., 6	другие	377	28.05.2015 16:00	У приходит, повреждение внутри 1:30:00
1144	28.05.2015 16:18	4	Телефонная, 36	обрывы	331	28.05.2015 17:05	обрыва нет, КЗ нет, Ф-2 замени ли ПН-250 0:47:00
1145	28.05.2015 20:15	5	Микронная, 137	другие	424	28.05.2015 20:48	задымления не обнаружено, Ф-7 выгор.ниж.губк 0:33:00
1146	28.05.2015 21:59	6	Парижской Коммуны, 50	другие	870	28.05.2015 22:31	Ф-12, 15 откл. и вкл. для заме ны ПН в щитово 0:32:00
1147	28.05.2015 5:34	7	Чайкиной, 39 43	другие	395	28.05.2015 6:22	Включен вводной автомат (руб.) в ТП 0:48:00
1148	29.05.2015 8:21	1	Лазурная, 36	другие	1206	29.05.2015 10:16	Ф-4, 14 откл., ПН сняли, вывеш ены плакаты 1:55:00

1149	29.05.2015 10:40	2	5-Кооперативный пд, 10А	другие	868	29.05.2015 11:24	Ф-3 разболт., проверили, ф.А о тболт.,Ф-3 вкл	0:44:00
1150	29.05.2015 11:00	3	Панкратова, 66	другие	432	29.05.2015 11:46	Ф-11 включили	0:46:00
1151	29.05.2015 11:43	4	Парковая, 55	напряжение	53	29.05.2015 17:36	КЗ в пролете, выпил.кусты, пер етянули пролет	5:53:00
1152	29.05.2015 12:06	5	Лазурная, 36	другие	1206	29.05.2015 13:42	Ф-4, 14 включили	1:36:00
1153	29.05.2015 12:23	6	Семипалатинская, 97	предохранит ели	291	29.05.2015 13:13	Заменен ПН в ТП	0:50:00
1154	29.05.2015 12:30	7	Канатный пд, 81	другие	35	29.05.2015 14:12	Ф-5 включили	1:42:00
1155	29.05.2015 15:43	8	Алексеевой Э., 91	другие	835	29.05.2015 20:51	подключили на опоре	5:08:00
1156	29.05.2015 16:25	9	Власихинская, 90	предохранит ели	324	29.05.2015 20:17	Заменен ПН в ТП	3:52:00
1157	29.05.2015 16:42	10	Волгоградская, 68	обрывы	735	29.05.2015 18:05	Ф-20 откл., снял.2 сгоревш.ПН4 00, треб.А-50	1:23:00
1158	29.05.2015 17:50	11	Веховского, 26	обрывы	249	29.05.2015 19:02	Восстановлен обрыв ввода	1:12:00

1159	29.05.2015 18:04	12	Гоголя, 142	обрывы	513	29.05.2015 20:54	Нужна а/вышка. Обесточено.	2:50:00
1160	29.05.2015 20:00	13	Волгоградская, 68	обрывы	735	29.05.2015 21:16	восст. обрыв А50=30м, Ф-20 зам .2ПН-400, вкл.	1:16:00
1161	29.05.2015 20:44	14	Гоголя, 142	обрывы	513	29.05.2015 21:46	повреждена 2 часть ввода, подключить нельзя	1:02:00
1162	29.05.2015 0:38	15	Лермонтова /Затон/, 38	другие	1124	29.05.2015 1:52	поврежд.устранили, откл. Ф-1, вкл. Ф-1	1:14:00
1163	30.05.2015 8:09	1	Гулькина И., 23/1	другие	870	30.05.2015 14:00	Ф-14, 18 откл, вырезали кутсы, Ф-14, 18 вкл.	5:51:00
1164	30.05.2015 8:16	2	Балабанова, 24	другие	87	30.05.2015 18:33	подключили по акту, сняли набр ос Балаб,31А	10:17:00
1165	30.05.2015 8:48	3	Островная /Затон/—, 7	другие	1075	30.05.2015 18:00	перенесена на 31.05.2015	9:12:00
1166	30.05.2015 8:50	4	Кавалерийская, 13	предохранители	714	30.05.2015 11:26	Заменен ПН в ТП	2:36:00

1167	30.05.2015 10:43	5	Ракетный пд, 54	другие	1018	30.05.2015 10:44	сч.—007791069068383, показ.115 290	0:01:00
1168	30.05.2015 11:45	6	Остров Кораблик, 3	напряжение	758	30.05.2015 15:15	Ф-1 Утп=220,230,230В, J=31,35, 40А, Удом=202В	3:30:00
1169	30.05.2015 14:38	7	Понтонный мост, 128	другие	1183	30.05.2015 15:40	—пл.ЧС17029, —сч.202440, пок.2 61184	1:02:00
1170	30.05.2015 16:08	8	Чумышский пд, 7	другие	1111	30.05.2015 19:12	восст. контакт на опоре	3:04:00
1171	31.05.2015 8:39	1	Островная /Затон/—, 7	другие	1075	31.05.2015 10:11	Подключен ввод	1:32:00
1172	31.05.2015 12:07	2	Весенняя, 14А	другие	1017	31.05.2015 15:48	Ф-2 откл, ПН сняли, Ф-2 вкл.	3:41:00
1173	31.05.2015 13:10	3	Гущина П., 15	другие	139	31.05.2015 13:18	см. опер. журнал	0:08:00
1174	31.05.2015 13:47	4	Веховского, 28	другие	249	31.05.2015 14:45	Убрали дерево, ветки с ВЛ	0:58:00
1175	31.05.2015 17:29	5	Сахарова пл.,	другие	984	31.05.2015 17:41	открыли ящики и розетки	0:12:00
1176	31.05.2015 20:20	6	Сиреневая, 3	другие	996	31.05.2015 21:12	в ТП все отходит, нагрузка Ф-3 есть	0:52:00

1177	31.05.2015 21:00	7	Чайковского /Южный/, 41	другие	395	31.05.2015 21:38	в ТП все в норме	0:38:00
1178	31.05.2015 6:59	8	Попова, 56	предохранители	704	31.05.2015 9:34	Заменен ПН в ТП	2:35:00
1179	31.05.2015 6:59	9	Сахарова пл.,	другие	984	31.05.2015 7:05	открыли розетки	0:06:00
1180	01.06.2015 8:26	1	Малахова, 123	другие	1376	01.06.2015 9:40	отключили Ф-26	1:14:00
1181	01.06.2015 10:52	2	Ленина пр., 148	другие	647	01.06.2015 11:25	Ф-3, 4 отключены и опломбированы э/сбытом	0:33:00
1182	01.06.2015 12:05	3	Малахова, 123	другие	1376	01.06.2015 13:20	Ф-26 включили	1:15:00
1183	01.06.2015 12:33	4	Гвардейская, 124	другие	246	01.06.2015 16:34	восст. контакт на опоре	4:01:00
1184	01.06.2015 14:16	5	Читинский пер, 23	другие	1046	01.06.2015 14:21	передано ГТС, 3 с.р.	0:05:00
1185	01.06.2015 16:59	6	Интернациональная, 78	другие	94	01.06.2015 18:01	отгорел "0"провод, сняли пломбу, восст. "0"	1:02:00
1186	01.06.2015 18:00	7	Строителей пр., 24	другие	397	01.06.2015 18:26	перенесено на др.день	0:26:00
1187	01.06.2015 18:02	8	Сахарова пл.,	другие	984	01.06.2015 18:46	закрыли розетки	0:44:00

1188	01.06.2015 20:20	9	Салаирский, 28	напряжение	342	01.06.2015 20:53	Ф-4 J=100,35,120А, U=215,222,2 18В, Uдом=222В	0:33:00
1189	01.06.2015 21:10	10	Промышленная, 166А	другие	111	01.06.2015 22:07	сняли наброс	0:57:00
1190	01.06.2015 21:20	11	Смирнова, 83	другие	145	01.06.2015 21:40	в дом приходят 3 фазы	0:20:00
1191	01.06.2015 6:10	12	Парижской Коммуны, 46	другие	870	01.06.2015 6:30	Ф-16 не было контакта на ф."В", довключили	0:20:00
1192	02.06.2015 8:35	1	Тимуровская, 21	другие	292	02.06.2015 10:25	Ф-7 отходит 3 фазы, в ВРУ прих. 1 фаза, не отк	1:50:00
1193	02.06.2015 8:55	2	Строителей пр., 24	другие	397	02.06.2015 9:30	снята пломба, вкл. вв. авт-т в о фисе, сооб. Бак	0:35:00
1194	02.06.2015 21:25	3	Горно-Алтайская, 4	предохранит ели	451	02.06.2015 21:45	Заменен ПН в ТП	0:20:00
1195	03.06.2015 8:59	1	Канатный пд, 79	другие	180	03.06.2015 9:54	отключили на опоре	0:55:00
1196	03.06.2015	2	Центральная /Ягодное/. 4А	другие	1113	03.06.2015	Подключен ввод	7:45:00

	9:40					17:25	
1197	03.06.2015 11:22	3	Колесная, 42	другие	1383	03.06.2015 12:18	отменена абонентом 0:56:00
1198	03.06.2015 12:54	4	Телефонная, 46	предохранители	453	03.06.2015 15:00	Заменен ПН в ТП 2:06:00
1199	03.06.2015 13:22	5	Мусоргского /Южный/, 33	другие		03.06.2015 13:58	см. опер. журнал 0:36:00
1200	03.06.2015 23:50	6	Павловский тр, 106	другие	743	04.06.2015 0:30	закрыли дверь РУ-0,4кВ 0:40:00
1201	04.06.2015 11:01	1	Тальменский пд, 19	другие	971	04.06.2015 11:34	Ф-6 отключили, ПН сняли 0:33:00
1202	04.06.2015 13:00	2	Парковая, 2	другие	894	04.06.2015 14:25	Подключен ввод 1:25:00
1203	04.06.2015 14:18	3	Лагерный пд, 37	другие	1019	04.06.2015 14:52	линия связи 0:34:00
1204	04.06.2015 14:24	4	Веховского, 155	другие	10	04.06.2015 14:43	восст. контакт на опоре 0:19:00
1205	04.06.2015 15:30	5	Ореховая, 10	другие	1438	04.06.2015 17:00	Повреждена 2-я часть ввода 1:30:00
1206	04.06.2015 20:15	6	Социалистический пр, 119	другие	726	04.06.2015 21:15	У от ТП отходит, повреждение внутри дома 1:00:00
1207	04.06.2015	7	Брянская, 2	другие	1122	04.06.2015	—пл.ЧС6290, пок.38645, —сч.054 093205 0:13:00

	20:20					20:33	
1208	05.06.2015 8:30	1	Николаевская (Центральн.), 11	другие	1577	05.06.2015 11:30	Подключен ввод 3:00:00
1209	05.06.2015 8:40	2	Гридасова, 20Д	другие	852	05.06.2015 11:48	отключили Ф-5 3:08:00
1210	05.06.2015 9:14	3	Тальменский пд, 19	другие	971	05.06.2015 10:00	Ф-6, 14 включили, Ф-16 отключи ли 0:46:00
1211	05.06.2015 9:55	4	Ленина пр., 67	предохранители	109	05.06.2015 11:01	Заменен ПН в ТП 1:06:00
1212	05.06.2015 12:59	5	Гридасова, 20Д	другие	852	05.06.2015 13:37	включили Ф-5 0:38:00
1213	05.06.2015 13:00	6	Тальменский пд, 19	другие	971	05.06.2015 14:03	отключили Ф-10 1:03:00
1214	05.06.2015 16:30	7	Тальменский пд, 19	другие	971	05.06.2015 17:36	включили Ф-10, 16 1:06:00
1215	05.06.2015 16:30	8	Социалистический пр, 11	другие	9	05.06.2015 17:15	включили Ф-2, 20 0:45:00
1216	05.06.2015 19:31	9	Смирнова, 92	другие	738	05.06.2015 21:35	кз на вводе, поврежд. 2 ч.вв., зам.ЗПН-250,вк 2:04:00
1217	05.06.2015 20:12	10	Радужная /Б.Заимка/, 59	другие	1409	05.06.2015 21:41	Включен вводной автомат (руб.) в ТП 1:29:00

1218	05.06.2015 21:30	11	Смирнова, 92	другие	738	05.06.2015 21:45	старый ввод демонтировали, нов ый ввод подклю	0:15:00
1219	06.06.2015 10:15	1	Интернациональная, 63	другие	14	06.06.2015 10:44	Ф-8 сгорел ПН-250, откл. Ф-8	0:29:00
1220	06.06.2015 11:07	2	Интернациональная, 144	другие	11	06.06.2015 12:04	подтянули контакт 2 части ввода а	0:57:00
1221	06.06.2015 11:30	3	Садовая, 341	другие	341	06.06.2015 11:48	заявку отменена	0:18:00
1222	06.06.2015 13:03	4	Социалистический пр, 11	другие	9	06.06.2015 13:59	откл-ся авт-т на розетку от на грузки, включ.	0:56:00
1223	06.06.2015 13:14	5	Интернациональная, 144	другие	11	06.06.2015 14:35	Включен вводной автомат (руб.) в ТП	1:21:00
1224	06.06.2015 13:51	6	Матросская /Затон/, 36 34	другие	1075	06.06.2015 15:45	сняли набросы	1:54:00
1225	06.06.2015 14:08	7	Восточная, 20А	другие	205	06.06.2015 14:10	сч.—050398, пок.43561, пл.—ЧСО 87007	0:02:00

1226	06.06.2015 15:12	8	Садовая, 28	другие	341	06.06.2015 16:25	U в доме=190/195В, Ф-3 U=220/219/221В	1:13:00
1227	06.06.2015 15:47	9	Попова, 155 ГСК	другие	1035	06.06.2015 16:14	повреждение внутри	0:27:00
1228	06.06.2015 17:56	10	Попова, 155	предохранители	1035	06.06.2015 19:30	Заменен ПН в ТП	1:34:00
1229	06.06.2015 22:39	11	Интернациональная, 63	другие	14	06.06.2015 23:13	Ф-8 включили	0:34:00
1230	07.06.2015 14:50	1	Балтийская, 53	предохранители	1029	07.06.2015 15:20	Заменен ПН в ТП	0:30:00
1231	07.06.2015 17:36	2	Рубцовская, 72	другие	728	07.06.2015 19:03	Повреждена 2-я часть ввода	1:27:00
1232	07.06.2015 18:00	3	Социалистический пр, 11	другие	9	07.06.2015 19:25	Ф-20 в ТП-45 откл., Ф-2 в ТП-9 отключили	1:25:00
1233	07.06.2015 20:00	4	Профинтерна, 46А	другие	166	07.06.2015 21:00	заменяли сжим на "0"-проводе на траверсе	1:00:00
1234	08.06.2015 9:50	1	Канатный пд, 104	другие	35	08.06.2015 10:55	ВЛ 110кВ ЦЭС, при осмотре КЗ не обнаружено	1:05:00
1235	08.06.2015 14:00	2	Власихинская,	другие	1035	08.06.2015 14:40	сняли баннер, в ОДС	0:40:00

1236	08.06.2015 16:25	3	Калинина пр, 8	другие	412	08.06.2015 20:07	сгорел прибор учета, подключил и напрямую 2по	3:42:00
1237	08.06.2015 22:31	4	Тальменский пд, 19	другие	971	09.06.2015 7:00	откл.вв.авт-т от Т-2, в РУ-6кВ откл.ВН наТ-2	8:29:00
1238	09.06.2015 9:35	1	Ленина пр., 67	другие	109	09.06.2015 10:50	Ф-22 откл, сгорело 2ПН-400А, поврежд.КЛ 0,4	1:15:00
1239	09.06.2015 9:50	2	Тальменский пд, 19	другие	971	09.06.2015 11:40	включили Т-2	1:50:00
1240	09.06.2015 10:30	3	Тепличный пер /с.Лебяжье/, 11	другие	102	09.06.2015 12:47	Повреждена 2-я часть ввода	2:17:00
1241	09.06.2015 14:22	4	Маркса, 44 42	предохранители	111	09.06.2015 18:00	Заменен ПН в ТП	3:38:00
1242	09.06.2015 19:07	5	Телефонная, 27	обрывы	136	09.06.2015 19:47	Восстановлен обрыв ввода	0:40:00
1243	09.06.2015 20:15	6	Молодежная, 120	другие	237	09.06.2015 20:45	ветка легла на СИП ввода, угрозы нет	0:30:00
1244	09.06.2015 22:05	7	Чернышевского, 216- 1	другие	484	09.06.2015 22:55	восст.контакт на опоре	0:50:00

1245	10.06.2015 7:35	1	Молодежная, 120	другие	237	10.06.2015 9:27	Убрали дерево, ветки с ВЛ	1:52:00
1246	10.06.2015 8:33	2	Рылеева, 13	другие	1056	10.06.2015 9:05	обрыв ул. освещения, передано Горсвет	0:32:00
1247	10.06.2015 8:35	3	Водопроводная /окт.р-н/, 4	другие	548	10.06.2015 10:17	контакт на опоре восстановлен	1:42:00
1248	10.06.2015 9:43	4	Победная, 187	другие	237	10.06.2015 10:30	обрыв был ранее, хотели поменять ввод	0:47:00
1249	10.06.2015 9:45	5	Анатолия, 144	другие	11	10.06.2015 10:20	ветку убрали, перемычку восстановили	0:35:00
1250	10.06.2015 10:30	6	Краевая, 257	другие	72	10.06.2015 11:30	Отключено	1:00:00
1251	10.06.2015 11:09	7	Ленина пр., 2	другие	384	10.06.2015 13:45	У от ТП отходит	2:36:00
1252	10.06.2015 14:55	8	Партизанская, 24	другие	775	10.06.2015 16:22	вырезали ветки, забандажили	1:27:00
1253	10.06.2015 17:00	9	Кемеровский пд, 8/2	другие	1537	10.06.2015 20:40	заявку отменили	3:40:00

1254	10.06.2015 17:15	10	Красноармейский, 69 71	другие	945	10.06.2015 17:54	Т-1 ф.А РУ0,4кВ не прих.У, Ф-1 0 стройка откл	0:39:00
1255	10.06.2015 17:20	11	Ленина пр., 2	другие	384	10.06.2015 17:25	пок.705637, —пл.с ввод.руб-ка 35045807 БСК	0:05:00
1256	10.06.2015 19:15	12	Краевая, 257	другие	72	10.06.2015 19:23	отключены э/сбытом, см.заявку —6	0:08:00
1257	10.06.2015 22:15	13	Ким, 18	другие	390	10.06.2015 23:00	восст. контакт на опоре	0:45:00
1258	11.06.2015 8:20	1	Комсомольский пр., 80Е	другие	775	11.06.2015 9:58	Ф-20, 21, 22, 24, 25, 26 вкл., см. дефекты	1:38:00
1259	11.06.2015 8:38	2	Павловский тр, 265	другие	1005	11.06.2015 11:07	Ф-18 отключили	2:29:00
1260	11.06.2015 8:57	3	Сибирская /Б.Заимка/, 7	другие	1396	11.06.2015 16:59	нет возм-сти покдлючить, не да ют соседи	8:02:00
1261	11.06.2015 8:57	4	Сибирская /Б.Заимка/, 7А	другие	1396	11.06.2015 16:59	см. заявку —3	8:02:00
1262	11.06.2015	5	Павловский тр, 295А	другие	1532	11.06.2015	Ф-7 отключили	2:19:00

	9:23					11:42	
1263	11.06.2015 9:29	6	Тальменский пд, 19	другие	971	11.06.2015 11:10	Ф-12 отключили 1:41:00
1264	11.06.2015 9:50	7	Краевая, 257	другие	72	11.06.2015 11:43	Ф-13 подболтили КЛ-0,4кВ 1:53:00
1265	11.06.2015 12:59	8	Павловский тр, 295А	другие	1532	11.06.2015 15:30	Ф-7 включили 2:31:00
1266	11.06.2015 13:37	9	Авиационный пд, 39	другие	1018	11.06.2015 14:53	Ф-6 U отходит, КЛО,4 порван, Ф -6 отключили 1:16:00
1267	11.06.2015 14:06	10	Павловский тр, 265	другие	1005	11.06.2015 15:50	Ф-18 включили 1:44:00
1268	11.06.2015 15:37	11	Тальменский пд, 19	другие	971	11.06.2015 17:24	Ф-12 включили 1:47:00
1269	11.06.2015 15:42	12	Целинная, 3	другие	1460	11.06.2015 16:24	закрыли дверь камеры тр-ра 0:42:00
1270	11.06.2015 16:00	13	Чайковского /Южный/, 27	другие	739	11.06.2015 17:23	Закрыта дверь 1:23:00
1271	11.06.2015 17:10	14	Сибирская /Б.Заимка/, 7	другие	1396	11.06.2015 18:16	не смогли подключить с полицией - соседи 1:06:00
1272	11.06.2015	15	Сибирская /Б.Заимка/, 7А	другие	1396	11.06.2015	не смогли подключить с полицией - соседи 1:06:00

	17:10					18:16		
1273	11.06.2015 17:44	16	Авиационный пд, 39	другие	1018	11.06.2015 18:12	Ф-6 включили	0:28:00
1274	12.06.2015 8:25	1	Никитина, 148	обрывы	1599	12.06.2015 10:53	пропил.ВЛО,4кВ, замен.клин.заж им,восст.конта	2:28:00
1275	12.06.2015 6:44	2	Социалистический пр, 11 парк	другие	9	12.06.2015 7:30	ТП-9 вкл. Ф-2, ТП-45 вкл., роз етки не открыл	0:46:00
1276	13.06.2015 8:14	1	Молодежная, 9А	другие	110	13.06.2015 9:50	Ф-11 включили	1:36:00
1277	13.06.2015 17:59	2	Красный текстильщик, 45	другие	198	13.06.2015 18:42	восст. контакт на опоре	0:43:00
1278	13.06.2015 18:45	3	Социалистический пр, 11	другие	9	13.06.2015 18:51	отключили Ф-2, в ТП-45 откл. Ф -20	0:06:00
1279	13.06.2015 21:46	4	Алексеевой Э., 122	предохранит ели	836	13.06.2015 22:38	Заменен ПН в ТП	0:52:00
1280	14.06.2015 10:07	1	Конева пер, 36	другие	249	14.06.2015 10:48	Ф-3 отключили, сгор.2ПН-250, з аменили	0:41:00
1281	14.06.2015 12:20	2	Малахова, 77А	другие	276	14.06.2015 12:52	Горэлектротранс устраняет повр е на контакт	0:32:00
1282	14.06.2015 20:20	3	Петрова А., 250	другие	798	14.06.2015 21:00	Закрыта дверь	0:40:00

1283	15.06.2015 8:28	1	Кемеровский пд, 8к2	другие	1537	15.06.2015 9:08	восст.контакт на опоре	0:40:00
1284	15.06.2015 8:32	2	Исакова Г., 119А	другие	418	15.06.2015 9:48	Выполнили	1:16:00
1285	15.06.2015 8:33	3	Исакова Г., 119А	другие	827	15.06.2015 9:48	Выполнили	1:15:00
1286	15.06.2015 8:48	4	Исакова Г., 151	другие	502	15.06.2015 9:34	обрыв ул. освещения, передано Горсвет	0:46:00
1287	15.06.2015 9:00	5	Малахова, 123	другие	1629	15.06.2015 10:25	вкл. Т-1 и Т-2, Ф-1, 2, 4, 5, 6, 8	1:25:00
1288	15.06.2015 9:15	6	Свердловская (Центральный, 26	другие	1500	15.06.2015 11:40	Подключен ввод	2:25:00
1289	15.06.2015 9:32	7	Ленина пр., 151	другие	990	15.06.2015 11:33	Ф-6, 8, отключили, Ф-6, 8 вклю чили	2:01:00
1290	15.06.2015 9:33	8	Петрова А., 195	другие	265	15.06.2015 10:13	Отключено	0:40:00
1291	15.06.2015 10:50	9	Димитрова, 138	другие	434	15.06.2015 13:56	восст. контакт на опоре	3:06:00
1292	15.06.2015 13:40	10	Попова, 54	предохранит ели	704	15.06.2015 14:28	Заменен ПН в ТП	0:48:00
1293	15.06.2015 15:24	11	Ленина пр., 57	другие	510	15.06.2015 15:28	отменили заявку	0:04:00
1294	15.06.2015 20:40	12	Водников /Затон/, 50	другие	1124	15.06.2015 21:45	обесточили кабель на опоре	1:05:00
1295	15.06.2015 23:40	13	Водников /Затон/, 50	другие	1124	16.06.2015 1:00	подключили дом	1:20:00

1296	16.06.2015 0:15	14	Юрина, 186А сауна	другие	805	16.06.2015 0:16	разрешили снять пломбу Кадышевой И.В.	0:01:00
1297	16.06.2015 8:36	1	Проточная /Затон/, 59	другие	1542	16.06.2015 14:05	У по кабелю от опоры уходит, н адо снимать пл	5:29:00
1298	16.06.2015 10:30	2	Партизанская, 165	другие	11	16.06.2015 11:06	Отключено	0:36:00
1299	16.06.2015 11:55	3	Воровского, 122	другие	559	16.06.2015 15:25	Подключен ввод	3:30:00
1300	16.06.2015 14:10	4	Рыбозаводской пд, 25	другие	1118	16.06.2015 16:28	подключили СИП на опоре —1	2:18:00
1301	16.06.2015 14:50	5	Змеиногорский пд, 54-2	другие	546	16.06.2015 17:22	восст. контакт на вводе	2:32:00
1302	16.06.2015 18:05	6	Гоголя, 99-1	другие	692	16.06.2015 18:44	подключили ввод, согласовано с Кулешовой	0:39:00
1303	16.06.2015 19:10	7	Королева /пос.Авиатор/, 241	другие	97	16.06.2015 21:15	восст. контакт на трубостойке	2:05:00
1304	16.06.2015 20:00	8	Попова, Влас ихинская	другие	1490	16.06.2015 21:25	сняли 2 баннера	1:25:00
1305	17.06.2015	1	Космоцартов 30Г	другие	1400	17.06.2015	Подключен ввод	1:12:00

1305	8:40	1	КОСМОПАРКОВ, 501	другие	1400	10:22	Подключен ввод	1:42:00
1306	17.06.2015 9:40	2	Мурманская (Центральный), 23	другие	1507	17.06.2015 15:30	Подключен ввод	5:50:00
1307	17.06.2015 15:15	3	Крупской, 97А	предохранители	240	17.06.2015 15:35	Заменен ПН в ТП	0:20:00
1308	17.06.2015 18:00	4	Гоголя, 142	другие	513	17.06.2015 18:25	необходима замена 1 части ввода а	0:25:00
1309	17.06.2015 21:45	5	Новосибирская /Нов-силик/, 1А	другие	908	17.06.2015 22:30	Ф-7 У отходит	0:45:00
1310	18.06.2015 9:20	1	Никитина, 55	другие	37	18.06.2015 9:50	Ф-5 с пускателя не выходит фаз а	0:30:00
1311	18.06.2015 12:27	2	Шукшина, 15	другие	796	18.06.2015 13:50	закрыли дверь Т-1	1:23:00
1312	18.06.2015 15:25	3	Кутузова, 18	другие	312	18.06.2015 16:11	нарушений на ВЛ 0,4кВ не обнаружено	0:46:00
1313	18.06.2015 15:40	4	Власихинская, 49Б	другие	1450	18.06.2015 17:22	Ф-1 включили	1:42:00
1314	18.06.2015 18:10	5	2-Забой, 46	другие	382	18.06.2015 18:30	—сч.015662, пок.25238,6	0:20:00
1315	19.06.2015 8:40	1	Тяптина, 45	другие	1129	19.06.2015 9:45	Подключен ввод	1:05:00
1316	19.06.2015	2	Профинтерна, 10	другие	871	19.06.2015	Ф-12 отключили	0:20:00

	15:30					15:50	
1317	19.06.2015 16:30	3	Профинтерна, 10	другие	871	19.06.2015 17:00	Ф-12 включили, J=58/78/65A 0:30:00
1318	19.06.2015 19:53	4	Ленина пр., 54	другие	230	19.06.2015 20:35	Ф-8 U отходит 0:42:00
1319	20.06.2015 8:38	1	Новостройка, 16	предохранители	388	20.06.2015 9:27	Заменен ПК в ТП 0:49:00
1320	20.06.2015 9:05	2	Ростовская /Централ/, 4	другие	1614	20.06.2015 10:40	Подключен ввод 1:35:00
1321	20.06.2015 11:15	3	Ростовская /Централ/, 9	другие	1614	20.06.2015 17:09	Подключен ввод 5:54:00
1322	20.06.2015 16:45	4	Квартал 953-А, 520	другие	189	20.06.2015 17:14	восст. контакт на опоре 0:29:00
1323	20.06.2015 21:00	5	Попова, 54	предохранители	704	20.06.2015 21:50	Заменен ПН в ТП 0:50:00
1324	21.06.2015 9:08	1	Пионеров, 2	другие	537	21.06.2015 10:40	Горсвет сняли свои провода, ка бель на к/к вы 1:32:00
1325	21.06.2015 15:02	2	Ленина пр., 136	другие	208	21.06.2015 16:21	сч.—009440050001046, пок.15589 96 1:19:00
1326	21.06.2015	3	Исакова Г., 113А	другие	454	21.06.2015	СИП подключен от щитовой школы 0:25:00

	15:28					15:53		
1327	21.06.2015 17:54	4	2-Озерная, 15	обрывы	1528	21.06.2015 20:05	упал СИП 6 пролетов и 2 ввода, врем.восстан.	2:11:00
1328	21.06.2015 20:08	5	Просечная, 62	другие	291	21.06.2015 22:24	—сч.04003972, пок.16103, см. д эффекты	2:16:00
1329	21.06.2015 20:41	6	Кирзаводской пер, 6	другие	838	21.06.2015 21:33	восст. контакт на опоре	0:52:00
1330	21.06.2015 22:17	7	Конева пер, 72Б	обрывы	249	21.06.2015 23:50	Восстановлен обрыв ввода	1:33:00
1331	22.06.2015 8:15	1	Красноармейский, 58А	другие	944	22.06.2015 8:55	не готовы к подключению, нужен дополнит. щит	0:40:00
1332	22.06.2015 8:43	2	Папанинцев, 132	предохранители	434	22.06.2015 11:05	Заменен ПН в ТП	2:22:00
1333	22.06.2015 9:20	3	Советской Армии, 50В	другие	564	22.06.2015 10:20	Ф-18 отключен, нет ПН, Ф-12, 3 , 23 включены	1:00:00
1334	22.06.2015 9:55	4	Сергея Ускова, 15 АТС	другие	1478	22.06.2015 11:01	Ф-3 отключили, ПН сняли	1:06:00

1335	22.06.2015 10:37	5	Ленина пр., 57	другие	510	22.06.2015 11:00	нужна ревизия тр-ра	0:23:00
1336	22.06.2015 12:18	6	Советской Армии, 50В	другие	564	22.06.2015 14:10	Ф-18 поставили ЗПн-250А, вкл. Ф-18, откл.Ф-3	1:52:00
1337	22.06.2015 14:15	7	Сергея Ускова, 15	другие	1478	22.06.2015 14:55	включили Ф-3, 15	0:40:00
1338	22.06.2015 14:15	8	Вологодская (Центральный), 51	другие	1500	22.06.2015 15:05	Подключен ввод	0:50:00
1339	22.06.2015 16:52	9	2-Озерная, 7	другие	1528	22.06.2015 18:08	подключили	1:16:00
1340	22.06.2015 19:30	10	Стрелецкая /Борз. Заимка/, 5	предохранит ели	349	22.06.2015 21:40	Заменен ПН в ТП	2:10:00
1341	22.06.2015 20:06	11	Центральная /Лебяжье/, 11	другие	508	22.06.2015 20:07	—сч.1218937, пок.71070	0:01:00
1342	22.06.2015 20:42	12	2-Северо-Западная, 101	другие	1130	22.06.2015 22:26	Повреждена 2-я часть ввода	1:44:00
1343	22.06.2015 20:51	13	Цеховая, 30	другие	311	22.06.2015 22:59	убрали пакет с изолир. ввода н а дом	2:08:00
1344	23.06.2015 10:44	1	Попова, Э.Ал ексеевой	другие	836	23.06.2015 11:28	Отключено	0:44:00

1345	23.06.2015 12:44	2	Ленина пр., 71	другие	409	23.06.2015 13:36	сгорели 2ПН на Ф-7, поврежден КЛ 0,4кВ	0:52:00
1346	23.06.2015 14:15	3	Интернациональная, 314	другие	300	23.06.2015 19:30	восст. контакт на опоре	5:15:00
1347	23.06.2015 16:50	4	Хвойная, 2Б	другие	312	23.06.2015 17:25	сломан подкос опоры - менять	0:35:00
1348	23.06.2015 17:03	5	Канская, 31 46	напряжение	59	23.06.2015 20:19	Канская, 253 струбстойки обесточ. провод АВВГ	3:16:00
1349	23.06.2015 17:55	6	Шукшина, 16	предохранители	762	23.06.2015 18:17	Заменен ПН в ТП	0:22:00
1350	23.06.2015 18:03	7	Кольцова /Затон/, 1 2	другие	1073	23.06.2015 18:58	Включен вводной автомат (руб.) в ТП	0:55:00
1351	24.06.2015 9:55	1	Парковая, 17-2	другие	782	24.06.2015 11:00	поврежден вводной автомат	1:05:00
1352	24.06.2015 10:50	2	Никитина, 83А	другие	328	24.06.2015 12:00	подключили кабель на опоре	1:10:00
1353	24.06.2015 11:25	3	Заринская, 16-1	другие	997	24.06.2015 16:35	обесточили с опоры	5:10:00
1354	24.06.2015 12:36	4	Интернациональная, 262	другие	1181	24.06.2015 15:35	восст. контакт на опоре	2:59:00
1355	24.06.2015 12:45	5	Магнитный, 37	другие	237	24.06.2015 16:15	восст. контакт на опоре	3:30:00

1356	24.06.2015 13:02	6	Школьный пер. /Ягодный/, 5А	другие	1366	24.06.2015 14:50	повреждение в ВРУ	1:48:00
1357	24.06.2015 16:50	7	Гоголя, 22	другие	578	24.06.2015 18:44	Отключено	1:54:00
1358	24.06.2015 17:10	8	Парфенова, 4А	другие	411	24.06.2015 18:10	сч.—02000159, пок.46574	1:00:00
1359	24.06.2015 18:02	9	Кутузова, 16Б	другие	1131	24.06.2015 18:03	пл.—0152072, сч.—03837960, пок .31281	0:01:00
1360	24.06.2015 20:42	10	Ачинская, 17А	другие	214	24.06.2015 21:45	пл.—ЧС113588, сч.—052101306, п ок.42934	1:03:00
1361	24.06.2015 20:58	11	Новостройка, 14	напряжение	388	24.06.2015 23:05	сгорел ПК-40А (кошка), заменил и 1 ПК, см.деф	2:07:00
1362	24.06.2015 21:15	12	Школьный пер. /Ягодный/, 5А	другие	1366	24.06.2015 22:43	откл. фидер на водонап.башню, вкл. фидер	1:28:00
1363	25.06.2015 8:18	1	Песчаная, 24	обрывы	928	25.06.2015 9:04	обесточили с опоры, нужно прав ить трубостойк	0:46:00
1364	25.06.2015 9:43	2	Пушкина, 156- 2	другие	67	25.06.2015 10:34	подтянули ввод	0:51:00

1365	25.06.2015 9:45	3	Интернациональная, 284	обрывы	1181	25.06.2015 11:00	Восстановили ввод	1:15:00
1366	25.06.2015 10:35	4	Путейская, 53 55	предохранители	341	25.06.2015 11:35	Заменен ПН в ТП	1:00:00
1367	25.06.2015 10:47	5	Интернациональная, 106	другие	7	25.06.2015 11:32	отболтили СИП на опоре	0:45:00
1368	25.06.2015 11:05	6	Озерная /р.п.Затон/, 2	другие	1070	25.06.2015 11:30	пролет на подставную опору зар ос, перед.1с.р	0:25:00
1369	25.06.2015 12:20	7	Цеховая, 14	предохранители	311	25.06.2015 14:05	Заменен ПН в ТП	1:45:00
1370	25.06.2015 12:20	8	Песчаная, Труд овой	предохранители	928	25.06.2015 12:42	Заменен ПН в ТП	0:22:00
1371	25.06.2015 13:30	9	Интернациональная, 106	другие	7	25.06.2015 14:25	включили	0:55:00
1372	25.06.2015 14:20	10	Чернышевского, 263	другие	484	25.06.2015 14:52	обесточили с опоры	0:32:00
1373	25.06.2015 15:50	11	Заборная, 3 4	обрывы	866	25.06.2015 18:15	Восстановлен обрыв ввода	2:25:00
1374	25.06.2015 16:35	12	Водопроводная /окт.р-н/, 136Б	обрывы	1256	25.06.2015 18:00	Ф-9 откл., ПН сняли, ГСК-10 КЛ 0,4кВ поврежд.	1:25:00
1375	25.06.2015 17:45	13	Интернациональная, 78	другие	94	25.06.2015 18:16	восст. контакт на опоре	0:31:00

1376	25.06.2015 20:30	14	Ленина пр., 177Б	другие	451	25.06.2015 21:05	на траверсе Лен,177 U на кабел е на Лен,177Б+	0:35:00
1377	26.06.2015 8:30	1	Рельсовая, 25	другие	1121	26.06.2015 10:55	подключили на опоре	2:25:00
1378	26.06.2015 8:55	2	Чернышевского, 216	другие	484	26.06.2015 9:40	поставили сжимы на опоре	0:45:00
1379	26.06.2015 10:00	3	Песчаная, 24	другие	928	26.06.2015 17:40	—сч.146450, пок.06764,9, ввод подан	7:40:00
1380	26.06.2015 10:53	4	Тачалова, 127	другие	246	26.06.2015 12:06	демонтажи радиодидер м/у д омами	1:13:00
1381	26.06.2015 11:07	5	Гущина П., 160	другие	881	26.06.2015 11:28	закрыли дверь РУ-10кВ	0:21:00
1382	26.06.2015 11:18	6	Ростовская /Централ/, 10	другие	1614	26.06.2015 14:00	Подключен ввод	2:42:00
1383	26.06.2015 12:40	7	Маркса, 49	обрывы	216	26.06.2015 13:35	Восстановлен обрыв ввода - низкий габарит	0:55:00
1384	26.06.2015	8	Смирнова, 79	другие	145	26.06.2015	сняли ветку с ВЛ-0,4кВ, Ф-11 з аменили ПН-250	1:30:00

	13:25					14:55	
1385	26.06.2015 13:30	9	Ленина пр., 177Б	другие	451	26.06.2015 14:20	контакт на траверсе восстановлен 0:50:00
1386	26.06.2015 19:10	10	Пролетарская, 193	другие	179	26.06.2015 20:05	Убрали дерево, ветки с ВЛ 0:55:00
1387	26.06.2015 20:30	11	Шукшина, 28	другие	856	26.06.2015 21:12	сч.—0007790, пок.70521,8 0:42:00
1388	26.06.2015 21:05	12	Кавалерийская, 13	предохранители	714	26.06.2015 22:20	Заменен ПН в ТП 1:15:00
1389	27.06.2015 9:55	1	Северо-Западная, 35Б	другие	1435	27.06.2015 10:45	Включен вводной автомат (руб.) в ТП 0:50:00
1390	27.06.2015 13:46	2	Парижской Коммуны, 62	обрывы	870	27.06.2015 15:31	Восстановили пролет 1:45:00
1391	27.06.2015 16:49	3	Декабристов пд., 4	предохранители	126	27.06.2015 17:40	Заменен ПН в ТП 0:51:00
1392	27.06.2015 17:44	4	Правый Берег пруда, 69	другие	1111	27.06.2015 18:40	сняли наброс, см. дефекты 0:56:00
1393	27.06.2015 17:49	5	Попова, 63	другие	975	27.06.2015 18:20	Закрыта дверь 0:31:00
1394	27.06.2015 20:57	6	Короленко, 165	другие	513	27.06.2015 22:07	восст. контакт на опоре 1:10:00

1395	27.06.2015 7:28	7	Северный-Власихинский пд, 54	другие	1031	27.06.2015 9:05	Ф-6 был откл-н, ПН сняты, Ф-12 U отходит, сн.пл	1:37:00
1396	28.06.2015 8:48	1	Свердловская (Центральный, 35	другие	1433	28.06.2015 15:36	Подключен ввод	6:48:00
1397	28.06.2015 9:08	2	Степанова, 34	другие	1300	28.06.2015 9:54	отменена потребителем	0:46:00
1398	28.06.2015 14:28	3	Пушкина, 152	другие	67	28.06.2015 16:36	восст. контакт на опоре	2:08:00
1399	28.06.2015 17:24	4	Семипалатинская, 127	другие	294	28.06.2015 18:15	восст. контакт на опоре	0:51:00
1400	29.06.2015 9:00	1	Сибирская /Б.Заимка/, 7	другие	1396	29.06.2015 10:43	Подключен ввод	1:43:00
1401	29.06.2015 12:59	2	Чкалова, 206	напряжение	484	29.06.2015 14:09	повреждение в ВЦУ, сообщено собственнику	1:10:00
1402	29.06.2015 15:28	3	Молодежная, 128	другие	237	29.06.2015 18:16	Проверено, напряжение в норме.	2:48:00

1403	29.06.2015 17:25	4	Молодежная, 15	другие	984	29.06.2015 17:57	открыли ящик с розетками у кры дыца Драмтеатр	0:32:00
1404	29.06.2015 22:00	5	Молодежная, 15	другие	984	29.06.2015 22:43	закрыты ранее	0:43:00
1405	29.06.2015 22:01	6	Солнцева, 1Б	другие	379	29.06.2015 22:50	1-я панель ЩО-70 заведен КЛО,4 кВ на Исак.154	0:49:00
1406	30.06.2015 9:26	1	Попова, 54	другие	704	30.06.2015 10:33	Ф-3, 11 отключили, ПН сняли	1:07:00
1407	30.06.2015 9:42	2	Кирсараевская, 163	обрывы	602	30.06.2015 10:49	обрезали СИП на опоре на брош. дом, его снося	1:07:00
1408	30.06.2015 10:02	3	8-Марта, 42	другие	390	30.06.2015 17:11	восст. контакт на опоре	7:09:00
1409	30.06.2015 10:18	4	Папанинцев, 197А	другие	683	30.06.2015 11:39	Ф-14 откл, хозяин закрепил изо лятор, Ф-14вкл	1:21:00
1410	30.06.2015 12:10	5	Попова, 54	другие	704	30.06.2015 12:15	Ф-3, 11 включили	0:05:00
1411	30.06.2015 15:37	6	Матросова, 193	другие	203	30.06.2015 16:26	Убрали дерево, ветки с ВЛ	0:49:00

1412	30.06.2015 23:10	7	Ленина пр., 187	другие	1505	01.07.2015 0:20	Ф-15 откл,восст.контакт на тра версе, Ф-15вкл	1:10:00
1413	01.07.2015 8:35	1	Туриногорская, 8Г	другие	919	01.07.2015 10:35	Подключен ввод	2:00:00
1414	01.07.2015 10:57	2	Садовая, 26	другие	341	01.07.2015 13:40	на опоре U отходит, сообщено в ладельцу	2:43:00
1415	01.07.2015 11:00	3	Культурная, 4А	обрывы	956	01.07.2015 11:40	демонтировали на опоре провода , дом снесен	0:40:00
1416	01.07.2015 12:30	4	Свердловская (Центральный, 18А	другие	1500	01.07.2015 15:45	Подключен ввод	3:15:00
1417	01.07.2015 12:40	5	Сахалинская (Центральный), 2А	другие	1500	01.07.2015 15:45	Подключен ввод	3:05:00
1418	01.07.2015 15:28	6	Красноармейский, 6	другие	758	01.07.2015 16:30	отключать в э/щите на площади, закрыт на зам	1:02:00

1419	01.07.2015 15:45	7	Водопроводная /окт.р-н/, 154	другие	1256	01.07.2015 17:25	не готовы к подключению, поврежден "0" на ГСК	1:40:00
1420	01.07.2015 18:55	8	Советов пл, 18	предохранители	107	01.07.2015 19:05	Заменен ПН в ТП	0:10:00
1421	01.07.2015 21:24	9	Социалистический пр, 22	другие	24	01.07.2015 22:15	отключили Ф-5, сняли ПН, выв. плакаты	0:51:00
1422	01.07.2015 1:18	10	Социалистический пр, 22	другие	24	01.07.2015 1:24	включили Ф-5	0:06:00
1423	02.07.2015 9:00	1	Красноармейский, 6 киоск	другие	758	02.07.2015 10:11	откл. и отболт. КЛ 0,4кВ в щит овой на площад	1:11:00
1424	02.07.2015 14:44	2	Малый Прудской пер, 42	обрывы	239	02.07.2015 16:33	восстановили обрыв в пролете А35=70м	1:49:00
1425	03.07.2015 8:21	1	Сахалинская (Центральный), 20	другие	1500	03.07.2015 11:20	Подключен ввод	2:59:00
1426	03.07.2015 8:32	2	Столичная (Центральный), 15	другие	769	03.07.2015 10:35	Подключен ввод	2:03:00
1427	03.07.2015 8:57	3	Попова, 88Б	другие	797	03.07.2015 9:44	от ТП все отходит	0:47:00

1428	03.07.2015 11:56	4	Чернышевского, 62	другие	154	03.07.2015 12:36	от ТП все отходит	0:40:00
1429	03.07.2015 12:46	5	Телефонная, 169	другие	435	03.07.2015 14:18	Подключен ввод	1:32:00
1430	03.07.2015 13:07	6	Ленина пр., 6	предохранители	654	03.07.2015 14:11	Заменен ПН в ТП	1:04:00
1431	03.07.2015 17:44	7	Речная 3-я, 8А	другие	1243	03.07.2015 19:29	восст. контакт на опоре	1:45:00
1432	03.07.2015 18:00	8	Веховского, 90	обрывы	1090	03.07.2015 19:36	Восстановлен обрыв ввода	1:36:00
1433	03.07.2015 18:25	9	Смирнова, 79 81	предохранители	145	03.07.2015 19:40	Заменен ПН в ТП	1:15:00
1434	03.07.2015 19:00	10	Коммунистическая, 23	другие	805	03.07.2015 19:10	сч. ЧС6409, пок.2367,9, —сч.09 8198	0:10:00
1435	03.07.2015 20:05	11	Алексеевой Э., 25	другие	145	03.07.2015 20:50	Убрали дерево, ветки с ВЛ	0:45:00
1436	03.07.2015 20:13	12	Денисова, 95	другие	1080	03.07.2015 21:00	закрепили изолятор	0:47:00
1437	04.07.2015 10:15	1	Третьякова, 22А	другие	20	04.07.2015 11:30	Подключен ввод	1:15:00
1438	04.07.2015 10:30	2	Советской Армии, 58А	другие	203	04.07.2015 11:25	контакт на опоре в норме	0:55:00
1439	04.07.2015 11:07	3	Солнечная Поляна, 1А	предохранители	718	04.07.2015 11:49	Заменен ПН в ТП	0:42:00
1440	04.07.2015 18:05	4	Озерная /р.п.Затон/, 21	другие	1074	04.07.2015 19:10	Убрали дерево, ветки с ВЛ	1:05:00
1441	04.07.2015	5	Бушова П. 102	другие	715	04.07.2015	закрыта дверь	0:33:00

1441	18:10		Гущина П., 199	другие	719	18:43	Закрота дверь	0:33:00
1442	04.07.2015 20:00	6	Северо-Западная, 109	другие	264	04.07.2015 20:20	угрозы падения опоры нет	0:20:00
1443	04.07.2015 20:27	7	Воровского, 72-2	напряжение	411	04.07.2015 21:10	разбили к.з. в пролете	0:43:00
1444	05.07.2015 8:35	1	Сиреневая, 1	другие	1211	05.07.2015 14:25	Подключен ввод	5:50:00
1445	05.07.2015 8:38	2	Рудная, 25	другие	579	05.07.2015 15:57	Подключен ввод	7:19:00
1446	05.07.2015 9:53	3	Цеховая, 62	другие	864	05.07.2015 9:54	—сч.13345665, пок.01912	0:01:00
1447	05.07.2015 11:06	4	Некрасова, 17	другие	64	05.07.2015 12:46	в ТП У отходит, свет в доме ес ть	1:40:00
1448	05.07.2015 13:20	5	Гущина П., 217	другие	718	05.07.2015 14:07	осмотр ТП, замечаний нет	0:47:00
1449	05.07.2015 14:31	6	Лениногорская, 16	другие	59	05.07.2015 15:48	в ТП У отходит	1:17:00
1450	05.07.2015 20:15	7	Енисейская, 30	другие	324	05.07.2015 21:05	восст. контакт на опоре	0:50:00
1451	06.07.2015 8:23	1	Сиреневая, 32	другие	1585	06.07.2015 17:12	Ф-5, 6, 8, 9, 18, 20 установил и ПН, включили	8:49:00
1452	06.07.2015 9:08	2	Ленина пр., 151	другие	990	06.07.2015 11:01	Ф-6, 8 откл., Ф-6, 8 вкл.	1:53:00
1453	06.07.2015	3	Взлетная, 50	другие	1584	06.07.2015	Ф-7, 9, 11 устан. ПН, включили	5:10:00

	11:13					16:23		
1454	06.07.2015	4	Петрова А., 123	другие	604	06.07.2015	подключили 3-х фазный ввод, старый демонтир.	4:14:00
	11:15					15:29		
1455	06.07.2015 11:41	5	Тимуровская, 17	предохранители	185	06.07.2015 13:52	Заменен ПН в ТП	2:11:00
1456	06.07.2015 15:34	6	Тимуровская, 17	другие	185	06.07.2015 18:31	включили Ф-14	2:57:00
1457	06.07.2015 20:01	7	Тачалова, 171	другие	98	06.07.2015 20:02	—сч.047214, пок.32657	0:01:00
1458	07.07.2015 10:25	1	Северо-Западная, 41	другие	681	07.07.2015 11:18	отключение перенесли на др. день	0:53:00
1459	07.07.2015 12:30	2	Водопроводная /окт.р-н/, 154	другие	1256	07.07.2015 16:11	включили Ф-9	3:41:00
1460	07.07.2015 12:05	3	Северо-Западная, 41	другие	681	07.07.2015 15:50	откл. Ф-1, откл. киоски в щито вой, вкл. Ф-1	3:45:00
1461	07.07.2015 13:10	4	Взлетная, 50	другие	1584	07.07.2015 16:50	Ф-5 установили ПН-400А, включили	3:40:00
1462	07.07.2015 17:00	5	Бехтерева, 49	другие	579	07.07.2015 17:11	наброс не обнаружен	0:11:00
1463	07.07.2015 23:13	6	Коммунаров пр-т, 151	другие	1186	08.07.2015 0:21	восст. контакт на опоре	1:08:00

1464	08.07.2015 8:48	1	Змеиногорский пд, 110	другие	1466	08.07.2015 10:00	Ф-4, Ф-6 включили	1:12:00
1465	08.07.2015 8:57	2	Солнечная Поляна, 21	другие	763	08.07.2015 9:42	Ф-19 сгор. ЗПН-30А, Ф-19 откл. , ПН сняты	0:45:00
1466	08.07.2015 11:20	3	Титова Г., 4Г	другие	532	08.07.2015 13:37	к подключ. не готовы-менять руб-к, подбалч.КЛ	2:17:00
1467	08.07.2015 11:40	4	Вечерняя /Борзовая заимка, 33	другие	1414	08.07.2015 15:40	Подключен ввод	4:00:00
1468	08.07.2015 14:17	5	Партизанская, 5А	другие	261	08.07.2015 14:57	Передано в сетевой район	0:40:00
1469	08.07.2015 15:00	6	Кирова, 8	другие	928	08.07.2015 15:30	отключили на опоре	0:30:00
1470	08.07.2015 15:00	7	Анатолия, 158	другие	11	08.07.2015 16:06	отключили на опоре	1:06:00
1471	08.07.2015 15:00	8	Канская, 22	другие	59	08.07.2015 17:03	отключили на опоре	2:03:00
1472	08.07.2015 15:00	9	Петрова А., 72	другие	830	08.07.2015 16:19	отключили на опоре	1:19:00
1473	08.07.2015 15:00	10	Гоголя, 244	другие	73	08.07.2015 16:53	отключили на Гоголя, 244, Ипп одром., 34	1:53:00
1474	08.07.2015	11	Гужтранспортная, 91	другие	740	08.07.2015	отключили Ф-1, ПН сняли	1:52:00

	15:00					16:52	
1475	08.07.2015 16:45	12	Фурманова, 45	другие		08.07.2015 16:50	заявка отменена абонентом 0:05:00
1476	08.07.2015 16:50	13	Боровая /пос.Кирова/, 43	другие	251	08.07.2015 17:05	отключили на опоре 0:15:00
1477	08.07.2015 16:50	14	Гвардейская, 266	другие	246	08.07.2015 17:31	отключили на опоре 0:41:00
1478	08.07.2015 17:27	15	Чарышский пд, 22	другие	441	08.07.2015 17:43	отключили на опоре КЛ - надо м енять 0:16:00
1479	08.07.2015 17:28	16	Мамонтова, 231	другие	1111	08.07.2015 17:51	отключили на опоре 0:23:00
1480	08.07.2015 17:29	17	Пролетарская,	другие	26	08.07.2015 17:38	отключили на опоре 0:09:00
1481	08.07.2015 17:29	18	Песчаная, 185	другие	31	08.07.2015 18:12	отключили на опоре 0:43:00
1482	08.07.2015 17:29	19	Аванесова, 39	другие	17	08.07.2015 18:07	отключили на опоре 0:38:00
1483	08.07.2015 17:29	20	Правый Берег пруда, 92	другие	66	08.07.2015 17:48	отключили на опоре 0:19:00
1484	08.07.2015 21:38	21	Молодежная, 125	другие	636	08.07.2015 22:20	Ф-7, 9 откл., сост. акт, поврежд .ж/б приставка 0:42:00
1485	09.07.2015	1	Пензенская (Центральный). 37	другие	1433	09.07.2015	Подключен ввод 2:20:00

	8:15					10:35		
1486	09.07.2015	2	Исакова Г., 270	другие	762	09.07.2015	откл. Ф-23, 32(отболт), 33(отб олт), вкл.Ф-33	3:00:00
	8:20					11:20		
1487	09.07.2015	3	Локомотивный пд., 60А	другие	496	09.07.2015	Отключено	3:25:00
	8:50					12:15		
1488	09.07.2015	4	Исакова Г., 207	другие	519	09.07.2015	отключили Ф-1, 2, вывесили пла каты	0:37:00
	9:13					9:50		
1489	09.07.2015	5	Ленина пр., 155	другие	990	09.07.2015	U в ТП отходит	1:05:00
	10:25					11:30		
1490	09.07.2015	6	Полевая /Лебяжье/, 32	другие	395	09.07.2015	Повреждена 2-я часть ввода	2:50:00
	13:20					16:10		
1491	09.07.2015	7	Титова Г., 4Г	другие	532	09.07.2015	Ф-1 включили	0:40:00
	13:30					14:10		
1492	09.07.2015	8	Локомотивный пд., 60А	другие	496	09.07.2015	подключили	0:50:00
	16:40					17:30		
1493	09.07.2015	9	Рубцовская, 87	другие	1469	09.07.2015	—сч.063321617, пок.26170	0:01:00
	17:25					17:26		
1494	10.07.2015	1	Понтонный мост, 7А	другие	582	10.07.2015	U на опоре отходит	1:00:00
	8:15					9:15		
1495	10.07.2015	2	Шумакова, 17А	другие	1013	10.07.2015	отключили Ф-15	0:55:00
	8:50					9:45		
1496	10.07.2015	3	Гвардейская, 115	другие	246	10.07.2015	повреждена 2 часть ввода, обес точ.на опоре	0:55:00

	8:55					9:50	
1497	10.07.2015 9:10	4	Алексеевская (Центральный, 4	другие	1500	10.07.2015 11:00	Подключен ввод 1:50:00
1498	10.07.2015 9:10	5	Алексеевская (Центральный, 4А	другие	1500	10.07.2015 11:00	Подключен ввод 1:50:00
1499	10.07.2015 9:15	6	Ленина пр., 153	другие	990	10.07.2015 10:10	откл. Ф-1, 23 0:55:00
1500	10.07.2015 9:20	7	Советской Армии, 58А	другие	203	10.07.2015 11:35	откл. Ф-3 2:15:00
1501	10.07.2015 12:57	8	Советской Армии, 58А	другие	203	10.07.2015 13:17	вкл. Ф-3 0:20:00
1502	10.07.2015 13:05	9	Ленина пр., 153	другие	990	10.07.2015 13:45	вкл. Ф-1, 23 0:40:00
1503	10.07.2015 13:40	10	Шумакова, 17А	другие	1013	10.07.2015 14:10	вкл. Ф-15 0:30:00
1504	10.07.2015 14:45	11	80 Гвардейской дивизии, 10Г	другие	370	10.07.2015 16:02	подключили 1:17:00
1505	10.07.2015 17:40	12	Рубусина, 9А	напряжение	1125	10.07.2015 18:22	Восстановлен обрыв "0" провода - обрыв 0:42:00
1506	10.07.2015 19:00	13	Короленко, 202	другие	97	10.07.2015 19:40	У с опоры отходит 0:40:00
1507	11.07.2015	1	Центральная /Лебяжье/. 4Б	другие	508	11.07.2015	закрепили кабель на опоре 2:15:00

	8:30					10:45	
1508	11.07.2015 8:50	2	Горская, 142- 1	другие	1400	11.07.2015 8:51	сч.—12595326-12, пок.025584 0:01:00
1509	11.07.2015 13:05	3	Короленко, 202- 2	другие	97	11.07.2015 14:40	сч.—0712880101711597, пок.3069 6 1:35:00
1510	11.07.2015 15:05	4	Пионерская дол. /Борз.з./, 7 Спутник-2	другие	565	11.07.2015 16:40	откл. Ф-12, вкл. Ф-12 1:35:00
1511	11.07.2015 3:07	5	Речная, 47	другие	134	11.07.2015 3:50	откл. Ф-1, 2, 4 откл., обесточ .дома, включил 0:43:00
1512	12.07.2015 14:15	1	7-Амурский пд, 6А	другие	1294	12.07.2015 15:05	Повреждена 2-я часть ввода 0:50:00
1513	12.07.2015 14:25	2	Речная, 43	напряжение	134	12.07.2015 15:03	У в доме 227В 0:38:00
1514	12.07.2015 16:27	3	Дрокина пер., 19	другие	442	12.07.2015 17:18	Включен вводной автомат (руб.) в ТП 0:51:00
1515	13.07.2015 8:44	1	Профинтерна, 30А	другие	330	13.07.2015 9:31	Отключено 0:47:00
1516	13.07.2015 9:20	2	Гвардейская, 87	другие	246	13.07.2015 13:20	Подключен ввод 4:00:00
1517	13.07.2015 9:45	3	Панкратова, 27Г	другие	835	13.07.2015 11:42	Подключен ввод 1:57:00
1518	13.07.2015 10:48	4	Исакова Г., 207	другие	519	13.07.2015 13:25	Ф-1, 2 включили 2:37:00

1519	13.07.2015 10:50	5	Взлетная, 58	другие	1598	13.07.2015 14:18	Ф-1, 2, 13, 14 включили, см. д эффекты	3:28:00
1520	13.07.2015 11:00	6	Гоголя, 155	другие	513	13.07.2015 11:34	искрения не обнаружено	0:34:00
1521	13.07.2015 13:01	7	Пензенская (Центральный), 17	другие	1433	13.07.2015 16:30	Подключен ввод	3:29:00
1522	13.07.2015 13:20	8	Гоголя, 155	другие	513	13.07.2015 18:53	Выполнили	5:33:00
1523	13.07.2015 15:51	9	50 Лет СССР, 4	другие	698	13.07.2015 16:22	Ф-25 ПН сняты, руб-к отключен, Ф-21 U отходи	0:31:00
1524	13.07.2015 16:25	10	Индустриальная, 21А	другие	1282	13.07.2015 17:00	Отключен ввод	0:35:00
1525	13.07.2015 17:47	11	Мамонтова, 295	другие	41	13.07.2015 18:17	подтянули контакт	0:30:00
1526	13.07.2015 18:15	12	50 Лет СССР, 4	другие	698	13.07.2015 18:55	сняли пломбу с ВРУ, горит в ВР У, Ф- 21 отключ	0:40:00
1527	13.07.2015 20:20	13	50 Лет СССР, 4	другие	698	13.07.2015 21:00	Ф-25 включили, ПН взяли с Ф-21	0:40:00
1528	14.07.2015 8:44	1	Интернациональная, 106	другие	7	14.07.2015 10:23	обесточили на опоре	1:39:00

1529	14.07.2015 9:06	2	Балтийская, 100	другие	1589	14.07.2015 10:22	включили Ф-5, Ф-9, см. дефекты	1:16:00
1530	14.07.2015 11:48	3	Интернациональная, 106	другие	7	14.07.2015 14:30	подключили на опоре	2:42:00
1531	14.07.2015 12:20	4	Строителей пр., 41	другие	905	14.07.2015 17:05	Ф-17 откл, ПН сняли, убрали вн из	4:45:00
1532	14.07.2015 19:10	5	Димитрова, 79-7 5	другие	217	14.07.2015 19:11	—сч.0501947, пок.19313, см. де фекты	0:01:00
1533	14.07.2015 21:25	6	Строителей пр., 41А	другие	905	14.07.2015 21:55	Ф-17 включили	0:30:00
1534	14.07.2015 22:36	7	Бульвар 9 января, 98А	обрывы	215	14.07.2015 23:40	дерево убрали, СИП на опоре сд елали временно	1:04:00
1535	15.07.2015 8:22	1	Исакова Г., 174	другие	626	15.07.2015 11:32	Ф-5, 13 отключили, Ф-5, 13 вкл ючили	3:10:00
1536	15.07.2015 10:08	2	Клинская /Центр/, 2	другие	1433	15.07.2015 11:20	сняли пл.: ЧС144132, ЧС 144133 , повр.КЛ безU	1:12:00
1537	15.07.2015 10:47	3	Ленина пр., 14	предохранит ели	314	15.07.2015 12:10	Заменен ПН в ТП	1:23:00
1538	15.07.2015 20:14	4	Гоголя, 221	другие	73	15.07.2015 22:03	заменяли сжимы	1:49:00

1539	16.07.2015 8:05	1	Взлетная, 46	другие	1478	16.07.2015 15:00	к подключению не готовы, нет П Н	6:55:00
1540	16.07.2015 16:00	2	Сухова П., 4А	предохранители	377	16.07.2015 17:40	Заменен ПН в ТП	1:40:00
1541	16.07.2015 21:18	3	Волгоградская, 61А	другие	735	16.07.2015 23:47	КЛ ГТС, сообщено диспетчеру	2:29:00
1542	17.07.2015 8:22	1	Ленина пр., 57В	другие	510	17.07.2015 9:12	Ф-7 включили	0:50:00
1543	17.07.2015 10:48	2	Червонная, 169	другие	157	17.07.2015 13:15	контакт на опоре в норме	2:27:00
1544	17.07.2015 16:13	3	Гущина П., 173Е	другие	915	17.07.2015 17:01	Ф-15 отключен, КЛ-0,4кВ поврежден	0:48:00
1545	17.07.2015 17:25	4	Алексеевой Э., 62	другие	392	17.07.2015 18:07	Включен вводной автомат (руб.) в ТП	0:42:00
1546	18.07.2015 8:00	1	Короленко, 3	другие	578	18.07.2015 9:00	ветка на проводах связи	1:00:00
1547	18.07.2015 10:50	2	Кольцова /Затон/, 80	другие	1124	18.07.2015 14:45	Подключен ввод	3:55:00
1548	18.07.2015 12:00	3	Кутузова, 67/1	другие	566	18.07.2015 14:11	Подключен ввод	2:11:00
1549	18.07.2015 12:20	4	Сибирский пр, 48	другие	1318	18.07.2015 12:28	заявку отменили	0:08:00
1550	18.07.2015	5	Каменская, 29	другие	603	18.07.2015	—сч.00558328-06, пок.06611	0:01:00

	18:05					18:06	
1551	18.07.2015 21:04	6	Рудная, 5	другие	597	18.07.2015 22:08	обесточили оба ввода на опоре 1:04:00
1552	19.07.2015 18:00	1	Анатолия, 194	другие	179	19.07.2015 18:47	U на опоре отходит 0:47:00
1553	19.07.2015 21:24	2	Семипалатинская, 94	напряжение	74	19.07.2015 22:18	заменяли зажим фазного провода 0:54:00
1554	20.07.2015 10:00	1	Взлетная, 46	другие	1478	20.07.2015 11:07	включили Ф-24 1:07:00
1555	20.07.2015 10:05	2	Алексеевой Э., 71	другие	432	20.07.2015 10:35	закрыли дверь РУ 0,4кВ 0:30:00
1556	20.07.2015 10:40	3	Абаканская, 31	другие	1485	20.07.2015 11:50	Нельзя отключить 1:10:00
1557	20.07.2015 13:40	4	1-Промышленный, 8	другие	82	20.07.2015 14:20	U отходит 0:40:00
1558	20.07.2015 14:10	5	Кружевная /Пригородный/, 3А	другие	1249	20.07.2015 15:15	Подключен ввод 1:05:00
1559	20.07.2015 18:30	6	Малый Прудской пер, 38	другие	599	20.07.2015 19:30	Ф-2 сгор. 2ПН-250, кабель порв ан, Ф- 2 отключ 1:00:00
1560	20.07.2015 23:07	7	Коммунаров пр-т, 77	другие	341	20.07.2015 23:40	искрения не обнаружено, изоляц ия целая 0:33:00

1561	20.07.2015 23:47	8	Ржевская /Борзовая Заимка, 54	другие	1141	21.07.2015 1:24	обесточ. 4 ввода, ВЛ 0,4кВ вкл юч.эн- к кирп.з	1:37:00
1562	20.07.2015 5:05	9	Анатолия, 136В	напряжение	56	20.07.2015 5:37	Т-1 Уфаз=248,249,248; Т-2 У фа з=257,258,257В	0:32:00
1563	20.07.2015 5:27	10	Циолковского пер, 11	предохранит ели	96	20.07.2015 5:50	Заменен ПН в ТП	0:23:00
1564	21.07.2015 8:03	1	Исакова Г., 51-1	другие	197	21.07.2015 8:59	отключили на опоре	0:56:00
1565	21.07.2015 8:15	2	Циолковского пер, 11А	обрывы	96	21.07.2015 9:45	Восстановлен обрыв ввода	1:30:00
1566	21.07.2015 8:30	3	Тимуровская, 17	другие	185	21.07.2015 15:14	Ф-2 вкл., Ф-14 откл. - поврежд ен руб- к	6:44:00
1567	21.07.2015 8:40	4	Северо-Западная, 41	другие	681	21.07.2015 12:13	подключили по письму, для этого о откл. Ф-7	3:33:00
1568	21.07.2015 11:16	5	Конституции, 16	другие	244	21.07.2015 11:26	отключение не потребовалось ЕД ДС	0:10:00
1569	21.07.2015 15:35	6	Исакова Г., 51-1	другие	197	21.07.2015 17:50	подключить на опоре	2:15:00

1570	21.07.2015 15:39	7	Петрова А., 63	другие	830	21.07.2015 16:54	Ф-2 подболтили КЛ, включили, с м. дефекты	1:15:00
1571	21.07.2015 15:40	8	Авиационный пд, 31	другие	1018	21.07.2015 17:08	требуется выпиливать дерево, с м. дефекты	1:28:00
1572	21.07.2015 20:36	9	Попова, 61	другие	976	21.07.2015 21:19	пок.120618, —сч.079322287	0:43:00
1573	21.07.2015 21:08	10	Воровского, 165	другие	559	21.07.2015 21:30	Ф-14, 18 откл., ПН сняли	0:22:00
1574	22.07.2015 8:10	1	Маяковского, 3	другие	866	22.07.2015 11:29	СИП на вводе не прикреплен к с тене здания	3:19:00
1575	22.07.2015 8:37	2	Рубцовская, 75	напряжение	272	22.07.2015 10:59	УТП=230В, JФ-1=30/40/30А, U в доме=230В	2:22:00
1576	22.07.2015 9:10	3	Лесосечная, 25	другие	1471	22.07.2015 10:49	Ф-13 отключили, ПН сняли	1:39:00
1577	22.07.2015 11:09	4	Песчаная, 80	другие	232	22.07.2015 11:20	заявка отменена ЕДДС	0:11:00
1578	22.07.2015 12:56	5	Воровского, 165	другие	559	22.07.2015 13:45	Ф-14, 18 включили	0:49:00
1579	22.07.2015	6	Балтийская, 30	другие	1038	22.07.2015	закрыта дверь	0:20:00

1579	14:23	0	Байкальская, 55	другие	1030	14:52	Закрыта дверь	0:29:00
1580	22.07.2015 15:10	7	Маяковского, 3	другие	866	22.07.2015 16:41	подключили ввод	1:31:00
1581	22.07.2015 15:37	8	Парковая, 21	другие	936	22.07.2015 16:14	Закрыта дверь	0:37:00
1582	23.07.2015 8:35	1	Тимуровская, 58	другие	340	23.07.2015 8:59	Ф-10 откл., ПН сняли, вывешены плакаты	0:24:00
1583	23.07.2015 8:55	2	Байкальская /Каз.заимка/, 208А	другие	1444	23.07.2015 15:15	Подключен ввод	6:20:00
1584	23.07.2015 9:21	3	Исакова Г., 270	другие	762	23.07.2015 10:34	Ф-32 вкл., Ф-33 подболтили вто рой кабель,вкл	1:13:00
1585	23.07.2015 9:43	4	Профинтерна, 38	другие	165	23.07.2015 10:00	Ф-11 отключили, ПН сняли, вывели плакаты	0:17:00
1586	23.07.2015 11:05	5	Культурная, 6	обрывы	1318	23.07.2015 13:12	Ф-16 замен. 1ПНх400А, воост. о брыв в пролете	2:07:00
1587	23.07.2015 11:39	6	Королева /пос.Авиатор/, 70	другие	467	23.07.2015 12:15	Ф-2 сгор.верх.губка руб-ка 400 А ф.А, сооб.1с	0:36:00

1588	23.07.2015 13:18	7	Лениногорская, 59	другие	59	23.07.2015 14:04	Проверено, напряжение в норме.	0:46:00
1589	23.07.2015 14:48	8	Тимуровская, 58	другие	340	23.07.2015 15:34	Ф-10 включили	0:46:00
1590	23.07.2015 15:10	9	Профинтерна, 38	другие	165	23.07.2015 16:01	Ф-11 включили	0:51:00
1591	23.07.2015 15:54	10	4-Кооперативный пд, 30	обрывы	1033	23.07.2015 16:41	Подбита опора. Обесточено. Передано в сетевой район.	0:47:00
1592	23.07.2015 16:06	11	Малахова, 56А	другие	558	23.07.2015 16:15	отключены э/сбытом Пивоваров	0:09:00
1593	23.07.2015 17:35	12	Левонабережная, 30	обрывы	1188	23.07.2015 18:20	Восстановлен обрыв ввода	0:45:00
1594	23.07.2015 18:36	13	Ленина пр., 73 Биотерм	другие	108	23.07.2015 19:10	пл.—38, 39 БСК, пок.29354,4, с ч.—...29070	0:34:00
1595	23.07.2015 18:38	14	Школьная /окт.р-н/ 40	обрывы	548	23.07.2015 19:35	Восстановлен обрыв ввода	0:57:00

1596	23.07.2015 18:53	15	Гвардейская, 172	другие	246	23.07.2015 21:05	восст. контакт на опоре, требуются сжимы	2:12:00
1597	23.07.2015 21:49	16	Парковая, 8Б	другие	53	23.07.2015 23:06	на ВЛ 0,4кВ установлены счетчики, заявка пер	1:17:00
1598	24.07.2015 8:09	1	Советской Армии, 49	другие	371	24.07.2015 10:04	восст. контакт на опоре	1:55:00
1599	24.07.2015 8:39	2	Коммунальная, 120В	другие	815	24.07.2015 8:51	Ф-4, 14 отключили	0:12:00
1600	24.07.2015 8:39	3	Красноармейский, 71	другие		24.07.2015 9:55	Ф-20 включили	1:16:00
1601	24.07.2015 10:04	4	40 лет Октября, 22	другие	292	24.07.2015 10:34	Ф-9 откл. на ул. освещ, повреждена кабель на ул	0:30:00
1602	24.07.2015 10:20	5	Главная, 2	другие	138	24.07.2015 10:57	провис кабель связи	0:37:00
1603	24.07.2015 18:35	6	Лазурная, 57	другие	1382	24.07.2015 19:03	Ф-21 U отходит	0:28:00
1604	24.07.2015 18:38	7	Анатолия, 91	другие	51	24.07.2015 18:55	угрозы падения дерева нет	0:17:00

1605	24.07.2015 20:00	8	Лазурная, 57	другие	1382	24.07.2015 21:12	—сч.09002048, пок.5862,01, —пл .0135413 (36)	1:12:00
1606	25.07.2015 9:00	1	Сахалинская (Центральный), 3	другие	1500	25.07.2015 12:20	Подключен ввод	3:20:00
1607	25.07.2015 9:15	2	Николаевская (Центральн.), 19	другие	1577	25.07.2015 14:15	Подключен ввод	5:00:00
1608	25.07.2015 11:50	3	Фурманова, 17	другие		25.07.2015 12:40	—пл.175721, сч.—05675968-10, п ок.29591	0:50:00
1609	25.07.2015 12:54	4	Коммунаров пр-т, 120В	другие	815	25.07.2015 14:00	включили Ф-4, 14	1:06:00
1610	25.07.2015 13:20	5	Красноармейский, 2	обрывы	758	25.07.2015 13:45	обрыва нет, идет монтаж кабеля связи	0:25:00
1611	25.07.2015 14:17	6	Моховая Поляна, 5	другие	327	25.07.2015 15:10	восст. контакт на опоре	0:53:00
1612	25.07.2015 16:47	7	Ленина пр., 14	предохранители	314	25.07.2015 17:07	Заменен ПН в ТП	0:20:00
1613	25.07.2015 17:20	8	Ленина пр., 14	предохранители	314	25.07.2015 18:00	Заменен ПН в ТП	0:40:00
1614	26.07.2015 8:23	1	Правый Берег пруда, 176	другие	1111	26.07.2015 9:50	Убрали дерево, ветки с ВЛ	1:27:00
1615	26.07.2015	2	Радужная	другие	1140	26.07.2015	линия ведомственная	0:08:00

	11:02		/Б.Заимка/, 22			11:10		
1616	26.07.2015 11:07	3	Зоотехническая /п.Южный/, 30	другие	526	26.07.2015 11:50	дерево на провода связи, перед . в адм-цию	0:43:00
1617	26.07.2015 11:08	4	Путейская, 98	другие	341	26.07.2015 11:20	закрыли дверь камеры тр-ра	0:12:00
1618	26.07.2015 11:35	5	Купинская, 12А	другие	214	26.07.2015 12:48	сч.—172143, пок.04245	1:13:00
1619	26.07.2015 11:40	6	Газобетонная /Нов- силик/, 11-3	другие	1201	26.07.2015 13:32	U на ввод.автомат приходит	1:52:00
1620	26.07.2015 11:45	7	Чудненко, 8	другие	1505	26.07.2015 12:30	восст. контакт, см. дефекты	0:45:00
1621	26.07.2015 0:40	8	Попова, 97 91	другие	929	26.07.2015 1:11	вкл. ввод. автомат от Т-2, Ф-1 2 откл.ГСК224	0:31:00
1622	27.07.2015 8:30	1	Свердловская (Центральный), 20	другие	1500	27.07.2015 10:40	Подключен ввод	2:10:00
1623	27.07.2015 8:30	2	Сахалинская (Центральный), 2	другие	1500	27.07.2015 10:40	Подключен ввод	2:10:00
1624	27.07.2015 8:30	3	Сахалинская (Центральный), 2Б	другие	1500	27.07.2015 10:40	Подключен ввод	2:10:00

1625	27.07.2015 8:50	4	Попова, 114	другие	1172	27.07.2015 9:20	Ф-2, 4, 10, 12 U отходит	0:30:00
1626	27.07.2015 9:25	5	Ленина пр., 8	другие	654	27.07.2015 10:25	Отключено	1:00:00
1627	27.07.2015 9:30	6	Озерная, 71	другие	107	27.07.2015 12:00	Отключено	2:30:00
1628	27.07.2015 10:10	7	Попова, 85А ГСК-224	другие	929	27.07.2015 10:50	кабель поврежден, Ф-12 отключе н	0:40:00
1629	27.07.2015 10:20	8	Петрова А., 63	другие	830	27.07.2015 11:23	Ф-2 отболтили кабель, вывели и з ТП	1:03:00
1630	27.07.2015 11:50	9	Бехтерева, Черв онная	другие	579	27.07.2015 13:30	Убрали дерево, ветки с ВЛ	1:40:00
1631	27.07.2015 14:20	10	Ползунова, 41	другие	9	27.07.2015 15:00	связисты прокладываю кабель оп товолокно	0:40:00
1632	27.07.2015 15:06	11	Лучевой пд, 26	другие	97	27.07.2015 15:37	восст. контакт на опоре	0:31:00
1633	27.07.2015 21:37	12	Песчаная, 17-2	другие	928	27.07.2015 22:07	замыкание на крыше,обесточ.фаз н.провод на оп	0:30:00
1634	27.07.2015 21:55	13	Взлетная, 16	другие	1001	27.07.2015 22:59	Ф-6, 14 откл., ПН сняли	1:04:00

1635	27.07.2015 0:40	14	Взлетная, 16	другие	1001	27.07.2015 2:08	Ф-6, 14 ПН установили, включил и	1:28:00
1636	27.07.2015 5:40	15	Комсомольский пр., 82	предохранит ели	708	27.07.2015 6:20	Заменен ПН в ТП	0:40:00
1637	27.07.2015 7:29	16	Короленко, 63	другие	445	27.07.2015 8:55	ведомственный КЛ 0,4кВ	1:26:00
1638	28.07.2015 8:35	1	Комсомольский пр., 82	другие	685	28.07.2015 9:57	Ф-14 устан. перемычку в щитово й	1:22:00
1639	28.07.2015 8:47	2	1-Западная, 6	другие	193	28.07.2015 9:54	отключение не производили	1:07:00
1640	28.07.2015 10:27	3	Песчаная, 17В	другие	928	28.07.2015 10:50	см. заявку —12 от 27.07.2015	0:23:00
1641	28.07.2015 12:22	4	Малахова, 99	другие	1302	28.07.2015 12:57	отключены э/сбытом	0:35:00
1642	28.07.2015 12:24	5	Циолковского пер, 122	другие	240	28.07.2015 14:30	Повреждена 2-я часть ввода	2:06:00
1643	28.07.2015 13:47	6	Радужная /Б.Заимка/, 97	другие	621	28.07.2015 15:44	Отключено	1:57:00
1644	28.07.2015 17:22	7	Фурманова, 35	другие	1106	28.07.2015 19:13	отгорел провод в щите учета от шины	1:51:00

1645	28.07.2015 19:24	8	Матросова, 173	другие	203	28.07.2015 19:40	Убрали дерево, ветки с ВЛ	0:16:00
1646	28.07.2015 20:30	9	Юрина, 139	другие	331	28.07.2015 21:30	Поврежден КЛ	1:00:00
1647	28.07.2015 20:50	10	Песчаная, 17В	другие	928	28.07.2015 21:15	присекли попытку самовольного подключения	0:25:00
1648	28.07.2015 22:55	11	Юрина, 139	другие	331	28.07.2015 23:45	откл. Ф-3, вкл. Ф-3	0:50:00
1649	29.07.2015 8:38	1	Чайковского /Южный/, 33	другие	690	29.07.2015 12:25	Ф-1 включили, см. дефекты	3:47:00
1650	29.07.2015 8:55	2	Кулагина, 15	другие	126	29.07.2015 11:20	подключили с ОТЭ	2:25:00
1651	29.07.2015 8:59	3	Павловский тр, 295А	другие	1532	29.07.2015 9:55	Ф-10 уст. ЗПН-400А, включили. См. дефекты	0:56:00
1652	29.07.2015 13:28	4	9-Мая пд, 5А	предохранители	226	29.07.2015 14:03	Заменен ПН в ТП	0:35:00
1653	29.07.2015 13:35	5	Оборонная, 29	напряжение	1282	29.07.2015 14:38	Ung=219/219/222В, JФ-2=22/33/3 1А, см. дефект	1:03:00
1654	29.07.2015 13:43	6	Ленина пр., 181	напряжение	1505	29.07.2015 15:20	U в ТП=234/232/234В	1:37:00

1655	29.07.2015 14:09	7	Анатолия, 315Б	другие	73	29.07.2015 15:49	Ф-9 устан. ЗПН-250А, включили, см. дефекты	1:40:00
1656	29.07.2015 15:53	8	Челюскинцев пер, 69	другие	92	29.07.2015 16:24	Ф-7, 15 включили, см. дефекты	0:31:00
1657	29.07.2015 17:42	9	Карева пер, 26	другие	1080	29.07.2015 18:10	обрыв уличного освещения, сообщено Горсвет	0:28:00
1658	29.07.2015 17:56	10	Кирова, 205	обрывы	31	29.07.2015 18:30	от опоры U отходит, повреждена 2 часть ввода	0:34:00
1659	30.07.2015 8:53	1	Тибетская /Централ/, 19	другие	1500	30.07.2015 11:52	подключили, см. дефекты	2:59:00
1660	30.07.2015 8:56	2	Дзержинского /Южный/, 17	другие	475	30.07.2015 10:51	Ф-6 вкл., см.дефекты, ТП-474 Ф -13, 14 вклоч.	1:55:00
1661	30.07.2015 9:03	3	Вологодская (Центральный), 23	другие	1500	30.07.2015 11:52	Подключен ввод	2:49:00
1662	30.07.2015	4	Вологодская (Центральный). 25	другие	1500	30.07.2015	Подключен ввод	2:49:00

	9:03					11:52	
1663	30.07.2015 9:03	5	Вологодская (Центральный), 27	другие	1500	30.07.2015 11:52	Подключен ввод 2:49:00
1664	30.07.2015 11:40	6	Малахова, 55	другие	633	30.07.2015 11:59	Ф-9 U и J отходят, Ф-2 отключе н, нужна лабор 0:19:00
1665	30.07.2015 11:59	7	Малахова, 55	другие	633	30.07.2015 13:37	Ф-9 откл, вывесили плакат, Ф-2 КЛО,4кВ повре 1:38:00
1666	30.07.2015 16:40	8	Малахова, 55	другие	633	30.07.2015 17:01	Ф-9 включили 0:21:00
1667	30.07.2015 18:35	9	42 Краснознам.Бригады , 8А	другие	347	30.07.2015 18:59	Ф-4 отключили, Ф-7 был откл. р анее, Ф-4 вклю 0:24:00
1668	30.07.2015 21:44	10	Смольная, 48	другие	215	30.07.2015 23:00	Ф-3 поврежден КЛ 0,4кВ, включи ли на одну фаз 1:16:00
1669	31.07.2015 8:24	1	Партизанская, 55	другие	1451	31.07.2015 9:15	КЛ-0,4кВ не готовы к подключен ию 0:51:00
1670	31.07.2015 9:57	2	Инициативная /Нов- силик/, 20	другие	1348	31.07.2015 11:20	Подключен ввод 1:23:00

1671	31.07.2015 10:26	3	Профинтерна, 24	другие	509	31.07.2015 11:04	Ф-8 включен, Ф-10 кабель отбол чен	0:38:00
1672	31.07.2015 10:54	4	Сахарова пл.,	другие	984	31.07.2015 11:21	открыли ВРУ сцены	0:27:00
1673	31.07.2015 11:35	5	Петрова А., 58А	другие	382	31.07.2015 14:16	Подключен ввод	2:41:00
1674	31.07.2015 14:00	6	Змеиногорский тр., 110к орпус АКОД	другие	1466	31.07.2015 15:21	Ф-2 вкл.,пл.—01049336, Ф-8 вкл .,пл.—01017318	1:21:00
1675	31.07.2015 14:00	7	Змеиногорский тр., 110 АКОД	другие	1608	31.07.2015 16:06	Ф-4,10,12вкл.,пл.—01544253,015 44254,01544255	2:06:00
1676	31.07.2015 14:00	8	Змеиногорский тр., 110	другие	1631	31.07.2015 16:12	Ф-6, 16 вкл., ВРУ-0,4кВ вкл. о ба ввода Т-1,2	2:12:00
1677	31.07.2015 16:15	9	5-Западная, 62В	другие	146	31.07.2015 17:42	Ф-7 включили	1:27:00
1678	31.07.2015 20:00	10	Сахарова пл.,	другие	984	31.07.2015 20:38	закрыли щитовую сцены	0:38:00
1679	31.07.2015	11	Социалистический пр, 11	другие	45	31.07.2015	Ф-20 вкл., в щитов.открыли роз етки, ТП-9 Ф-2	0:49:00

	7:14					8:03	
1680	01.08.2015 9:06	1	Сахарова пл.,	другие	984	01.08.2015 10:01	открыли ВРУ сцены 0:55:00
1681	01.08.2015 9:10	2	Телефонная, 30А	другие	270	01.08.2015 10:43	восст. контакт на опоре 1:33:00
1682	01.08.2015 9:41	3	Смирнова, 46-7 6	другие	877	01.08.2015 9:43	сч.—054546, показ.17252, пл.—Ч С179191 0:02:00
1683	01.08.2015 10:25	4	Матросова, 9Б	другие	153	01.08.2015 10:48	Ф-4 отключили, ПН сняли 0:23:00
1684	01.08.2015 11:37	5	Бобровская /Затон/, 85	другие	1542	01.08.2015 13:16	восст. контакт на опоре 1:39:00
1685	01.08.2015 14:23	6	5-Инициативный пд /Н-сили, 6	другие	1093	01.08.2015 16:01	восст. контакт на трубостойке 1:38:00
1686	01.08.2015 17:51	7	Матросова, 9Б	другие	153	01.08.2015 18:48	Ф-4 включили 0:57:00
1687	01.08.2015 18:00	8	Сахарова пл.,	другие	984	01.08.2015 19:01	закрыли ВРУ сцены 1:01:00
1688	01.08.2015 18:36	9	Мира, 31	другие	216	01.08.2015 19:12	восст. контакт на трубостойке 0:36:00
1689	01.08.2015 19:42	10	Социалистический пр, 11	другие	45	01.08.2015 21:01	Ф-20 откл., ТП-9 Ф-2 откл. 1:19:00

1690	01.08.2015 20:30	11	Абаканская, 22	другие	1426	01.08.2015 20:31	—сч.031472605, пок.233846, пл. —ЧС1259, см.де	0:01:00
1691	01.08.2015 0:30	12	Сергея Ускова, 16	другие	1584	01.08.2015 1:30	закрыли дверь РУ 10кВ	1:00:00
1692	02.08.2015 8:00	1	Сахарова пл.,	другие	984	02.08.2015 8:30	открыли ВРУ сцены	0:30:00
1693	02.08.2015 8:35	2	Симферопольская, 8А	другие	1053	02.08.2015 9:45	Подключен ввод	1:10:00
1694	02.08.2015 11:45	3	Заозерная, 99	обрывы	489	02.08.2015 12:55	Восстановлен обрыв ввода	1:10:00
1695	02.08.2015 13:20	4	Сахарова пл.,	другие	984	02.08.2015 13:48	закрыли ВРУ сцены	0:28:00
1696	02.08.2015 13:30	5	Мамонтова, 294	другие	1092	02.08.2015 14:45	вырезали ветки в пролете	1:15:00
1697	02.08.2015 16:42	6	Ангарский пд, 8	другие	75	02.08.2015 18:00	восст. контакт на опоре	1:18:00
1698	02.08.2015 22:15	7	Балабанова, 25Б	другие	87	02.08.2015 23:55	Балабанова, 31А сняли наброс	1:40:00
1699	03.08.2015 7:40	1	Сахарова пл.,	другие	984	03.08.2015 8:20	открыли ВРУ сцены сняли наброс	0:40:00
1700	03.08.2015	2	50 Лет СССР, 39	другие	730	03.08.2015	вкл. секц. рубильник, в РУ 10к В сгорел ПК	1:35:00

	8:40					10:15	
1701	03.08.2015 10:10	3	Попова, 85	другие	929	03.08.2015 10:52	Ф-12 заменили 2ПН-250, включил и 0:42:00
1702	03.08.2015 10:30	4	50 Лет СССР, 39	другие	730	03.08.2015 11:07	замен.ПК на ф.А, вкл. ВН на тр -р, см.опер.жу 0:37:00
1703	03.08.2015 11:58	5	Коммунаров пр-т, 120В	предохранит ели	815	03.08.2015 13:46	Заменен ПН в ТП 1:48:00
1704	03.08.2015 17:04	6	Присягина пер, 77	другие	20	03.08.2015 18:01	восст. контакт на опоре 0:57:00
1705	03.08.2015 17:09	7	Сахарова пл.,	другие	984	03.08.2015 19:00	закрыли ВРУ сцены 1:51:00
1706	03.08.2015 20:10	8	Абаканская, 22	другие	1426	03.08.2015 21:17	восст. контакт на опоре 1:07:00
1707	04.08.2015 8:00	1	Сахарова пл.,	другие	984	04.08.2015 8:17	открыли ВРУ сцены 0:17:00
1708	04.08.2015 8:08	2	Чайкиной, 49-1	другие	1129	04.08.2015 9:55	напряжение на опоре отходит, и скрения нет 1:47:00
1709	04.08.2015 13:44	3	Малый Прудской пер, 31А	напряжение	746	04.08.2015 19:35	повреждение "0" на второй част и ввода 5:51:00

1710	04.08.2015 14:00	4	Партизанская, 55	другие	1451	04.08.2015 18:10	Ф-3, 5, 6, 13, 14, 19, 20 подб олтили и включ	4:10:00
1711	04.08.2015 14:13	5	Красносельская,	обрывы	215	04.08.2015 19:45	Восстановлен обрыв магистрали-кусты	5:32:00
1712	04.08.2015 19:40	6	Сахарова пл.,	другие	984	04.08.2015 20:05	закрыли ВРУ сцены	0:25:00
1713	04.08.2015 23:15	7	Путиловская, 39	другие	1318	04.08.2015 23:36	откл. Путилов, 37 и 39 с опоры , горит дом и	0:21:00
1714	05.08.2015 8:03	1	Сахарова пл.,	другие	984	05.08.2015 8:13	розетки и сцену открыли	0:10:00
1715	05.08.2015 10:05	2	Сахарова пл.,	другие	984	05.08.2015 10:36	э/щиты открыли	0:31:00
1716	05.08.2015 10:38	3	Павловский тр, 49/2	предохранители	40	05.08.2015 11:05	Заменен ПН в ТП	0:27:00
1717	05.08.2015 11:10	4	Путиловская, 39	другие	1318	05.08.2015 16:15	Подключен ввод	5:05:00
1718	05.08.2015 11:55	5	Петрова А., 212	другие	591	05.08.2015 14:05	сгорело 2ПН-250, кабель порван , Ф-11 отключ.	2:10:00
1719	05.08.2015 17:20	6	Сахарова пл.,	другие	984	05.08.2015 17:30	закрыли ВРУ сцены	0:10:00

1720	05.08.2015 20:00	7	Петрова А., 212	другие	591	05.08.2015 21:21	Ф-11 заменили 2ПН-250, включил и	1:21:00
1721	05.08.2015 20:59	8	Павловский тр, 151В	другие	1105	05.08.2015 21:40	—пл.ЧС184170, —сч.18589201, по к.123245	0:41:00
1722	06.08.2015 8:30	1	Сахарова пл.,	другие	984	06.08.2015 8:48	открыли ВРУ сцены	0:18:00
1723	06.08.2015 8:30	2	Сахарова пл., Медо вый спас	другие	984	06.08.2015 8:48	открыли розетки	0:18:00
1724	06.08.2015 8:37	3	Исакова Г., 163А	другие	503	06.08.2015 11:13	Ф-11 откл., Ф-11 включили	2:36:00
1725	06.08.2015 11:18	4	Короленко, 5	другие	578	06.08.2015 11:59	откл. ввод.авт-т от Т-1, вкл., откл. Ф- 6, 8	0:41:00
1726	06.08.2015 11:20	5	Степная /Лебяжье/, 57	другие	1300	06.08.2015 14:07	Поврежден КЛ	2:47:00
1727	06.08.2015 17:28	6	Степная /Лебяжье/, 57	другие	1300	06.08.2015 18:50	подключили кабель на опоре	1:22:00
1728	06.08.2015 18:20	7	Сахарова пл.,	другие	984	06.08.2015 18:55	закрыли ВРУ сцены	0:35:00
1729	06.08.2015 18:20	8	Сахарова пл.,	другие	984	06.08.2015 18:55	закрыли розетки	0:35:00
1730	06.08.2015 19:47	9	Панкратова, 35Г	другие	835	06.08.2015 22:00	перезакрепили крюк на опоре	2:13:00

1731	07.08.2015 8:01	1	Сахарова пл.,	другие	984	07.08.2015 9:02	открыли ВРУ сцены	1:01:00
1732	07.08.2015 8:01	2	Сахарова пл.,	другие	984	07.08.2015 9:02	открыли розетки	1:01:00
1733	07.08.2015 8:30	3	Северный- Власихинский пд, 38	другие	1206	07.08.2015 9:24	Ф-3, 11 откл., ПН сняли, вывес или плакаты	0:54:00
1734	07.08.2015 8:36	4	Цеховая, 22	другие	311	07.08.2015 9:52	подключили на опоре	1:16:00
1735	07.08.2015 10:28	5	Партизанская, 55	другие	1451	07.08.2015 11:34	Ф-4 включили	1:06:00
1736	07.08.2015 11:30	6	Северный- Власихинский пд, 38	другие	1206	07.08.2015 14:46	Ф-3, 11 включили	3:16:00
1737	07.08.2015 13:28	7	Дорожная, 101- 2	другие	157	07.08.2015 16:29	мешает опора связи, нужно став ить подстав.оп	3:01:00
1738	07.08.2015 13:50	8	Памятный, 3	другие	1109	07.08.2015 16:05	Подключен ввод	2:15:00
1739	07.08.2015 14:58	9	Октябрат, 37	другие	215	07.08.2015 16:55	нет контакт на вводе, нужна а/ вышка	1:57:00
1740	07.08.2015 15:10	10	Стекланный Лог пер, 57	другие	1300	07.08.2015 17:46	Подключен ввод	2:36:00
1741	07.08.2015	11	Сахарова пл.,	другие	984	07.08.2015	закрыли ВРУ сцены	0:40:00

	17:01					17:41		
1742	07.08.2015 17:42	12	Краевая, 105- 1	другие	74	07.08.2015 17:43	—сч.310021, пок.14190, пл.—000 4352	0:01:00
1743	07.08.2015 17:45	13	Боровая /пос.Ягодное/, 58	другие	1113	07.08.2015 19:28	восст. контакт на вводе	1:43:00
1744	07.08.2015 6:50	14	Капитальный пер, 37	обрывы	239	07.08.2015 8:20	Восстановлен обрыв магистрали- кусты	1:30:00
1745	08.08.2015 8:02	1	Чернышевского, 295	другие	132	08.08.2015 9:03	Ф-2 откл., ПН сняли, плакаты	1:01:00
1746	08.08.2015 8:03	2	Сахарова пл.,	другие	984	08.08.2015 9:00	открытие не потребовалось	0:57:00
1747	08.08.2015 8:30	3	Коммунаров пр-т, 155	другие	1186	08.08.2015 9:03	опора без ж/б приставки, сгнил о основание,см	0:33:00
1748	08.08.2015 8:32	4	Алексеевская (Центральный, 5	другие	1500	08.08.2015 11:10	Подключен ввод	2:38:00
1749	08.08.2015 9:40	5	Революционный пер, 84	другие	31	08.08.2015 11:10	Подключен ввод	1:30:00
1750	08.08.2015 11:07	6	Чернышевского, 295	другие	132	08.08.2015 12:00	Ф-2 включили	0:53:00
1751	08.08.2015	7	Путейская, 72 74	другие	341	08.08.2015	подняли КЛ на нужную высоту	1:40:00

	12:46					14:26	
1752	08.08.2015 12:50	8	Октябрат, 37	другие	215	08.08.2015 14:15	с опоры U отходит 1:25:00
1753	08.08.2015 14:44	9	Путейская, 13	другие	349	08.08.2015 15:40	обесточили на опоре - менять п ровод на СИП 0:56:00
1754	08.08.2015 16:30	10	Чеглецова, 48	другие	134	08.08.2015 17:10	восст. контакт на опоре 0:40:00
1755	08.08.2015 17:33	11	Халманова, 77	другие	933	08.08.2015 18:24	восст. контакт на трубостойке 0:51:00
1756	08.08.2015 18:30	12	Путейская, 13	другие	349	08.08.2015 19:21	подключили новый ввод 0:51:00
1757	08.08.2015 19:00	13	Присягина пер, 52	другие	1080	08.08.2015 19:37	поврежден ввод. КЛ-0,4кВ, обес точили на опор 0:37:00
1758	08.08.2015 19:58	14	Дрокина пер., 36	другие	1470	08.08.2015 20:28	отключение от ВЛ не потребовал ось 0:30:00
1759	08.08.2015 20:46	15	Путиловская, 31	другие	1318	08.08.2015 21:20	восст. контакт на трубостойке 0:34:00
1760	09.08.2015 8:12	1	Сахарова пл.,	другие	984	09.08.2015 8:21	розетки открыли 0:09:00

1761	09.08.2015 8:24	2	Сиреневая, 26	другие	1536	09.08.2015 8:51	закрыли дверь в ТП	0:27:00
1762	09.08.2015 9:00	3	Столичная (Центральный), 40	другие	1504	09.08.2015 11:40	Подключен ввод	2:40:00
1763	09.08.2015 9:00	4	Сахалинская (Центральный), 36	другие	1433	09.08.2015 11:40	Подключен ввод	2:40:00
1764	09.08.2015 10:01	5	Аванесова, 89	другие	579	09.08.2015 10:02	—сч.07804506-11, пок.44596, —п л.ЧС0877028,	0:01:00
1765	09.08.2015 10:20	6	2-Забой, 167	другие	382	09.08.2015 10:21	—сч.00359394, пок.31783, —пл.Ч С8822,002283	0:01:00
1766	09.08.2015 11:30	7	Революционный пер, 84	другие	31	09.08.2015 12:04	Отключен ввод	0:34:00
1767	09.08.2015 12:10	8	Сахарова пл.,	другие	984	09.08.2015 12:55	закырили сцену	0:45:00
1768	09.08.2015 16:06	9	Радищева пер, 141	другие	240	09.08.2015 17:07	восст. контакт на трубостойке	1:01:00
1769	09.08.2015 16:07	10	Дрокина пер., 22	другие	442	09.08.2015 16:59	восст. контакт на опоре	0:52:00
1770	10.08.2015 8:07	1	Сахарова пл.,	другие	984	10.08.2015 8:55	открыли ВРУ сцены	0:48:00

1771	10.08.2015 8:50	2	Малахова, 123	другие	1376	10.08.2015 9:30	отключили Ф-26	0:40:00
1772	10.08.2015 9:36	3	Пороховой взвоз пер, 15	другие	1111	10.08.2015 11:04	Подключен ввод	1:28:00
1773	10.08.2015 10:50	4	Восточная, 121	другие	365	10.08.2015 11:45	отключили Ф-1, 10	0:55:00
1774	10.08.2015 11:30	5	Петрова А., 34	другие	194	10.08.2015 12:13	восст. контакт нулевого провода на опоре	0:43:00
1775	10.08.2015 11:45	6	Петрова А., 161 киоск	другие	1018	10.08.2015 13:05	киоск обесточили с опоры	1:20:00
1776	10.08.2015 12:00	7	Парковая, 6И	другие	53	10.08.2015 15:45	Нельзя отключить	3:45:00
1777	10.08.2015 12:32	8	Ракетный пд, 22	другие	1018	10.08.2015 13:12	обесточили на опоре	0:40:00
1778	10.08.2015 13:12	9	Восточная, 121	другие	365	10.08.2015 13:35	включили Ф-1, 10	0:23:00
1779	10.08.2015 14:15	10	Павловский тр, 231А	другие	1034	10.08.2015 14:35	сгорели 2ПН-250, Ф-29 отключил и, ПН сняли	0:20:00
1780	10.08.2015 16:25	11	Опытная станция пос., 95	другие	1407	10.08.2015 17:55	дом подключен от ж/б опоры, по дъезда нет, см	1:30:00
1781	10.08.2015 17:05	12	Сахарова пл.,	другие	984	10.08.2015 17:30	закрыли ВРУ сцены	0:25:00
1782	10.08.2015	13	Павловский тр, 231А	другие	1034	10.08.2015	включили Ф-29	0:20:00

1782	17:40	15	Павловский тр, 251А	другие	1034	18:00	включили Ф-23	0:20:00
1783	11.08.2015 8:05	1	Сахарова пл.,	другие	984	11.08.2015 8:30	открыли ВРУ сцены	0:25:00
1784	11.08.2015 8:30	2	Попова, 70Д	предохранители	840	11.08.2015 10:47	Заменен ПН в ТП	2:17:00
1785	11.08.2015 9:15	3	Коммунистическая, 21	другие	804	11.08.2015 11:05	восст. контакт на опоре	1:50:00
1786	11.08.2015 10:05	4	Промышленная, 89	другие	708	11.08.2015 11:30	У с опоры отходит	1:25:00
1787	11.08.2015 10:17	5	Чернышевского, 282А	другие	417	11.08.2015 16:10	отменили заявку	5:53:00
1788	11.08.2015 10:29	6	Главная, 25	другие	99	11.08.2015 11:00	ж/б опора угрозы падения нет, см. дефекты	0:31:00
1789	11.08.2015 14:10	7	Дорожная, 101- 2	другие	157	11.08.2015 14:55	подключили по акту	0:45:00
1790	11.08.2015 16:00	8	Кащеевой, 1А	другие	916	11.08.2015 16:45	Ф-14 на ф.А сгорел ПН-100, ост авили вкл.на2ф	0:45:00
1791	11.08.2015 16:20	9	Сахарова пл.,	другие	984	11.08.2015 17:00	закрыли ВРУ сцены	0:40:00
1792	11.08.2015 16:25	10	Березовая роща /Лебяжье/, 46Г	другие	410	11.08.2015 18:07	Подключен ввод	1:42:00
1793	12.08.2015 8:08	1	Сахарова пл.,	другие	984	12.08.2015 9:00	открыли ВРУ сцены	0:52:00

1794	12.08.2015 8:13	2	Чернышевского, 282А	другие	417	12.08.2015 11:10	включили Ф-7	2:57:00
1795	12.08.2015 8:16	3	Малый Прудской пер, 31А	другие	746	12.08.2015 9:17	отключили	1:01:00
1796	12.08.2015 8:35	4	Пролетарская, 56 офисы	другие	1451	12.08.2015 9:15	отключили Ф-8, 22 по заявлению	0:40:00
1797	12.08.2015 10:32	5	Северо-Западная, 256	другие	1019	12.08.2015 11:10	обесточили 2 ввода на опоре	0:38:00
1798	12.08.2015 10:50	6	Павловский тр, 239	другие	1034	12.08.2015 15:25	Ф-32 U отходит, J=0, отключили Ф-32	4:35:00
1799	12.08.2015 11:50	7	Тачалова, 236	другие	98	12.08.2015 18:00	проверили контакт на опоре	6:10:00
1800	12.08.2015 12:30	8	Пролетарская, 56	другие	1451	12.08.2015 12:52	включили Ф-8, 22	0:22:00
1801	12.08.2015 13:12	9	Сахарова пл.,	другие	984	12.08.2015 13:20	закрыли ВРУ сцены	0:08:00
1802	12.08.2015 14:00	10	Димитрова, 48А	другие	928	12.08.2015 15:35	убрали радиодидер, передано ГТ С	1:35:00
1803	12.08.2015 15:08	11	Квартал 953-А, 953А	другие	189	12.08.2015 16:35	восст. контакт на опоре	1:27:00
1804	12.08.2015 15:25	12	Некрасова, 17	другие	64	12.08.2015 17:10	заявку отменили	1:45:00
1805	12.08.2015 22:11	13	Ленина пр., 81	предохранит ели	125	13.08.2015 0:14	Заменен ПН в ТП	2:03:00

1806	12.08.2015 23:16	14	Пролетарская, 20	другие	261	13.08.2015 0:59	восст. контакт на опоре	1:43:00
1807	12.08.2015 0:10	15	Мамонтова, 210- 1	другие	41	12.08.2015 0:30	обесточили на трубостойке	0:20:00
1808	12.08.2015 0:12	16	Центральная /Ягодное/, 68	другие	1211	12.08.2015 0:57	Закрыта дверь	0:45:00
1809	13.08.2015 8:05	1	Сахарова пл.,	другие	984	13.08.2015 8:35	открыли ВРУ сцены	0:30:00
1810	13.08.2015 8:30	2	Малахова, 64А	другие	557	13.08.2015 9:25	отключили Ф-9	0:55:00
1811	13.08.2015 8:55	3	Парфенова, 4А	другие	1294	13.08.2015 10:30	Нельзя отключить	1:35:00
1812	13.08.2015 10:30	4	Комсомольский пр., 2	другие	21	13.08.2015 10:50	на опоре контакты хорошие	0:20:00
1813	13.08.2015 10:40	5	Малахова, 64А	другие	557	13.08.2015 11:00	включили Ф-9	0:20:00
1814	13.08.2015 10:45	6	Меланжевая, 64А	другие	1096	13.08.2015 11:47	Отключено	1:02:00
1815	13.08.2015 10:45	7	Паровозная, 84	другие	1084	13.08.2015 12:13	Отключено	1:28:00
1816	13.08.2015 12:10	8	Петрова А., 38 40	другие	382	13.08.2015 12:20	Ф-1 отключили	0:10:00
1817	13.08.2015 12:20	9	Гридасова, 18	другие	852	13.08.2015 13:10	Ф-6 отключили, сгорел ПН-250, кабель порван	0:50:00
1818	13.08.2015	10	Сахарова пл.,	другие	984	13.08.2015	закрыли ВРУ сцены	0:20:00

	17:35					17:55		
1819	13.08.2015 18:35	11	Профсоюзная, 7А	обрывы	411	13.08.2015 19:32	Восстановлен обрыв ввода	0:57:00
1820	13.08.2015 19:00	12	Рыбацкий пер /Затон/, 12	обрывы	1070	13.08.2015 20:57	дом брошенный, обесточ.с опоры , бросили в ог	1:57:00
1821	13.08.2015 3:50	13	42 Краснознам.Бригады , 101	другие	430	13.08.2015 4:09	обрыв провода уличного освещен ия	0:19:00
1822	14.08.2015 8:10	1	Сахарова пл.,	другие	984	14.08.2015 8:35	открыли ВРУ сцены	0:25:00
1823	14.08.2015 8:36	2	Интернациональная, 106	другие	1627	14.08.2015 9:31	включили тр-р и Ф-6	0:55:00
1824	14.08.2015 8:49	3	Островского, 4В	другие	1002	14.08.2015 9:46	отключили Ф-10, сняли ПН, выве шены плакаты	0:57:00
1825	14.08.2015 9:43	4	Гридасова, 18	другие	852	14.08.2015 10:35	заменяли 2Пн-250А и включили Ф -6	0:52:00
1826	14.08.2015 9:45	5	Солнечная Поляна, 103	другие	1598	14.08.2015 17:01	включили Ф-3, 4, 5, 9, 11, 12	7:16:00
1827	14.08.2015	6	Солнечная Поляна, ...	другие	1598	14.08.2015	включили Ф-3, 4, 5, 9, 11, 12	7:16:00

	9:45	111				17:01		
1828	14.08.2015 11:30	7	Ангарский пд, 2к2	другие	75	14.08.2015 18:31	сняли наброс с трубостойки кв. 1, см. дефекты	7:01:00
1829	14.08.2015 11:50	8	Мало-Тобольская, 20А	другие	384	14.08.2015 17:42	Ф-13 U отх.,сч.—20150110770880 00245,пок.9219	5:52:00
1830	14.08.2015 15:57	9	Островского, 4В	другие	1002	14.08.2015 17:44	Ф-10 включили	1:47:00
1831	14.08.2015 16:05	10	Сахарова пл.,	другие	984	14.08.2015 16:48	закрыли ВРУ сцены	0:43:00
1832	14.08.2015 17:50	11	Тяптина, 80	обрывы	247	14.08.2015 18:33	обесточили на опоре, кабель по рван а/м	0:43:00
1833	15.08.2015 8:00	1	Сахарова пл.,	другие	984	15.08.2015 8:32	открыли ВРУ сцены	0:32:00
1834	15.08.2015 9:22	2	Липецкая (Центральный), 34	другие	1433	15.08.2015 11:42	подключили в ЩУР, сняли пломбы с панелей ЩУР	2:20:00
1835	15.08.2015 10:01	3	Парижской Коммуны, 73	другие	870	15.08.2015 10:44	восст. контакт на опоре	0:43:00

1836	15.08.2015 18:21	4	Гущина П., 177Б	другие	898	15.08.2015 18:45	Ф-4 Г отходит, сняты пломбы с ВРУ, см. дефек	0:24:00
1837	15.08.2015 19:14	5	Сахарова пл.,	другие	984	15.08.2015 19:22	закрыли ВРУ сцены	0:08:00
1838	15.08.2015 20:05	6	Панфиловцев, 3	другие	673	15.08.2015 20:45	пок.34868, —сч.414335, —пл.сч. 1710	0:40:00
1839	15.08.2015 20:10	7	Фурманова, 183	другие	937	15.08.2015 21:05	Повреждена 2-я часть ввода	0:55:00
1840	15.08.2015 20:20	8	Веховского, 135	другие	10	15.08.2015 21:46	U от ВЛ-0,4кВ по кабелю в дом отходит	1:26:00
1841	15.08.2015 2:00	9	Связистов пер /с.Лебяжье/, 16	другие	780	15.08.2015 3:35	кабель от траверсы до учета поврежден в разд	1:35:00
1842	16.08.2015 8:00	1	Сахарова пл.,	другие	984	16.08.2015 8:38	открыли ВРУ сцены	0:38:00
1843	16.08.2015 8:53	2	Аванесова, 5Б/2	другие	1458	16.08.2015 8:54	сч.—061122, пок.01154, пл.—ЧС1 48167	0:01:00
1844	16.08.2015	3	Сахарова пл.,	другие	984	16.08.2015	закрыли ВРУ сцены	0:17:00

	9:54					10:11	
1845	16.08.2015 11:48	4	Приобская, 33	другие	338	16.08.2015 11:50	сч.—01318876, пок.29656,9 0:02:00
1846	16.08.2015 14:32	5	Пороховой Лог пер, 4	другие	19	16.08.2015 15:40	восст. контакт на опоре 1:08:00
1847	16.08.2015 13:33	6	Остров Кораблик, 1А	другие	1151	16.08.2015 14:56	землеройных работ под ВЛ бкВ н е обнаружено 1:23:00
1848	16.08.2015 15:06	7	Салаирский, 35-2	другие	342	16.08.2015 15:07	сч.—400344, пок.17986, пл.—789 9 0:01:00
1849	16.08.2015 17:46	8	Аванесова, 61	другие	1120	16.08.2015 18:53	восст. контакт на трубостойке 1:07:00
1850	17.08.2015 8:07	1	Сахарова пл.,	другие	984	17.08.2015 9:01	открыли ВРУ сцены 0:54:00
1851	17.08.2015 10:00	2	Балтийская, 96	другие	1585	17.08.2015 10:30	Ф-10 включили 0:30:00
1852	17.08.2015 11:12	3	Канатный пд, 56 34	другие	34	17.08.2015 12:47	Ф-2 J=13/23/24, Ф-4 J=60/35/65 А, свет есть 1:35:00
1853	17.08.2015	4	Канатный пд, 81	другие	35	17.08.2015	отгор.шлейф по бкВ на проход.и зол- ре ТП,восс 4:21:00

	11:38					15:59	
1854	17.08.2015 13:28	5	Алейский пд, 26	обрывы	324	17.08.2015 15:31	Восстановлен обрыв ввода 2:03:00
1855	17.08.2015 18:38	6	Анатолия, 3	другие	1048	17.08.2015 18:55	обрыв ул. освещения, передано Горсвет 0:17:00
1856	17.08.2015 18:40	7	2-Инициативный пд /Н-сили, 3	другие	1093	17.08.2015 19:43	восст. контакт на опоре 1:03:00
1857	17.08.2015 20:17	8	Сахарова пл.,	другие	984	17.08.2015 20:48	закрыли ВРУ сцены 0:31:00
1858	18.08.2015 8:10	1	Сахарова пл.,	другие	984	18.08.2015 8:42	открыли ВРУ сцены 0:32:00
1859	18.08.2015 8:20	2	Попова, 72	другие	789	18.08.2015 12:35	подключили по акту 4:15:00
1860	18.08.2015 9:30	3	Калинина пр, 6	другие	1447	18.08.2015 9:50	Ф-20 отключили 0:20:00
1861	18.08.2015 10:07	4	Профинтерна, 9	другие	871	18.08.2015 10:50	кабель порван, перед. 2 с.р., Ф-7 отключили 0:43:00
1862	18.08.2015 10:10	5	Кутузова, 22	другие	312	18.08.2015 11:40	Ф-4 автомат включен, U отходит 1:30:00
1863	18.08.2015 11:03	6	Калинина пр, 6	другие	1447	18.08.2015 14:15	Ф-20 включили 3:12:00
1864	18.08.2015	7	Короленко, 193А	другие	513	18.08.2015	восст. контакт на опоре 1:43:00

	14:40					16:23		
1865	18.08.2015 15:10	8	Кутузова, 22	другие	312	18.08.2015 16:20	У в ТП отходит	1:10:00
1866	18.08.2015 20:10	9	Шевченко, 5 15А, 17	другие	1286	18.08.2015 20:48	Включен вводной автомат (руб.) в ТП	0:38:00
1867	18.08.2015 20:25	10	Сахарова пл.,	другие	984	18.08.2015 20:36	э/щиты закрыли	0:11:00
1868	19.08.2015 9:10	1	Сахарова пл.,	другие	984	19.08.2015 10:05	открыли ВРУ сцены	0:55:00
1869	19.08.2015 9:15	2	Короленко, 112	другие	8	19.08.2015 10:40	Убрали дерево, ветки с ВЛ	1:25:00
1870	19.08.2015 10:26	3	Калинина пр, 4	другие	1447	19.08.2015 13:30	заменяли сжим на траверсе	3:04:00
1871	19.08.2015 10:44	4	Главная, 28А	обрывы	99	19.08.2015 11:30	обрыв ввода, обесточили на опоре	0:46:00
1872	19.08.2015 11:50	5	Ленина пр., 80	другие	124	19.08.2015 15:20	РП в подъезде —2 J=135/116/85А	3:30:00
1873	19.08.2015 12:40	6	Тибетская /Централ/, 16	другие	1500	19.08.2015 17:00	Подключен ввод	4:20:00
1874	19.08.2015 12:45	7	Николаевская (Центральн.), 44	другие	1504	19.08.2015 18:00	Подключен ввод	5:15:00

1875	19.08.2015 15:30	8	Чайковского /Южный/, 41Б	другие	395	19.08.2015 18:30	устан. ЗПН-250, включили Ф-22	3:00:00
1876	19.08.2015 17:42	9	Карагандинская, 6А	другие	150	19.08.2015 18:25	откл.Ф-12, сняли дерево с ВЛ-0 ,4кВ, вкл.Ф-12	0:43:00
1877	19.08.2015 20:00	10	Ленина пр., 102	другие	1611	19.08.2015 20:10	включили "Селф", фидер не подписан	0:10:00
1878	19.08.2015 20:17	11	Сахарова пл.,	другие	984	19.08.2015 20:50	закрыли ВРУ сцены	0:33:00
1879	19.08.2015 3:45	12	Советской Армии, 150А	другие	276	19.08.2015 4:20	Включен вводной автомат (руб.) в ТП	0:35:00
1880	20.08.2015 8:20	1	Петрова А., 215А	другие	276	20.08.2015 9:20	кабель поврежден, вкл.ч/з перемышку Мария-ра	1:00:00
1881	20.08.2015 8:25	2	Интернациональная, 106	другие	7	20.08.2015 10:12	отключили	1:47:00
1882	20.08.2015 8:30	3	Октябрат, 37	другие	215	20.08.2015 17:08	подключили новый ввод, старый демонтировали	8:38:00
1883	20.08.2015 8:32	4	Сахарова пл.,	другие	984	20.08.2015 8:40	открыли ВРУ сцены	0:08:00

1884	20.08.2015 8:40	5	Социалистический пр, 69Б	другие	93	20.08.2015 11:30	восст. контакт на опоре, установ. прокал.сжим	2:50:00
1885	20.08.2015 16:05	6	Пушкина, 78 пл.Спартак	другие	372	20.08.2015 16:20	откл. Ф-6	0:15:00
1886	20.08.2015 16:46	7	Кольцова /Затон/, 33	другие	1072	20.08.2015 17:45	U на опоре отходит	0:59:00
1887	20.08.2015 16:47	8	Комсомольский пр., 104	другие	581	20.08.2015 16:50	отключили Ф-9	0:03:00
1888	20.08.2015 9:20	9	Петрова А., 213	другие	276	20.08.2015 13:15	пл.—ЮЛ034111, сч.—005375, пок. 70817	3:55:00
1889	20.08.2015 19:40	10	Сахарова пл.,	другие	984	20.08.2015 20:51	закрыли ВРУ сцены	1:11:00
1890	21.08.2015 8:34	1	Памятный, 27А	другие	1109	21.08.2015 10:25	подключили на опоре	1:51:00
1891	21.08.2015 8:35	2	Лазурная, 1	другие	1530	21.08.2015 9:33	Ф-27, 35 включили	0:58:00
1892	21.08.2015 8:36	3	Вологодская (Центральный), 26	другие	1500	21.08.2015 14:07	Подключен ввод	5:31:00
1893	21.08.2015 15:34	4	Пушкина, 76В	другие	372	21.08.2015 16:19	Ф-6 включили	0:45:00
1894	21.08.2015 17:52	5	Песчаная, 14А	другие	928	21.08.2015 18:35	восст. контакт на опоре	0:43:00

1895	21.08.2015 20:12	6	Тюменская, 10А	другие	59	21.08.2015 21:15	наброс был снят, разбили КЗ, с оставили акт	1:03:00
1896	22.08.2015 9:49	1	Аванесова, 65А	другие	1120	22.08.2015 9:50	сч.—12927278-12, пок.01577, пл .—ЧС177521	0:01:00
1897	22.08.2015 12:06	2	Волжская, 9	другие	598	22.08.2015 12:07	сч.—00475741-06, пок.30554, пл .—ЧС090558	0:01:00
1898	22.08.2015 17:48	3	Власихинская, 57Ж	другие	1327	22.08.2015 18:25	Ф-1 пл.—0135932, сч.—13521386, пок.2742	0:37:00
1899	22.08.2015 18:20	4	Интернациональная, 274	напряжение	1181	22.08.2015 19:10	У на опоре 228/232/230В, плох.к онтакт "0" дом	0:50:00
1900	23.08.2015 10:09	1	1-Промышленный, 15	другие	82	23.08.2015 11:05	Ф-1 сгор.2ПН-250А ф.В,С, откл. , ПН сняли	0:56:00

1901	23.08.2015 10:19	2	Малахова, 33-3 5	другие	963	23.08.2015 10:20	—сч.235383, пок.1425713, см. д эффекты	0:01:00
1902	23.08.2015 10:27	3	Революционный пер, 116А	другие		636	23.08.2015 11:43	Ф- 6:откл,:повр ежден:КЛ- 0 4кВ
1903	23.08.2015 12:19	4	Власихинская, 38	другие	200	23.08.2015 12:55	восст. контакт на опоре	0:36:00
1904	23.08.2015 13:02	5	Центральная /Ягодное/, 94	другие	413	23.08.2015 14:30	Повреждена 2-я часть ввода	1:28:00
1905	23.08.2015 6:15	6	Строителей пр., 8 10	другие	259	23.08.2015 6:45	Включен вводной автомат (руб.) в ТП	0:30:00
1906	24.08.2015 16:24	1	Семипалатинская, 56	другие	566	24.08.2015 18:48	подтянули контакт в э/щите на шине	2:24:00
1907	24.08.2015 20:23	2	Никитина, 147	другие	1599	24.08.2015 21:34	пл.—ОТЭ ЭЮ 00333, сч.—17638472 - 14, пок.38203	1:11:00
1908	25.08.2015 8:33	1	Песчаная, 80	другие	232	25.08.2015 9:10	Ф-8 отключили, сняли ПН, вывеш ены плакаты	0:37:00

1909	25.08.2015 9:48	2	Геологов, 52А	другие	621	25.08.2015 14:38	Не готово для подключения	4:50:00
1910	25.08.2015 10:30	3	Песчаная, 80	другие	232	25.08.2015 11:54	Ф-8 включили, см. дефекты	1:24:00
1911	25.08.2015 10:39	4	Профинтерна, 8	другие	871	25.08.2015 13:25	от ТП все отходит, заменили сж им на траверсе	2:46:00
1912	25.08.2015 12:00	5	Малый Прудской пер, 31А	другие	746	25.08.2015 14:27	Не готово для подключения	2:27:00
1913	25.08.2015 13:22	6	Рыбозаводской пд, 42	другие	371	25.08.2015 15:40	подбита ж/б приставка, менять опору, см.деф.	2:18:00
1914	25.08.2015 16:35	7	Павловский тр, 251А	другие	824	25.08.2015 18:08	Ф-2 подболт. ф."С", уст.2ПНх25 0А, включили	1:33:00
1915	25.08.2015 18:20	8	Социалистический пр, 93	другие	486	25.08.2015 18:48	сч.—0809080345,пок.383338,5,сч .—0809080662	0:28:00
1916	25.08.2015	9	Малахова, 99	другие	1302	26.08.2015	Ф-10, 12, 18, 20 замен.ПНх400А на ПНх100А	9:11:00

	20:00					5:11	
1917	25.08.2015 20:00	10	Молодежная, 70	другие	644	25.08.2015 23:03	Ф-5 запитан дом Молодежная, 70 3:03:00
1918	25.08.2015 6:56	11	Молодежная, 70	другие	644	25.08.2015 8:12	Ф-5 замен.ЗПНх250, Ф-5 откл.-п роверять КЛ 1:16:00
1919	26.08.2015 8:12	1	Молодежная, 70	другие	644	26.08.2015 10:28	Ф-5 включили по холостому кабе лю 2:16:00
1920	26.08.2015 8:12	2	Спартакoвский пр, 45А	другие	953	26.08.2015 14:56	Подключен ввод 6:44:00
1921	26.08.2015 8:27	3	Партизанская, 60	другие	571	26.08.2015 9:37	Ф-14 включили 1:10:00
1922	26.08.2015 9:01	4	Павловский тр, 28А	другие	1118	26.08.2015 10:01	Ф-9 U отходит, J=0/0/0А, ВРУ з акрыто на замо 1:00:00
1923	26.08.2015 9:15	5	Северо-Западная, 230А	другие	745	26.08.2015 11:00	U в ВРУ=228/230В 1:45:00
1924	26.08.2015 10:08	6	Пролетарская, 172	другие	11	26.08.2015 11:29	повреждена изоляция 2 части вв ода 1:21:00

1925	26.08.2015 11:52	7	Телефонная, 169	другие	435	26.08.2015 11:57	выпал "0"-провод из счетчика - сообщ.собств.	0:05:00
1926	26.08.2015 12:22	8	Чайкиной, 41Б	предохранители	395	26.08.2015 14:10	Заменен ПН в ТП	1:48:00
1927	26.08.2015 12:39	9	Интернациональная, 72А	другие	563	26.08.2015 13:27	Ф-7 J=30/24/17А, поврежд.внутри и, Ф-6 откл.	0:48:00
1928	26.08.2015 13:16	10	Ядерная, 2	другие	845	26.08.2015 13:46	Включен вводной автомат (руб.) в ТП	0:30:00
1929	26.08.2015 14:45	11	Малый Прудской пер, 31А	другие	746	26.08.2015 16:23	Подключен ввод	1:38:00
1930	26.08.2015 15:11	12	Интернациональная, 72А	другие	563	26.08.2015 15:41	Ф-7 повреж.КЛ, откл., сн.ПН, у стан.на Ф-6,вк	0:30:00
1931	26.08.2015 15:58	13	Бобровская /Затон/, 95	другие	1542	26.08.2015 17:15	на опоре сделали временно крюк с изолятором	1:17:00
1932	26.08.2015 17:28	14	Чернышевского, 197А	другие	1468	26.08.2015 17:56	восст. контакт на опоре	0:28:00
1933	26.08.2015	15	Контурный пд, 59	другие	268	26.08.2015	восст. контакт на опоре	1:10:00

	20:00					21:10		
1934	26.08.2015 20:58	16	Короленко, 10	обрывы	48	26.08.2015 22:00	ввод голым проводом более 30м, обесточ.на опо	1:02:00
1935	26.08.2015 6:30	17	Садовая, 10	другие	341	26.08.2015 7:10	отключили на опоре	0:40:00
1936	27.08.2015 8:28	1	Школьная /окт.р-н/ 21	обрывы	548	27.08.2015 10:48	Восстановлен обрыв ввода	2:20:00
1937	27.08.2015 8:32	2	Норильская (Центральный), 12	другие	1577	27.08.2015 17:20	Подключен ввод	8:48:00
1938	27.08.2015 8:43	3	Свердловская (Центральный, 12А	другие	1500	27.08.2015 16:05	Не готово для подключения	7:22:00
1939	27.08.2015 8:50	4	Радужная /Б.Заимка/, 91	другие	1499	27.08.2015 14:34	Подключен ввод	5:44:00
1940	27.08.2015 10:12	5	Лениногорская, 45	другие	59	27.08.2015 13:54	Подключен ввод	3:42:00
1941	27.08.2015 11:27	6	Короленко, 10	другие	48	27.08.2015 11:35	наброс на ВЛ, сообщено Кулешов ой Т.В.	0:08:00
1942	27.08.2015 11:58	7	Школьная /Лебяжье/, 65	другие	480	27.08.2015 15:28	откл.Ф-2,3,4 на котел.,Ф-3,4 в кл.,порван каб	3:30:00

1943	27.08.2015 12:05	8	Ткацкая, 69	другие	1160	27.08.2015 13:17	опора ВЛ-6кВ принадлежит а/к — 1935, сообщ.2с	1:12:00
1944	27.08.2015 14:25	9	Воронежская, 13	обрывы	270	27.08.2015 15:30	обесточили с опоры, нужно вырезать дерево	1:05:00
1945	27.08.2015 15:21	10	14-Западная, 8	предохранители	686	27.08.2015 16:02	Заменен ПН в ТП	0:41:00
1946	27.08.2015 16:03	11	Северная, 43	предохранители	307	27.08.2015 18:30	Заменен ПН в ТП	2:27:00
1947	27.08.2015 17:25	12	Школьная /Лебяжье/, 65 котельная	другие	480	27.08.2015 17:40	Ф-2 вкл. по хол.кабелю, У в ВР У котел.приход	0:15:00
1948	27.08.2015 18:17	13	Маркса, 4	напряжение	956	27.08.2015 18:40	восст. контакты фазн.и нулев.п роводов, U=236В	0:23:00
1949	28.08.2015 8:30	1	Пролетарская, 99	другие	7	28.08.2015 9:27	Отключено	0:57:00
1950	28.08.2015 8:32	2	Аносова П, 6А	другие	709	28.08.2015 10:42	Ф-9 отболтили времен.КЛ 0,4кВ	2:10:00
1951	28.08.2015	3	Папанинцев, 182	другие	238	28.08.2015	подключили на опоре	2:32:00

	8:33					11:05	
1952	28.08.2015 8:35	4	Канатный пд, 39А	другие	34	28.08.2015 10:57	перенесли ввод на др. опору 2:22:00
1953	28.08.2015 8:37	5	Заринская, 7	другие	1050	28.08.2015 11:45	Ф-1 отключили 3:08:00
1954	28.08.2015 8:40	6	Свердловская (Центральный, 12А	другие	1500	28.08.2015 15:15	Подключен ввод 6:35:00
1955	28.08.2015 11:05	7	Димитрова, 48А	другие	928	28.08.2015 11:55	поврежден КЛ0,4кВ - отболчен н а опоре 0:50:00
1956	28.08.2015 12:50	8	Свердловская (Центральный, 12А	другие	1500	28.08.2015 15:15	Подключен ввод 2:25:00
1957	28.08.2015 13:30	9	1-Западная, 6	другие	193	28.08.2015 15:30	Ф-1 откл., Ф-1 вкл. 2:00:00
1958	28.08.2015 15:30	10	Крупской, 6	другие	956	28.08.2015 16:10	напряжение не зафиксировано на кране воды 0:40:00
1959	28.08.2015 19:10	11	Пароходная /Затон/, 33	обрывы	1074	28.08.2015 19:55	обесточено на опоре, дом под с нос 0:45:00
1960	28.08.2015 20:57	12	Опытная, 8	другие	804	28.08.2015 21:40	отменена абонентом 0:43:00

1961	28.08.2015 1:01	13	Павловский тр, 231	другие	1034	28.08.2015 2:08	РУ 0,4кВ осмотрена, замечаний нет	1:07:00
1962	29.08.2015 9:38	1	Кутузова, 20А	другие	312	29.08.2015 11:41	Подключен ввод	2:03:00
1963	29.08.2015 10:15	2	Сельский пд, 90	другие	130	29.08.2015 10:50	отключение не потребовалось, г орели х/постро	0:35:00
1964	29.08.2015 11:30	3	Партизанская, 178А	другие	191	29.08.2015 14:04	восст. контакт на опоре	2:34:00
1965	29.08.2015 12:52	4	Водопроводная /окт.р-н/, 119	другие	870	29.08.2015 14:00	сч.—08019645, пок.22657	1:08:00
1966	29.08.2015 17:33	5	Опытная, 8	другие	804	29.08.2015 18:45	восст. контакт на опоре	1:12:00
1967	30.08.2015 9:20	1	Солнечная Поляна, 32	другие	957	30.08.2015 10:00	с ТП U отходит	0:40:00
1968	30.08.2015 10:40	2	Гулькина И., 31	другие	311	30.08.2015 12:03	Повреждена 2-я часть ввода	1:23:00
1969	30.08.2015 11:21	3	Центральная /Ягодное/, 116	другие	413	30.08.2015 12:30	восст. контакт на опоре	1:09:00
1970	30.08.2015 11:58	4	Чайкиной, 45	предохранит ели	395	30.08.2015 13:03	Заменен ПН в ТП	1:05:00
1971	30.08.2015 14:14	5	Достоевского, 16	другие	1418	30.08.2015 15:37	восстановили	1:23:00

1972	30.08.2015 15:00	6	Спортивная, 86	другие	1284	30.08.2015 17:10	восст. контакт на опоре	2:10:00
1973	30.08.2015 19:55	7	Веховского, 163	другие	10	30.08.2015 20:25	отключение не потребовалось, о ткл.автом.в до	0:30:00
1974	30.08.2015 0:29	8	Правый Берег пруда, 39	другие	1111	30.08.2015 1:23	дом обесточен на опоре	0:54:00
1975	30.08.2015 6:40	9	Павловский тр, 215 КНС	другие	1042	30.08.2015 7:10	Ф-6, 18 U отходит	0:30:00
1976	31.08.2015 8:30	1	Попова, 7Ж	другие	1638	31.08.2015 10:13	вкл. автомат Ф-1, вкл. ввод от тр-ра, см.деф	1:43:00
1977	31.08.2015 8:40	2	Малахова, 123	другие	1375	31.08.2015 12:25	Ф-3, 7 вкл., см.дефекты	3:45:00
1978	31.08.2015 9:00	3	Заринская, 7	другие	1050	31.08.2015 11:37	Ф-1 включили	2:37:00
1979	31.08.2015 10:50	4	Юрина, 166	другие	525	31.08.2015 11:03	Ф-6 отключили, сгорело 2ПН, см . дефекты	0:13:00
1980	31.08.2015 13:50	5	Юрина, 166	другие	525	31.08.2015 14:30	сн.пл. с щитовой здания —БСК01 52833	0:40:00
1981	31.08.2015	6	Панфиловцев, 35	другие	825	31.08.2015	Ф-11 отключили	4:08:00

	13:22					17:30	
1982	31.08.2015 13:30	7	Толстого Л., 20В	другие	384	31.08.2015 16:20	Ф-18 сгор.ЗПН-400А, Ф-18 откл. , перед.1 с.р. 2:50:00
1983	31.08.2015 13:56	8	Квартал 953-А, 325	другие	189	31.08.2015 14:00	отключено по стороне бкВ, дом обесточ.на опо 0:04:00
1984	31.08.2015 19:32	9	Петрова А., 190	другие	1374	31.08.2015 21:40	ТЦ Эридан - необх. письмо, соо бщено эн-ку 2:08:00
1985	31.08.2015 20:50	10	Панфиловцев, 35	другие	1374	31.08.2015 21:40	Ф-11 включили 0:50:00
1986	31.08.2015 6:20	11	Анатолия, 161	другие	1599	31.08.2015 7:07	обесточены на опоре 0:47:00
1987	01.09.2015 9:20	1	Путейская, 29	другие	349	01.09.2015 10:06	сгнила опора связи ж/дороги 0:46:00
1988	01.09.2015 10:12	2	Сахарова пл.,	другие	984	01.09.2015 15:21	открыли ВРУ сцены 5:09:00
1989	01.09.2015 13:56	3	Пушкина, 55Б	другие	78	01.09.2015 14:55	отключили на опоре 0:59:00
1990	01.09.2015	4	Заречная, 52/1	напряжение	205	01.09.2015	У на ВЛО,4кВ 237/236/222В, в доме 222В 1:14:00

	20:00					21:14	
1991	01.09.2015 21:50	5	Сахарова пл.,	другие	984	01.09.2015 22:14	закрыли ВРУ сцены 0:24:00
1992	02.09.2015 8:43	1	Ерестная, 17	другие	214	02.09.2015 10:42	Ф-1 откл., ПН сняли, вывешены плакаты 1:59:00
1993	02.09.2015 8:47	2	Сиреневая, 28	другие	1585	02.09.2015 11:52	Ф-1, 13 включили 3:05:00
1994	02.09.2015 9:04	3	Королева /пос.Авиатор/, 86	другие	328	02.09.2015 11:10	Ф-2 откл.,сгор.2ПНх400А,повр.к онц.муфта КЛ04 2:06:00
1995	02.09.2015 12:57	4	Сахарова пл.,	другие	984	02.09.2015 16:20	открыли ВРУ сцены 3:23:00
1996	02.09.2015 13:30	5	Петрова А., 118А	другие	440	02.09.2015 17:15	Ф-1 U отходит, в ВРУ нет одной фазы- нужно сн 3:45:00
1997	02.09.2015 14:30	6	Ерестная, 17	другие	214	02.09.2015 15:13	Ф-1 включили 0:43:00
1998	02.09.2015 14:59	7	Тихонова, 16	предохранит ели	247	02.09.2015 15:45	Заменен ПН в ТП 0:46:00
1999	02.09.2015 15:02	8	Денисова, 244	другие	247	02.09.2015 15:45	см. заявку —7 от 02.09.15г. 0:43:00
2000	02.09.2015 17:35	9	Анатолия, 110А -1	другие	328	02.09.2015 18:37	подключили ввод 1:02:00

2001	02.09.2015 17:48	10	Никитина, 211- 2	другие	97	02.09.2015 18:50	лопнула тросовая подвеска кабе ля - восст.сам	1:02:00
2002	02.09.2015 18:07	11	Парковая, 37	другие	782	02.09.2015 18:08	сч.—00403684, пок.31399, пл.—Ч С19685,19611	0:01:00
2003	02.09.2015 20:00	12	Сахарова пл.,	другие	984	02.09.2015 20:28	закрыли ВРУ сцены	0:28:00
2004	02.09.2015 20:00	13	Квартал 953-А, 451	другие	189	02.09.2015 21:02	Јф1=40/51/55А, U=227/230/232D, Јф2=65/55/40А	1:02:00
2005	03.09.2015 9:08	1	Сахалинская (Центральный), 21	другие	1500	03.09.2015 10:58	Подключен ввод	1:50:00
2006	03.09.2015 9:24	2	Сахарова пл.,	другие	984	03.09.2015 12:23	открыли ВРУ сцены	2:59:00
2007	03.09.2015 9:26	3	Красноармейский, 67	другие	945	03.09.2015 9:50	Ф-16, 6 отключили	0:24:00
2008	03.09.2015 13:20	4	Красноармейский, 67	другие	945	03.09.2015 14:11	Ф-16, 6 включили	0:51:00
2009	03.09.2015 15:25	5	Павловский тр, 221	другие	1042	03.09.2015 16:23	КЛ без U, в ТП Ф-9 был отключе н	0:58:00

2010	03.09.2015 17:25	6	Гвардейская, 230	другие	246	03.09.2015 18:59	Ф-2 выгор.руб-к, повр.изол.про водов,пер.1с.р	1:34:00
2011	03.09.2015 19:00	7	Тростильный пд, 4	другие	315	03.09.2015 23:55	с опоры U отходит	4:55:00
2012	03.09.2015 19:05	8	Жилой пд., 24А	другие	192	03.09.2015 23:46	поврежден вводной автомат	4:41:00
2013	03.09.2015 20:00	9	Сахарова пл.,	другие	984	03.09.2015 23:00	закрыли щитовую	3:00:00
2014	04.09.2015 8:05	1	Титова Г., 46Б	другие	380	04.09.2015 10:47	откл.1 с.ш. РУ0,4кВ, вкл.1 с.ш . РУ0,4кВ	2:42:00
2015	04.09.2015 8:09	2	Смирнова, 25	другие	877	04.09.2015 9:47	откл. Ф-13, в ТП 1521 Ф-1 откл .	1:38:00
2016	04.09.2015 10:10	3	Сахарова пл.,	другие	984	04.09.2015 14:33	открыли розетки	4:23:00
2017	04.09.2015 10:35	4	Анатолия, 179	другие	1599	04.09.2015 13:20	повреждена 2 часть ввода	2:45:00
2018	04.09.2015 12:00	5	Смирнова, 25	другие	877	04.09.2015 13:01	включили Ф-13	1:01:00
2019	04.09.2015 15:00	6	Островского, 12	другие	935	04.09.2015 15:36	заявка отменена потребителем	0:36:00
2020	04.09.2015 15:15	7	Гущина П., 173Е	другие	915	04.09.2015 18:30	Ф-7 U отходит 60,50,30А	3:15:00

2021	04.09.2015 15:16	8	Ляпидевского, 6ЯН Нагорная	другие	1062	04.09.2015 16:50	Ф-5 откл., ПН сняли	1:34:00
2022	04.09.2015 15:32	9	Комсомольский пр., 104Г	другие	581	04.09.2015 18:43	Ф-9 включили	3:11:00
2023	04.09.2015 16:25	10	Сахарова пл.,	другие	984	04.09.2015 16:45	открыли розетки	0:20:00
2024	04.09.2015 17:19	11	Сахарова пл.,	другие	984	04.09.2015 18:20	открыли розетки	1:01:00
2025	04.09.2015 20:00	12	Комсомольский пр., Пл. Ветеранов	другие	523	04.09.2015 20:40	фидер на пл. Ветеранов отключи ли	0:40:00
2026	04.09.2015 20:00	13	Советов пл,	другие	510	04.09.2015 21:00	закрыли щит, откл. автомат в Т П	1:00:00
2027	04.09.2015 20:00	14	Сахарова пл.,	другие	984	04.09.2015 21:05	на сцене работают, закрытие не потребовалось	1:05:00
2028	05.09.2015 10:45	1	Ломоносова, 58	обрывы	1090	05.09.2015 11:40	Восстановлен обрыв ввода	0:55:00
2029	05.09.2015 12:40	2	Ляпидевского, 6ЯН Нагорная	другие	1062	05.09.2015 14:00	включили Ф-5	1:20:00
2030	05.09.2015 15:40	3	Красноармейский, 52А	обрывы	944	05.09.2015 17:00	обрыв СИП от Ф-5, обесточили н а опоре	1:20:00

2031	05.09.2015 17:40	4	Комсомольский пр., Пл. Ветеранов	другие	523	05.09.2015 18:00	закрыли яжики, кроме —9, 13, 3	0:20:00
2032	05.09.2015 18:10	5	Комсомольский пр., 40	другие	1048	05.09.2015 18:50	в ШР-1 и ШР-2 U есть, нагрузка тоже есть	0:40:00
2033	05.09.2015 22:35	6	Площадь Свободы,	другие	9	05.09.2015 23:30	Ф-2 отключили	0:55:00
2034	05.09.2015 22:35	7	Площадь Свободы,	другие	45	05.09.2015 23:40	Ф-20 отключили	1:05:00
2035	05.09.2015 22:36	8	Сахарова пл.,	другие	984	06.09.2015 0:01	закрыли ВРУ сцены и розетки	1:25:00
2036	05.09.2015 22:37	9	Комсомольский пр., Пл. Ветеранов	другие	523	06.09.2015 0:15	закрыли розетки	1:38:00
2037	05.09.2015 22:40	10	Советов пл,	другие	510	06.09.2015 0:05	закрыли щит с розетками, в РУ- 0,4кВ откл.авт	1:25:00
2038	06.09.2015 8:00	1	Баварина пл.,	другие	88	06.09.2015 9:25	отключили Ф-13	1:25:00
2039	06.09.2015 8:00	2	Мира,	другие	865	06.09.2015 9:27	отключили Ф-1	1:27:00
2040	06.09.2015 10:15	3	Аванесова, 21-1	другие	1458	06.09.2015 12:00	пл.—ЧС199697, сч.—21869487-15, пок.01494	1:45:00

2041	06.09.2015 17:37	4	Томский пер, 10	другие	1129	06.09.2015 18:33	устранили КЗ на вводе - откл.д ома после пожара	0:56:00
2042	07.09.2015 8:30	1	Карагандинская, 6В	другие	150	07.09.2015 9:20	установили ЗПН-250, вкл. Ф-9	0:50:00
2043	07.09.2015 10:30	2	Поселковая, 67	другие	782	07.09.2015 16:50	Нельзя отключить	6:20:00
2044	07.09.2015 10:30	3	Мамонтова, 314	другие	1092	07.09.2015 11:35	Отключено	1:05:00
2045	07.09.2015 13:52	4	Садовая /Лебяжье/, 81	другие	1534	07.09.2015 14:45	включили автомат Ф-1	0:53:00
2046	08.09.2015 8:48	1	Сиреневая, 22	другие	1474	08.09.2015 9:08	см. опер. журнал	0:20:00
2047	08.09.2015 9:02	2	Королева /пос.Авиатор/, 106	другие	8	08.09.2015 9:45	сняли наброс со второй части в вода	0:43:00
2048	08.09.2015 13:02	3	Ленина пр., 11	другие	286	08.09.2015 13:44	Ф-1 откл.	0:42:00
2049	08.09.2015 15:10	4	Ленина пр., 11	другие	286	08.09.2015 15:44	Ф-1 вкл.	0:34:00
2050	08.09.2015 16:30	5	Шевченко, 141	другие	58	08.09.2015 18:03	подключили по акту	1:33:00
2051	08.09.2015 17:30	6	Красноармейский, 131	другие	749	08.09.2015 20:25	—пл.01051280, ЮЛ057111, отболт .один кабель	2:55:00

2052	09.09.2015 9:35	1	5-Западная, 11	другие	600	09.09.2015 11:54	Подключен ввод	2:19:00
2053	09.09.2015 9:57	2	Деповская, 19	другие	664	09.09.2015 11:18	Ф-6 откл. КЛ-0,4кВ, сняли ПН-1 00А	1:21:00
2054	09.09.2015 12:50	3	Советская, 6	предохранители	366	09.09.2015 17:37	Заменен ПН в ТП	4:47:00
2055	09.09.2015 12:55	4	Ленина пр., 1А	другие	45	09.09.2015 14:40	Ф-6 откл., отболтили КЛ-0,4кВ на киоск, Ф-6вк	1:45:00
2056	09.09.2015 13:50	5	Липецкая (Центральный), 2А	другие	1433	09.09.2015 16:49	Подключен ввод	2:59:00
2057	10.09.2015 8:36	1	Мурманская (Центральный), 27	другие	1507	10.09.2015 17:00	Подключен ввод	8:24:00
2058	10.09.2015 8:40	2	Советской Армии, 87	другие	435	10.09.2015 10:35	отключили на опоре	1:55:00
2059	10.09.2015 9:00	3	Социалистический пр, 27	другие	467	10.09.2015 11:10	откл. Ф-3, ПН сняли, Ф-26 вклю чили	2:10:00
2060	10.09.2015 9:35	4	Центральная /Лебяжье/, 82А	другие	612	10.09.2015 17:54	—ЧС24245, —сч.001770597, пок.1 5683,1	8:19:00
2061	10.09.2015 11:49	5	Сиреневая, 28	другие	1536	10.09.2015 16:26	Ф-4 КЛ-0,4кВ отболтили	4:37:00

2062	10.09.2015 11:49	6	Советской Армии, 87	другие	435	10.09.2015 14:47	подключили	2:58:00
2063	10.09.2015 22:40	7	Ленина пр., 28	другие	5	10.09.2015 23:36	не была протянута ошиновка, сделали временно	0:56:00
2064	10.09.2015 0:17	8	Гулькина И., 7	обрывы	870	10.09.2015 1:22	Восстановлен обрыв ввода	1:05:00
2065	11.09.2015 8:40	1	Спортивная, 21	другие	1216	11.09.2015 9:20	отключены э/сбытом	0:40:00
2066	11.09.2015 9:00	2	Тальменский пд, 5	предохранители	873	11.09.2015 10:05	Заменен ПН в ТП	1:05:00
2067	11.09.2015 10:35	3	Пионеров, 8А	другие	1067	11.09.2015 11:15	отключился ввод. авт-т, сняли пл.—01544544	0:40:00
2068	11.09.2015 11:05	4	Тальменский пд, 5	другие	873	11.09.2015 13:23	Ф-3 сгор. ПН-250 на ф."С", Ф-3 отключили	2:18:00
2069	11.09.2015 12:05	5	Заобская /Затон, 17	другие	1179	11.09.2015 20:11	с опоры U отходит, в доме U=22 5В	8:06:00
2070	11.09.2015 12:06	6	Сахарова пл.,	другие	984	11.09.2015 16:18	открыли розетки	4:12:00

2071	11.09.2015 15:50	7	Тальменский пд, 5	другие	873	11.09.2015 18:08	подболтили кабель на Ф-2, включили	2:18:00
2072	11.09.2015 17:20	8	Тростильный пд, 4	другие	315	11.09.2015 17:50	заявку отменили	0:30:00
2073	11.09.2015 17:50	9	Юрина, 289	другие	640	11.09.2015 18:15	отключили Ф-б	0:25:00
2074	11.09.2015 18:07	10	Спортивная, 21	другие	1216	11.09.2015 18:40	Подключен ввод	0:33:00
2075	11.09.2015 18:45	11	Юрина, 289А	другие	640	11.09.2015 19:20	включили Ф-б	0:35:00
2076	12.09.2015 8:15	1	Лесная /Ягодное/, 8А	другие	1211	12.09.2015 11:00	Подключен ввод	2:45:00
2077	12.09.2015 8:35	2	Николаевская (Центральн.), 16	другие	1577	12.09.2015 11:45	Подключен ввод	3:10:00
2078	12.09.2015 9:01	3	Сиреневая, 22	другие	1474	12.09.2015 9:50	U отходит	0:49:00
2079	12.09.2015 15:04	4	Червонная, 16	другие	579	12.09.2015 16:52	на ВЛИ-0,4кВ заменили анкер.за жим, подтянули	1:48:00
2080	12.09.2015 15:49	5	Никитина, 217	другие	97	12.09.2015 16:45	оборван провод связи, U в дома х есть	0:56:00
2081	12.09.2015 15:50	6	Короленко, 213	другие	97	12.09.2015 16:10	восст. контакт на опоре	0:20:00

2082	12.09.2015 18:50	7	Школьная /окт.р-н/, 33	другие	1294	12.09.2015 19:10	обрыв ул. освещения, передано Горсвет	0:20:00
2083	12.09.2015 19:03	8	Гоголя, 242А	другие	73	12.09.2015 19:05	сч.—67167244, пок.29898,3	0:02:00
2084	12.09.2015 19:10	9	Водопроводная /окт.р-н/, 144	обрывы	1256	12.09.2015 19:35	обесточили на опоре и опустили для крепления	0:25:00
2085	12.09.2015 20:00	10	Деповская, 12	другие	409	12.09.2015 20:20	Ф-6 поврежден КЛ-0,4кВ, Ф-6 от кл., ПН сняли	0:20:00
2086	12.09.2015 20:20	11	Гоголя, 242А	другие	73	12.09.2015 21:30	Повреждена 2-я часть ввода	1:10:00
2087	13.09.2015 8:20	1	Ачинская, 29	другие	214	13.09.2015 10:20	восст. контакт на опоре	2:00:00
2088	13.09.2015 8:20	2	Гущина П., 167	другие	933	13.09.2015 9:36	Убрали дерево, ветки с ВЛ	1:16:00
2089	13.09.2015 8:35	3	Николаевская (Центральн.), 20	другие	1577	13.09.2015 11:34	Подключен ввод	2:59:00
2090	13.09.2015 8:47	4	Пушкина, 78	другие	372	13.09.2015 9:44	Ф-4 отключили, ПН сняли	0:57:00

2091	13.09.2015 9:00	5	Партизанская, 260	другие	239	13.09.2015 10:42	выпилили кусты на вводе	1:42:00
2092	13.09.2015 10:30	6	Лагерный пд, 18	обрывы	1019	13.09.2015 14:42	повреждение ввода, сообщено по требителю	4:12:00
2093	13.09.2015 10:48	7	Пионеров, 15	обрывы	155	13.09.2015 12:23	Восстановлен обрыв	1:35:00
2094	13.09.2015 10:57	8	Чкалова, 14	другие	708	13.09.2015 15:05	подключили на опоре	4:08:00
2095	13.09.2015 12:39	9	Водопроводная /окт.р-н/, 144	другие	1256	13.09.2015 14:40	подключили на опоре	2:01:00
2096	13.09.2015 14:05	10	Пушкина, 78	другие	372	13.09.2015 14:28	Ф-4 включили	0:23:00
2097	13.09.2015 14:20	11	Опытная станция пос., 4Б	предохранит ели	517	13.09.2015 15:15	Заменен ПН в ТП	0:55:00
2098	13.09.2015 14:43	12	Павловский тр, 267	другие	1005	13.09.2015 15:07	Ф-10, Ф-22 дефектов не обнаруж ено	0:24:00
2099	13.09.2015 0:20	13	Червонная, 20	другие	210	13.09.2015 6:50	восст. обрыв в проелте, отключ или с опоры	6:30:00

2100	14.09.2015 8:01	1	Кольцова /Затон/, 54	другие	1072	14.09.2015 8:37	повреждена вторая часть ввода, оменена потре	0:36:00
2101	14.09.2015 8:20	2	Титова Г., 46Б	другие	380	14.09.2015 13:40	Ф-6 включили	5:20:00
2102	14.09.2015 8:50	3	Газобетонная /Нов-силик/, 59 61Б, 34,6	другие	1201	14.09.2015 10:13	работает персонал ЗЯБ, ссобщ. э н-к Казаков	1:23:00
2103	14.09.2015 11:20	4	Омская, 10 12	другие	735	14.09.2015 13:49	Поврежден КЛ	2:29:00
2104	14.09.2015 11:31	5	Короленко, 122	другие	1599	14.09.2015 13:53	Ф-9, 13 включили	2:22:00
2105	14.09.2015 11:40	6	Нахимова /Нов-силик/, 19А	другие	932	14.09.2015 14:50	Отключено	3:10:00
2106	14.09.2015 11:52	7	Ленина пр., 28	другие	5	14.09.2015 12:00	Ф-16 отключен, повреждена КЛ-0 ,4кВ, есть рез	0:08:00
2107	14.09.2015 14:56	8	Тачалова, 250	другие	1127	14.09.2015 15:47	установили сжимы на опоре	0:51:00
2108	14.09.2015 15:29	9	5-Западная, 69А	обрывы	335	14.09.2015 16:12	Восстановлен обрыв ввода	0:43:00

2109	14.09.2015 16:41	10	Пролетарская, 4А	обрывы	261	14.09.2015 17:30	Восстановлен обрыв ввода	0:49:00
2110	14.09.2015 17:09	11	Паровозная, 30	другие	140	14.09.2015 17:58	восст. контакт на опоре	0:49:00
2111	14.09.2015 18:37	12	Квартал 953-А, 520	другие	189	14.09.2015 22:12	восст. контакт на опоре	3:35:00
2112	14.09.2015 20:10	13	Малахова, 99	другие	1302	14.09.2015 20:44	Ф-10 заменили ПН-100	0:34:00
2113	15.09.2015 9:00	1	Сергея Ускова, 22	другие	1584	15.09.2015 13:44	включили Ф-1, 3, 13, 15, см. д ефекты	4:44:00
2114	15.09.2015 9:20	2	Степная /Лебяжье/, 8В	другие	181	15.09.2015 15:32	Подключен ввод	6:12:00
2115	15.09.2015 11:41	3	Малахова, 90	другие	779	15.09.2015 14:13	Ф-1 включили, сняли пл.—39055, см. дефекты	2:32:00
2116	15.09.2015 15:38	4	Петрова А., 210В	другие	591	15.09.2015 16:16	Ф-13 включили, устан. ЗПН-250А , см. дефект	0:38:00
2117	15.09.2015 16:48	5	Ткацкая, 86А	другие	709	15.09.2015 18:56	Ф-10 включили, см.дефекты	2:08:00

2118	15.09.2015 18:42	6	Шевченко, 16	другие	1286	15.09.2015 19:16	Включен вводной автомат (руб.) в ТП	0:34:00
2119	15.09.2015 18:43	7	Санаторный пд, 24	другие	53	15.09.2015 19:28	обесточили на опоре, выгорел щит учета, сч-к,	0:45:00
2120	15.09.2015 19:46	8	Квартал 953-А, 460 343Б	другие	189	15.09.2015 21:35	Ф-2 зам.1ПНх100А, опять сгорел, уст. ПНх250А	1:49:00
2121	15.09.2015 19:55	9	Шевченко, 6	другие	1286	15.09.2015 21:16	Включен вводной автомат (руб.) в ТП	1:21:00
2122	15.09.2015 20:31	10	Школьная /окт.р-н/, 11	другие	548	15.09.2015 20:54	осмотрели опору ВЛ-0,4кВ, замечаний нет	0:23:00
2123	15.09.2015 21:57	11	Шевченко, 6	другие	1286	15.09.2015 22:58	Включен вводной автомат (руб.) в ТП	1:01:00
2124	16.09.2015 9:00	1	Короленко, 73	другие	445	16.09.2015 15:40	обесточили на опоре	6:40:00
2125	16.09.2015 9:35	2	Исакова Г., 140А	предохранители	1244	16.09.2015 10:43	Заменен ПН в ТП	1:08:00

2126	16.09.2015 11:43	3	Исакова Г., 140А	другие	795	16.09.2015 12:14	Ф-12, 16 U отходит	0:31:00
2127	16.09.2015 12:55	4	Станционная, 75	другие	315	16.09.2015 15:04	обесточили дом Станц.,128-обрыв в "0" на вводе	2:09:00
2128	16.09.2015 13:24	5	5-Западная, 69А	обрывы	335	16.09.2015 14:32	Восстановлен обрыв ввода	1:08:00
2129	16.09.2015 13:37	6	Пушкина, 29А	другие	654	16.09.2015 16:09	Ф-8 отключили, Ф-8 включили	2:32:00
2130	16.09.2015 15:14	7	Короткий пер, 14	другие	1286	16.09.2015 18:23	осмотрели ВЛ-0,4кВ, замечаний нет	3:09:00
2131	16.09.2015 17:20	8	Кащеевой, 1	другие	916	16.09.2015 17:59	закырли дверь РУ-0,4кВ	0:39:00
2132	16.09.2015 19:10	9	Малахова, 123	другие	1629	16.09.2015 21:06	включили Ф-4, Ф-8	1:56:00
2133	16.09.2015 20:00	10	Аванесова, 8	другие	1458	16.09.2015 21:43	УТП=252/235/240В, J=90/120/130 В на Ф-3,U=250	1:43:00
2134	16.09.2015 20:14	11	Либкнехта К., 13А	другие	216	16.09.2015 22:30	восст.контакт на трубостойке, менять 2ч.ввод	2:16:00

2135	16.09.2015 3:55	12	Маркса, 67	другие	485	16.09.2015 5:33	восст. 1 крюк с изолятором, ра збили к.з.	1:38:00
2136	17.09.2015 8:14	1	Опытная станция пос., 4Б	предохранители	517	17.09.2015 10:50	Заменен ПН в ТП	2:36:00
2137	17.09.2015 9:00	2	Энгельса, 26	другие	216	17.09.2015 11:47	Подключен ввод	2:47:00
2138	17.09.2015 9:10	3	Чкалова, 247А	другие	417	17.09.2015 12:00	Ф-1 установили ЗПН-100, включили	2:50:00
2139	18.09.2015 8:05	1	Островная /Затон/—, 5	другие	1075	18.09.2015 10:54	Подключен ввод	2:49:00
2140	18.09.2015 8:10	2	Сенная, 3А	другие	1071	18.09.2015 12:05	Не готово для подключения	3:55:00
2141	18.09.2015 8:40	3	Лениногорская, 38	другие	59	18.09.2015 10:00	поврежден вводной кабель, отключили на опоре	1:20:00
2142	18.09.2015 8:50	4	Ленина пр., 81	другие	125	18.09.2015 10:15	отключили Ф-5	1:25:00
2143	18.09.2015 9:05	5	Карева пер, 68	другие	1129	18.09.2015 10:45	восст. контакт на опоре, см. д эффекты	1:40:00
2144	18.09.2015	6	Космонавтов, 52А	другие	243	18.09.2015	обесточили старый КЛ на опоре	5:04:00

	9:15					14:19	
2145	18.09.2015 12:03	7	Ленина пр., 81	другие	125	18.09.2015 13:00	включили Ф-5 0:57:00
2146	18.09.2015 15:00	8	Ленина пр., М-То больская	другие	27	18.09.2015 15:58	отключили КЛ-0,4кВ на опоре на киоски 0:58:00
2147	18.09.2015 16:45	9	Садовая, 79-2	другие	1084	18.09.2015 17:35	восст. контатк на опоре 0:50:00
2148	19.09.2015 8:28	1	Победная, 115	предохранит ели	237	19.09.2015 9:40	Заменен ПН в ТП 1:12:00
2149	19.09.2015 9:15	2	Телефонная, 101	другие	157	19.09.2015 10:05	Подключен ввод 0:50:00
2150	19.09.2015 9:25	3	Кутузова, 26	другие	290	19.09.2015 10:47	откл. ТП-290, замен.3ПН-250, с м.опер.журнал 1:22:00
2151	20.09.2015 8:35	1	Озерная /Лебяжье/, 17А	другие	181	20.09.2015 10:50	Подключен ввод 2:15:00
2152	20.09.2015 8:40	2	Площадь Спартака, церк овь	другие	758	20.09.2015 9:50	подключили кабель 0,4кВ на опо ре к Ф-18 1:10:00
2153	20.09.2015 11:50	3	Интернациональная, 274	напряжение	1181	20.09.2015 14:40	Восстановлен обрыв "0" провода - обрыв 2:50:00
2154	21.09.2015 9:45	1	Попова, 70Д	другие	840	21.09.2015 11:12	заменяли 2ПН*250А 1:27:00
2155	21.09.2015	2	Ленина пр. 18	другие	27	21.09.2015	закрыта дверь 0:21:00

2155	9:54	2	Лесипа пр., 10	другие	51	10:18	Закрыва дверь	0:24:00
2156	21.09.2015 10:30	3	Туриногорская, 38	другие	919	21.09.2015 11:49	обрыв крепления кабеля связи	1:19:00
2157	21.09.2015 11:58	4	Чкалова, 213	другие	1561	21.09.2015 14:39	строит.дома мешает опора, стои т без замечани	2:41:00
2158	21.09.2015 12:19	5	Парижской Коммуны, 31А	другие	244	21.09.2015 13:45	накл. опора радиофидера, перед ано ГТС	1:26:00
2159	21.09.2015 12:20	6	Радужная /Б.Заимка/, 116	другие	1410	21.09.2015 15:20	на опоре откл. 3 фазы, "0" под ключен	3:00:00
2160	21.09.2015 12:20	7	Березовая /Ягодное/, 22	другие	1211	21.09.2015 16:23	на опоре откл. 3 фазы, "0" под ключен	4:03:00
2161	21.09.2015 14:46	8	Площадь Спартака, 10	другие	758	21.09.2015 15:29	откл-ли Ф-18, сняли ПНЫ, каб.от с.отд.представ	0:43:00
2162	21.09.2015 19:35	9	Маркса, 112	другие	485	21.09.2015 20:44	слетел изолятор с трубостойки, откл не потреб	1:09:00

2163	22.09.2015 8:00	1	Юрина, 2216	другие	633	22.09.2015 9:03	откл.Ф16 на котельную, Ф8 был откл.	1:03:00
2164	22.09.2015 8:30	2	Калинина пр, 5	другие	170	22.09.2015 9:46	Ф1 сняли пл.—05652 включили, (см.дефекты)	1:16:00
2165	22.09.2015 8:40	3	Абаканская, 21	другие	1485	22.09.2015 11:32	Подключен ввод	2:52:00
2166	22.09.2015 8:43	4	Энгельса, 26	другие	216	22.09.2015 10:44	Подключен ввод	2:01:00
2167	22.09.2015 10:00	5	Ленина пр., 25	другие	14	22.09.2015 10:40	Ф7 замен.2ПН*250, Ф6-нет1Ф, перед1сет.район	0:40:00
2168	22.09.2015 10:35	6	Березовая /Ягодное/, 22	другие	1211	22.09.2015 14:57	Подключен ввод	4:22:00
2169	22.09.2015 10:36	7	Центральная /Лебяжье/, 92	другие	618	22.09.2015 14:11	подтян.провод от опоры до дома	3:35:00
2170	22.09.2015 13:07	8	Юрина, 2216	другие	633	22.09.2015 13:33	вкл.Ф16 на котельн.,Ф8-повр.ру бильник(см.деф	0:26:00
2171	22.09.2015 14:54	9	Загородная, 84	другие	1298	22.09.2015 15:31	сняли наброс	0:37:00

2172	22.09.2015 17:10	10	Пограничная, 16А	другие	354	22.09.2015 18:17	восстановили контакт на вводе	1:07:00
2173	22.09.2015 20:14	11	Третьякова, 40	другие	1129	22.09.2015 21:11	восстановили контакт на опоре	0:57:00
2174	22.09.2015 20:26	12	Партизанская, 83	другие	РП27	22.09.2015 20:46	обрыв ул.освещения, передано в горсвет	0:20:00
2175	23.09.2015 8:43	1	Сенная, 3А	другие	1071	23.09.2015 11:58	Подключен ввод	3:15:00
2176	23.09.2015 9:27	2	Краевая, 45	другие	13	23.09.2015 10:25	от ВЛ-0.4 U отходит	0:58:00
2177	23.09.2015 10:28	3	Пролетарская, 14А	другие	261	23.09.2015 17:33	восстановили контакт на опоре	7:05:00
2178	23.09.2015 11:48	4	Интернациональная, 82	другие	14	23.09.2015 12:43	произведено переключ., см.операт журнал	0:55:00
2179	23.09.2015 15:03	5	Парковая, 76 кв.7а/1	другие	53	23.09.2015 15:55	подкл.на рпямую.,повреж.клем.ко лодка	0:52:00
2180	23.09.2015 16:14	6	Квартал 953-А, 451	другие	189	23.09.2015 20:41	U=238/237/237	4:27:00
2181	24.09.2015 8:40	1	Восточная, 121	другие	365	24.09.2015 11:33	Выполнили	2:53:00
2182	24.09.2015 16:37	2	Деповская, 15	другие	664	24.09.2015 17:15	Подключен ввод	0:38:00
2183	24.09.2015	3	Почтовый мост, 9А	обрывы	1183	24.09.2015	восстановлен обрыв	1:31:00

2183	21:00	3	Пополновый мост, 34	борьба	1183	22:31	восстановлен борьба	1:31:00
2184	24.09.2015 6:53	4	Кавалерийская, 11	другие	714	24.09.2015 7:34	потуш.возг.в каб.коллекторе, п овр.КЛО.4	0:41:00
2185	25.09.2015 8:35	1	Мало-Олонская, 31	другие	36	25.09.2015 10:20	подк.буд.1 сет.район, необх.по дбалКЛ	1:45:00
2186	25.09.2015 8:45	2	Чернышевского, ядри нцева	другие	1221	25.09.2015 9:24	Убрали дерево, ветки с ВЛ	0:39:00
2187	25.09.2015 9:20	3	Власихинская, 49	другие	346	25.09.2015 9:22	Отключен ввод	0:02:00
2188	25.09.2015 9:25	4	Кавалерийская, 11	другие	714	25.09.2015 11:00	вкл.перемычку от ВРУ магазина	1:35:00
2189	25.09.2015 14:40	5	Глушкова, 24	другие	369	25.09.2015 15:10	закрыли дверь РУ-6кВ	0:30:00
2190	25.09.2015 15:10	6	Попова, 73А	предохранит ели	975	25.09.2015 15:35	Заменен ПН в ТП	0:25:00
2191	25.09.2015 16:00	7	Власихинская, 49	другие	346	25.09.2015 16:47	включили Т-2	0:47:00
2192	25.09.2015 17:15	8	Новороссийская, 15	другие	1126	25.09.2015 18:30	подкл. новый ввод, откл.старый ввод	1:15:00
2193	25.09.2015 6:40	9	Социалистический пр, 11	другие	45	25.09.2015 7:11	ТП45Ф20вкл, ТП9 Ф2вкл	0:31:00

2194	26.09.2015 9:47	1	Тачалова, 246	другие	1127	26.09.2015 12:00	старый ввод откл., новый подключили	2:13:00
2195	26.09.2015 10:19	2	Фурманова, 61А	предохранители	1056	26.09.2015 11:20	Заменен ПН в ТП	1:01:00
2196	26.09.2015 11:15	3	Проездная, 66	другие	549	26.09.2015 11:16	повр. КЛ-6кВ на ТП-1166 от ПС- ПРЕСС	0:01:00
2197	26.09.2015 12:50	4	Власихинская, 142	предохранители	712	26.09.2015 14:07	Заменен ПН в ТП	1:17:00
2198	26.09.2015 16:07	5	Заборная, 16	другие	866	26.09.2015 16:53	разр.на сн.плом—34198 сч—13419 7, пок.03645	0:46:00
2199	26.09.2015 20:00	6	Социалистический пр, 11	другие	45	26.09.2015 22:35	ТП9Ф2 откл, ТП45Ф20 откл.	2:35:00
2200	26.09.2015 20:43	7	Фурманова, 145	другие	200	26.09.2015 21:42	на момент проверки замечаний нет	0:59:00
2201	26.09.2015 21:29	8	Балабанова, 25	другие	87	26.09.2015 22:09	сняли наброс на балабанова 29А	0:40:00
2202	26.09.2015 21:45	9	Широкая просека, 2	другие	354	26.09.2015 22:23	Проверено, напряжение в норме.	0:38:00

2203	27.09.2015 15:43	1	Юрина, 135	другие	331	27.09.2015 18:20	разр.на снят.пл—037161сч—07000 410пок.сн.нево	2:37:00
2204	27.09.2015 16:30	2	Фурманова, 149	напряжение	200	27.09.2015 18:50	восстановили контакт на опоре	2:20:00
2205	27.09.2015 17:08	3	Юрина, 204а	другие	934	27.09.2015 17:50	закрыли дверь РУ-10кВ	0:42:00
2206	27.09.2015 18:55	4	Заборная, 10	другие	866	27.09.2015 19:25	Ф6 замен. 2ПН*250, составлен а кт	0:30:00
2207	28.09.2015 8:40	1	Центральная /Лебяжье/, 50	другие	508	28.09.2015 10:35	с опорыU отходит, повр. 2-ой ч асти ввода	1:55:00
2208	28.09.2015 9:11	2	Аванесова, 90	другие	508	28.09.2015 13:20	отгорел контакт на труб.обесто чили на опоре	4:09:00
2209	28.09.2015 9:35	3	Гулькина И., 6	другие	870	28.09.2015 15:10	Убрали дерево, ветки с ВЛ	5:35:00
2210	28.09.2015 13:40	4	Радужная /Б.Заимка/, 116	другие	1410	28.09.2015 16:55	Подключен ввод	3:15:00
2211	28.09.2015 16:58	5	Первомайская /п.Ягодное/, 22А	другие	413	28.09.2015 18:15	восстановили контакт на трубос тойке	1:17:00

2212	28.09.2015 7:20	6	Исакова Г., 236	другие	637	28.09.2015 8:28	закрыли дверь в Т-1	1:08:00
2213	29.09.2015 8:31	1	Столичная (Центральный), 4	другие	769	29.09.2015 13:44	заявка перенесена на 30.09.2015	5:13:00
2214	29.09.2015 9:20	2	Фурманова, 81	другие	1056	29.09.2015 9:40	отменено эн.сбытом, есть оплата	0:20:00
2215	29.09.2015 9:38	3	Малахова, 88А	другие	779	29.09.2015 11:46	восстановили обр.фазного провoda, Ф-6зам1ПН	2:08:00
2216	29.09.2015 10:19	4	Ленина пр., 1Б	другие	45	29.09.2015 11:51	Ф-13 отк.сняли ПНвывешаны плакат, ВЛненаша	1:32:00
2217	29.09.2015 10:20	5	Заринская, 1В	другие	997	29.09.2015 17:23	Подключен ввод	7:03:00
2218	29.09.2015 10:45	6	Северная, 65	напряжение	866	29.09.2015 14:25	смотри дефекты	3:40:00
2219	29.09.2015 11:59	7	Песчаная, 11	обрывы	928	29.09.2015 12:48	Восстановлен обрыв ввода - кусты	0:49:00
2220	29.09.2015 13:39	8	Радужная /Б.Заимка/, 14	другие	1409	29.09.2015 15:40	контакт на опоре восстановлен	2:01:00
2221	29.09.2015 14:18	9	Челюскинцев пер, 69	предохранители	92	29.09.2015 14:53	Заменен ПН в ТП	0:35:00

2222	29.09.2015 16:00	10	Рубцовская, 95	другие	1469	29.09.2015 17:00	контакт на вводе восстановлен	1:00:00
2223	29.09.2015 16:07	11	Баумана, 7	напряжение	390	29.09.2015 17:46	восстановили контакт на вводе	1:39:00
2224	29.09.2015 20:15	12	6-Инициативный пд /Н-сили, 6Г	другие	1093	29.09.2015 20:17	разр.пл—103855сч—0221118315, п оказ. не видно	0:02:00
2225	30.09.2015 9:40	1	Столичная (Центральный), 4	другие	769	30.09.2015 10:45	Выполнили	1:05:00
2226	30.09.2015 9:45	2	Взлетная, 2А	другие	1391	30.09.2015 11:10	Ф-21,25-вкл.Ф21снята пл.014739 ,Ф25-пл014734	1:25:00
2227	30.09.2015 14:40	3	Мало-Тобольская, 23	другие	45	30.09.2015 16:30	Включили автомат/рубильник	1:50:00
2228	30.09.2015 15:10	4	Новороссийская, 54	другие	133	30.09.2015 15:14	отменено Архиповой ЕДДС	0:04:00
2229	30.09.2015 17:30	5	Заобская /Затон, 2	другие	1179	30.09.2015 18:25	Подключен ввод	0:55:00
2230	30.09.2015 19:20	6	Тачалова, 230	другие	1127	30.09.2015 21:05	восстановили контакт на опоре	1:45:00
2231	30.09.2015	7	2-Строительная, 27	другие	202	30.09.2015	Ув ТП=221.225.224	0:25:00

	20:10					20:35	
2232	01.10.2015 8:45	1	Николаевская (Центральн.), 23	другие	1577	01.10.2015 11:30	Подключен ввод 2:45:00
2233	01.10.2015 8:50	2	Змеиногорский тр., 112а	другие	965	01.10.2015 10:18	Отключен ввод 1:28:00
2234	01.10.2015 8:52	3	Змеиногорский тр., 110а	другие	385	01.10.2015 10:18	Отключен ввод 1:26:00
2235	01.10.2015 9:30	4	Ленина пр., 151в	другие	1636	01.10.2015 11:03	Включили автомат/рубильник 1:33:00
2236	01.10.2015 11:57	5	Советской Армии, 146а	другие	269	01.10.2015 12:27	Ф-1отк-л сгорел 2ПН см.дефекты 0:30:00
2237	01.10.2015 11:57	6	Дорожная, 42	другие	140	01.10.2015 15:53	отменено потребителем 3:56:00
2238	01.10.2015 15:02	7	Гулькина И., 41	другие	311	01.10.2015 16:35	Включили автомат/рубильник 1:33:00
2239	01.10.2015 17:42	8	Змеиногорский тр., 110а	другие	965	01.10.2015 18:24	Включили автомат/рубильник 0:42:00
2240	01.10.2015 6:40	9	Гоголя, 15А	другие	578	01.10.2015 9:27	восстановили контакт на трубос тойке 2:47:00

2241	02.10.2015 8:24	1	Кемеровский пд, 1	другие	1537	02.10.2015 10:32	восстановили контакт "0" прово да на опоре	2:08:00
2242	02.10.2015 9:20	2	Партизанская, 176в	другие	1468	02.10.2015 10:00	Подключен ввод	0:40:00
2243	02.10.2015 11:00	3	Профинтерна, 30А	другие	330	02.10.2015 12:15	Подключен ввод	1:15:00
2244	02.10.2015 12:37	4	Красный текстильщик, 27	другие	138	02.10.2015 13:45	Отключен ввод	1:08:00
2245	02.10.2015 14:30	5	Красный текстильщик, 37	другие	198	02.10.2015 16:00	отменено потребителем	1:30:00
2246	02.10.2015 15:30	6	Профинтерна, 6	другие	781	02.10.2015 16:25	передано во 2ой сет.район Мишу рину	0:55:00
2247	02.10.2015 17:25	7	Колодезный пер., 34	другие	1470	02.10.2015 18:00	Включен вводной автомат (руб.) в ТП	0:35:00
2248	02.10.2015 18:20	8	Чернышевского, 30/8	другие	708	02.10.2015 18:21	раз.—172942пок.128369	0:01:00
2249	02.10.2015 20:33	9	Малахова, 99	предохранители	1302	03.10.2015 0:58	Заменен ПН в ТП	4:25:00
2250	02.10.2015 21:30	10	5-Западная, 23А	другие	600	02.10.2015 22:16	Ув доме=230, перепадов U нет	0:46:00
2251	02.10.2015	11	Присягина пер, 77	другие	20	03.10.2015	Включен вводной автомат (руб.) в ТП	0:35:00

	23:32					0:07	
2252	03.10.2015 8:45	1	Воровского, 110	другие	244	03.10.2015 11:05	отменено потребителем 2:20:00
2253	03.10.2015 9:03	2	Красный текстильщик, 27	другие	198	03.10.2015 11:20	Подключен ввод 2:17:00
2254	03.10.2015 10:19	3	Свердловская (Центральный, 4	другие	1500	03.10.2015 17:15	Подключен ввод 6:56:00
2255	03.10.2015 12:55	4	Некрасова, 13	другие	64	03.10.2015 15:40	восстановили контакт на КЛ-0.4 , все отходит 2:45:00
2256	03.10.2015 17:40	5	Молодежная, 148	другие	237	03.10.2015 18:50	искрения нет 1:10:00
2257	03.10.2015 18:25	6	Заозерная, 29	обрывы	489	03.10.2015 20:39	Восстановлен обрыв ввода - кусты 2:14:00
2258	03.10.2015 20:03	7	Автотранспортная, 41Б	предохранит ели	997	03.10.2015 21:03	Заменен ПН в ТП 1:00:00
2259	03.10.2015 21:11	8	Молодежная, 148	другие	237	03.10.2015 21:18	провис верх.фазн. провод, см. дефекты 0:07:00
2260	04.10.2015 8:00	1	Кулагина, 25	другие	866	04.10.2015 9:40	КЗ не обнаружено 1:40:00
2261	04.10.2015 8:20	2	Воровского, 110	другие	244	04.10.2015 9:15	Отключен ввод 0:55:00

2262	04.10.2015 10:00	3	Центральная /Лебяжье/, 27	другие	508	04.10.2015 11:35	откл. вых. на Центральную нужна а/вышка	1:35:00
2263	04.10.2015 10:05	4	Герцена /Южный/, 4	другие	473	04.10.2015 11:50	дерево на СИП нужна а/вышка	1:45:00
2264	04.10.2015 10:17	5	Тяптина, 30	предохранители	20	04.10.2015 13:00	Разбито КЗ. Заменен ПН-2 в ТП	2:43:00
2265	04.10.2015 10:19	6	Короленко, 92	обрывы	328	04.10.2015 10:20	передано в 1 сет.район	0:01:00
2266	04.10.2015 10:45	7	Тихонова, 62	другие	1470	04.10.2015 10:46	передано в 1 сет.район	0:01:00
2267	04.10.2015 10:46	8	Пролетарская, 238	другие	239	04.10.2015 10:47	передано в 1 сет.район	0:01:00
2268	04.10.2015 10:47	9	Пушкина, 103а	другие	96	04.10.2015 10:48	передано в 1 сет.район	0:01:00
2269	04.10.2015 10:50	10	Матросова, 12	другие	579	04.10.2015 17:55	заменяли 2 рубильника, 1ПН, Тр офимов	7:05:00
2270	04.10.2015 10:53	11	Присягина пер, 32	обрывы	1080	04.10.2015 10:54	передано в 1 сет.район	0:01:00
2271	04.10.2015 10:55	12	Тачалова, 103	обрывы	246	04.10.2015 10:56	передано в 1 сет.район	0:01:00
2272	04.10.2015 10:56	13	Фурманова, 83	обрывы	1056	04.10.2015 10:57	передано в 2 сет.район	0:01:00

2273	04.10.2015 10:57	14	Петрова А., 158	обрывы	503	04.10.2015 10:58	передано в 2 сет.район	0:01:00
2274	04.10.2015 11:05	15	Пивоварская, 78	обрывы	199	04.10.2015 11:06	передано в 2 сет.район	0:01:00
2275	04.10.2015 11:12	16	Никитина, 216	другие	513	04.10.2015 11:13	передано в 1 сет.район	0:01:00
2276	04.10.2015 11:13	17	Заозерная, 29	обрывы	489	04.10.2015 11:14	передано в 2 сет.район	0:01:00
2277	04.10.2015 11:14	18	Рылеева, 19	обрывы	1056	04.10.2015 11:15	передано в 2 сет.район	0:01:00
2278	04.10.2015 11:20	19	Селекционная, 57	обрывы	603	04.10.2015 11:21	передано в 2 сет.район	0:01:00
2279	04.10.2015 11:25	20	Восточная, 21	другие	205	04.10.2015 11:26	передано в 2 сет.район	0:01:00
2280	04.10.2015 11:30	21	Никитина, 231	обрывы	97	04.10.2015 11:31	передано в 1 сет.район	0:01:00
2281	04.10.2015 11:35	22	Саратовская, 23	другие	361	04.10.2015 11:36	передано в 1 сет.район	0:01:00
2282	04.10.2015 11:36	23	Бобровская /Затон/, 10	обрывы	1070	04.10.2015 12:30	Восстановлен обрыв ввода - кусты	0:54:00
2283	04.10.2015 11:37	24	Воровского, 104 106	другие	653	04.10.2015 11:38	передано в 1 сет.район	0:01:00
2284	04.10.2015 11:38	25	Кирсараевская, 124	другие	602	04.10.2015 11:39	передано в 2 сет.район	0:01:00
2285	04.10.2015	26	Малый Прудской	другие	239	04.10.2015	передано в 1 сет.район	0:01:00

	11:40		пер, 41			11:41		
2286	04.10.2015 11:42	27	Комсомольский пр., 25	другие	792	04.10.2015 17:45	заменяли ПН-250	6:03:00
2287	04.10.2015 11:43	28	Ломоносова, 4	другие	894	04.10.2015 11:44	передано 1 сет.район	0:01:00
2288	04.10.2015 11:44	29	Алексеевой Э., 76	другие	686	04.10.2015 17:50	заменял ПК, 6ПН Присекин	6:06:00
2289	04.10.2015 11:45	30	Циолковского пер, 11	другие	96	04.10.2015 11:46	передано в 1 сет.район	0:01:00
2290	04.10.2015 11:46	31	Гвардейская, 196	обрывы	572	04.10.2015 11:47	передано в 1 сет.район	0:01:00
2291	04.10.2015 11:47	32	Рубусина, 20	другие	1125	04.10.2015 16:45	включили автомат Присекин	4:58:00
2292	04.10.2015 11:49	33	Парижской Коммуны, 28	другие	244	04.10.2015 11:50	передано в 2 сет.район	0:01:00
2293	04.10.2015 11:50	34	Воровского, 31	обрывы	216	04.10.2015 11:51	передано в 1 сет.район	0:01:00
2294	04.10.2015 11:51	35	Либкнехта К., 43	обрывы	390	04.10.2015 11:52	передано в 1 сет.район	0:01:00
2295	04.10.2015 11:54	36	Глушкова, 20	другие	337	04.10.2015 11:55	передано в 2 сет.район	0:01:00
2296	04.10.2015 11:55	37	Иртышский пд., 18	другие	355	04.10.2015 17:07	провод изолированный, угрозы не т ПРИСЕКИН	5:12:00
2297	04.10.2015	38	Томский пер, 3	обрывы	1129	04.10.2015	обесточено на опоре	1:56:00

	11:56					13:52	
2298	04.10.2015 12:17	39	Кирова, 169	обрывы	31	04.10.2015 12:18	передано в 1 сет.район 0:01:00
2299	04.10.2015 12:30	40	Казакова, 6к8	обрывы	390	04.10.2015 14:50	Ф-5зам.ПН-250, восстановили об рыв ПРИСЕКИН 2:20:00
2300	04.10.2015 12:50	41	Ломоносова, Змеи ногорский	обрывы		04.10.2015 14:00	обрыв ул.очвещения ПРИСЕКИН 1:10:00
2301	04.10.2015 13:00	42	6-Нагорная, 4А	обрывы	527	04.10.2015 16:25	Восстановлен обрыв ввода - кусты 3:25:00
2302	04.10.2015 13:03	43	Чкалова, 68Б	другие	231	04.10.2015 13:04	передано в 1 сет.район 0:01:00
2303	04.10.2015 13:05	44	Квартал 953-А, 343	другие	189	04.10.2015 13:06	передано в 2 сет.район 0:01:00
2304	04.10.2015 13:17	45	Фрунзе, 19	предохранит ели	411	04.10.2015 19:20	Заменен ПН в ТП 6:03:00
2305	04.10.2015 13:18	46	Крупской, 120а	другие	58	04.10.2015 13:19	передано в 2 сет.район 0:01:00
2306	04.10.2015 13:20	47	Смирнова, 30	обрывы	315	04.10.2015 13:21	передано в 2 сет.район 0:01:00

2307	04.10.2015 13:21	48	Промышленная, 63	обрывы	261	04.10.2015 19:30	сгорел ПК, Ф-2перекр.рубил.,Ф-4зам.ЗПН-250	6:09:00
2308	04.10.2015 13:22	49	Третьякова, 16	другие	20	04.10.2015 13:23	передано в 1 сет.район	0:01:00
2309	04.10.2015 13:42	50	Бульвар 9 января, 104	другие	105	04.10.2015 13:43	передано в 1 сет.район	0:01:00
2310	04.10.2015 13:44	51	Заводской Взвоз, 19	другие	20	04.10.2015 13:45	передано в 1 сет.район	0:01:00
2311	04.10.2015 14:06	52	Бульвар 9 января, 66А	обрывы	1406	04.10.2015 15:20	обесточено на опоре ПРИСЕКИН	1:14:00
2312	04.10.2015 14:07	53	Красносельская, 82	обрывы	660	04.10.2015 14:08	передано в 2 сет.район	0:01:00
2313	04.10.2015 14:55	54	Водников /Затон/, 5Б	другие	1073	04.10.2015 18:05	Включен вводной автомат (руб.) в ТП	3:10:00
2314	04.10.2015 14:57	55	Парковая, Ломоносова	другие		04.10.2015 14:58	передано в 1 сет.район	0:01:00
2315	04.10.2015 15:00	56	Володарского, 33	обрывы	216	04.10.2015 15:01	передано в 1 сет.район	0:01:00
2316	04.10.2015 15:05	57	Школьная /окт.р-н/, 63	другие	653	04.10.2015 19:50	восстановили	4:45:00
2317	04.10.2015 15:10	58	Короленко, 24	предохранители	578	04.10.2015 20:10	Заменен ПН в ТП	5:00:00

2318	04.10.2015 15:12	59	Канифольный пер., 39	другие	239	04.10.2015 15:13	передано в 1 сет.район	0:01:00
2319	04.10.2015 15:14	60	Некрасова, 24	другие	261	04.10.2015 15:15	смотри заявку —48	0:01:00
2320	04.10.2015 15:17	61	Привокзальная /п.Ягодное/, 5.7	обрывы	326	04.10.2015 15:18	передано в 1 сет.район	0:01:00
2321	04.10.2015 15:20	62	Веховского, 79-2	другие	249	04.10.2015 23:36	представителей нет, никто на в ыходит	8:16:00
2322	04.10.2015 15:25	63	Пенаты, 29	другие	894	04.10.2015 15:26	передано в 1 сет.район	0:01:00
2323	04.10.2015 15:30	64	Сычева пер, 12	другие	246	04.10.2015 15:31	передано в 1 сет.район	0:01:00
2324	04.10.2015 15:35	65	Кирсараевская, 172- 174	обрывы	371	04.10.2015 15:36	передано в 2 сет.район	0:01:00
2325	04.10.2015 15:50	66	Северо-Западная, 48А	другие	203	04.10.2015 15:56	передано в 2 сет.район	0:06:00
2326	04.10.2015 15:55	67	Полюсный пд, 49	другие	237	04.10.2015 15:56	передано в 2 сет.район	0:01:00
2327	04.10.2015 16:10	68	Садовая, 51	другие	141	04.10.2015 16:11	передано в 2 сет.район	0:01:00
2328	04.10.2015 16:15	69	Приобская, 11	другие	338	04.10.2015 20:10	смотри заявку —71	3:55:00
2329	04.10.2015 16:20	70	Короленко, 10.1 2	другие	48	04.10.2015 22:37	восстановили обрыв, Ф-4-отключ или	6:17:00

2330	04.10.2015 16:30	71	Приобская, 11	другие	338	04.10.2015 20:10	восст-ли конт. на опоре ПРИСЕК ИН	3:40:00
2331	04.10.2015 16:40	72	Урожайная, 17	другие	804	04.10.2015 16:41	Ф-13 зам.ПН-250 ПРИСЕКИН	0:01:00
2332	04.10.2015 16:45	73	Горская, 107	другие	1401	04.10.2015 18:40	вкл автом. Ф-3 ПРИСЕКИН	1:55:00
2333	04.10.2015 17:00	74	Рубусина, 19	обрывы	1025	04.10.2015 21:37	Восстановлен обрыв ввода - кусты	4:37:00
2334	04.10.2015 18:20	75	Северная, 33-3 7	предохранители	307	04.10.2015 22:28	Заменен ПН в ТП	4:08:00
2335	04.10.2015 19:00	76	Крупской, 112	другие	58	04.10.2015 21:28	У есть ПРИСЕКИН	2:28:00
2336	04.10.2015 19:30	77	Алексеевой Э., 17	предохранители	145	04.10.2015 21:58	Заменен ПН в ТП	2:28:00
2337	04.10.2015 20:10	78	Ломоносова, 4Б	предохранители	894	04.10.2015 21:45	Заменен ПН в ТП	1:35:00
2338	04.10.2015 20:35	79	Гвардейская, 196	другие	572	04.10.2015 22:30	восстановили ввод ПРИСЕКИН	1:55:00
2339	04.10.2015 21:10	80	Полевая /Лебяжье/, 36	другие	395	04.10.2015 22:22	У на опоре отходит	1:12:00
2340	04.10.2015	81	Саратовская, 21	другие	361	04.10.2015	свет в доме горит	1:14:00

	22:05					23:19		
2341	04.10.2015 22:15	82	Тепличный комбинат/Лебяжь, 4	другие	410	04.10.2015 22:30	Включен вводной автомат (руб.) в ТП	0:15:00
2342	04.10.2015 22:16	83	Короленко, 24	другие	578	04.10.2015 23:59	восстановили контакт на опоре	1:43:00
2343	04.10.2015 22:20	84	Опытная станция пос., 8	другие	1476	04.10.2015 22:53	восстановили контакт на опоре	0:33:00
2344	04.10.2015 22:55	85	3-Промышленный, 5	другие	82	04.10.2015 23:31	восстановили контакт на трубостойке	0:36:00
2345	04.10.2015 23:37	86	Солнцева, 36	обрывы	700	05.10.2015 0:34	обесточено на опоре, нужно закрепить на дом	0:57:00
2346	04.10.2015 23:59	87	Советской Армии, 97	другие	435	05.10.2015 0:12	наших сетей нет, возможно опора ул.освещения	0:13:00
2347	04.10.2015 0:03	88	Фомина, 58	другие	20	04.10.2015 1:17	были ранее л.35кВ УЭС	1:14:00

2348	04.10.2015 0:03	89	Смирнова, 30	обрывы	315	04.10.2015 1:17	обесточено на опоре, нужно закрепить трубор	1:14:00
2349	05.10.2015 1:26	90	40 лет Октября, 19	обрывы	206	05.10.2015 1:27	передано в горсвет Цыганкову	0:01:00
2350	05.10.2015 6:05	91	Саратовская, 13 16	другие	361	05.10.2015 7:35	Включен вводной автомат (руб.) в ТП	1:30:00
2351	05.10.2015 7:02	92	Братский пд., 40	другие	1046	05.10.2015 7:25	передано в 3 сет.район	0:23:00
2352	05.10.2015 7:34	93	Сиреневая с.Ягодное, 23-1	другие	1211	05.10.2015 7:35	передано в 1 сет.район	0:01:00
2353	05.10.2015 8:30	1	Горская, 185б	другие	1400	05.10.2015 16:55	нужна а/вышка	8:25:00
2354	05.10.2015 8:45	2	Транзитная, 24	обрывы	1046	05.10.2015 10:00	Восстановлен обрыв ввода - кусты	1:15:00
2355	05.10.2015 8:52	3	Ялтинская /Централ/, 12	другие	1500	05.10.2015 8:53	передано в 1 сет.район	0:01:00
2356	05.10.2015 8:53	4	Папанинцев, 114	другие	945	05.10.2015 9:53	Ф-7, Ф-14 сгорели ПН	1:00:00

2357	05.10.2015 8:57	5	Иртышский пд., 5/4	другие	265	05.10.2015 10:52	восстановили контакт на опоре	1:55:00
2358	05.10.2015 9:02	6	Никитина, 204	другие	513	05.10.2015 15:30	восстановили контакт на опоре	6:28:00
2359	05.10.2015 9:12	7	Крупской, 32	другие	601	05.10.2015 17:30	на опоре контакт хороший, владельцам объясни	8:18:00
2360	05.10.2015 9:15	8	Бульвар 9 января, 66А	другие	1406	05.10.2015 11:30	Не готово для подключения	2:15:00
2361	05.10.2015 9:19	9	Веховского, 79	обрывы	249	05.10.2015 9:20	передано в 1 сет.район	0:01:00
2362	05.10.2015 10:00	10	Червонная, 183	другие	157	05.10.2015 10:15	отключена ВЛ-6кВ, смотри оперативный журнал	0:15:00
2363	05.10.2015 10:08	11	Змеиногорский тр., 112а	другие	385	05.10.2015 11:21	Включили автомат/рубильник	1:13:00
2364	05.10.2015 10:23	12	Привокзальный /п.Ягодное/, 5	обрывы	648	05.10.2015 11:30	передано в 1 сет.район	1:07:00
2365	05.10.2015 10:49	13	Школьная /Лебяжье/, 19	обрывы	1502	05.10.2015 11:30	передано в 1 сет.район	0:41:00
2366	05.10.2015	14	Павловичев, 114	другие	945	05.10.2015	выполнили	2:05:00

2366	11:00	14	Панапипцев, 114	другие	543	13:05	выполнили	2:05:00
2367	05.10.2015 11:09	15	Никитина, 34	предохранители	5778	05.10.2015 13:00	Заменен ПН в ТП	1:51:00
2368	05.10.2015 11:57	16	Юрина, 13	другие	436	05.10.2015 17:45	ветки на проводах связи	5:48:00
2369	05.10.2015 9:58	17	Бородина, 2	предохранители	900	05.10.2015 19:20	Заменен ПН в ТП	9:22:00
2370	05.10.2015 12:36	18	Туриногорская, 30А	другие	919	05.10.2015 17:20	оторвалась тросовка, владельцу объяснили	4:44:00
2371	05.10.2015 12:43	19	Гоголя, 141	другие	513	05.10.2015 13:41	нужна а/вышка, забор в плотную с опорой	0:58:00
2372	05.10.2015 13:16	20	Рубцовская, 36-2	другие	728	05.10.2015 21:35	восстановили контакт на опоре	8:19:00
2373	05.10.2015 13:22	21	Герцена /Южный/, 4	другие	473	05.10.2015 13:25	переадресно в 1 сет.район	0:03:00
2374	05.10.2015 13:30	22	Красный текстильщик, 52	другие	197	05.10.2015 19:07	все двери закрыты	5:37:00
2375	05.10.2015 13:47	23	Квартал 953-А, 436	другие	189	05.10.2015 16:20	Повреждена 2-я часть ввода	2:33:00
2376	05.10.2015 14:10	24	40 лет Октября, 21А	другие	343	05.10.2015 15:06	У есть, нужно распломбировать у чет	0:56:00

2377	05.10.2015 12:43	25	Гоголя, 141	другие	513	05.10.2015 15:10	представителя нет	2:27:00
2378	05.10.2015 14:29	26	Аванесова, 53-3	другие	1120	05.10.2015 15:56	Ложная	1:27:00
2379	05.10.2015 14:30	27	Взлетная, 81	другие	1536	05.10.2015 18:45	Включили автомат/рубильник	4:15:00
2380	05.10.2015 15:11	28	Юрина, 131	другие	331	05.10.2015 19:00	Убрали дерево, ветки с ВЛ	3:49:00
2381	05.10.2015 15:25	29	Папанинцев, 114	другие	945	05.10.2015 17:40	Включили автомат/рубильник	2:15:00
2382	05.10.2015 16:01	30	Канатный пд, 37	другие	34	05.10.2015 18:25	деревьев и веток на проводах нет	2:24:00
2383	05.10.2015 17:36	31	Томский пер, 18	другие	1129	05.10.2015 18:08	нужна а/вышка	0:32:00
2384	05.10.2015 17:40	32	Юрина, 5А	обрывы	436	05.10.2015 18:00	повреждена трубостойка, хозяев нет	0:20:00
2385	05.10.2015 17:42	33	Юрина, 31	другие	436	05.10.2015 18:05	на проводах веток нет	0:23:00
2386	05.10.2015 20:29	34	Горская, 185б	другие	1400	05.10.2015 20:30	восст. контакт на опоре, нужно менять ввод	0:01:00
2387	05.10.2015	35	Мусоргского /Южный/. 8	другие	567	06.10.2015	в ТП замечаний нет	0:47:00

	23:30					0:17	
2388	05.10.2015 5:45	36	Петрова А., 136 1286	другие	468	05.10.2015 6:45	откл. ввод, смотри журнал 1:00:00
2389	06.10.2015 13:50	1	Канифольный пер., 38	другие	239	06.10.2015 14:15	провод задевает крону дома 0:25:00
2390	06.10.2015 14:26	2	Водников /Затон/, 37	обрывы	1124	06.10.2015 19:20	Восстановлен обрыв ввода - кусты 4:54:00
2391	06.10.2015 14:31	3	Водников /Затон/, 142	обрывы	1256	06.10.2015 16:30	Восстановлен обрыв ввода - кусты 1:59:00
2392	06.10.2015 15:50	4	Комсомольский пр., 63	другие	631	06.10.2015 17:00	провода ввода без повреждений 1:10:00
2393	06.10.2015 16:05	5	Юрина, 3	другие	436	06.10.2015 17:50	восстановили провод на опоре 1:45:00
2394	06.10.2015 16:06	6	Энтузиастов, 16А	другие	972	06.10.2015 17:04	Отключен ввод 0:58:00
2395	06.10.2015 12:15	7	Интернациональная, 320а	другие	858	06.10.2015 18:37	Включили автомат/рубильник 6:22:00
2396	06.10.2015 18:35	8	Юрина, 114а	другие	136	06.10.2015 18:36	плом.01009200,сч00767408п33185 73,046670208 0:01:00

2397	06.10.2015 21:05	9	8-Марта, 3	другие	390	06.10.2015 21:44	подтянули "0" провод в пролете переход через	0:39:00
2398	06.10.2015 7:15	10	Павловский тр, 49	обрывы	40	06.10.2015 7:30	КЛобрыв, заизо-ли и подвяз.нао поре Кузьмин	0:15:00
2399	07.10.2015 8:56	1	Гоголя, 144	обрывы	513	07.10.2015 10:10	Восстановлен обрыв ввода - кусты	1:14:00
2400	07.10.2015 9:00	2	Попова, 70	другие	789	07.10.2015 13:24	Нельзя отключить	4:24:00
2401	07.10.2015 10:04	3	Сельский пд, 102	другие	132	07.10.2015 10:24	деревья на проводах убрали, деревья выпилили	0:20:00
2402	07.10.2015 10:33	4	Сизова, 43	другие	311	07.10.2015 11:38	все зажимы осмотрели на опоре, замеч нет	1:05:00
2403	07.10.2015 10:52	5	Красносельская, 34	другие	213	07.10.2015 14:45	вповреждение второй части ввода а	3:53:00
2404	07.10.2015	6	Мало-Олонская, 31	другие	36	07.10.2015	Включили автомат/рубильник	2:35:00

	11:32					14:07	
2405	07.10.2015 12:58	7	Панкратова, 75А	другие	432	07.10.2015 16:30	Подключен ввод 3:32:00
2406	07.10.2015 12:59	8	Юрина, 6	другие	436	07.10.2015 15:50	на ВЛ-0.4кВ посторонних предме тов не обнаруж 2:51:00
2407	07.10.2015 14:30	9	Петрова А., 184	обрывы	522	07.10.2015 15:35	обесточили обрыв 1:05:00
2408	07.10.2015 14:55	10	Союза Республик, 35	другие	409	07.10.2015 15:04	Отключен ввод 0:09:00
2409	07.10.2015 16:24	11	Союза Республик, 35	другие	409	07.10.2015 16:40	Включили автомат/рубильник 0:16:00
2410	07.10.2015 15:38	12	Суворова /Нов- силик/, 16В	другие	847	07.10.2015 17:49	Отключен ввод 2:11:00
2411	07.10.2015 17:58	13	Пушкина, 132а	другие	96	07.10.2015 18:40	Ун отходит, повр. вводной авто мат 0:42:00
2412	07.10.2015 18:15	14	Сизова, 43	другие	311	07.10.2015 19:10	контакт на опоре восстановлен 0:55:00
2413	07.10.2015 20:15	15	Понтонный мост, 198	другие	1287	07.10.2015 20:55	Включен вводной автомат (руб.) в ТП 0:40:00

2414	08.10.2015 8:20	1	Кустарная, 21	другие	73	08.10.2015 9:12	оторвана тосовка подвеска на д оме	0:52:00
2415	08.10.2015 8:25	2	4-Западная, 82А	другие	532	08.10.2015 9:23	Отключен ввод	0:58:00
2416	08.10.2015 9:10	3	Змеиногорский тр., 29Е	другие	53	08.10.2015 16:18	Отключен ввод	7:08:00
2417	08.10.2015 10:01	4	Суворова /Нов- силик/, 16В	другие	847	08.10.2015 11:26	Ф-10 заземлили КЛ, уст.местрое ПЗ	1:25:00
2418	08.10.2015 10:03	5	Павловский тр, попо ва	другие	924	08.10.2015 10:18	Отключен ввод	0:15:00
2419	08.10.2015 11:10	6	Интернациональная, 314а -1	другие	390	08.10.2015 13:50	дом подключен от линии авторем завода	2:40:00
2420	08.10.2015 12:29	7	4-Западная, 82А	другие	532	08.10.2015 13:28	Включили автомат/рубильник	0:59:00
2421	08.10.2015 13:00	8	Северный- Власихинский пд, 61	напряжение	1035	08.10.2015 15:25	Ув ТП-237.236.237В,Ув ВРУ-240. 237.236	2:25:00
2422	08.10.2015 16:22	9	5-Западная, 69А	другие	335	08.10.2015 17:36	Отключен ввод	1:14:00
2423	08.10.2015	10	Исакова Г., 109	другие	453	08.10.2015	Ф-1 выгорел наконечник, смот.д эффекты	1:22:00

	20:30					21:52	
2424	09.10.2015 10:38	1	Социалистический пр, пл.С АХАРОВА	другие	984	09.10.2015 11:28	открыли 2 ящика на опоре 0:50:00
2425	09.10.2015 11:15	2	Ленина пр., 177	другие	451	09.10.2015 12:43	выгорел КЛ,заменяли выгоревший сжим, см.журн 1:28:00
2426	09.10.2015 12:30	3	Волгоградская, 61А	предохранители	735	09.10.2015 14:14	Заменен ПН в ТП 1:44:00
2427	09.10.2015 15:37	4	Понтонный мост, 153а	другие	582	09.10.2015 17:19	в ТП все отходит, в ТП1387Ф-1 включили автомата 1:42:00
2428	09.10.2015 16:20	4-5	Станкостроительный, 3	другие	735	09.10.2015 18:06	Подключен ввод 1:46:00
2429	09.10.2015 17:41	6	Понтонный мост, 164	другие	1287	09.10.2015 18:10	Включен вводной автомат (руб.) в ТП 0:29:00
2430	10.10.2015 8:29	1	Тяптина, 62	другие	1129	10.10.2015 16:17	восстановили контакт на опоре 7:48:00
2431	10.10.2015 9:00	2	Ржевская /Борзовая Заимка, 4А	другие	597	10.10.2015 12:15	Подключен ввод 3:15:00
2432	10.10.2015 10:26	3	Геологов, 52А	другие	621	10.10.2015 11:36	Подключен ввод 1:10:00

2433	10.10.2015 10:27	4	Папанинцев, 20	другие	928	10.10.2015 14:14	восстановили контакт на трубостойке	3:47:00
2434	10.10.2015 11:35	5	Первомайская /п.Ягодное/, 19	другие	413	10.10.2015 13:25	Убрали дерево, ветки с ВЛ	1:50:00
2435	10.10.2015 12:05	6	Парфенова, 20	другие	548	10.10.2015 14:32	в ТП все отходит, Ф-1 порван К ЛВодо-ная 74	2:27:00
2436	10.10.2015 13:10	7	Капитальный пер, 10	другие	1075	10.10.2015 16:40	восстановили контакт на опоре	3:30:00
2437	10.10.2015 17:02	8	Интернациональная, 284	другие	1181	10.10.2015 17:27	упала опора связи. сообщено дисп.ГТС	0:25:00
2438	10.10.2015 18:50	9	Деповская, 20кв 56	другие	259	10.10.2015 18:51	дано раз.на ввод.автам—584660п ок.12989	0:01:00
2439	10.10.2015 18:52	10	Парфенова, 20	другие	548	10.10.2015 19:12	Включили автомат/рубильник	0:20:00
2440	11.10.2015 8:47	1	Герцена /Южный/, 14	обрывы	476	11.10.2015 10:35	Восстановлен обрыв ввода - кусты	1:48:00

2441	11.10.2015 8:48	2	Бельмесевская, 1	другие	1386	11.10.2015 10:42	на опоре необходимо ставить сжимы, владельцу	1:54:00
2442	11.10.2015 8:50	3	Колодезный пер., 23Б	другие	442	11.10.2015 15:15	Подключен ввод	6:25:00
2443	11.10.2015 9:20	4	Норильская (Центральный), 15	другие	1577	11.10.2015 16:10	Подключен ввод	6:50:00
2444	11.10.2015 10:10	5	Пограничный п-д, 16	предохранители	849	11.10.2015 12:02	Заменен ПН в ТП	1:52:00
2445	11.10.2015 14:25	6	Ким, 26	другие	215	11.10.2015 17:30	пл—112828сч—12593365пок.09486. 3	3:05:00
2446	11.10.2015 14:26	7	Бельмесевская, 1Д	другие	1386	11.10.2015 15:10	восстановили контакт на опоре	0:44:00
2447	11.10.2015 21:10	8	Мало-Тобольская, 30	другие	287	11.10.2015 21:37	запит. от здания центр.района, откл мест.пер	0:27:00
2448	11.10.2015 3:12	9	Ленина пр., 197	другие	375	11.10.2015 21:37	У в ТПотТ1 и Т2-225Влиней.385- 390	18:25:00
2449	12.10.2015 8:16	1	Пенаты, 33	другие	894	12.10.2015 14:05	восстановили контакт на опоре	5:49:00
2450	12.10.2015	2	Советская, 11	другие	124	12.10.2015	Отключен ввод	1:35:00

2450	8:30	2	Советская, 11	другие	124	10:05	Отключен ввод	1:35:00
2451	12.10.2015 8:45	3	Чудненко, 110	другие	278	12.10.2015 11:27	Включили автомат/рубильник	2:42:00
2452	12.10.2015 9:10	4	Сергея Ускова, 33	другие	1589	12.10.2015 11:30	Включили автомат/рубильник	2:20:00
2453	12.10.2015 9:50	5	40 лет Октября, 9	другие	337	12.10.2015 11:40	Отключен ввод	1:50:00
2454	12.10.2015 11:15	6	Советская, 11	другие	124	12.10.2015 11:45	Включили автомат/рубильник	0:30:00
2455	12.10.2015 13:30	7	Петрова А., 130а	другие	981	12.10.2015 14:10	Ф-3 откл., в ВРУ дома не подходит фаза "В"	0:40:00
2456	12.10.2015 16:00	8	Вагонный пд, 12	другие	604	12.10.2015 17:35	1Ф откл, 3Ф включили	1:35:00
2457	12.10.2015 19:10	9	2-Строительная, 15	другие	202	12.10.2015 20:00	U на опоре отходит	0:50:00
2458	12.10.2015 21:56	10	Квартал 953-А, 223	обрывы	190	12.10.2015 23:00	восстановили временно, на время раб.отклФ3.2	1:04:00
2459	13.10.2015 8:01	1	Школьный пер. /Ягодный/, 5	обрывы	413	13.10.2015 9:57	восстановили контакт на опоре	1:56:00
2460	13.10.2015 11:40	2	Союза Республик, 44	другие	108	13.10.2015 13:15	Выполнили	1:35:00

2461	13.10.2015 14:55	3	Верхгляденская, 41	другие	728	13.10.2015 15:48	восстановили контакт на опоре	0:53:00
2462	14.10.2015 8:08	1	Центральная /Ягодное/, 96	другие	413	14.10.2015 18:45	восстановили контакт на опоре	10:37:00
2463	14.10.2015 8:30	2	50 Лет СССР, 22	другие	759	14.10.2015 9:15	Отключен ввод	0:45:00
2464	14.10.2015 9:10	3	Северо-Западная, 1636	другие	418	14.10.2015 10:00	кабель в ТП не подболчен, все фидера заняты	0:50:00
2465	14.10.2015 11:05	4	Гвардейская, 82	предохранит ели	1120	14.10.2015 13:10	Заменен ПН в ТП	2:05:00
2466	14.10.2015 11:35	5	Энгельса, 14	другие	216	14.10.2015 15:19	поврежден тросс, требуется зам ена	3:44:00
2467	14.10.2015 12:45	6	Воровского, 97	обрывы	411	14.10.2015 14:55	Восстановлен обрыв ввода - кусты	2:10:00
2468	14.10.2015 13:00	7	50 Лет СССР, 22	другие	759	14.10.2015 14:17	Включили автомат/рубильник	1:17:00
2469	14.10.2015 13:10	8	Конева пер, 88	другие	41	14.10.2015 16:15	восстановили контакт на опоре	3:05:00
2470	14.10.2015 13:50	9	Левонабережная, 1	другие	1188	14.10.2015 13:51	Передано в сетевой район	0:01:00

2471	14.10.2015 14:30	10	Северо-Западная, 228	другие	449	14.10.2015 15:55	Ф-5 откл.	1:25:00
2472	14.10.2015 16:57	11	Квартал 953-А, 511	другие	189	14.10.2015 20:15	перенесена потребителем на 15. 10	3:18:00
2473	14.10.2015 17:11	12	Колесная, 21	другие	99	14.10.2015 17:38	откл. на опоре дом. Колесная, 28	0:27:00
2474	14.10.2015 19:45	13	Водопроводная /окт.р-н/, 109	другие	781	14.10.2015 20:45	необход.перетягивать провода, см.дефекты	1:00:00
2475	14.10.2015 6:10	14	Новосибирская /Нов-силик/, 30	другие	910	14.10.2015 6:40	закрыли дверь в ТП	0:30:00
2476	15.10.2015 8:24	1	Радужная /Б.Заимка/, 8	другие	1409	15.10.2015 17:30	повреж.2-ой части ввода, U с В Л -0.4 отходит	9:06:00
2477	15.10.2015 8:40	2	Целинная, 1Б	другие	303	15.10.2015 11:51	Включили автомат/рубильник	3:11:00
2478	15.10.2015 8:45	3	Красный текстильщик, 30	другие	198	15.10.2015 10:46	Подключен ввод	2:01:00
2479	15.10.2015	4	Садовая /Лебяжье/, 2А	другие	618	15.10.2015	заявка перенесена на 16.10.15 Государкиным	2:05:00

	8:45					10:50	
2480	15.10.2015 8:47	5	Квартал 953-А, 511	другие	189	15.10.2015 9:50	заменяли зажимы на опоре 1:03:00
2481	15.10.2015 9:40	6	Беляева, 15	другие	1463	15.10.2015 15:08	Включили автомат/рубильник 5:28:00
2482	15.10.2015 13:16	7	Школьная /Лебяжье/, 28Б	другие	1164	15.10.2015 16:04	Включен вводной автомат (руб.) в ТП 2:48:00
2483	15.10.2015 20:10	8	Ленина пр., 65	другие	109	15.10.2015 20:48	нагр. на Т1-213.211.248,Т2-252 .271.258 0:38:00
2484	16.10.2015 8:23	1	Садовая, 2А	другие	618	16.10.2015 10:42	Не готово для подключения 2:19:00
2485	16.10.2015 8:58	2	Лесная поляна пр, 8Г	другие	1420	16.10.2015 10:00	Выполнили 1:02:00
2486	16.10.2015 12:15	3	Суворова /Нов- силик/, 16В	другие	897	16.10.2015 14:25	кабель на повр.У подов.нельзя Ф-9 ост.заземл 2:10:00
2487	16.10.2015 13:20	4	Куета, 23	обрывы	КУЕТ	16.10.2015 14:29	восстановили изолятор "0" пров ода на опоре 1:09:00

2488	16.10.2015 15:30	5	Капитальный пер, 25	другие	1561	16.10.2015 16:52	откл. старый ввод, включили но вый	1:22:00
2489	16.10.2015 16:36	6	Садовая /Лебяжье/, 57	другие	1534	16.10.2015 18:04	восс-ли "0" контакт, заменили з ажим	1:28:00
2490	16.10.2015 19:46	7	Кубанский прд, 3	другие	900	16.10.2015 21:37	Отключен ввод	1:51:00
2491	16.10.2015 20:41	8	Краевая, 41/1	другие	13	16.10.2015 21:40	сч—00870120-07, пок26042	0:59:00
2492	16.10.2015 1:50	9	Путейская, 182	другие	202	16.10.2015 3:02	восстановили обрыв нулевого пр овода L=5A=35	1:12:00
2493	16.10.2015 5:40	10	Ленина пр., 83	другие	125	16.10.2015 6:00	Включен вводной автомат (руб.) в ТП	0:20:00
2494	17.10.2015 8:27	1	Весенняя, 15Б	другие	1402	17.10.2015 9:23	Включили автомат/рубильник	0:56:00
2495	17.10.2015 9:30	2	Малахова, 142	обрывы	1351	17.10.2015 11:45	обрыв СИП ул.освещен.,убрали н а безопас.расс	2:15:00

2496	17.10.2015 10:47	3	Гвардейская, 74	другие	1120	17.10.2015 12:40	передано в 1 сет.район, см.дефекты	1:53:00
2497	17.10.2015 10:50	4	Панкратова, 72А	другие	432	17.10.2015 12:51	восстановили контакт на опоре	2:01:00
2498	17.10.2015 12:46	5	Питерская /Централ/, 1Б	другие	1500	17.10.2015 17:55	Подключен ввод	5:09:00
2499	17.10.2015 12:58	6	Садовая /Лебяжье/, 21А	другие	102	17.10.2015 13:20	отменено потребителем	0:22:00
2500	17.10.2015 13:01	7	Кубанский прд, 3	другие	900	17.10.2015 18:18	Подключен ввод	5:17:00
2501	17.10.2015 15:47	8	Речная 2-я, 30	другие	1243	17.10.2015 17:20	повр.фазный провод, нужно забританить см.дефе	1:33:00
2502	17.10.2015 15:47	9	Ленина пр., 65	другие	109	17.10.2015 15:48	передано в 2 сет.район Жидких Н.М.	0:01:00
2503	17.10.2015 17:58	10	Советской Армии, 83	другие	174	17.10.2015 19:09	Ф-4 замен.ПН-250, вкл., упала стена дома	1:11:00

2504	17.10.2015 4:40	11	Ленина пр., 85	другие	125	17.10.2015 5:33	Включен вводной автомат (руб.) в ТП	0:53:00
2505	17.10.2015 6:44	12	Ленина пр., 81	другие	125	17.10.2015 6:50	Ф-20 откл, сгорели ЗПН*400	0:06:00
2506	17.10.2015 7:35	13	Ленина пр., 81	другие	125	17.10.2015 10:03	Ф-20 заменили ЗПН*400, включили	2:28:00
2507	18.10.2015 12:43	1	Циолковского пер, 29	другие	11	18.10.2015 13:37	наброс не обнаружено	0:54:00
2508	18.10.2015 16:37	2	Рылеева, 12	другие	1056	18.10.2015 17:10	восстановили контакт	0:33:00
2509	19.10.2015 10:23	1	Молодежная, 26	другие	109	19.10.2015 10:27	отключены за долги по эл.энергии	0:04:00
2510	19.10.2015 10:25	2	Малахова, 18А	другие	736	19.10.2015 10:35	заявку отменили	0:10:00
2511	19.10.2015 12:25	3	Гужтранспортная, 79	другие	740	19.10.2015 13:37	контакт на опоре восстановлен	1:12:00
2512	19.10.2015 13:10	4	Фомина, Каре ва	другие	вед	19.10.2015 13:40	повр.пасынок опора "Ростелеком" Грековой пер	0:30:00
2513	19.10.2015	5	Славгородская, 47	другие	603	19.10.2015	сняли пленку с проводов ВЛ-0.4	2:03:00

	14:00					16:03	
2514	19.10.2015 16:22	6	Фурманова, 76Б	другие	1105	19.10.2015 17:22	Подключен ввод 1:00:00
2515	19.10.2015 16:43	7	Лениногорская, 33	другие	59	19.10.2015 18:50	КЛ натянули, внеш повр.нет, U есть 2:07:00
2516	19.10.2015 19:48	8	Папанинцев, 11	другие	928	19.10.2015 19:49	сч—078770пок.20465пл—099642 и —099643 0:01:00
2517	19.10.2015 20:16	9	Речная 2-я, 25-2	другие	1243	19.10.2015 21:14	восстановили контакт на опоре 0:58:00
2518	19.10.2015 22:00	10	Корчагина П.пер., 7	другие	20	19.10.2015 22:37	набросов не обнаружено, искре ний нет 0:37:00
2519	19.10.2015 7:21	11	Пригородная, 12	другие	197	19.10.2015 18:50	контакт на опоре восстановлен 11:29:00
2520	20.10.2015 8:35	1	Парижской Коммуны, 50Б	другие	870	20.10.2015 9:35	Включили автомат/рубильник 1:00:00
2521	20.10.2015 9:20	2	Взлетная, 91	другие	1606	20.10.2015 11:38	Включили автомат/рубильник 2:18:00
2522	20.10.2015 12:30	3	Ржевская /Борзовая Заимка, 31	другие	598	20.10.2015 13:56	Ф-4 заменили ПН-250, включили 1:26:00

2523	20.10.2015 13:45	4	Суворова /Нов- силик/, 13	другие	847	20.10.2015 14:33	сняли КЗ с Ф-10 положили на по л	0:48:00
2524	20.10.2015 14:00	5	Ленина пр., 92	другие	330	20.10.2015 16:58	выключили освещение в РУ-0.4кВ	2:58:00
2525	20.10.2015 14:10	6	Водопроводная /окт.р-н/, 6	другие	548	20.10.2015 17:10	Подключен ввод	3:00:00
2526	20.10.2015 19:15	7	Тимуровская, 46	обрывы	333	20.10.2015 20:00	убрал.оборв.проводас ВЛО.4,Ф-5 зам.2ПН-400А	0:45:00
2527	20.10.2015 20:02	8	Водопроводная /окт.р-н/, 12	другие	548	20.10.2015 21:32	восстановили контакт "0" на оп оре	1:30:00
2528	20.10.2015 21:36	9	40 лет Октября, 24	другие	292	20.10.2015 22:30	Ф-1 сгорел ПН-250А, подгорела губка,нужно ме	0:54:00
2529	21.10.2015 8:19	1	Рубцовская, 28	другие	728	21.10.2015 10:28	восстановили контакт на опоре	2:09:00
2530	21.10.2015	2	Строителей пр., 11А	другие	437	21.10.2015	Ф-6 сгорели ЗПН-250,откл.сняли ПН, вывесили	0:06:00

	11:45					11:51	
2531	21.10.2015 17:10	3	Сиреневая с.Ягодное, 23	другие	1211	21.10.2015 18:50	восстановили контакт на опоре 1:40:00
2532	22.10.2015 8:30	1	Суворова /Нов- силик/, 16В	другие	847	22.10.2015 10:50	КЛ повр., включение отменено в одоканалом 2:20:00
2533	22.10.2015 9:15	2	Малахова, 18А	другие	736	22.10.2015 11:41	Отключен ввод 2:26:00
2534	22.10.2015 10:54	3	Анатолия, 241	обрывы	67	22.10.2015 12:45	Восстановлен обрыв ввода - кусты 1:51:00
2535	22.10.2015 10:54	4	Пенаты, 24	другие	894	22.10.2015 12:12	на время работ Ф-14 откл, меняют учет 1:18:00
2536	22.10.2015 11:37	5	Гужтранспортная, 105	другие	740	22.10.2015 16:45	Подключен ввод 5:08:00
2537	22.10.2015 12:16	6	Малахова, 18А	другие	736	22.10.2015 17:08	Подключен ввод 4:52:00
2538	22.10.2015 14:15	7	Иртышский пд., 88	обрывы	1046	22.10.2015 15:22	восстановили контакт "0" на опоре 1:07:00
2539	22.10.2015 14:25	8	Павловский тр, 169	другие	937	22.10.2015 18:40	не обнаружено 4:15:00

2540	22.10.2015 14:43	9	Мало-Тобольская, 25	другие	45	22.10.2015 15:16	Включили автомат/рубильник	0:33:00
2541	22.10.2015 18:42	10	Смирнова, 77Д	другие	333	22.10.2015 19:33	Ф-2 ФА-сгорела губка ПН-держат еля	0:51:00
2542	22.10.2015 20:15	11	Смирнова, 77Д	другие	333	22.10.2015 21:15	Ф-2 на фазеА восстановили конт акт временно	1:00:00
2543	23.10.2015 11:53	1	Балтийская, 45	предохранители	1038	23.10.2015 13:11	Заменен ПН в ТП	1:18:00
2544	23.10.2015 12:07	2	Змеиногорский тр., 110	другие	876	23.10.2015 13:32	Ф-14 U отходит(3 фазы) J=0/0/0 А	1:25:00
2545	23.10.2015 20:15	3	Челюскинцев пер, 47	другие	67	23.10.2015 20:43	авто сбил опору, КЗ в пролете, переданоВОРОН	0:28:00
2546	23.10.2015 21:20	4	Глушкова, 6	другие	1463	23.10.2015 21:50	посторонний шум из авто	0:30:00
2547	23.10.2015 23:18	5	Просечная, 56	другие	291	23.10.2015 23:19	сч— 113002975 пок.6800	0:01:00
2548	24.10.2015 8:30	1	Островского, 68	другие	591	24.10.2015 9:20	замечаний нет, при осмотре ТП	0:50:00
2549	24.10.2015	2	Воровского, 129	другие	244	24.10.2015	Не готово для подключения	0:51:00

	11:10					12:01	
2550	25.10.2015 10:53	1	Канатный пд, 67-5	другие	35	25.10.2015 12:06	восстановили контакт "0" 1:13:00
2551	25.10.2015 13:30	2	Автотранспортная, 3к1	другие	371	25.10.2015 14:58	восстановили контакт на опоре 1:28:00
2552	25.10.2015 14:17	3	Щетинкина, 2А	другие	75	25.10.2015 15:02	на время работы откл. Ф-2 0:45:00
2553	25.10.2015 19:00	4	Пушкина, 86	другие	84	25.10.2015 19:25	обесточили на опоре 0:25:00
2554	26.10.2015 8:15	1	Молодежная, 115	другие	636	26.10.2015 9:04	U у потребителя присутствует 0:49:00
2555	26.10.2015 8:16	2	Солнечная Поляна, 26А	другие	1643	26.10.2015 13:53	Включили автомат/рубильник 5:37:00
2556	26.10.2015 9:38	3	Партизанская, 94	другие	944	26.10.2015 9:40	отменено потребителем 0:02:00
2557	26.10.2015 9:49	4	Партизанская, 94	другие	944	26.10.2015 10:23	в ТП U отходит, поврежд.рубиль ник в ВРУпенси 0:34:00
2558	26.10.2015 9:50	5	Сельскохозяйственн ая, 1/1	другие	493	26.10.2015 10:22	Включили автомат/рубильник 0:32:00

2559	26.10.2015 14:10	6	Челюскинцев пер, 83	другие	239	26.10.2015 15:09	восстановили контакт на трубостойке	0:59:00
2560	26.10.2015 18:40	7	Абаканская, 19-3 3	другие	1485	26.10.2015 21:52	У с ТП отходит, свет в доме горит	3:12:00
2561	27.10.2015 9:20	1	Змеиногорский тр., 112	другие	876	27.10.2015 10:12	откл Ф-14(по заявке энергетика) КЛ поврежден	0:52:00
2562	27.10.2015 9:45	2	4-Западная, 59-2	другие	134	27.10.2015 11:50	восстановили контакт на трубостойке	2:05:00
2563	27.10.2015 13:10	3	Тупиковый пд, 3	другие	971	27.10.2015 14:05	Подключен ввод	0:55:00
2564	27.10.2015 14:52	4	Короленко, 165- 1	другие	513	27.10.2015 15:40	на опоре контакт хороший, повр . в учете	0:48:00
2565	27.10.2015 20:02	5	Молодежная /Лебяжье/, 4А	обрывы	252	27.10.2015 21:21	обрыв Фго провода, нужно менять, не хватает	1:19:00
2566	27.10.2015 7:02	6	Молодежная, 3	обрывы	256	27.10.2015 7:09	кабель ул.освещения	0:07:00

2567	28.10.2015 11:45	1	40 лет Октября, 3А	другие	148	28.10.2015 13:30	повреждение в ВРУ дома	1:45:00
2568	28.10.2015 15:15	2	Крупской, 48А	другие	601	28.10.2015 18:10	повреждение в доме, заявку отменили	2:55:00
2569	28.10.2015 15:40	3	Солнечная Поляна, 111	другие	1598	28.10.2015 16:42	по всем Фам U отходит	1:02:00
2570	28.10.2015 18:30	4	Титова Г., 8	другие	533	28.10.2015 20:02	выключили свет в РУ 6кВ	1:32:00
2571	28.10.2015 7:20	5	Заозерная, 71	другие	489	28.10.2015 8:50	вырвало провода из ввод.автомата, обест на оп	1:30:00
2572	29.10.2015 8:38	1	Шукшина, 26	другие	856	29.10.2015 9:45	Отключен ввод	1:07:00
2573	29.10.2015 9:00	2	Димитрова, 62	другие	230	29.10.2015 23:15	Отключен ввод	14:15:00
2574	29.10.2015 10:00	3	Молодежная, 115	другие	636	29.10.2015 10:45	пл007171сч—02635842 пок.447258	0:45:00
2575	29.10.2015 10:02	4	Шукшина, 26	другие	856	29.10.2015 10:12	Включили автомат/рубильник	0:10:00
2576	29.10.2015 11:20	5	Космонавтов, 52Г	другие	243	29.10.2015 16:04	Включили автомат/рубильник	4:44:00
2577	29.10.2015	6	40 лет Октября, 3А	другие	148	29.10.2015	Отключен ввод	1:50:00

	11:40					13:30		
2578	29.10.2015 11:50	7	Молодежная, 115	другие	636	29.10.2015 14:59	Выполнили	3:09:00
2579	29.10.2015 13:40	8	Ядринцева пер, 143а	другие	905	29.10.2015 14:11	Включен вводной автомат (руб.) в ТП	0:31:00
2580	29.10.2015 14:20	9	40 лет Октября, 3А	другие	148	29.10.2015 15:40	Включили автомат/рубильник	1:20:00
2581	29.10.2015 15:12	10	Северный-Власихинский пд, 52	другие	1031	29.10.2015 15:36	в ТП У отходит	0:24:00
2582	29.10.2015 15:30	11	Заозерная, 71	другие	489	30.10.2015 0:35	Не готово для подключения	9:05:00
2583	29.10.2015 15:40	12	Сиреневая, 32	другие	1585	29.10.2015 16:27	Включили автомат/рубильник	0:47:00
2584	29.10.2015 23:56	13	Димитрова, 62	другие	230	30.10.2015 0:18	Включили автомат/рубильник	0:22:00
2585	30.10.2015 8:20	1	Заозерная, 71	другие	489	30.10.2015 16:10	Подключен ввод	7:50:00
2586	30.10.2015 8:25	2	Взлетная, 83	другие	1536	30.10.2015 9:43	Включили автомат/рубильник	1:18:00
2587	30.10.2015 8:25	3	Взлетная, 87	другие	1536	30.10.2015 9:43	Включили автомат/рубильник	1:18:00

2588	30.10.2015 9:40	4	Партизанская, 138	предохранители	952	30.10.2015 10:28	Заменен ПН в ТП	0:48:00
2589	30.10.2015 10:44	5	Ляпидевского, 1	другие	1063	30.10.2015 11:10	Включен вводной автомат (руб.) в ТП	0:26:00
2590	30.10.2015 11:05	6	Змеиногорский тр.,	другие	876	30.10.2015 11:38	Включили автомат/рубильник	0:33:00
2591	30.10.2015 15:00	7	Солнечная Поляна, 26	другие	1643	30.10.2015 16:55	Включили автомат/рубильник	1:55:00
2592	30.10.2015 16:20	8	Контурный пд, 53	другие	268	30.10.2015 17:10	восстановили контакт на опоре	0:50:00
2593	30.10.2015 16:50	9	Шумакова, 59	другие	1258	30.10.2015 17:25	пл—026385сч04416409-09 пок.240 87	0:35:00
2594	30.10.2015 20:40	10	Сельский пд, 67-1	другие	1181	30.10.2015 21:50	сч3251563 пок.53864.0	1:10:00
2595	30.10.2015 22:13	11	Энгельса, 18	другие	216	30.10.2015 23:30	Ф-1откл.-изолятор на трубо.зак реп.Ф-1 вкл	1:17:00
2596	30.10.2015 2:56	12	Профсоюзная, 10	другие	411	30.10.2015 3:25	см.журнал	0:29:00
2597	31.10.2015	1	Параллельный, 39	другие	294	31.10.2015	восст.контакт на опоре, убрали левую розетку	2:56:00

	8:12					11:08	
2598	31.10.2015 8:13	2	Проточная /Затон/, 35Б	другие	1542	31.10.2015 12:25	подключили смотри дефекты 4:12:00
2599	31.10.2015 8:28	3	Танковая, 21А	другие	267	31.10.2015 12:24	восстановили контакт "0" прово да на опоре 3:56:00
2600	31.10.2015 8:41	4	Автотранспортная, 161	другие	50	31.10.2015 10:39	убрали радиодидер с фазного пр овода 1:58:00
2601	31.10.2015 9:07	5	Челюскинцев пер, 119а	другие	492	31.10.2015 10:43	закрепили КЛ к опоре 1:36:00
2602	31.10.2015 9:09	6	Кирсараевская, 151	другие	602	31.10.2015 11:34	восстановили контакт на опоре 2:25:00
2603	31.10.2015 10:18	7	Молодежная, 4А	другие	252	31.10.2015 12:34	перенесено на 02.11.2015 2:16:00
2604	31.10.2015 11:30	8	Кирсараевская, 154	напряжение	371	31.10.2015 11:58	Восстановлен обрыв "0" провода - обрыв 0:28:00
2605	31.10.2015 12:34	9	Дамба берега Оби, 1/1	другие	362	31.10.2015 15:32	восст.контакт в зажиме Фпровод а на вводе 2:58:00

2606	31.10.2015 12:35	10	Молодежная, 1А	обрывы	252	31.10.2015 14:19	Восстановлен обрыв ввода - кусты	1:44:00
2607	31.10.2015 12:49	11	Гулькина И., 38	обрывы	311	31.10.2015 14:02	Восстановлен обрыв ввода - кусты	1:13:00
2608	31.10.2015 13:13	12	Смольная, 50	другие	215	31.10.2015 14:43	Убрали дерево, ветки с ВЛ	1:30:00
2609	31.10.2015 14:20	13	Молодежная /Лебяжье/, 4А	другие	252	31.10.2015 15:22	подкл. новый ввод, отключили с тарый	1:02:00
2610	31.10.2015 14:21	14	Тачалова, 165- 1	другие	98	31.10.2015 16:00	восстановили контакт на опоре	1:39:00
2611	31.10.2015 14:33	15	Смирнова, 30А	другие	315	31.10.2015 17:00	восстановили контакт на опоре	2:27:00
2612	31.10.2015 15:13	16	Гвардейская, 43	другие	1120	31.10.2015 16:21	восстановили контакт на опоре	1:08:00
2613	31.10.2015 15:37	17	Транзитная, 24	другие	1046	31.10.2015 18:02	восстановили контакт на опоре	2:25:00
2614	31.10.2015	18	Северо-Западная, 146- 2	другие	156	31.10.2015	в сч.замыкания нет, отк-ся авт ома на баню	1:06:00

	16:15					17:21	
2615	31.10.2015 20:30	19	Просечная, 56	другие	291	31.10.2015 20:54	искрят провода ул.освещения передано в горсв 0:24:00
2616	01.11.2015 8:46	1	Набережная /Лебяжье/, 13	обрывы	181	01.11.2015 10:12	обрыв Наб,14,хоз.не дома, обеспечена на опор 1:26:00
2617	01.11.2015 9:20	2	Тепличный пер /с.Лебяжье/, 21Г	другие	102	01.11.2015 10:51	Подключен ввод 1:31:00
2618	01.11.2015 9:30	3	Профсоюзная, 10А 8	другие	411	01.11.2015 14:46	Не готово для подключения 5:16:00
2619	01.11.2015 10:57	4	6-Инициативный пд /Н-силы, 13А	другие	1425	01.11.2015 12:04	Подключен ввод 1:07:00
2620	01.11.2015 16:02	5	Чернышевского, 230/ 2	другие	484	01.11.2015 16:12	плох.контакт наа трубочтойке,хоз.устр.сами 0:10:00
2621	01.11.2015 17:56	6	Абаканская, 19	другие	1485	01.11.2015 18:22	в ТП У отходит, свет в доме есть 0:26:00

2622	01.11.2015 18:13	7	б-Инициативный пд /Н-силы, 2	другие	1093	01.11.2015 18:14	сч—016573607 пок.141019—пл.467 537	0:01:00
2623	01.11.2015 19:20	8	Абаканская, 19.3 5	другие	1485	01.11.2015 22:13	от ТП У отходит, свет есть	2:53:00
2624	02.11.2015 8:25	1	Абаканская, 19	другие	1485	02.11.2015 9:45	Включен вводной автомат (руб.) в ТП	1:20:00
2625	02.11.2015 8:58	2	Профсоюзная, 6	обрывы	411	02.11.2015 12:24	Восстановлен обрыв	3:26:00
2626	02.11.2015 9:48	3	Меланжевая, 85	другие	549	02.11.2015 11:36	убрали радиодидер с ВЛ	1:48:00
2627	02.11.2015 10:00	4	Павловский тр, 239	другие	1034	02.11.2015 14:55	Ф-32 откл., сообщено представи телю	4:55:00
2628	02.11.2015 10:34	5	Строителей пр., 24	другие	397	02.11.2015 14:27	Отключено	3:53:00
2629	02.11.2015 10:34	6	Ядерная, 1	другие	747	02.11.2015 15:21	Отключен ввод	4:47:00
2630	02.11.2015 16:30	7	Комсомольский пр., 122а	другие	427	02.11.2015 17:25	РУ-0.4 нет доступа, замок зарж авел и не откр	0:55:00
2631	02.11.2015 22:31	8	Остров Кораблик, 3	напряжение	756	02.11.2015 23:40	см.дефекты	1:09:00
2632	02.11.2015	9	Чудненко, 110	другие	178	02.11.2015	Ф-4 У отходит,повреждение в ВР У	0:27:00

	2:45					3:12	
2633	03.11.2015 8:29	1	Громовой У., 3/2	другие	747	03.11.2015 10:32	Выполнили 2:03:00
2634	03.11.2015 8:40	2	Шевченко, 144а	другие	1537	03.11.2015 9:20	Включили автомат/рубильник 0:40:00
2635	03.11.2015 8:48	3	Змеиногорский тр., 110	другие	876	03.11.2015 10:41	Включили автомат/рубильник 1:53:00
2636	03.11.2015 8:52	4	Садовая /Лебяжье/, 2А	другие	618	03.11.2015 14:04	Подключен ввод 5:12:00
2637	03.11.2015 8:54	5	Сиреневая, 18	другие	1474	03.11.2015 11:01	Включили автомат/рубильник 2:07:00
2638	03.11.2015 9:32	6	Сухэ-Батора, 2Б	другие	779	03.11.2015 14:38	Отключено 5:06:00
2639	03.11.2015 11:40	7	Магнитный, 52	другие	237	03.11.2015 13:28	угрозы нет, выпилят позже 1:48:00
2640	03.11.2015 16:07	8	1- Станкостроительный , 1	другие	1053	03.11.2015 17:15	зашунтовали, свет мигать пер естал 1:08:00
2641	03.11.2015 16:23	9	Суворова /Нов- силик/, 16В	другие	847	03.11.2015 16:43	Включили автомат/рубильник 0:20:00
2642	03.11.2015 3:19	10	Понтонный мост, 46	другие	353	03.11.2015 4:27	откл Ф-1, обесточили на опоре, Ф-1 включили 1:08:00

2643	03.11.2015 7:37	11	Ткацкая, 62	другие	171	03.11.2015 8:55	опора на ВЛ-6кВ принадлежит ав токолонне	1:18:00
2644	04.11.2015 8:30	1	Волжская, 2	другие	598	04.11.2015 12:12	Подключен ввод	3:42:00
2645	04.11.2015 8:45	2	Пригородная, 54	другие	197	04.11.2015 11:10	Подключен ввод	2:25:00
2646	04.11.2015 14:55	3	Герцена /Южный/, 4	обрывы	473	04.11.2015 17:16	Восстановлен обрыв ввода - кусты	2:21:00
2647	04.11.2015 0:25	4	Змеиногорский тр., 29В	другие	53	04.11.2015 1:03	от отключения отказались	0:38:00
2648	05.11.2015 8:40	1	Опытная станция пос., 4Б	другие	517	05.11.2015 10:02	Отключен ввод	1:22:00
2649	05.11.2015 9:04	2	Анатолия, 245	другие	97	05.11.2015 12:13	Подключен ввод	3:09:00
2650	05.11.2015 9:04	3	Анатолия, 288	другие	1181	05.11.2015 12:13	Не готово для подключения	3:09:00
2651	05.11.2015 13:00	4	Петрова А., дисп .пункт	другие	522	05.11.2015 15:25	Ун-РУ0.4кВ отходит	2:25:00
2652	05.11.2015 13:05	5	Опытная станция пос., 4Б	другие	517	05.11.2015 14:25	Включили автомат/рубильник	1:20:00
2653	06.11.2015 9:10	1	Змеиногорский тр., 61Б	другие	540	06.11.2015 10:42	Отключен ввод	1:32:00

2654	06.11.2015 11:45	2	Денисова, 15	другие	19	06.11.2015 14:12	контакт на вводе восстан.,повр .внутри дома	2:27:00
2655	06.11.2015 11:47	3	Павловский тр, 251	другие	824	06.11.2015 13:56	работает 3 сет.район	2:09:00
2656	06.11.2015 11:56	4	Кутузова, 78	другие	291	06.11.2015 15:47	Подключен ввод	3:51:00
2657	06.11.2015 13:10	5	Попова, 7	другие	970	06.11.2015 14:09	U от ТП отходит	0:59:00
2658	06.11.2015 13:22	6	Ленина пр., 151д	другие	1636	06.11.2015 14:00	Включили автомат/рубильник	0:38:00
2659	06.11.2015 13:35	7	Озерная, 82Б	другие	836	06.11.2015 18:47	Ф-4 J=41,58,32А	5:12:00
2660	06.11.2015 14:05	8	Петрова А., 68	другие	830	06.11.2015 15:04	U появилось, отменено потребит елем	0:59:00
2661	06.11.2015 21:20	9	Юрина, 246	другие	718	06.11.2015 22:10	Ф-7 U отходит ф"А"=10А	0:50:00
2662	07.11.2015 9:05	1	Весенняя, 17	другие	1402	07.11.2015 12:20	Подключен ввод	3:15:00
2663	07.11.2015 9:45	2	Северный- Власихинский пд, 52	другие	1031	07.11.2015 10:27	Отключен ввод	0:42:00

2664	07.11.2015 10:27	3	Матросова, 4	другие	1658	07.11.2015 10:50	Ф-3 сгорели 2ПН-250А, пров.-3* Омом,Ф-Зоткл	0:23:00
2665	07.11.2015 12:00	4	Силикатная, 14А	другие	702	07.11.2015 16:58	Включили автомат/рубильник	4:58:00
2666	07.11.2015 12:16	5	Северный- Власихинский пд, 52	другие	1301	07.11.2015 12:48	Включили автомат/рубильник	0:32:00
2667	07.11.2015 21:20	6	Сельский пд, 9А	напряжение	179	07.11.2015 22:15	УвТП=220,207,206в;Ув доме-160В	0:55:00
2668	07.11.2015 0:10	7	Партизанская, 264	другие	239	07.11.2015 1:10	восстановили обрыв фазного про вода в пролете	1:00:00
2669	07.11.2015 3:50	8	Матросова, 195	другие	203	07.11.2015 4:30	с крыши сорвало кровлю, порван 1провод СИП	0:40:00
2670	08.11.2015 8:50	1	Крупской, 132	другие	143	08.11.2015 9:28	Отключен ввод	0:38:00
2671	08.11.2015 8:50	2	Сельский пд, 9А	напряжение	179	08.11.2015 10:22	переключили на другую фазу, У в доме в норме	1:32:00

2672	08.11.2015 11:29	3	Крупской, 132	другие	143	08.11.2015 12:03	Включили автомат/рубильник	0:34:00
2673	08.11.2015 11:29	4	Балтийская, 44Б	другие	1022	08.11.2015 11:59	Ф-7,16 откл.ПН сняли, вывешали плакаты	0:30:00
2674	08.11.2015 12:19	5	Петрова А., 66	другие	830	08.11.2015 13:40	откл. на опоре, после утранени я подк.на опор	1:21:00
2675	08.11.2015 13:18	6	Юрина, 221	другие	633	08.11.2015 14:24	Ф16 откл, сняли ПН, Ф8уст.ПН в ключили	1:06:00
2676	08.11.2015 13:30	7	Заозерная, 156	другие	756	08.11.2015 13:52	подтянули контакт на опоре	0:22:00
2677	08.11.2015 19:09	8	Водопроводная /окт.р-н/, 54	другие	548	08.11.2015 19:55	откл Ф-4	0:46:00
2678	08.11.2015 20:20	9	Карева пер, 9к2	другие	98	08.11.2015 21:03	обесточили на опоре, повр.ввод КЛ от опоры	0:43:00
2679	09.11.2015 8:00	1	Бийская, 13	другие	1122	09.11.2015 10:55	от ВЛ У отходит, повр. 2ой час ти ввода	2:55:00
2680	09.11.2015	2	Коммунаров пр-т, 55	другие	1285	09.11.2015	сбита опора горсвета	0:43:00

	8:30					9:13	
2681	09.11.2015 9:26	3	Лениногорская, 17	другие	59	09.11.2015 14:41	восстановили контакт на трубо стойке 5:15:00
2682	09.11.2015 9:41	4	Беляева, 15	другие	1463	09.11.2015 11:27	Отключен ввод 1:46:00
2683	09.11.2015 10:21	5	1- Станкостроительный , 4	другие	1053	09.11.2015 10:30	смотри заявку от 0..11.2015 0:09:00
2684	09.11.2015 12:11	6	Беляева, 35	другие	178	09.11.2015 14:37	в детском саду был недовключен рубильник 2:26:00
2685	09.11.2015 12:18	7	Профинтерна, 32А	другие	120	09.11.2015 13:40	Ф6,Ф8 ФА и фВ переболтили мест ами, совпалФка 1:22:00
2686	09.11.2015 12:53	8	Меланжевая, 71А	другие	1096	09.11.2015 14:39	Подключен ввод 1:46:00
2687	09.11.2015 13:00	9	Ленина пр., 57	другие	510	09.11.2015 13:25	Ф2-Ј-0.0.0А Уотходит, Ф4-Ј-46. 40.40А 0:25:00
2688	09.11.2015 14:15	10	Ореховая, 8	другие	1438	09.11.2015 15:49	Не готово для подключения 1:34:00

2689	09.11.2015 18:27	11	Танковая, 34А	другие	133	09.11.2015 19:24	восстановили контакт фазного провода на опор	0:57:00
2690	09.11.2015 21:28	12	Низкий Яр, 16	другие	19	09.11.2015 21:52	заявка отменено, у соседей свет есть	0:24:00
2691	10.11.2015 9:26	1	Партизанская, 165	другие	11	10.11.2015 10:48	Не готово для подключения	1:22:00
2692	10.11.2015 9:31	2	Центральная /Лебяжье/, 208	другие	769	10.11.2015 16:59	Выполнили	7:28:00
2693	10.11.2015 14:25	3	Лазурная, 19	другие	1323	10.11.2015 15:54	Включен вводной автомат (руб.) в ТП	1:29:00
2694	10.11.2015 18:19	4	Сельский пд, 13	другие	179	10.11.2015 18:54	У в доме 195В, см.дефекты	0:35:00
2695	11.11.2015 8:32	1	Татарская, 16	другие	485	11.11.2015 11:54	восстановили контакт "0" провода на опоре	3:22:00
2696	11.11.2015 8:47	2	Партизанская, 165	другие	11	11.11.2015 16:04	Подключен ввод	7:17:00

2697	11.11.2015 9:13	3	Ленина пр., 145	другие	1658	11.11.2015 9:50	ПК установили, U отходит, смот ри дефекты	0:37:00
2698	11.11.2015 10:29	4	Докучаевский, 10А	другие	1125	11.11.2015 13:54	восстановили контакт фазного провода на опо	3:25:00
2699	11.11.2015 11:13	5	Пограничная, 26	обрывы	354	11.11.2015 12:38	Восстановлен обрыв ввода - кусты	1:25:00
2700	11.11.2015 11:59	6	Строителей пр., 24	другие	397	11.11.2015 14:40	Подключен ввод	2:41:00
2701	11.11.2015 11:59	7	Партизанская, 130а	другие	952	11.11.2015 14:59	отключил ОТЭ в ВРУ, персонал О ВБ не нужен	3:00:00
2702	11.11.2015 16:03	8	Исакова Г., 226а	другие	554	11.11.2015 17:13	Ф-11, 12 откл-ли, Ф-11 включил и, Ф12 прод.ра	1:10:00
2703	11.11.2015 18:58	9	Аграрный пд, 43	напряжение	268	11.11.2015 21:05	U в доме-196В	2:07:00
2704	11.11.2015 21:05	10	Партизанская, 165	другие	11	11.11.2015 21:48	на опоре поменяли фазный и нул евой провода	0:43:00

2705	11.11.2015 1:32	11	Кружевная /Пригородный/, 6А	другие	1249	11.11.2015 2:32	осмотрели у ТП-замечаний нет, в доме U в нор	1:00:00
2706	12.11.2015 8:34	1	Ляпидевского, 17	другие	1083	12.11.2015 10:48	Выполнили	2:14:00
2707	12.11.2015 9:00	2	Чудненко, 20	другие	617	12.11.2015 9:50	Отключен ввод	0:50:00
2708	12.11.2015 11:25	3	Чудненко, 20	другие	617	12.11.2015 11:50	Включили автомат/рубильник	0:25:00
2709	12.11.2015 11:57	4	Чернышевского, 15/2	другие	775	12.11.2015 12:25	обрушение потолка в доме, обес точили на опор	0:28:00
2710	12.11.2015 16:32	5	Канифольный пер., 39А	обрывы	239	12.11.2015 17:35	Восстановлен обрыв	1:03:00
2711	13.11.2015 10:48	1	Меланжевая, 74	другие	1096	13.11.2015 11:12	менять каб.зажимы на опоре и д оме,Мишуринусо	0:24:00
2712	13.11.2015 11:47	2	Короленко, 203	другие	67	13.11.2015 14:00	восстановили контакт на опоре	2:13:00
2713	13.11.2015 11:45	3	Малахова, Петр ова	другие	522	13.11.2015 13:40	Выполнили	1:55:00
2714	13.11.2015 11:50	4	Балтийская, 44Б	другие	1022	13.11.2015 14:35	Ф-16 включили	2:45:00

2715	13.11.2015 12:15	5	Червонная, 22	другие	210	13.11.2015 15:42	восстановили контакт на трубостойке	3:27:00
2716	13.11.2015 17:36	6	Коммунаров пр-т, 89	другие	1282	13.11.2015 19:00	восстановили контакт на трубостойке	1:24:00
2717	13.11.2015 18:45	7	Квартал 953-А, 343.455.404	другие	189	13.11.2015 19:30	Ф-4 на фазе "С" уст.ПН-250	0:45:00
2718	13.11.2015 20:35	8	Петрова А., 130а	другие	981	13.11.2015 21:51	Ф-15 повре КЛ, Ф-3 включили	1:16:00
2719	13.11.2015 21:28	9	Пролетарская, 95	другие	7	13.11.2015 22:26	замерили Uв ТП и на линии, один акU=225.237.24	0:58:00
2720	14.11.2015 12:00	1	Чихачева, 16	другие	949	14.11.2015 12:25	закрыли дверь РУ-0.4	0:25:00
2721	14.11.2015 13:20	2	Байкальская /Борз.заимка/, 216	другие	1444	14.11.2015 15:20	Убрали дерево, ветки с ВЛ	2:00:00
2722	14.11.2015 13:25	3	Квартал 953-А, 464	другие	189	14.11.2015 14:45	сч—121144, пок-17506.4	1:20:00
2723	14.11.2015 13:50	4	Прудской пер, 28-1	другие	97	14.11.2015 13:51	сч—0221112149, пок-14905	0:01:00

2724	14.11.2015 17:35	5	Конева пер, 9А	другие	246	14.11.2015 19:05	восст.перемычку, отгорел прово д в трубе наВЛ	1:30:00
2725	14.11.2015 18:35	6	Мамонтова, 245	предохранители	1111	14.11.2015 19:02	Заменен ПН в ТП	0:27:00
2726	14.11.2015 19:05	7	Малахова, 90	другие	779	14.11.2015 19:30	Ф1 J=0.27.17	0:25:00
2727	14.11.2015 5:30	8	Тачалова, 87	другие	246	14.11.2015 6:30	Ун-225В по кабелю в дом отходит	1:00:00
2728	14.11.2015 6:25	9	Карева пер, 108	другие	80	14.11.2015 6:50	Ф-2.5.6-отк-л	0:25:00
2729	15.11.2015 8:15	1	Карева пер,	другие	80	15.11.2015 9:12	Карева, 108 обесточили на опоре Ф-2.5.6включ	0:57:00
2730	15.11.2015 8:20	2	Червонная, 22	другие	210	15.11.2015 9:10	восстановили контакт на трубостойке	0:50:00
2731	15.11.2015 14:15	3	Анатолия, 224	предохранители	599	15.11.2015 15:00	Заменен ПН в ТП	0:45:00
2732	15.11.2015 14:17	4	Боровая /пос.Ягодное/, 17.21	предохранители	326	15.11.2015 16:03	Заменен ПН в ТП	1:46:00
2733	15.11.2015	5	Чернышевского, 201	обрывы	1221	15.11.2015	Восстановлен обрыв ввода - кусты	1:10:00

	15:30					16:40		
2734	15.11.2015 17:30	6	Понтонный мост, 88	другие	1288	15.11.2015 18:25	отг-лшлейфотТТдоввод.автомата, сде-ли голый	0:55:00
2735	16.11.2015 8:11	1	Пенаты, 33	другие	894	16.11.2015 11:38	осмотрели, замечаний нет	3:27:00
2736	16.11.2015 10:45	2	Клинская /Центр/, 2	другие	1433	16.11.2015 14:55	Подключен ввод	4:10:00
2737	16.11.2015 15:40	3	Интернациональная, 10	другие	72	16.11.2015 16:30	Подключен ввод	0:50:00
2738	17.11.2015 8:26	1	Крупской, 105	другие	860	17.11.2015 10:05	Отключен ввод	1:39:00
2739	17.11.2015 9:16	2	Мамонтова, 156	другие	41	17.11.2015 10:39	Подключен ввод	1:23:00
2740	17.11.2015 10:25	3	Крупской, 105	другие	860	17.11.2015 10:28	Включили автомат/рубильник	0:03:00
2741	17.11.2015 13:54	4	Никитина, 40	другие	1267	17.11.2015 14:35	Включили автомат/рубильник	0:41:00
2742	17.11.2015 15:23	5	Анатолия, 241	другие	513	17.11.2015 15:40	отменена потребителем	0:17:00
2743	17.11.2015 17:20	6	Паровозная, 84	другие	1084	17.11.2015 18:00	Подключен ввод	0:40:00
2744	17.11.2015 19:08	7	Путейская, 136	предохранит ели	202	17.11.2015 19:40	Заменен ПН в ТП	0:32:00
2745	18.11.2015 12:55	1	Ядринцева пер, 69	другие	1221	18.11.2015 13:58	Отключено	1:03:00

2746	18.11.2015 13:40	2	Юрина, 255	другие	555	18.11.2015 13:41	сч—38090064 пок.041782	0:01:00
2747	18.11.2015 17:55	3	Песчаная, 31	другие	928	18.11.2015 19:08	восстановили контакт на трубостойке	1:13:00
2748	18.11.2015 20:42	4	Речная 2-я, 35-2	другие	1243	18.11.2015 20:44	сч—038075 пок.20425	0:02:00
2749	19.11.2015 13:48	1	Весенняя, 15В	другие	1017	19.11.2015 15:09	договор с алтайэнергосбытом	1:21:00
2750	19.11.2015 13:50	2	4-Выезд, 3	напряжение	200	19.11.2015 16:48	ОФ4-35-120-70,Ув доме 190В	2:58:00
2751	19.11.2015 18:06	3	Верещагина пд, 4	другие	442	19.11.2015 18:51	заменяли прок.зажим на трубостойке	0:45:00
2752	19.11.2015 19:08	4	Короленко, 70	предохранители	467	19.11.2015 19:33	Заменен ПН в ТП	0:25:00
2753	19.11.2015 21:30	5	Полюсный пд, 65	другие	237	19.11.2015 22:59	Отключен ввод	1:29:00
2754	19.11.2015 1:00	6	Полюсный пд, 65	другие	237	19.11.2015 3:00	Включили автомат/рубильник	2:00:00
2755	20.11.2015 8:40	1	Чкалова, 36	другие	685	20.11.2015 10:58	Выполнили	2:18:00
2756	20.11.2015 10:00	2	Короленко, 73	другие	445	20.11.2015 10:50	перенесено на 13-30	0:50:00
2757	20.11.2015 11:55	3	Победная, 112	другие	237	20.11.2015 14:10	Отключен ввод	2:15:00
2758	20.11.2015	4	Юрина, 255	предохранители	555	20.11.2015	заменен ПН в ТП	0:25:00

2758	14:15	4	Юрина, 255	ели	555	14:40	заменил тп в тп	0:25:00
2759	20.11.2015 15:00	5	Калинина пр, 12	другие	165	20.11.2015 15:30	У по всем фидерам отходит	0:30:00
2760	20.11.2015 17:25	6	Победная, 112	другие	237	20.11.2015 18:05	Включили автомат/рубильник	0:40:00
2761	21.11.2015 8:47	1	Короленко, 73	другие	445	21.11.2015 9:30	Подключен ввод	0:43:00
2762	21.11.2015 9:00	2	Ползунова, 50	другие	758	21.11.2015 10:30	Выполнили	1:30:00
2763	21.11.2015 9:12	3	Школьная /Лебяжье/, 12	другие	508	21.11.2015 11:47	контакт на опоре восстановлен	2:35:00
2764	21.11.2015 13:26	4	Островского, 14	другие	935	21.11.2015 14:17	Ф-12 Ун от Тп отходит	0:51:00
2765	22.11.2015 11:35	1	Моховая Поляна, 12	другие	327	22.11.2015 11:37	сч—226416 пок.10799	0:02:00
2766	22.11.2015 12:40	2	Моховая Поляна, 12	другие	327	22.11.2015 13:56	восстановили контакт на опоре	1:16:00
2767	22.11.2015 13:31	3	Куета, 58	другие	КУЕТ	22.11.2015 15:21	на одну квар.ввод откл., на 2ю КЛ поврежден	1:50:00
2768	22.11.2015 14:03	4	Победная, 185	другие	492	22.11.2015 14:05	сч—329336 пок.466165	0:02:00
2769	22.11.2015	5	Спартаковский пр, 21	напряжение	1426	22.11.2015	Ув доме-249В, Ув ТП-232/236/24 5	2:07:00

	14:09					16:16	
2770	22.11.2015 14:33	6	Конституции, 17	другие	244	22.11.2015 14:35	сч—046548422010 пок.006892 0:02:00
2771	22.11.2015 18:52	7	Песчаная, 34	предохранители	928	22.11.2015 19:14	Заменен ПН в ТП 0:22:00
2772	22.11.2015 19:33	8	Песчаная, 27	предохранители	928	22.11.2015 22:00	Заменен ПН в ТП 2:27:00
2773	22.11.2015 21:05	9	Партизанская, 38	другие	775	22.11.2015 22:10	сч—058334 пок.01196.8 1:05:00
2774	23.11.2015 9:10	1	Папанинцев, 12В	другие	238	23.11.2015 10:57	Выполнили 1:47:00
2775	23.11.2015 9:36	2	Исакова Г., 226а	другие	554	23.11.2015 10:05	Отключен ввод 0:29:00
2776	23.11.2015 11:14	3	Дзержинского /Южный/, 3	предохранители	473	23.11.2015 13:40	Заменен ПН в ТП 2:26:00
2777	23.11.2015 13:38	4	Исакова Г., 226а	другие	554	23.11.2015 15:10	Включили автомат/рубильник 1:32:00
2778	23.11.2015 13:40	5	Шевченко, 51	другие	601	23.11.2015 14:10	передано в 1 сет.район, смотри дефекты 0:30:00
2779	23.11.2015 14:50	6	Короленко, 160- 36	другие	513	23.11.2015 15:42	от ВЛ U отходит, повреждение в щите учета 0:52:00
2780	23.11.2015 15:06	7	Космонавтов, 43	предохранители	280	23.11.2015 15:27	Заменен ПН в ТП 0:21:00

2781	23.11.2015 17:00	8	Абаканская, 31	другие	361	23.11.2015 17:05	отменена потребителем	0:05:00
2782	23.11.2015 17:46	9	Матросова, 108	другие	922	23.11.2015 18:10	отказались предоставлять письм о	0:24:00
2783	23.11.2015 18:21	10	Попова, 88	другие	797	23.11.2015 19:00	сч—009131060000588 пок.2603384	0:39:00
2784	23.11.2015 18:40	11	Песчаная, 31	другие	928	23.11.2015 19:12	Включен вводной автомат (руб.) в ТП	0:32:00
2785	24.11.2015 8:30	1	Новая, 51А	другие	1125	24.11.2015 9:46	Подключен ввод	1:16:00
2786	24.11.2015 8:45	2	Кубанский прд, 2В	другие	483	24.11.2015 10:05	Подключен ввод	1:20:00
2787	24.11.2015 9:50	3	Петрова А., 221г	другие	1548	24.11.2015 10:55	Включили автомат/рубильник	1:05:00
2788	24.11.2015 11:15	4	Тальменский пд, 10	другие	256	24.11.2015 12:08	Включили автомат/рубильник	0:53:00
2789	24.11.2015 13:15	5	Строителей пр., 25	другие	325	24.11.2015 13:47	Ф-5 отболчен КЛ 0.4кВ на рекла му	0:32:00
2790	24.11.2015 16:40	6	Песчаная, 17	предохранит ели	928	24.11.2015 19:07	Заменен ПН в ТП	2:27:00

2791	24.11.2015 19:44	7	Солнечная Поляна, 24	другие	765	24.11.2015 20:20	Ф-19сгорел ЗПН-250 откл., сгоревший ПН в ТП	0:36:00
2792	24.11.2015 21:41	8	Водопроводная /окт.р-н/, 109а	другие	870	24.11.2015 22:29	Ф-20 откл.по треб ЕДДС на спор ткомплекс110	0:48:00
2793	24.11.2015 21:51	9	Пороховой Лог пер, 4	предохранители	1111	24.11.2015 22:24	Заменен ПН в ТП	0:33:00
2794	25.11.2015 7:50	1	Почтовый пер, 3.5. 8	обрывы	1073	25.11.2015 10:07	Восстановлен обрыв	2:17:00
2795	25.11.2015 8:35	2	Песчаная, 12-2 8	другие	928	25.11.2015 9:55	осмотр ВЛ произведен, замечаний нет	1:20:00
2796	25.11.2015 12:55	3	Тихонова, 64Б	другие	1470	25.11.2015 14:20	повреждение внутри дома	1:25:00
2797	25.11.2015 13:00	4	Гущина П., 88	другие	922	25.11.2015 13:23	контакт на опоре восстановлен	0:23:00
2798	25.11.2015 13:30	5	Анатолия, 241	другие	67	25.11.2015 18:15	перенесено потребителем на Об. 11.15	4:45:00

2799	25.11.2015 18:25	6	Микронная, 63	другие	139	25.11.2015 19:11	заменяли прокамывающий зажим	0:46:00
2800	25.11.2015 20:32	7	Телефонная, 133	другие	157	25.11.2015 22:20	восстановили контакт на опоре	1:48:00
2801	25.11.2015 20:46	8	Аванесова, 80	другие	1080	25.11.2015 21:18	отключен служебной ОТЭ	0:32:00
2802	25.11.2015 20:47	9	Строителей пр., 135	другие	492	25.11.2015 22:01	Ф-3 сгорели 2ПН-а фазы "А" и "С"	1:14:00
2803	25.11.2015 22:48	10	Фомина, 83	другие	1090	25.11.2015 23:06	повр. ввод.кабель, обесточ. с опоры,отдали	0:18:00
2804	25.11.2015 23:46	11	Красноярская, 24	другие	1183	26.11.2015 0:30	обесточили с опоры, пожар	0:44:00
2805	26.11.2015 8:30	1	Воровского, 110	другие	870	26.11.2015 13:49	Включили автомат/рубильник	5:19:00
2806	26.11.2015 8:45	2	Рыбозаводской пд, 52	другие	1118	26.11.2015 17:25	Подключен ввод	8:40:00
2807	26.11.2015 9:15	3	Анатолия, 241	другие	513	26.11.2015 17:03	Подключен ввод	7:48:00
2808	26.11.2015	4	Взлетная, 63	другие	989	26.11.2015	Включили автомат/рубильник	5:54:00

	10:15					16:09	
2809	26.11.2015 13:00	5	Алексеевой Э., 122	другие	836	26.11.2015 18:44	Отключено 5:44:00
2810	26.11.2015 13:10	6	Чкалова, 68	другие	231	26.11.2015 13:59	откл. Ф-4 на школ.освещ, все ф идера включили 0:49:00
2811	26.11.2015 15:29	7	Ленина пр., 47	другие	231	26.11.2015 16:43	Включен вводной автомат (руб.) в ТП 1:14:00
2812	27.11.2015 8:09	1	Энтузиастов, 5А	другие	735	27.11.2015 9:33	Отключен ввод 1:24:00
2813	27.11.2015 8:40	2	Алексеевой Э., 3	другие	607	27.11.2015 10:00	передано Пермякову, не готов к подключению 1:20:00
2814	27.11.2015 9:26	3	Челюскинцев пер, Анат олия ТТУ	другие	97	27.11.2015 15:16	Выполнили 5:50:00
2815	27.11.2015 10:15	4	Байкальская /Борз.заимка/, 597	другие	597	27.11.2015 18:30	Подключен ввод 8:15:00
2816	27.11.2015 12:18	5	Балтийская, 103	другие	1637	27.11.2015 15:36	Включили автомат/рубильник 3:18:00
2817	27.11.2015 13:37	6	Телефонная, 28А	другие	922	27.11.2015 14:04	Отключен ввод 0:27:00

2818	27.11.2015 15:39	7	1-Мирный пер, 12-2	другие	700	27.11.2015 19:07	от откл.отказ, возм искрит вво д.устройство	3:28:00
2819	27.11.2015 20:28	8	Аэродромная, 47	другие	139	27.11.2015 21:33	Подключен ввод	1:05:00
2820	27.11.2015 20:30	9	Алексеевой Э., 122	другие	836	27.11.2015 21:28	подболтили КЛ на АГЗСна Ф-2 и включили	0:58:00
2821	28.11.2015 9:25	1	Песчаная, 19	предохранит ели	928	28.11.2015 10:00	Заменен ПН в ТП	0:35:00
2822	28.11.2015 9:26	2	Вологодская (Центральный), 83	другие	1594	28.11.2015 11:00	Подключен ввод	1:34:00
2823	28.11.2015 9:35	3	Червонная, 5	другие	1658	28.11.2015 10:35	Включили автомат/рубильник	1:00:00
2824	28.11.2015 9:40	4	Взлетная, 41	другие	1020	28.11.2015 10:40	на Ф-17 на фазе "А" сняли ПН	1:00:00
2825	28.11.2015 10:52	5	Социалистический пр, пл.С ахарова	другие	984	28.11.2015 11:50	Подключен ввод	0:58:00
2826	28.11.2015 13:20	6	Энтузиастов, 5А	другие	735	28.11.2015 14:25	Подключен ввод	1:05:00
2827	28.11.2015 9:35	7	Ростовская /Централ/, 18А	другие	1614	28.11.2015 13:20	Подключен ввод	3:45:00

2828	28.11.2015 9:35	8	Ростовская /Централ/, 20	другие	1614	28.11.2015 13:20	Подключен ввод	3:45:00
2829	28.11.2015 9:35	9	Ростовская /Централ/, 20А	другие	1614	28.11.2015 13:20	Подключен ввод	3:45:00
2830	28.11.2015 9:35	10	Ростовская /Централ/, 22	другие	1614	28.11.2015 13:20	Подключен ввод	3:45:00
2831	28.11.2015 17:50	11	Куйбышева /Южный/, 6А	другие	474	28.11.2015 22:01	повр.КЛ, включили от д/сада, с мотри дефекты	4:11:00
2832	29.11.2015 8:52	1	Песчаная, 177	другие	31	29.11.2015 9:40	восстановили контакт на трубос тойке	0:48:00
2833	29.11.2015 8:57	2	Юрина, 246	другие	718	29.11.2015 9:48	Ф-7 У отходит, на фазе "А" J=0	0:51:00
2834	29.11.2015 7:42	3	Песчаная, 6	другие	928	29.11.2015 10:00	Ф-23 КЛ-0.4кВ повр.передано в 1 сет.район	2:18:00
2835	30.11.2015 9:00	1	Павловский тр, 303а	другие	1545	30.11.2015 9:50	Включили автомат/рубильник	0:50:00
2836	30.11.2015 10:19	2	Союза Республи, 25А	другие	121	30.11.2015 11:18	Отключен ввод	0:59:00
2837	30.11.2015	2	Юрина, 1826	предохранит	085	30.11.2015	замечен ПН в ТП	2:22:00

2837	11:44	5	Юрина, 1020	ели	303	14:06	Заменен ПН в ТП	2:22:00
2838	30.11.2015 15:40	4	Тракторный пд, 3	другие	371	30.11.2015 16:08	обесточили на опоре брошенный дом Тракторный2	0:28:00
2839	30.11.2015 20:48	5	Аванесова, 11/2	другие	1458	30.11.2015 21:50	отключен эн.сбытом	1:02:00
2840	01.12.2015 9:00	1	Крупской, 86	другие	860	01.12.2015 9:39	Включили автомат/рубильник	0:39:00
2841	01.12.2015 11:48	2	Солнечная Поляна, 31	другие	854	01.12.2015 14:18	Выполнили	2:30:00
2842	01.12.2015 14:45	3	Школьная /окт.р-н/, 80	другие	653	01.12.2015 15:50	Подключен ввод	1:05:00
2843	01.12.2015 15:26	4	4-Западная, 23	другие	549	01.12.2015 16:16	восстановили контакт на опоре, уст.зажимы	0:50:00
2844	01.12.2015 16:37	5	Семипалатинская, 76	другие	74	01.12.2015 17:00	отменено Кудрявским Водоканал	0:23:00
2845	01.12.2015 20:10	6	Туриногорская, 38	предохранит ели	919	01.12.2015 20:55	Заменен ПН в ТП	0:45:00
2846	02.12.2015 8:32	1	Петрова А., 2374	другие	1026	02.12.2015 10:59	Выполнили	2:27:00
2847	02.12.2015 9:07	2	Ростовская /Централ/, 12А	другие	1614	02.12.2015 11:27	Подключен ввод	2:20:00

2848	02.12.2015 9:07	3	Ростовская /Централ/, 14	другие	1614	02.12.2015 11:27	Подключен ввод	2:20:00
2849	02.12.2015 9:07	4	Ростовская /Централ/, 14А	другие	1614	02.12.2015 11:27	Подключен ввод	2:20:00
2850	02.12.2015 9:07	5	Ростовская /Централ/, 16	другие	1614	02.12.2015 11:27	Подключен ввод	2:20:00
2851	02.12.2015 9:07	6	Ростовская /Централ/, 16А	другие	1614	02.12.2015 11:27	Подключен ввод	2:20:00
2852	02.12.2015 9:07	7	Ростовская /Централ/, 18	другие	1614	02.12.2015 11:27	Подключен ввод	2:20:00
2853	02.12.2015 9:47	8	Симферопольская, 12	другие	697	02.12.2015 11:24	Подключен ввод	1:37:00
2854	02.12.2015 9:45	9	Промышленная, 118	другие	82	02.12.2015 10:11	двери в ТП закрыты, в РУ-0.4 отк- нФ-8 выв. самдпл	0:26:00
2855	02.12.2015 10:35	10	Заринская, 1в/1	предохранители	997	02.12.2015 11:27	Заменен ПН в ТП	0:52:00
2856	02.12.2015 10:43	11	Пролетарская, 190	другие	191	02.12.2015 14:44	трос и КЛ не закрепл на стендо ма, угрозы нет	4:01:00

2857	02.12.2015 10:56	12	Парковая, 8А	другие	53	02.12.2015 12:17	выгор.клем.огран.Р,поставили п еремычку	1:21:00
2858	02.12.2015 14:53	13	Крупской, 103а	другие	240	02.12.2015 15:21	Отключено	0:28:00
2859	02.12.2015 14:53	14	Герцена /Южный/ 1А	другие	473	02.12.2015 16:05	Отключено	1:12:00
2860	02.12.2015 17:21	15	Станционный пд, 8А	другие	315	02.12.2015 18:20	повреждение внутри дома	0:59:00
2861	03.12.2015 11:04	1	Северо-Западная, 38	обрывы	209	03.12.2015 12:28	Восстановлен обрыв ввода	1:24:00
2862	03.12.2015 13:37	2	Снежная /Борзовая заимка/, 16	другие	131	03.12.2015 14:38	Подключен ввод	1:01:00
2863	03.12.2015 19:27	3	Трудовой пер, 37	другие	928	03.12.2015 20:28	Ф-11 U отходит, нужно распломб ировать ВРУ	1:01:00
2864	03.12.2015 21:05	4	Трудовой пер, 37	другие	928	03.12.2015 21:51	сч— 11166490 пок.23182	0:46:00
2865	04.12.2015 12:00	1	Балтийская, 38	другие	1021	04.12.2015 13:20	Ф5КЛ отболчен,ПН-сняты, в ТПФ- 22- Уотходит	1:20:00

2866	04.12.2015 13:35	2	Социалистический пр, пл.С АХАРОВА	другие	984	04.12.2015 15:06	Подключен ввод	1:31:00
2867	04.12.2015 14:25	3	Смирнова, 102	другие	145	04.12.2015 14:52	сбили сосульки в ВЛ	0:27:00
2868	04.12.2015 15:03	4	Папанинцев, 126	другие	238	04.12.2015 15:58	Выполнили	0:55:00
2869	04.12.2015 16:52	5	Володарского, 5	другие	485	04.12.2015 21:09	поврежден автомат, не опломбирован	4:17:00
2870	04.12.2015 17:00	6	Ядринцева пер, 41А	напряжение	513	04.12.2015 18:23	смотри дефекты	1:23:00
2871	04.12.2015 17:08	7	Сергея Ускова, 8	другие	1512	04.12.2015 18:11	Включили автомат/рубильник	1:03:00
2872	04.12.2015 17:16	8	40 лет Октября, 20	другие	292	04.12.2015 19:20	Выполнили	2:04:00
2873	05.12.2015 8:00	1	Строителей пр., пл.Ветеранов	другие	523	05.12.2015 9:20	Подключен ввод	1:20:00
2874	05.12.2015 11:32	2	Брянская, 29	другие	1122	05.12.2015 11:34	отменена потребителем	0:02:00
2875	05.12.2015 15:05	3	Чернышевского, 277	другие	746	05.12.2015 16:17	восстановили контакт на опоре	1:12:00

2876	05.12.2015 15:15	4	Путейская, 132	другие	202	05.12.2015 15:53	не обнаружено, см.дефекты	0:38:00
2877	05.12.2015 18:36	5	Партизанская, 8А	другие	261	05.12.2015 18:50	искрения не обнаружено, отмене но ЕДДС	0:14:00
2878	05.12.2015 4:22	6	Социалистический пр, пл.С ахарова	другие	984	05.12.2015 4:42	было замыкание нов.гирлянды на опоре, Горсве	0:20:00
2879	05.12.2015 4:32	7	42 Краснознам.Бригады, 31	другие	1046	05.12.2015 5:00	горела машина у ТП, ТП не пострадала	0:28:00
2880	06.12.2015 9:27	1	Ореховая, 8	другие	1438	06.12.2015 16:06	Подключен ввод	6:39:00
2881	06.12.2015 9:32	2	Ломоносова, 4	предохранители	894	06.12.2015 10:22	Заменен ПН в ТП	0:50:00
2882	06.12.2015 10:30	3	Денисова, 95	обрывы	1080	06.12.2015 10:46	контакт на вводе восстановлен	0:16:00
2883	06.12.2015 16:03	4	Гоголя, 242	другие	73	06.12.2015 16:49	закрыли дверь в РУ-6 кВ	0:46:00
2884	07.12.2015 8:35	1	Балтийская, 30	другие	1651	07.12.2015 11:15	Включили автомат/рубильник	2:40:00

2885	07.12.2015 10:15	2	Полярная, 3В	другие	701	07.12.2015 10:53	У отходит	0:38:00
2886	07.12.2015 14:40	3	Сиреневая, 20	другие	1474	07.12.2015 19:07	замерили нагрузку	4:27:00
2887	07.12.2015 18:05	4	Некрасова, Чкалова	другие	706	07.12.2015 18:27	закрыли дверь в РУ-0.4кВ	0:22:00
2888	07.12.2015 1:20	5	Кащеевой, 8 10, 12	другие	883	07.12.2015 1:54	смотри оперативный журнал	0:34:00
2889	08.12.2015 9:35	1	Интернациональная, 101	другие	7	08.12.2015 10:40	СИП отсоединен от ВЛ-0.4кВ	1:05:00
2890	08.12.2015 16:30	2	Никитина, 171	другие	513	08.12.2015 16:55	Ф-1:130.65.100А, Ф-2:210.200.2 30А	0:25:00
2891	08.12.2015 16:47	3	Воровского, 3	другие	213	08.12.2015 17:36	контакт на опоре восстановлен	0:49:00
2892	08.12.2015 17:30	4	Лениногорская, 5	другие	59	08.12.2015 18:20	нужна лестница, а/вышка не достанет, хоз.объ	0:50:00
2893	08.12.2015 17:35	5	Фурманова, 1836	другие	1105	08.12.2015 18:38	на опоре снят наброс с СИП, во сст.временно	1:03:00

2894	08.12.2015 19:08	6	Чайкиной, 58 60	другие	1090	08.12.2015 19:46	искрений не обнаружено, перетягивать пролет	0:38:00
2895	08.12.2015 19:30	7	Попова, 46	другие	703	08.12.2015 21:18	нет фиксатора на Т-1, закрыли дверь камеры	1:48:00
2896	08.12.2015 19:40	8	Денисова, 212	другие	10	08.12.2015 20:18	контакт на опо	0:38:00
2897	08.12.2015 19:45	9	Школьная /Лебяжье/, 45	другие	508	08.12.2015 21:25	включили вводной автомат	1:40:00
2898	08.12.2015 20:10	10	Индустриальная, 34	другие	1282	08.12.2015 21:00	нужны сжимы, объяснили собственнику	0:50:00
2899	08.12.2015 20:29	11	Челюскинцев пер, 76А	предохранители	683	09.12.2015 1:04	Заменен ПН в ТП	4:35:00
2900	08.12.2015 20:33	12	Фомина, 92	другие	247	09.12.2015 11:50	восстановили контакт на опоре	15:17:00
2901	08.12.2015 21:40	13	Карева пер, 3	обрывы	98	08.12.2015 23:10	Восстановлен обрыв ввода - кусты	1:30:00
2902	08.12.2015 21:43	14	Змеиногорский тр., 18 22	предохранители	112	09.12.2015 0:00	Заменен ПН в ТП	2:17:00

2903	08.12.2015 21:45	15	Кирова, 214	другие	31	09.12.2015 16:30	восстановили контакт	18:45:00
2904	08.12.2015 21:47	16	Восточная, 28	другие	197	08.12.2015 22:46	опора концевая, нужно укреплять, см.дефекты	0:59:00
2905	08.12.2015 21:48	17	Телефонная, 54	другие	203	08.12.2015 22:46	опоре ул.освещения, сообщено диспетчеру	0:58:00
2906	08.12.2015 21:49	18	Гвардейская, 179	другие	98	08.12.2015 23:48	восстановили контакт фазного провода на опор	1:59:00
2907	08.12.2015 21:50	19	Анатолия, 290	другие	1181	08.12.2015 21:51	передано в 1 сет.район	0:01:00
2908	08.12.2015 21:51	20	Карева пер, 77	другие	1129	09.12.2015 0:41	восстановили контакт "0" провода на опоре	2:50:00
2909	08.12.2015 21:52	21	Гулькина И., 21	другие	870	09.12.2015 12:16	восстановили контакт на опоре	14:24:00
2910	08.12.2015	22	Восточная, 19	другие	205	08.12.2015	искрения не обнаружено, будут менять ввод.КЛ	1:12:00

	22:08					23:20	
2911	08.12.2015 22:44	23	Воровского, 32	обрывы	213	09.12.2015 0:30	Восстановлен обрыв ввода - кусты 1:46:00
2912	08.12.2015 22:55	24	14-Западная, 8 4	предохранители	686	09.12.2015 2:44	Заменен ПН в ТП 3:49:00
2913	08.12.2015 23:18	25	Озерная, 56 956	предохранители	836	09.12.2015 3:14	Заменен ПН в ТП 3:56:00
2914	09.12.2015 8:00	1	Оборонная, 69	другие	1084	09.12.2015 8:30	передано в 2 с.р. 0:30:00
2915	09.12.2015 8:30	2	Лыжный пд, 50	другие	1181	09.12.2015 9:10	передано в 1 с.р. 0:40:00
2916	09.12.2015 8:44	3	Мичурина пер, 35	другие	1358	09.12.2015 11:35	восстановили контакт на опоре 2:51:00
2917	09.12.2015 8:54	4	Металлургический пер, 17	другие	67	09.12.2015 11:11	восстановили контакт на трубостойке 2:17:00
2918	09.12.2015 8:57	5	Речная, 21-2	другие	600	09.12.2015 10:10	восстановили контакт на опоре 1:13:00
2919	09.12.2015 9:03	6	Червонная, 128	другие	365	09.12.2015 11:00	восстановили контакт на опоре 1:57:00
2920	09.12.2015 9:04	7	Пушкина, 107	другие	96	09.12.2015 9:10	передано 1 с.р. 0:06:00
2921	09.12.2015 9:20	8	Горская, 126	другие	1400	09.12.2015 9:30	передано 3 с.р. 0:10:00

2922	09.12.2015 9:22	9	Конева пер, 47	другие	249	09.12.2015 11:36	восстановили контакт на трубостойке	2:14:00
2923	09.12.2015 9:28	10	Кольцова /Затон/, 52	другие	1072	09.12.2015 10:40	восстановили контакт на опоре	1:12:00
2924	09.12.2015 9:36	11	Канифольный пер., 27-2	другие	239	09.12.2015 10:48	Повреждена 2-я часть ввода	1:12:00
2925	09.12.2015 9:46	12	Фабричная, 20	обрывы	485	09.12.2015 11:36	восстановили обрыв ввода, в до ме Унет,повр.2	1:50:00
2926	09.12.2015 10:01	13	Крупской, 97	другие	240	09.12.2015 15:20	восстановили контакт на опоре	5:19:00
2927	09.12.2015 10:23	14	Радужная /Б.Заимка/, 11-3	другие	1409	09.12.2015 16:20	восстановили контакт на опоре	5:57:00
2928	09.12.2015 10:42	15	Солнечная Поляна, 99	другие	1634	09.12.2015 12:10	Включили автомат/рубильник	1:28:00
2929	09.12.2015 10:50	16	Индустриальная, 66- 2	другие	1084	09.12.2015 11:15	передано 2 с.р.	0:25:00
2930	09.12.2015 11:19	17	Кирсараевская, 53Б	другие	1282	09.12.2015 14:20	восстановили контакт на опоре	3:01:00

2931	09.12.2015 11:23	18	Колодезный пер., 35А	другие	1470	09.12.2015 12:05	восстановили контакт на опоре	0:42:00
2932	09.12.2015 11:35	19	Семипалатинская, 120	обрывы	294	09.12.2015 11:50	восстановили контакт на трубос тойке	0:15:00
2933	09.12.2015 15:46	20	Верхгляденская, 13	другие	728	09.12.2015 17:10	восстановили контакт на опоре	1:24:00
2934	09.12.2015 16:50	21	Брянская, 26	другие	1122	09.12.2015 17:30	восстановили контакт на трпубо стойке	0:40:00
2935	09.12.2015 17:52	22	Одесская, 29 31, 32	другие	697	09.12.2015 21:20	Ун от ВЛ0.4кВ отходит, ВРУ на опоре опломбир	3:28:00
2936	09.12.2015 3:57	23	Попова, 56	другие	704	09.12.2015 4:20	Ф-19-довключили рубильник	0:23:00
2937	10.12.2015 8:20	1	Целинная /п.Новосилик/, 27	другие	849	10.12.2015 10:16	восстановили контакт на опоре	1:56:00
2938	10.12.2015 8:36	2	Гущина П., 160	другие	881	10.12.2015 10:18	Выполнили	1:42:00

2939	10.12.2015 10:40	3	Одесская, 32	другие	697	10.12.2015 11:20	с опоры U отходит, нужно снимать пломбу	0:40:00
2940	10.12.2015 10:55	4	Короленко, 142а	другие	513	10.12.2015 11:39	восстановили контакт на опоре	0:44:00
2941	10.12.2015 10:56	5	Ядринцева пер, 53А	другие	179	10.12.2015 11:53	закрепили трос на опоре	0:57:00
2942	10.12.2015 13:13	6	Челюскинцев пер, 11	другие	67	10.12.2015 13:52	восстановили контакт на опоре	0:39:00
2943	10.12.2015 14:47	7	Куета, 40	другие	КУЕТ	10.12.2015 16:49	Включен вводной автомат (руб.) в ТП	2:02:00
2944	10.12.2015 0:00	8	Челюскинцев пер,	другие		10.12.2015 0:00	Включен вводной автомат (руб.) в ТП	0:00:00
2945	10.12.2015 16:00	8	Одесская, 32	другие	697	10.12.2015 16:58	совместно с ОТЭ поставлена перемычка в ВЦУ	0:58:00
2946	10.12.2015 18:06	9	Змеиногорский тр., 75	другие	693	10.12.2015 19:00	Ф-9 отключили, Ф-20 был отключен	0:54:00
2947	10.12.2015	10	Дорожная, 31	другие	922	10.12.2015	Убрали дерево, ветки с ВЛ	0:39:00

	18:07					18:46		
2948	10.12.2015 20:10	11	Змеиногорский тр., 75	другие	693	10.12.2015 20:50	Включили автомат/рубильник	0:40:00
2949	11.12.2015 8:00	1	Катунская, 32	другие	211	11.12.2015 9:23	восстановили контакт "0" провод а на опоре	1:23:00
2950	11.12.2015 8:30	2	Северо-Западная, 163	другие	418	11.12.2015 9:46	Отключен ввод	1:16:00
2951	11.12.2015 8:38	3	Павловский тр, 54	другие	303Г	11.12.2015 9:21	Включили автомат/рубильник	0:43:00
2952	11.12.2015 9:47	4	Чернышевского, 8	другие	708	11.12.2015 11:32	Подключен ввод	1:45:00
2953	11.12.2015 10:10	5	Водопроводная /окт.р-н/, 49-1	напряжение	1294	11.12.2015 15:12	U=203В Uвтп=230/225/206 см.жур нал	5:02:00
2954	11.12.2015 10:41	6	Липецкая (Центральный), 2	другие	1433	11.12.2015 14:55	Включили автомат/рубильник	4:14:00
2955	11.12.2015 12:28	7	Северо-Западная, 163	другие	418	11.12.2015 13:22	Включили автомат/рубильник	0:54:00
2956	11.12.2015 14:14	8	Никитина, 159	другие	513	11.12.2015 15:00	восстановили контакт "0" прово да на опоре	0:46:00

2957	11.12.2015 18:05	9	Параллельный, 39	другие	294	11.12.2015 19:05	заменяли 1 зажим на "0" провод е на опоре	1:00:00
2958	11.12.2015 20:38	10	Калинина пр, 6А	другие	1269	11.12.2015 21:10	в РУ-0.4кВ вкл.два автомата на станцию МТС	0:32:00
2959	11.12.2015 21:41	11	Лесокирзаводская, 19	другие	307	12.12.2015 0:21	заменяли 2-а провода, сделали временно	2:40:00
2960	12.12.2015 8:32	1	Селекционная, 9	другие	156	12.12.2015 9:22	закрыли двери РУ 6кВ, старый з амок	0:50:00
2961	12.12.2015 10:22	2	Сахалинская (Центральный), 1	другие	1640	12.12.2015 11:48	Подключен ввод	1:26:00
2962	12.12.2015 10:23	3	Сахалинская (Центральный), 1А	другие	1640	12.12.2015 11:49	Подключен ввод	1:26:00
2963	12.12.2015 10:24	4	Сахалинская (Центральный), 1Б	другие	1640	12.12.2015 11:50	Подключен ввод	1:26:00
2964	12.12.2015	5	Социалистический пр, пл.С ахарова	другие	984	12.12.2015	провис КЛ на каток от щитка с розетками,КЛка	1:14:00

	11:16					12:30	
2965	12.12.2015 12:56	6	Малый Прудской пер, 36	предохранители	599	12.12.2015 13:40	Заменен ПН в ТП 0:44:00
2966	12.12.2015 15:52	7	80 Гвардейской дивизии, 8	предохранители	701	12.12.2015 16:36	Заменен ПН в ТП 0:44:00
2967	12.12.2015 15:52	8	Кустарная, 10	другие	73	12.12.2015 18:59	восстановили контакт на опоре 3:07:00
2968	12.12.2015 6:51	9	Тачалова, 244	обрывы	1127	12.12.2015 7:50	Восстановлен обрыв ввода - кусты 0:59:00
2969	13.12.2015 12:00	1	Краевая, 229	другие	75	13.12.2015 12:56	восстановили контакт на опоре 0:56:00
2970	13.12.2015 12:36	2	Квартал 953-А, 42	другие	619	13.12.2015 13:48	заменяли прокалывающий зажим на опоре 1:12:00
2971	13.12.2015 14:40	3	Пролетарская, 201	напряжение	191	13.12.2015 14:41	передано 1 с.р. 0:01:00
2972	13.12.2015 17:56	4	Пролетарская, 12	другие	261	13.12.2015 18:35	восстановили контакт 0:39:00
2973	13.12.2015 6:26	5	Бульвар 9 января, 48А	другие	216	13.12.2015 7:05	Включен вводной автомат (руб.) в ТП 0:39:00
2974	14.12.2015	1	Мало-Тобольская, 20	другие	384	14.12.2015	Включили автомат/рубильник 6:43:00

	8:32	--				15:15	
2975	14.12.2015 11:20	2	Свердловская (Центральный, 12	другие	1500	14.12.2015 17:05	Подключен ввод 5:45:00
2976	14.12.2015 11:58	3	Советская, 10 16,18	другие	107	14.12.2015 12:17	Ложная 0:19:00
2977	14.12.2015 12:16	4	Советской Армии, 143	другие	265	14.12.2015 15:10	контакт на опоре восстановлен 2:54:00
2978	14.12.2015 20:06	5	Кутузова, 181	другие	336	14.12.2015 20:30	провис тел.провод 0:24:00
2979	14.12.2015 20:16	6	Лагерный пд, 17/2	другие	1019	14.12.2015 22:49	от опоры U отходит, проверили контакт на опо 2:33:00
2980	15.12.2015 8:20	1	Социалистический пр, пл.С ахарова	другие	984	15.12.2015 8:52	подняли кабель 0:32:00
2981	15.12.2015 13:25	2	Заозерная, 160	другие	756	15.12.2015 15:10	восстановили контакт на опоре 1:45:00
2982	16.12.2015 8:38	1	Калинина пр, 7	другие	537	16.12.2015 9:06	Отключен ввод 0:28:00
2983	16.12.2015 13:54	2	1-Западная, 46В	другие	377	16.12.2015 14:17	Включили автомат/рубильник 0:23:00
2984	16.12.2015 16:10	3	Калинина пр, 7	другие	537	16.12.2015 16:40	Включили автомат/рубильник 0:30:00

2985	16.12.2015 20:20	4	Мичурина пер, 20	другие	336	16.12.2015 21:24	восстановили контакт на опоре	1:04:00
2986	17.12.2015 9:00	1	2-Степная, 13	другие	272	17.12.2015 11:10	Подключен ввод	2:10:00
2987	17.12.2015 12:00	2	Ядринцева пер, 69	другие	1221	17.12.2015 14:12	Подключен ввод	2:12:00
2988	17.12.2015 14:55	3	Беляева, 3	другие	335	17.12.2015 16:20	акт составлен, восстановлен обрыв	1:25:00
2989	17.12.2015 17:21	4	Севастопольская, 12	другие	779	17.12.2015 17:32	были отключены эн.сбытом ранее	0:11:00
2990	18.12.2015 8:14	1	Клеверный пд, 1/1	обрывы	1018	18.12.2015 9:42	Восстановлен обрыв ввода - кусты	1:28:00
2991	18.12.2015 11:30	2	Союза Республик, 25А	другие	121	18.12.2015 14:49	Подключен ввод	3:19:00
2992	18.12.2015 13:07	3	Никитина, 40	другие	1267	18.12.2015 13:28	Отключен ввод	0:21:00
2993	18.12.2015 15:00	4	Сергея Ускова, 40	другие	1637	18.12.2015 17:13	Включили автомат/рубильник	2:13:00
2994	18.12.2015 15:01	5	Балтийская, 105	другие	1646	18.12.2015 17:50	Включили автомат/рубильник	2:49:00

2995	18.12.2015 17:04	6	Водопроводная /окт.р-н/, 104/ 7	напряжение	653	18.12.2015 18:41	В доме U=207В, Ф-8 U=232/232/2 34В	1:37:00
2996	18.12.2015 17:57	7	Попова, 70А	другие	789	18.12.2015 18:30	откл. автомат в сторожке на ул .освещение	0:33:00
2997	18.12.2015 17:59	8	Цаплина, 55 54	другие	1294	18.12.2015 18:17	Включен вводной автомат (руб.) в ТП	0:18:00
2998	18.12.2015 21:15	9	Алексеевой Э., 70	другие	392	18.12.2015 21:40	Включен вводной автомат (руб.) в ТП	0:25:00
2999	18.12.2015 1:40	10	8-Марта, 8	другие	390	18.12.2015 2:52	дом обесточен, необх.восстанав ливать см.дефе	1:12:00
3000	19.12.2015 12:33	1	Станционная, 54	другие	1153	19.12.2015 14:23	восстановили контакт на опоре	1:50:00
3001	19.12.2015 12:37	2	Алексеевой Э., 62	другие	392	19.12.2015 13:12	Ф-4 отк-ли, вкл-ли, повр.в щит овой дома	0:35:00

3002	19.12.2015 13:40	3	Памятный, 29	обрывы	1109	19.12.2015 15:20	обесточили, необ-мо менять вводной КЛ-0.4	1:40:00
3003	19.12.2015 14:00	4	Горская, 144	другие	1400	19.12.2015 15:40	восстановили контакат на опоре	1:40:00
3004	19.12.2015 14:43	5	Колодезный пер., 9	обрывы	80	19.12.2015 16:00	Восстановлен обрыв ввода - кусты	1:17:00
3005	19.12.2015 15:08	6	Алексеевой Э., 17	предохранители	145	19.12.2015 16:05	Заменен ПН в ТП	0:57:00
3006	19.12.2015 15:41	7	Рубцовская, 83	другие	1469	19.12.2015 17:12	заменяли прокал.зажимы на опоре	1:31:00
3007	19.12.2015 15:49	8	Пароходная /Затон/, 32	другие	1074	19.12.2015 17:09	Включен вводной автомат (руб.) в ТП	1:20:00
3008	19.12.2015 15:55	9	1-Амурский пд, 25	обрывы	213	19.12.2015 17:14	Восстановлен обрыв ввода - кусты	1:19:00
3009	19.12.2015 16:40	10	Сухова П., 67	предохранители	337	19.12.2015 17:49	Заменен ПН в ТП	1:09:00
3010	19.12.2015 17:45	11	Радищева пер, 30/2	другие	8	19.12.2015 18:20	заменяли прокал.зажим	0:35:00

3011	19.12.2015 20:01	12	Ленина пр., 145	другие	1658	19.12.2015 20:20	строитл.вагончик запитан от се тей стройки	0:19:00
3012	19.12.2015 20:10	13	Рубцовская, 103	предохранит ели	338	19.12.2015 20:55	Заменен ПН в ТП	0:45:00
3013	19.12.2015 4:28	14	Аванесова, 62	другие	682	19.12.2015 4:55	Отключен ввод	0:27:00
3014	20.12.2015 8:41	1	Северо-Западная, 62	другие	844	20.12.2015 12:42	Выполнили	4:01:00
3015	20.12.2015 8:42	2	Краевая, 229	другие	75	20.12.2015 9:58	восстановили контакт на трубос тойке	1:16:00
3016	20.12.2015 13:20	3	Памятный, 29	другие	1109	20.12.2015 14:51	Подключен ввод	1:31:00
3017	21.12.2015 9:15	1	Власихинская, 49Б	другие	1450	21.12.2015 10:45	Отключен ввод	1:30:00
3018	21.12.2015 21:15	2	Штильке пер, 11	обрывы	80	21.12.2015 23:10	Восстановлен обрыв ввода - кусты	1:55:00
3019	21.12.2015 21:30	3	Радищева пер, 141	другие	240	21.12.2015 22:00	повреждение 2-ой части ввода	0:30:00
3020	21.12.2015 5:00	4	8-Марта, 42	обрывы	390	21.12.2015 5:40	сбита опора, дом без U,подвяза ли врем.к опор	0:40:00

3021	22.12.2015 8:53	1	Рудная,	другие	597	22.12.2015 9:50	Включили автомат/рубильник	0:57:00
3022	22.12.2015 9:30	2	Социалистический пр, пл.С ахарова	другие	984	22.12.2015 10:13	открыта 2-я щитовая, потребит. подключились	0:43:00
3023	22.12.2015 10:23	3	Промышленная, 118	другие	82	22.12.2015 10:40	Отключен ввод	0:17:00
3024	22.12.2015 11:40	4	Промышленная, 118	другие	82	22.12.2015 12:10	Включили автомат/рубильник	0:30:00
3025	22.12.2015 13:08	5	Чернышевского, 187	другие	1221	22.12.2015 13:30	Отключен ввод	0:22:00
3026	22.12.2015 15:00	6	Чернышевского, 187	другие	1221	22.12.2015 15:09	Включили автомат/рубильник	0:09:00
3027	22.12.2015 16:25	7	Канская, 9	другие	214	22.12.2015 18:12	обесточено СИП на опоре, сложен у опоры	1:47:00
3028	22.12.2015 19:30	8	Вологодская (Центральный), 59 61	другие	1594	22.12.2015 21:34	пересадили на Ф-3, Ф-2 автомат 100А	2:04:00
3029	22.12.2015 20:31	9	Партизанская, 23	другие	261	22.12.2015 22:10	восстановили контакт на вводе	1:39:00
3030	23.12.2015	1	Власихинская, 49Б	другие	1450	23.12.2015	Включили автомат/рубильник	2:20:00

	11:50					14:10	
3031	23.12.2015 17:40	2	Боровая /пос.Кирова/, 87	другие	74	23.12.2015 19:52	восстановили контакт на опоре 2:12:00
3032	23.12.2015 19:40	3	Фомина, 125	обрывы	247	23.12.2015 21:00	обесточили на опоре брошенный дом 1:20:00
3033	23.12.2015 21:59	4	Горская, 99	другие	1401	23.12.2015 22:37	Включен вводной автомат (руб.) в ТП 0:38:00
3034	23.12.2015 22:22	5	Куета, 45 47	другие	КУЕТ	23.12.2015 23:10	Включен вводной автомат (руб.) в ТП 0:48:00
3035	23.12.2015 22:33	6	2-Забой, 221	другие	602	23.12.2015 23:21	сняли набросы —221,213 0:48:00
3036	23.12.2015 0:05	7	Молодежная, 54 56	другие	624	23.12.2015 0:55	перевели нагрузку на Т-1 0:50:00
3037	23.12.2015 3:24	8	Харьковская, 1А	другие	1045	23.12.2015 3:42	в ТП Ф-1 У отходит 0:18:00
3038	23.12.2015 4:01	9	Ленина пр., 113	другие	530	23.12.2015 4:22	перевели нагрузку на Т-1 0:21:00
3039	23.12.2015 5:21	10	Песчаная, 31	обрывы	928	23.12.2015 6:12	обесточили на опоре, вырвало г усак 0:51:00

3040	23.12.2015 6:13	11	Ярославский пд, 4	обрывы	1127	23.12.2015 6:59	Восстановлен обрыв ввода - кусты	0:46:00
3041	23.12.2015 7:22	12	Партизанская, 260	другие	239	23.12.2015 10:11	восстановили контакт на опоре и трубостойке	2:49:00
3042	23.12.2015 7:33	13	Челюскинцев пер, 76А	предохранители	683	23.12.2015 8:38	Заменен ПН в ТП	1:05:00
3043	24.12.2015 8:56	1	Оборонная, 69	другие	1084	24.12.2015 11:17	восстановили контакт на опоре	2:21:00
3044	24.12.2015 9:26	2	Металлургический пер, 17	другие	67	24.12.2015 11:30	восстановили контакт на опоре	2:04:00
3045	24.12.2015 11:03	3	Петрова А., 30	другие	199	24.12.2015 14:05	восстановили контакт на опоре	3:02:00
3046	24.12.2015 11:45	4	Брянская, 27	другие	1122	24.12.2015 15:24	восстановили контакт на траверсе	3:39:00
3047	24.12.2015 12:50	5	Чапаева пд, 8	обрывы	20	24.12.2015 13:36	повр.ввод.КЛ, обесточили на опоре	0:46:00

3048	24.12.2015 14:00	6	Петрова А., 87	другие	203	24.12.2015 15:07	Ф-1 отключили, обесточили дом, Ф-1 включили	1:07:00
3049	24.12.2015 16:07	7	Рубцовская, 83	другие	1469	24.12.2015 17:05	восстановили контакт на опоре	0:58:00
3050	24.12.2015 17:47	8	Центральная /Лебяжье/, 149	другие	769	24.12.2015 19:49	восстановили контакт на трубос тойке	2:02:00
3051	24.12.2015 17:06	9	Параллельный, 82	другие	75	24.12.2015 18:37	от ВЛ U отходит, повр.вводной автомат	1:31:00
3052	24.12.2015 18:30	10	Рыбацкий пер /Затон/, 6	другие	1070	24.12.2015 20:00	восстановили контакт на опоре	1:30:00
3053	25.12.2015 9:00	1	Ленина пр., 106г	другие	923	25.12.2015 10:40	Включили автомат/рубильник	1:40:00
3054	25.12.2015 9:10	2	Заречная, 65	другие	1265	25.12.2015 14:14	Ф-3 необ.произ.ревизию автомат а, передано 2с	5:04:00
3055	25.12.2015 9:56	3	Шангина пд, 27	другие	97	25.12.2015 10:30	восстановили контакт на опоре	0:34:00

3056	25.12.2015 9:57	4	Аэродромная, 70	другие	1096	25.12.2015 10:50	восстановили контакт на опоре	0:53:00
3057	25.12.2015 9:59	5	Ядерная, 5	другие	747	25.12.2015 11:40	от ВЛ У отходит, повр. внутри	1:41:00
3058	25.12.2015 10:05	6	Аванесова, 74	другие	1080	25.12.2015 10:40	от ВЛ У отходит, повр.внутри	0:35:00
3059	25.12.2015 11:01	7	Ярных, 43	другие	171	25.12.2015 11:36	отключение не требуется	0:35:00
3060	25.12.2015 13:19	8	Челюскинцев пер, Шанг ина, 20	другие	67	25.12.2015 13:50	наброса нет	0:31:00
3061	25.12.2015 13:37	9	Папанинцев, 133	другие	238	25.12.2015 14:36	Отключен ввод	0:59:00
3062	25.12.2015 14:16	10	Анатолия, 156а	другие	11	25.12.2015 15:55	перенесена на другой день	1:39:00
3063	25.12.2015 16:00	11	Пионерская дол. /Борз.з./, 7	другие	565	25.12.2015 17:06	отключили Ф-1,2,3,4,5,7,10 иск р.распредкороб	1:06:00
3064	25.12.2015 19:44	12	Южная, 91	обрывы	53	25.12.2015 21:30	Восстановлен обрыв	1:46:00
3065	26.12.2015	1	Красноармейский, 131	другие	624	26.12.2015	питание от рекл.щита,Уна щит о т ул.освещ нет	0:30:00

	9:20					9:50	
3066	26.12.2015 11:18	2	Аванесова, 74	другие	1038	26.12.2015 11:55	подтянули прок.зажим не опоре 0:37:00
3067	26.12.2015 15:02	3	Чапаева пд, 8	другие	20	26.12.2015 16:44	Подключен ввод 1:42:00
3068	26.12.2015 15:20	4	Петрова А., 89	другие	203	26.12.2015 16:25	Выполнили 1:05:00
3069	26.12.2015 20:00	5	Понтонный мост, 130	другие	1287	26.12.2015 20:25	Включен вводной автомат (руб.) в ТП 0:25:00
3070	26.12.2015 20:44	6	Пихтовая, 7	другие	938	26.12.2015 22:15	сч—00961303600003, покчс47568 1:31:00
3071	27.12.2015 9:30	1	Петрова А., 250	другие	798	27.12.2015 12:00	опасность схода снега 2:30:00
3072	27.12.2015 12:00	2	Петрова А., 250	другие	798	27.12.2015 13:39	произв. частичн. очистку крыши ТП от снега 1:39:00
3073	27.12.2015 12:15	3	Социалистический пр, пл.С ахарова	другие	984	27.12.2015 14:50	предоставили доступ к щитовой сцены 2:35:00
3074	27.12.2015 17:00	4	Социалистический пр, пл.С ахарова	другие	984	27.12.2015 17:34	закрыли ВРУ сцены 0:34:00

3075	27.12.2015 18:01	5	Заборная, 19	другие	866	27.12.2015 18:42	повр.вводной автомат,откл. не требуется	0:41:00
3076	27.12.2015 20:00	6	Пушкина, 5	обрывы	450	27.12.2015 20:28	обрыв радиодидера	0:28:00
3077	27.12.2015 20:34	7	Власихинская, 110	другие	324	27.12.2015 21:40	восстановили контакт на опоре	1:06:00
3078	28.12.2015 9:11	1	Школьная /Лебяжье/, 77	другие	359	28.12.2015 11:38	восстановили контакт на опоре	2:27:00
3079	28.12.2015 9:15	2	Ткацкая, 78	другие	150	28.12.2015 10:20	Отключен ввод	1:05:00
3080	28.12.2015 9:37	3	Пихтовая, 8	другие	938	28.12.2015 10:20	эн-к "Дек.культур" сам-но откл . тр-ры,2с.рсо	0:43:00
3081	28.12.2015 10:50	4	Присягина пер, 47	другие	1080	28.12.2015 12:04	подтянули контакт на опоре	1:14:00
3082	28.12.2015 12:59	5	Гужтранспортная, 4А	другие	740	28.12.2015 13:52	наброса не обнаружено	0:53:00
3083	28.12.2015 14:00	6	Чернышевского, 31	другие	775	28.12.2015 15:27	восстановилик контакт на опоре	1:27:00
3084	28.12.2015 14:08	7	Контурный пд, 40	другие	268	28.12.2015 18:09	U в доме-210В стабильное	4:01:00

3085	28.12.2015 16:30	8	Социалистический пр, пл.С ахарова	другие	984	28.12.2015 17:57	открыли щитовую сцены	1:27:00
3086	28.12.2015 18:00	9	Бородина, 52/1	напряжение	1018	28.12.2015 18:50	Ув ТП-232.232.222 Ув доме-212В	0:50:00
3087	28.12.2015 18:48	10	Воровского, 8	другие	213	28.12.2015 21:15	восстановили контакт на опоре	2:27:00
3088	28.12.2015 18:52	11	Раздольная /Лебяжье/, 34	другие	1132	28.12.2015 21:48	восстановили контакт на опоре	2:56:00
3089	28.12.2015 19:28	12	Лучевой пд, 15	другие	513	28.12.2015 21:38	восстановили контакт на опоре	2:10:00
3090	28.12.2015 20:00	13	Социалистический пр, пл.С ахарова	другие	984	28.12.2015 21:48	закрыли ВРУ сцены	1:48:00
3091	28.12.2015 20:22	14	Червонная, 124	другие	365	28.12.2015 22:34	восстановили контакт на опоре	2:12:00
3092	28.12.2015 20:59	15	Коммунальная, 19	другие	1318	28.12.2015 21:54	слетел провод с изолятора, восстановили	0:55:00
3093	28.12.2015 21:37	16	Тачалова, 250	другие	1127	28.12.2015 23:08	свет не мигает, U=223В	1:31:00
3094	28.12.2015 7:35	17	Денисова, 58	другие	19	28.12.2015 10:00	восстановили контакт на опоре	2:25:00

3095	29.12.2015 8:00	1	Воровского, 8	другие	213	29.12.2015 11:00	восстановили контакт на опоре	3:00:00
3096	29.12.2015 8:33	2	Минская, 16	другие	1045	29.12.2015 10:21	восстановили контакт на опоре	1:48:00
3097	29.12.2015 8:37	3	Промышленная, 114	другие	82	29.12.2015 11:03	восстановили контакт на опоре	2:26:00
3098	29.12.2015 9:45	4	Социалистический пр, пл.С ахарова	другие	984	29.12.2015 10:22	открыли	0:37:00
3099	29.12.2015 10:40	5	Смирнова, 70А	другие	192	29.12.2015 13:20	восстановили	2:40:00
3100	29.12.2015 11:13	6	Главная, 26-3	другие	1121	29.12.2015 12:40	восстановили контакт на опоре	1:27:00
3101	29.12.2015 11:18	7	Чайковского /Южный/, 36-2	другие	900	29.12.2015 14:07	восстановили контакт на опоре	2:49:00
3102	29.12.2015 11:32	8	Горская, 104	обрывы	1401	29.12.2015 14:26	Восстановлен обрыв ввода	2:54:00
3103	29.12.2015 11:48	9	Воровского, 145	другие	244	29.12.2015 12:44	распутали провода	0:56:00
3104	29.12.2015 13:00	10	Фомина, 82-1	другие	1090	29.12.2015 15:04	включили ввод.автомат в доме	2:04:00

3105	29.12.2015 13:10	11	Автотранспортная, 52	другие	1126	29.12.2015 18:20	перенесена потребителем на 30. 12.2015	5:10:00
3106	29.12.2015 13:12	12	Парашютная, 38	другие	197	29.12.2015 15:33	восстановили контакт на опоре	2:21:00
3107	29.12.2015 13:40	13	Гужтранспортная, 111	другие	740	29.12.2015 15:18	восстановили контакт на опоре	1:38:00
3108	29.12.2015 14:45	14	Маркса, 26	другие	956	29.12.2015 16:12	восстановили "0" провод на опоре	1:27:00
3109	29.12.2015 16:30	15	Революционный пер, 15	другие	513	29.12.2015 17:30	восстановили "0" провод на опоре	1:00:00
3110	29.12.2015 16:31	16	Литейная, 39/1	другие	267	29.12.2015 19:08	повр. 2-ая часть ввода, КЛ с оп оры сняли отда	2:37:00
3111	29.12.2015 17:26	17	Тачалова, 148	другие	246	29.12.2015 18:45	восстановили контакт "0" прово да на опоре	1:19:00
3112	29.12.2015 19:02	18	Аванесова, 65а- 4	другие	1120	29.12.2015 20:31	в доме сгорел ввод.автомат,обе сточили Фпрово	1:29:00

3113	29.12.2015 20:03	19	Привокзальная, 10	другие	326	29.12.2015 21:43	восстановили контакт на опоре	1:40:00
3114	29.12.2015 20:18	20	Чайкиной, 48-1	другие	1129	29.12.2015 21:04	подтянули контакт на опоре	0:46:00
3115	29.12.2015 20:20	21	Социалистический пр, пл.С ахарова	другие	984	29.12.2015 20:42	закрыли ВРУ сцены	0:22:00
3116	29.12.2015 20:25	22	Горская, 99	другие	1401	29.12.2015 21:11	Включен вводной автомат (руб.) в ТП	0:46:00
3117	29.12.2015 21:25	23	Центральная /Ягодное/, 102г	обрывы	413	29.12.2015 22:10	Восстановлен обрыв ввода	0:45:00
3118	29.12.2015 21:42	24	4-Западная, 60	другие	134	29.12.2015 22:53	восстановили контакт на опоре	1:11:00
3119	29.12.2015 22:12	25	Социалистический пр, пл.С ахарова	другие	984	29.12.2015 23:10	открыли ВРУ сцены	0:58:00
3120	29.12.2015 23:09	26	Понтонный мост, 88	другие	1288	30.12.2015 1:39	Включен вводной автомат (руб.) в ТП	2:30:00
3121	29.12.2015 23:11	27	Парковая, 3М	другие	894	30.12.2015 3:12	замыкание провода ул.освещ. с нашим	4:01:00
3122	29.12.2015	28	Водопроводная /окт.р-н/. 67	обрывы	653	30.12.2015	восстановили контакт на опоре	1:57:00

	23:38					1:35	
3123	29.12.2015 23:38	29	Тимуровская, 34	предохранители	333	30.12.2015 0:57	Разбито КЗ. Заменен ПН-2 в ТП 1:19:00
3124	30.12.2015 0:00	30	Гущина П., 140	предохранители	156	30.12.2015 0:51	Заменен ПН в ТП 0:51:00
3125	30.12.2015 0:08	31	Северо-Западная, 112	другие	156	30.12.2015 0:51	см.заявку —30 от 29.12.15 0:43:00
3126	30.12.2015 0:10	32	Социалистический пр, пл.С ахарова	другие	984	30.12.2015 1:04	еще работают по монтажу и настройке LEDэкран 0:54:00
3127	30.12.2015 1:01	33	Горская, 99	другие	1401	30.12.2015 1:14	Включен вводной автомат (руб.) в ТП 0:13:00
3128	30.12.2015 2:20	34	Социалистический пр, пл.С ахарова	другие	984	30.12.2015 3:40	закрыли ВРУ сцены 1:20:00
3129	30.12.2015 2:46	35	Попова, 153а	другие	1036	30.12.2015 3:40	Ф-4J-15/13/10А,Ф-18J-3/4/3А,Ф- 20J-2/1/2А 0:54:00
3130	30.12.2015 4:02	36	Аванесова, 88	другие	682	30.12.2015 6:25	восстановили контакт на опоре 2:23:00
3131	30.12.2015 5:12	37	Никитина, 54	предохранители	792	30.12.2015 6:38	Заменен ПН в ТП 1:26:00

3132	30.12.2015 5:35	38	Горская, 99	другие	1401	30.12.2015 7:10	ввод.автомат не включается (см .дефекты)	1:35:00
3133	30.12.2015 5:50	39	Бульвар 9 января, 64	другие	1406	30.12.2015 7:00	Включен вводной автомат (руб.) в ТП	1:10:00
3134	30.12.2015 7:00	40	Боровая /пос.Ягодное/, 53	другие	413	30.12.2015 14:45	восстановили контакт на опоре	7:45:00
3135	30.12.2015 8:00	1	Автотранспортная, 52	другие	1126	30.12.2015 9:18	на труб-ке U в дом отходит,пов р.2ой частивво	1:18:00
3136	30.12.2015 8:10	2	Социалистический пр, пл.С ахарова	другие	984	30.12.2015 12:20	открыли ВРУ сцены	4:10:00
3137	30.12.2015 8:05	3	Боровая /пос.Ягодное/, 53	другие	413	30.12.2015 14:45	восстановили контакт на опоре	6:40:00
3138	30.12.2015 8:20	4	Новосибирская /Нов-силик/, 5	другие	931	30.12.2015 12:00	откл. старый ввод, подкл. новы й	3:40:00
3139	30.12.2015 8:35	5	Правый Берег пруда, 73	другие	1111	30.12.2015 11:25	восстановили контакт на опоре	2:50:00
3140	30.12.2015	6	Земляничный пр-д, 12/2	другие	290	30.12.2015	восстановили контакт на опоре	1:25:00

	8:50					10:15	
3141	30.12.2015 9:06	7	Штильке пер, 8	обрывы	80	30.12.2015 10:47	Восстановлен обрыв ввода 1:41:00
3142	30.12.2015 9:40	8	Титова Г., 35А	другие	392	30.12.2015 10:30	Ф-6 U отходит 0:50:00
3143	30.12.2015 10:20	9	Интернациональная, 79А	другие	94	30.12.2015 11:50	отключили провода на доме Инте рнацион, 81 1:30:00
3144	30.12.2015 12:05	10	Щетинкина, 19	другие	75	30.12.2015 17:10	восстановили контакт на опоре 5:05:00
3145	30.12.2015 12:15	11	Школьная /Лебяжье/, 145а	другие	65	30.12.2015 15:23	с опоры U отходит, к трубостой ке доступа нет 3:08:00
3146	30.12.2015 12:23	12	Понтонный мост, 131	другие	1287	30.12.2015 15:12	восстановили контакт на опоре 2:49:00
3147	30.12.2015 12:25	13	Попова, 153	другие	1036	30.12.2015 12:33	ЕДДС отменили заявку 0:08:00
3148	30.12.2015 12:30	14	Алейский пд, 7А	другие	324	30.12.2015 14:20	восстановили контакт на опоре 1:50:00
3149	30.12.2015 12:45	15	Гоголя, 244а -3	другие	73	30.12.2015 14:50	восстановили контакт на опоре 2:05:00

3150	30.12.2015 12:50	16	Аванесова, 65а- 4	другие	1120	30.12.2015 15:30	Подключен ввод	2:40:00
3151	30.12.2015 12:57	17	Шевченко, 41	другие	956	30.12.2015 13:44	восстановили контакт на опоре	0:47:00
3152	30.12.2015 14:15	18	Социалистический пр, пл.Сахарова	другие	984	30.12.2015 14:50	открыли розетки	0:35:00
3153	30.12.2015 16:28	19	Чернышевского, 190	другие	1221	30.12.2015 17:25	закрыли дверь РУ-10кВ	0:57:00
3154	30.12.2015 21:01	20	Ракетный пд, 22	другие	1018	30.12.2015 21:14	восстановили контакт на опоре	0:13:00
3155	31.12.2015 13:45	1	Парижской Коммуны, 60-2	напряжение	870	31.12.2015 14:50	восстановили контакт на опоре" 0"U=230/210/22	1:05:00
3156	31.12.2015 14:05	2	Путейская, 184	другие	202	31.12.2015 14:45	восстановили контакт на опоре	0:40:00
3157	31.12.2015 14:55	3	Кузбассовская, 88.8 6	напряжение	98	31.12.2015 15:06	передано в 1 с.р.	0:11:00
3158	31.12.2015 22:45	4	Гоголя, 175	напряжение	513	01.01.2016 1:11	подтянули контакт на опоре	2:26:00